

י"ב אב, תשפ"ו
26 יולי, 2026

מכרז 5/2026 – להקמת שני מאגרי מים עבור המרכז הרפואי זיו - תשובות לשאלות הבהרה

להלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו בנוגע למכרז שבנדון.

מס"ד	פרק/נספח	פירוט השאלה	תשובה
1	פרק ג', מפרט טכני - סעיף 01.07.001.0020 בעניין משאבות סחרור	התיאור אינו מספק, אין פירוט במפרק מיוחד	רשום בכתב כמויות 5 מ"ק /שעה כל משאבה, נדרש לספק 20 מטר עומד עם משנה חדר.
2	פרק ג', מפרט טכני, סעיף 01.07.001.0010 בעניין מאגר מים	התיאור אינו מספק, לא התקבלו תוכניות ביצוע הכוללות מידות המאגר.	הדרישה היא לנפח 200 קוב לכל מאגר. נספח 3 עמ' 1. תכנית של הרפסודה כוללת מידות.
3	פרק ג', מפרט טכני, סעיף 3.08.50.20	האם מתוכננות עבודות בתוך מבנה, האם מתוכננות עבודות נוספות שלא פורטו בסיוור המציעים?	לא מתוכננות עבודות בתוך מבנה. לא מתוכננות עבודות נוספות שלא הוגדרו במסמכי המכרז.
4	פרק ג', מפרט טכני, סעיף 07.01.16.02.02 בעניין טיפולים עבור מערכות שונות	האם כוונת המזמין לקבל שירות של פעולות אחזקה תקופתיות המצריכות שירות יומי עד שנתי?	על הקבלן למסור אישורי תקינות למערכות שמותקנות על פי דרישות החוק. אין צורך בפעולות של אחזקה תקופתית.
5	לא נמסרו תוכניות ביצוע לעבודות במכרז.	מפרט העבודות פורסם באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי בכתובת: www.mr.gov.il תחת שם המכרז – מכרז 5/2026 – להקמת שני מאגרי מים עבור המרכז הרפואי זיו.	

בכבוד רב,
מר. חיים זילבר
מנהל האדמיניסטרטיבי

בריאות הצפון מעל הכול