



מדינת ישראל

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ועדת מכרזים מרכזית

14 אוקטובר 2021

הנדון: מכרז אספקת גזים 37/2021 – שינוי תנאי מפרט טכני ודחיית מועד הגשת הצעות

פרוטוקול

1. במהלך שנת 2021 פרסם המשרד מכרז לקבלת שירות של אספקה קבועה ורציפה של גזים מסוגים שונים וכן קבלת שירות תחזוקה מונעת ושבר בהתאם לחוק ולהוראות היצרנים השונים.
2. המכרז פורסם בעיקר לטובת היחידות: ש"ט + הגה"צ אם כי ניתן היה לעשות בו שימוש כללי גם עבור יתר יחידות המשרד.
3. בסופו של יום הוגשה במכרז זה, הצעה יחידה מאת המציע "סלם יעקב" (הספק שנתן את השירות בעבר) ברם היות ולהצעה צורפה ערבות הצעה מיטיבה - ההצעה נפסלה.
4. לאחר מכן בעזרתו הטובה של עובד מחלקת המכרזים מר משה חליאווה בוצעו ניתוח וסקירה מקיפה ויסודית של שוק הספקים הפועלים בתחום וממנה עלה כי קיימים לפחות שלושה/ארבעה ספקים שניתן לעניין אותם בהגשת הצעה וכן כי ייתכן וחסם בהגשת הצעות נבע מהבנה (שגויה) על פיה הטכנאים הנותנים את השירות חייבים להיות בהכרח עובדי המציע. בהקשר זה יוסבר, כי הנוסח במכרז הראשוני לא היה ברור דיו וניתן היה להבנה זו משמעות.
5. לאור זאת פורסם מכרז חדש 37/2021 בו התאפשרה באופן פוזיטיבי היכולת להעסיק טכנאים בקבלנות משנה.
6. לאחר הפרסום יצרה מחלקת המכרזים קשר ישיר עם הספקים ועניינה אותם בהגשת הצעות ונכון ליום 13/9/2021 כבר נתקבל פידבק מ 4 ספקים השוקלים הגשת הצעה.
7. כחלק מן ההליך המכרזי ובמסגרת שאלות הבהרה הגיע שאלה מאחד הספקים המבקשת להסיר את הדרישה לאספקת גז גפ"מ (גז פחממני מעובה המשמש לבישול "סטנדרטי").
8. לאחר דיון בדוא"ל ומשהתרשמה ועדת המכרזים כי מדובר בצריכה מועטה מאוד של הגז הורתה ביום 30/8/2021 (באמצעות דוא"ל) על הסרתו מן המפרט. הודעה כאמור נתפרסמה במסגרת תשובות לשאלות הבהרה.
9. לאחר המועד האחרון להגשת שאלות ולאחר שכבר נתפרסמו תשובות יצר ביום 12/9/2021 הספק "מקסימה" קשר עם מחלקת המכרזים ובקש לבחון מחדש את אחת הדרישות שהופיעה במפרט הטכני על פיה: "טכנאי גז מוסמך מטעמו של הזוכה יפקוד לפחות אחת לשבוע את אתרי מיקום גלילי הגז לבחינת צורך למילוי והחלפה".



מדינת ישראל

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ועדת מכרזים מרכזית

10. לדברי הספק: "אנו נוכל לבצע בדיקת תקינות למערכת הקיימת אחת לשנה אלא אם תיפתח קריאה כנגד תקלה" וכן "האספקה בהתאם לדרישה מבוצעת ע"י נהג מטעמנו והוא זה שיחבר את הגלילים למערכת. לאספקות לא מצטרף טכנאי".
11. דיון ראשוני (בע"פ) התקיים בוועדת המכרזים בנושא ביום 13/9/2021 והוחלט כי לאור העובדה כי ייתכן והדרישה להמצאות טכנאי הנה פועל יוצא של רגולציה, הרי שיש לבחון את הנושא מול הגורמים המקצועיים והמשפטיים.
12. בהתאם בוצעה בדיקה מול הגב' נטלי רובינשטיין ממשרד הכלכלה תחום תקינה האחראי על נושא גז מעבדתי שהבהירה שלמיטב ידיעתה הרגולציה הקיימת בדמות חקיקה ראשית או משנית נוגעת לגז גפ"מ בלבד (שכאמור אינו בתכולת המכרז עוד) וכי לגבי יתרת הגזים שבמכרז שייתכן ומשתייכים לקבוצת הגזים ה"רפואיים" – נושא זה מוסדר בנהלים הפנימיים של כל גוף וגוף.
13. לאור זאת נערכה פנייה גם למר דני אוריצי מממונה הבטיחות של המשרד (מטעם השו"ט) שהשיב בדוא"ל ביום 7/10/2021 כך:
 - i. מערכות גפ"מ – התקן הרלוונטי הנו ת"י 158. מדובר בתקן רשמי מחייב. התקנה/טיפול/תיקון/בדיקה על ידי טכנאי גז מוסמכים בעלי רשיון. בדיקה תקופתית ע"י חברת הגז לפחות אחת ל-5 שנים אלא אם נדרש אחרת למשל בדרישות כבאות עפ"י אופי העסק.
 - ii. אספקת גפ"מ במיכלים מיטלטלים או במיכליות – ע"י ספקי גז בעלי רשיון בלבד.
 - iii. מע' גזים אחרות למעט רפואיים – המערכות תותקן ע"י חברה מוסמכת ותתוחזק עפ"י הוראות היצרן ובכפוף לדרישות כמו למשל בהיתר רעלים או דרישות כבאות – יתכן ויופיעו דרישות ספציפיות בהתאם לסוג הגז וסוג העסק.
 - iv. גזים רפואיים – קיים נוהל של משרד הבריאות "מערכות גזים רפואיים", מהדורה שלישית שמחייב מוסדות רפואה בארץ. תשומת הלב לחידוד של מר אוריצי בהופעתו בפני הוועדה היום (סעי' 14 מטה).
 - v. אספקת גלילי גזים מטלטלים למעט גפ"מ – אספקה ע"י בעל רשיון, היתר רעלים ואישור לשינוע חומ"ס.
 - vi. כללי בטיחות לגלילי גז מיטלטלים מופיעים בת"י 712 – מפורט כללי סימון, אחסון שינוע ושימוש וכד'.
 - vii. שינוע ידני והחלפת מיכלי גז מטלטלים שאינם גפ"מ בתחום העסק ניתן שיבוצע ע"י עובד המקום שהודרך ותודרך בענייני בטיחות – ע"י ממונה



מדינת ישראל

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ועדת מכרזים מרכזית

בטיחות ו/או ספק הגז. למשל חיבור וניתוק מיכל לכוורת והעברת מיכלים בעגלה בין עמדת אחסון לעמדת השימוש.

14. מר אוריזקי הופיע בפנינו היום וסכם את הדברים בע"פ :
- א. ספק אם בכלל הגזים המבוקשים במכרז מהווים גזים רפואיים (ומשכך אף אם יש רגולציה של משרד הבריאות – היא אינה רלבנטית).
- ב. לדידו, אין מגבלה כי את החלפת הגזים התקופתית יעשה עובד משרד מיומן שעבר הכשרה ותדריך בטיחות.
15. לאור המפורט נראה כי אין מגבלה חוקית או מנהלתית אחרת לביצוע העבודה באמצעות עובד מיומן שאינו טכנאי בהכרח. תנאי זה יוסר אפוא מן המכרז ותפורסם בעניין זה הודעה בעניין באתר מנהל הרכש. עם זאת ולמען הסר ספק יובהר כי עדין חלה על המציע החובה לבצע בקרה שנתית באתרים ע"י טכנאי מוסמך מטעמו (אחת לשנה).
16. המכרז יאפשר חיבור הגלילים בין אם ע"י נציג המשרד ובין אם ע"י עובד מטעמו של הזוכה ובהתאם להנחיות המשרד. בכל מקרה הזוכה צריך להיות ערוך גם למתן שירות ההחלפה ע"י עובד מטעמו (שאינו טכנאי בהכרח).
17. הזוכה מחוייב לבצע את בדיקת התקינות באתרי המשרד בתדירות הקבועה בחוק ככל שרלבנטי ולכל הפחות אחת לשנה.
18. לאור השינוי המאושר בסעי' 15-17 מעלה נדחה מועד הגשת ההצעות ליום 4/11/2021.

חתימה	חתימה	חתימה	חתימה
בזום	בזום	בזום	בזום
14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021
יוסי שטיינברג	ורד ליפמן , ע"ד	סניה שאמלי	ס/חשב
מ/מ יו"ר הוועדה	נציגת יועמ"ש		