

מס'ד	השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	תשובה
1	תקופת ההתקשרות. 2 נציין כי תקופת התקשרות ארוכת טווח קשה לחיזוי והערבה של התנהגות שווקים/מחירים סעיף 2.3- מייחס בלעדיות לתקופת הבסיס: 24 חודשים. - משתמע שלבני יתרת התקופה שנים 3-5 הבלעדיות אינה אצל הרשות- . בלבד - אלא נתון גם לשיקוליו של המציע במידה וקיימת התחייבות לתקופה של עד 7 שנים - נדרש מהרשות לקיים מנגנון בחינה תקופתי לבחינת שינויים שמתרחשים מבלי - שנית היה לצפות מראש לא נראה כי מתייצרים איפשר מתן התחייבות ארוכת טווח לאורך שנים מכיוון שהמכרז הוא לשנתיים עם אופציה ל-5 שנים נוספות, נבקש למצוא מנגנון הצמדה למחירון רשמי בינלאומי של היצרן.	מסמכי המכרז 2.2 סעיף	2.2	סעיף 2.2. למסמכי המכרז משתנה לנוסח שלהלן: "2.2. לרשות שמורה הזכות להאריך את ההתקשרות לאספקת המוצרים בתקופות נוספות ובסך הכל עד לתקופה מצטברת של חמש (5) שנים מיום חתימת ההסכם על ידי אחרון מורשי החתימה ברשות." נדגיש כי תקופת האופציה ומימושה הינה להחלטת הרשות בלבד!
2		מסמכי המכרז 2.2 סעיף	2.2	ראה מענה לסעיף 2.2 לעיל. אין שינוי במנגנון ההצמדה.
3	תקופת ההתקשרות שנתיים + אופציה ל- 5 שנים נוספות. מדובר בתקופה ארוכה מאד בהקשר של שמירת מחיר ההצעה למכרז על ידי הספק. אנו ממליצים על מנגנון שונה.	מסמכי המכרז 2.2 סעיף	2.2	ראה מענה לסעיף 2.2 לעיל.
4	"מהדגם המוצע" . עבור הכחלת היקף פעילות, נבקש להרחיב את ההגדרה ל סודת מוצרים להם שייך הדגם המוצע , תגן דגם זהה בשינויים קלים- המקוטלגים אחרת . מתייחס לכלל הפרטים	מסמכי המכרז 5 סעיף	5.1-5.3	הבקשה מאושרת. נוסח תנאי סף 5.1 עד 5.3 ישתנה לנוסח שלהלן: "5.1. היקף פעילות מוכח של היצרן לדחוף עשן מופעל מנעו בנדין: יצרן דחוף עשן מופעל מנעו בנדין מהדגם המוצע, בין שהוא בעצמו המציע ובין שהמציע יהיה משווק מורשה ו/או יבואן מורשה של מוצריו, מכר החל משנת 2020, ועד למועד האחרון להגשה למכרז, סך של מאה ושישים (160) יחידות לפחות מסדרת המוצרים של הדגם המוצע. 5.2. היקף פעילות מוכח של היצרן לדחוף עשן מופעל מנעו חשמלי ע"י סוללה: יצרן דחוף עשן מופעל מנעו חשמלי ע"י סוללה מהדגם המוצע, בין שהוא בעצמו המציע ובין שהמציע יהיה משווק מורשה ו/או יבואן מורשה של מוצריו, מכר החל משנת 2020, ועד למועד האחרון להגשה למכרז, סך של מאה ושישים (160) יחידות לפחות מסדרת המוצרים של הדגם המוצע. 5.3. היקף פעילות מוכח של היצרן לזילון עשן: יצרן זילון עשן מהדגם המוצע, בין שהוא בעצמו המציע ובין שהמציע יהיה משווק מורשה ו/או יבואן מורשה של מוצריו, מכר החל משנת 2020, ועד למועד האחרון להגשה למכרז, סך של מאה ושישים (160) יחידות לפחות מסדרת המוצרים של הדגם המוצע." שינוי זה יבוצע גם בנספח י' להכחלת עמידת המציע בתנאים שלעיל.
5	בדומה לשאלה קודמת גם כאן דרישה לניסיון בתחזוקת המוצר - נבקש להרחיב לפרטים מאותו סדרה/מאותו יצרן .	מסמכי המכרז 5 סעיף	5.6.4	הבקשה נדחית. אין בתנאי סף 5.6 דרישה לניסיון תחזוקה בדגם המבוקש אלא בדחפני עשן בכלל. עם זאת תנאי סף 5.6.4 - 5.6.5 מבטלות. ביטול זה תקף גם בנספח י'.
6	אבקש לקבל דחייה בהגשת המכרז עקב חג הפסח (תשובות לשאלות צריכות להתקבל יום לפני פסח וזה יוצר בעיה	מסמכי המכרז 6.1 סעיף	6.1	הבקשה נדחית.
7	הספק אינו מוכן לחשוף נתוני לקוחות (טבלת לקוחות נדרשת), הספק מוכן רק לשלוח הצהרה בדבר הכמות שנמכרה משנת 2020 ועד מועד המכרז	מסמכי המכרז נספח י' - ניסיון המציע	נספח י'	הבקשה מאושרת. בהוכחת עמידה בהיקפי מכירות של היצרן ניתן להציג נתון הצהרת יצרן לסה"כ מכירות לסדרת המוצרים של הדגם המוצע, מחולק לפי שנים, החל משנת 2020 (ללא חשיפת נתוני הלקוחות) במקום טבלת לקוחות המפורטת למסמכי המכרז.
8	הספק נמצא בתהליך חידוש ISO ולא בטוח שיקבל אישור חדש עד למועד ההגשה, אך מתחייב להעבירו במידה בהמשך, נא אישורכם.	מסמכי המכרז נספח י' - ניסיון המציע	נספח י'	הבקשה נדחית.
9	לא כל היצרנים האירופאים / אחרים עובדים עם AMCA. לכן נבקש להסיר דרישה זו או לחלופין לקבל הצהרת יצרן וחישוב ש"ע ל- AMCA. AMCA מתייחס לתקן האמריקאי בלבד, כיצד מתייחסים ליצרנים אירופאים שלא מיישמים את תקן AMCA ? AMCA נבדק בשיקאגו ולא כל חברה מעוניינת לשלוח ציוד לשיקאגו בעלויות גבוהות, כל העולם עובד גם על M3/H	נספח טכני ט"ז 1.1	1.1	הבקשה נדחית.
10	נבקש לאשר גם M3/H 24,000 במשקל נמוך משמעותית	נספח טכני ט"ז 1.1	1.1	הבקשה נדחית.
11	נבקש לשלוח 97 דציבל במרחק 3 מטר	נספח טכני ט"ז 1.1	2.4	הבקשה מאושרת. הדרישה בסעיף 2.4 בנספח ט"ז 1.1 משתנה לנוסח שלהלן: "2.4" עוצמת רעש d89 לכל היותר (ממרחק 3 מטר). תינתן עדיפות בציון האיכות לעוצמת רעש נמוכה יותר."
12	נספח ט"ז דחוף עשן בנדין 1 "סעיף 3.3" שלולת ברזל אל חלד נבקש לשנות לשלולת ברזל צבעו 2 צבעים עם ציפוי אפוקסי נגד חלודה	נספח טכני ט"ז 1.1	3.3	הבקשה מאושרת. נוסח סעיף 3.3 בנספח ט"ז 1.1 ישתנה לנוסח הבא: "3.3. דחוף העשן יותקן בתוך שלולת מתכת אל חלד או שלולת ברזל צבועה בציפוי (2) צבעים עם ציפוי אפוקסי נגד חלודה, המגינה על המדחף מפני פגיעות ועצמים ומאפשרת נשיאה ארגונומית משני צידי הדחוף."
13	אבקש לאשר שלולת מתכת מוגנת מחלודה	נספח טכני ט"ז 1.1	3.3	ראה מענה לעיל לסעיף 3.3 בנספח ט"ז 1.1 לעיל
14	נבקש לאשר ציודו בציר אנכי של +18° - עד -10°	נספח טכני ט"ז 1.1	3.6	הבקשה מאושרת. נוסח סעיף 3.6 בנספח ט"ז 1.1 משתנה לנוסח שלהלן: "3.6" הדחוף ניתן לציודו בציר אנכי של "18° + עד "10° - ."
15	נבקש לאשר ציודו בציר אנכי של +15 עד -5 מעלות	נספח טכני ט"ז 1.1	3.6	הבקשה נדחית. ראה שינוי לסעיף זה בשאלה לעיל
16	לא כל היצרנים האירופאים / אחרים עובדים עם AMCA. לכן נבקש להסיר דרישה זו או לחלופין לקבל הצהרת יצרן וחישוב ש"ע ל- AMCA. AMCA מתייחס לתקן האמריקאי בלבד, כיצד מתייחסים ליצרנים אירופאים שלא מיישמים את תקן AMCA ? AMCA נבדק בשיקאגו ולא כל חברה מעוניינת לשלוח ציוד לשיקאגו בעלויות גבוהות, כל העולם עובד גם עם M3/H	נספח טכני ט"ז 2.1	1.1	הבקשה נדחית.
17	האם ניתן להציע דחוף עם מנוע על פי הדרישה בתקן IP66 וסוללה ללא תקן IP	נספח טכני ט"ז 2.1	2.1	הבקשה נדחית
18	האם נדרש לספק עם המכשיר סוללת עבודה ועוד סט סוללות חלופי והכל במחיר ליחידה?	נספח טכני ט"ז 2.1	2.3	כן, הדרישה הינה לספק 2 סטים של סוללות, אחד לעבודה והשני להחלפה.
19	נספח ט"ז דחוף עשן חשמלי "סעיף 2.3" סוללה נטענת בתצורה החלפה (ללא שימוש בכלי עבודה) ,חיציני Vנבקש לוותר על סעיף זה ולתת אפשרות להפעלה כפולה: שימוש בסוללה הנטענת וגם (במקביל) ספק חשמל 230 החלפה אוטומטית ורציפה	נספח טכני ט"ז 2.1	2.3	הבקשה נדחית.
20	נבקש לאשר גם אפשרות טעינה מ-100% ללא הוצאת הסוללות מדחוף העשן תוך 4 שעות	נספח טכני ט"ז 2.1	2.4	הבקשה נדחית.
21	נבקש לאשר דחוף מופעל ע"י סוללה בעל זמן טעינה גבוה יותר מהרשום, אך נותן עבודה גדול הרבה יותר, כלומר - עדיפות לזמן עבודה ארוך יותר	נספח טכני ט"ז 2.1	2.4	הבקשה נדחית. השואל לא פירט כמה זמן עבודה הוא מבקש לאשר. לעניין זמן עבודה גדול יותר, הנתון נדרש כבר וישמש לציון האיכות למוצר.
22	אבקש לאשר כי הציודו האנכי יהיה בין -10-34 מעלות	נספח טכני ט"ז 2.1	3.6	הבקשה מאושרת חלקית. נוסח סעיף 3.6 בנספח ט"ז 2.1 משתנה לנוסח שלהלן: "3.6" ניתן לציודו אנכי של "36°- 0° לפחות (כלומר 0 עד 36 זהו חובה, מעבר זה יתרון), כלומר תינתן עדיפות לציוד גדול יותר."
23	נבקש לאשר זילון עשן המונע התפשטות עשן העמיד בפני טמפרטורה של 550 מעלות צלזיוס, ליותר מ- 30 שניות, כפי שסופק לכם בעבר . הטמפר' אינה חשובה, מה שחשוב הוא העובדה שהבד נשמר ושניתן לעשות בו שימוש חוזר.	נספח טכני ט"ז 3.1	1.6	הבקשה מאושרת. נוסח סעיף 3.6 בנספח ט"ז 3.1 משתנה לנוסח שלהלן: "1.6" זילון העשן יהיה עמיד בפני טמפרטורה של 550 מעלות צלזיוס לפרק זמן של 30 שניות לפחות."