

מכרז 9/2024

אספקת ותחזוקת דוחפי עשן ווילון עשן

הנדון: הבהרה מספר 1 – תיקון מענה לשאלת הבהרה

מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז וההצעה. על המציעים לחתום על כל עמוד של מסמך זה ולצרפו להצעתם.

הרינו להביא לתשומת לב המציעים כי במענה לשאלת הבהרה מס' 22 שפורסמה ביום 15/04/2024 נפלה טעות סופר. התשובה מבוטלת ולהלן התשובה המתוקנת:

הבקשה מאושרת חלקית.

נוסח סעיף 3.6 בנספח ט"ז. 2 משתנה לנוסח שלהלן:

"3.6. ניתן לצידוד אנכי של 0° - 34° לפחות (כלומר 0 עד 34 זה חובה, מעבר זה יתרון), כלומר תינתן עדיפות לצידוד גדול יותר."