



שרות בתי הסוהר - יחידות סגן הנציב חטיבת מכרזים ורכש



תאריך 20/07/2026

לכבוד משתתפי המכרז

מכרז פומבי 21/2026 - מערכות גילוי אש ועשן מסוג טלפייר

הודעת תיקון מס' 03

1. במענה לשאלות מציעים פוטנציאלים ולאחר התייחסות הגורמים המקצועיים להלן הבהרותינו:

מס'	מס' סעיף ועמוד	שאלות ותשובות
1.		שאלה בשים לב להיקפו, מורכבותו וחשיבותו של המכרז, ועל מנת לאפשר למציעים לבצע את כלל הבדיקות הנדרשות, לגבש שאלות הבהרה מקצועיות וממצות ולהגיש הצעות איכותיות, תחרותיות ומבוססות, נבקש לשקול בחיוב הארכת מועד הגשת שאלות ההבהרה ב-14 ימים נוספים. תשובה הבקשה נדחת
2.		שאלה כמו כן, מאחר שהתשובות לשאלות ההבהרה עשויות להשפיע באופן מהותי על היבטי התכנון, התמחור, היקף ההתחייבויות והיערכות המציעים, נבקש כי מועד הגשת ההצעות יידחה ב-30 ימים נוספים, וזאת על מנת לאפשר פרק זמן סביר ומידתי לבחינת ההבהרות שיינתנו, לעדכון מסמכי ההצעה בהתאם ולהשלמת כלל האישורים וההליכים הפנימיים הנדרשים תשובה הבקשה נדחת
3.	3.3 תנאי סף	שאלה חברתנו מאושרת יצרן הנ"ל, וכן יש לה עובדים מאושרים ומוסמכים, בקשתנו לאשר לצרף קבלני משנה מאושרים על מנת להגיע ל-8 נותני שירות תשובה מאושר ובלבד שהמציע ונותני השירותים עומדים בכל התנאים הנקובים בתנאי הסף 3.3.
4.	עמוד 32 נספח א'	שאלה כ 75% מהמערכות המפורטות בנספח א' עמוד 32, הן מערכות מסדרת 3000 ורכזות אזוריות אשר טלפייר כיצרן הכריזה על הפסקת ייצורן כבר ב 2017 ועל הפסקת התמיכה בהן בשנת 2022. <u>EOL</u> (End Of Life). לפיכך, למערכות אלו אין חלפים לתיקונים והחלפות. יש להבהיר האם, על פי תנאי המכרז, מערכות אלה (רכזות בלבד – רכזות חדשות מסדרת 7000 יכולות לעבוד מול גלאים ואביזרים ישנים) יוחלפו בתשלום לכשיתקלקלו? תשובה כן, במידה ולא יהיה אפשרות לתקן / לסדר את הרכזות ובמידה ויהיה נחוץ להחליפה בחדשה, הנושא יאושר רק לאחר בחינה וקבלת אישור בכתב.
5.	עמוד 19 סעיף 1.2	שאלה בהמשך לאמור בהבהרה לנספח א' מעלה, גילן של המערכות המפורטות בנספח א' עמוד 32, הוא מעל 6 שנים שכן, כאמור טלפייר לא מייצרת אותן כבר מאז 2017. זה סותר את הכתוב בסעיף (4-6 שנים). האם מערכות אלה (רכזות בלבד), לכשתתקלקלנה, יוחלפו בתשלום במסגרת המכרז? תשובה כן, במידה ולא יהיה אפשרות לתקן / לסדר את הרכזות ובמידה ויהיה נחוץ להחליפה בחדשה, הנושא יאושר רק לאחר בחינה וקבלת אישור בכתב.
6.	עמוד 20 סעיף 4.1.3	שאלה בדיקת אינטגרציה – האם הכוונה היא לליווי טכנאי גילוי אש בעת ביצוע האינטגרציה, או הזמנת החברה הבודקת על חשבון הקבלן? תשובה האחריות לבדיקה חלה על הספק הזוכה בין אם בעצמו ובין אם באמצעות חברה בודקת מטעמו והכל על חשבון הספק הזוכה.
7.	עמוד 20 סעיף	שאלה הדרישה לשאת בעלות תוספת של עד שלושה גלאים היא בעצם צ'ק



שרות בתי הסוהר - יחידות סגן הנציב חטיבת מכרזים ורכש



פתוח שיכול להפוך כל הצעה להפסדית לספק או לחילופין לקבלת הצעות מאוד גבוהות. אנו ממליצים להגביל את מספר הקריאות בהן מתבצעת תוספת של עד 3 גלאים כולל צגרת לעד 10 קריאות בשנה.		4.1.6	
מקובל. על הספק הזוכה לספק על חשבונו בכל שנה עד 30 אביזרי גילוי אש, כולל צגרת וחיווט (למעט אספקה של תעלת פח ומגן אנטי ונדאלי) אשר ניזוקו בשוגג או בזדון.	תשובה		
האם ניתן לציין כי מדובר בעבודות תחזוקה של הספק בלבד?	שאלה	עמוד 20 סעיף 4.1.7	8.
כן.	תשובה		
נבקש להבהיר שהמונח "ניזוקו" מתייחס לנזק שנגרם למערכת עקב אירוע חיצוני או חריג בלבד, ואינו כולל בלאי סביר, תקלה, איתקניות, פגם במערכת או בעיה הנובעת מתפעול שוטף או מאיכות המערכת.	שאלה	עמוד 22 סעיף 4.2.5	9.
מקובל.	תשובה		
האם ניתן להחריג את יום כיפור?	שאלה	עמוד 21-22 סעיף 4.3.1	10.
כן אלא אם כן ישנו אירוע חירום שמצריך הגעה מידית של הספק הזוכה.	תשובה		
האם ניתן להגביל את מספר הגלאים לשנה המוחלפים בשל שבר ללא עלות?	שאלה	עמוד 26 סעיף 13.4.1	11.
ראה תשובה לשאלה 7.	תשובה		

2. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, עליכם לחתום עליה ולהגישה בצירוף הצעתכם.

3. להזכירכם המועד האחרון להגשת הצעות הוא עד לתאריך 03/08/2026 שעה 12:00.

4. יתר הפרטים נותרו ללא שינוי.

בברכה,
צוות מכרזים
שרות בתי הסוהר