



אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

יחידה מזמינה : הנדסת מערכות אלטרו מכניות וגזים רפואיים מס' ועדה : 161838

מהות הרכישה : שינוי צגרת חנקן מבודדת בחדר מקפיאים אגף ב1 סוראסקי קומה 1- לצורך קליטת 8 מקפיאים


סכום הרכישה מטבע ספק : 17,901 יורו (כולל מע"מ) ערך בשקלים : _____


ספק פוטנציאלי : מקסימה מדיקל בע"מ


הוועדה התכנסה בתאריך 6.7.16 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם


המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29)

חתימת המאשרים :


רנית שירבן זאבן


שמואל אמר


עוי"ד רות מרי


יוסי שחר



04 יולי 16

לכבוד
ועדת מכרזים

הנדון : שינוי צנרת חנקן מבודדת בחדר מקפיאים אגף ב1

סוראסקי קומה 1- לצורך הכנה לקליטת

8 מקפיאים נוספים – הנמקת פטור ממכרז

1. במסגרת הגידול בשימוש במקפיאי חנקן במרכז הרפואי, נדרש להכין תשתית לקליטת מקפיאים נוספים בבניין סוראסקי, אגף B1C1 קומת מרתף 1 (ליד המיון) שם קיימת תשתית להספקת חנקן נוזלי באופן שוטף.
2. החנקן הנוזלי מסופק באמצעות צנרת נירוסטה מבודדת ואקום ובעזרת מחברים ייחודיים.
3. תוספת תשתית הצנרת חייבת להיות תואמת באופן מלא לצנרת הקיימת שסופקה ע"י חברת מקסימה וכן האחריות הכוללת למוצר חייבת להיות של ספק הצינור המקורי (חברת מקסימה).
4. בחדר זה בוצעה לא מכבר הכנה לשמונה מקררים ע"י חברת מקסימה ונדרשת תוספת לשמונה מקררים נוספים
5. לאור כל זאת אבקשכם לאשר פטור ממכרז לקטע הצינור הנוסף שיירכש במסגרת תוספת זו מחברת מקסימה כאמור לעיל.
6. בברכה.

מיכאל ויסמן
מהנדס אינסטלציה ראשי

יוסי שחר – משנה למנכ"ל
שירי בן זאב – גזברית מרת"א
יורם הלוי – מנהל יח' ועדת מכרזים
נטלי שטינברג- כלכלנית אגף בנוי מרת"א