





אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד



מס' ועדה: <u>161796</u>	יחידה מזמינה: <u>שרותים טכניים</u>
מהות הרכישה: <u>החלפת מדחס בציילר 13 בניין סמי עופר</u>	
ערך בשקלים: _____	סכום הרכישה מטבע ספק: <u>323,655 ש"ח (כולל מע"מ)</u>
ספק פוטנציאלי: <u>טי.איי. פתרונות (ישראל) בע"מ</u>	

הוועדה התכנסה בתאריך 19.7.16 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם

המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29)

חתימת המאשרים:


רו"ח שירי בן-זור

שמואל אמר


עו"ד רות פרי

יוסי שחר



Technologies & Infrastructure Development Department
Technical Services Department (Maintenance)

האגף לפיתוח טכנולוגיות ותשתיות רפואיות
המחלקה לשירותים טכניים (אחזקה)

יום ג' כה ניסן תשע"ו
3 מאי 2016

לכבוד
ועדת מכרזים

הנדון : החלפת מדחס בצילר 13 בנין סמי עופר - הנמקת ספק יחיד

1. במרכז הרפואי ת"א קיים מערך אחד למיזוג אויר. המערך כולל 11 צילרים לקירור מים, המים המקוררים מסופקים לכל יחידות מיזוג האויר בבניינים השונים ובעזרתם בעצם מקוררים החדרים והחללים השונים.
2. מערך זה הנו מערך קריטי לפעולתו השוטפת של המרכז הרפואי וכל תקלה הנה משמעותית ביותר ובאופן מיוחד בחודשי הקיץ.
3. כל הצילרים הינם מתוצרת חברת טריין (ארה"ב) ומטופלים באופן בלעדי ע"י חברת טי.אי. פתרונות (טריין ישראל) בע"מ.
4. אחזקת הצילרים בדרג גבוהה מבוצעת באופן קבוע ע"י חברה זו מאז הקמת המערכת.
5. לפני כחודש נוצרה תקלה בצילר 13 בבניין סמי עופר וכתוצאה מתקלה זו הושבת המדחס ונדרש להחליפו בחדש, עלות התיקון הנה 323,655 שקל כולל מע"מ.
6. על כן, הפריט, עבודת הפירוק וההרכבה ומתן אחריות לשנה חייב להתבצע ע"י נציג היצרן (טריין) בארץ, לא ניתן להכניס ספק אחר לטיפול במערכת זו.
7. לפיכך, אבקש לאשר את הספק הנ"ל לבצוע התיקון כספק יחיד.
8. בברכה.

יאיר לבנוני

מנהל המחלקה לשירותים טכניים

מכותבים לידיעה :

מר יוסי שחר - משנה למנכ"ל

מר יעקב גאמן - רכש

גב' שירי בן זאב - גזברית

גב' אתי כהן - רכש

מר יורם הלוי - מכרזים

מר אפרים טבצ'ניק - אחזקה

מר יבגני שנקר - אחזקה