



מדינת ישראל
המשרד לביטחון הפנים

מכרז 6/2016

הקמת תחנת כיבוי שחמון אילת

הנדון: מענה לשאלות הבהרה למכרז פומבי מס' 6/2016 להקמת תחנת כיבוי שחמון אילת

מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז וההצעה. על המציעים לחתום על כל עמוד של מסמך זה ולצרפו להצעתם.

1. בהתאם לאמור במסמכי המכרז, מסמך זה מכיל את התייחסות המזמין לשאלות שהועלו עלי ידי המציעים במסגרת הליך שאלות הבהרה.
2. המענה המחייב לשאלות הינו כפי המופיע במסמך זה בלבד.
3. מובהר למציעים כי מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז וכי על המציעים לחתום על כל אחד מעמודי הבהרה זו ולצרף את מסמכי ההבהרה החתומים למסמכי ההצעה.
- 4.

מס"ד	מספר סעיף	שאלות	תשובות
1	נספח 3 – כתב ערבות	בסעיף 1 לערבות יש למלא פרטים: "לבקשת _____ (שם הספק).... אשר תדרשו מאת _____ (להלן-החייב)" אודה לקבלת הבהרה מי הספק ומי החייב?	גם שם הספק וגם שם החייב שנדרש להשלים בכתב הערבות הם אותו שם, של החברה המציעה במכרז.
2	נספח 3 – כתב ערבות	בסעיף 3 לערבות: "דרישה על פי ערבות זו להפנות לסניף הבנק / חברת הביטוח על פי הפרטים... " הערבות שלנו יוצאת מהבנק, ניתן לבטל את המילים: " / חברת הביטוח" ?	ניתן להסיר בכתב הערבות את המילים "חברת הביטוח" או לחלופין "סניף הבנק" בהתאם לגוף ממנו מוציאים את הערבות.
3	מסמך ו' – דוח קרקע	בדו"ח קרקע בסעיף 4 כתוב שאישור היתר הבנייה צריך להיות מלווה בחקירה גיאולוגית של העתקים. אם ממצאים לא יאושרו, או במקרה שלא בוצעה חקירה גיאולוגית, יחלו על הבנייה בקרבת ההעתק המגבלות בנוגע להעתק פעיל המפורטים בסעיף 212.1.2 של ת"י 413 - הסעיף אוסר על בניה בקרבת 15 מטר משני צידי העתק ומפרט תנאים ומגבלות נוספות. שאלה: האם בוצעו חקירות העתק לעיל וקיימים ממצאים המאשרים בניה במקום? אם כן, מה מיקום פרסומם ו/או מה התנאים לביצוע העבודות באתר?	המדובר על התקשרות לביצוע ולא לתכנון, כל האמור בשאלה נלקח בחשבון על ידי הקונסטרוקטור בדו"ח ובהתאם לכך בוצע התכנון.



מדינת ישראל
המשרד לביטחון הפנים

מס"ד	מספר סעיף	שאלות	תשובות
4	מסמך ו' – דוח קרקע	בסעיף 14.2.13.1 ב' חישוב הנדסי- עומסי רעידת אדמה יהיו ע"פ ת"י 412 . שאלה : האם כוונה לת"י 413?	יש לתקן לת"י 413.
5	מסמך ו' – דוח קרקע	בדו"ח קרקע סעיף 3 כתוב שהקרקע לחישוב רעידות אדמה היא סוג C. 1S ומקדם שתית : 1.0. כאשר על פי נספח ט' של ת"י 413 האזור מופיע כקרקע מסוג F- שדורשת בדיקות מיוחדות והגדרת דרישות לתכנון כולל מערכות כיבוי אש, תקרות אקוסטיות, תשתיות וכו' שאלה : האם הקרקע סווגה באופן תקני, מלא וסופי ? אם לא, על מי תחול חובת ביצוע בדיקות הנדרשות בתקן?	ראה מענה לשאלה 3 לעיל
6	נספח ב' להסכם - ביטוח	נספח ב' ביטוח בסעיף 2.1 כתוב- הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של המהנדסים ובגין כל הפועלים מטעמם בקשר לעבודות תכנון, ביצוע ופיקוח של עבודות תכנון וקונסטרוקציה של תקרות אקוסטיות ותכנון, ביצוע ופיקוח של מערכות גילוי וכיבוי אש בקשר להקמת תחנת כיבוי שחמון אילת, ואשר אירע כתוצאה ממעשה רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון הצהרה רשלנית, תכנון לקוי, שנעשו בתום לב, בקשר לעבודות כאמור. שאלה : האם ביטוח של קבלן צריך לכסות קונסטרוקטור, יועץ קרקע ומתכננים נוספים מטעם המזמין ?	ביטוח הקבלן לא אמור לכסות מתכננים ויועצים מטעם המזמין.
7	סעיף 3 א' בדף המידע	"כתב הכמויות המלא ואת הדיסק" – האם הכוונה לכתב כמויות מודפס + הדיסק?	כן. נדרש להגיש גם כתב כמויות מודפס מלא וחתום וכן את כתב הכמויות המלא בתכנה שצורפה בדיסק.
8	סעיף 3 א' בדף המידע	"מעטפה שנייה – את חוברת המכרז ... ואת העותק הסרוק במדיה מגנטית וכן את המפרט הטכני". עותק סרוק – של כל מסמכי המכרז ? האם יש צורך להדפיס, לחתום ולסרוק את התוכניות בדיסק או שאין צורך לחתום על התוכניות ולסרוק (מאחר ואין דרישה להחזיר תוכניות).	בעותק הסרוק שיצורף במעטפה שנייה יכלול כל החומר שמוגש בנייר (למעט כתב הכמויות המוגש במעטפה נפרדת). כמו כן אין צורך להגיש או לסרוק את התכניות.
9	סעיף 3 א' בדף המידע	"וכן את המפרט הטכני" - מה הכוונה? הרי המפרט הוא חלק מהחוברת, האם לצרף העתק נוסף חתום של המפרט? או רק סרוק?	המפרט הטכני הוא חלק מהחוברת (פרקים ג' + ג"ב) ויוגש כחלק מהכתוב בתשובה לשאלה 8 לעיל.