



מחלקת רכישות

תאריך: 28/07/2016



שרות בתי הסוהר

לכבוד משתתפי המכרז

הנדון: מכרז 2016 / 30 עבודות בינוי ושיפוץ במרכז הדרכה - שערי אברהם - מבנים 55 ו- 56 - הודעת תיקון מס' 01

1. במענה לשאלות מציעים פוטנציאלים ולאחר התייחסות הגורמים המקצועיים להלן הבהרותינו:

מס'	שאלות ותשובות
1	שאלה: חסרות תכניות נגרות ואלומניום
	תשובה: מצ"ב קובץ (נפרד) מרכז של תוכניות.
2	שאלה: האם מדובר בסרט בוטילי מבד או אלומיניום?
	תשובה: בד לא ארוג שחלקו העליון ניתן למרוח חומרי איטום משחתיים מכל סוג שהוא
3	שאלה: האם הרוחב של הסרט הוא 15 או 25 ס"מ ?
	תשובה: 10 ס"מ + 10 ס"מ עם חפיפה של ס"מ
4	שאלה: האם מדובר באיטום גיברית ? הרכבת דלמר ? איטום תעלה בסרט בוטילי ? אם כן איזה סרט בוטילי ומה הרוחב של התעלה ומה האורך.
	תשובה: התעלה עשויה מפיו.וי.סי רוחב התעלה 13.6 סדרת קונקרט דגם CAB773 עומק 6 ס"מ. אל הצנרת נכנס נקז והשוליים של הנקז מתחבר לחומר איטום על בסיס צמנטי (סיקה). סרט בוטילי ברוחב 1 מ' באורך 10 מ' ואמורה להיות מתחת לכל אורך התעלה ועל זה עולים עם הסיקה 107. לפי פרט שהועבר במפרטים הטכניים.
5	שאלה: האם את עבודות ההכנה (ביטון הצינורות) אנחנו עושים או הקבלן
	תשובה: בהתאם למסמכי המכרז.
6	שאלה: כמה שכבות/כמה ק"ג למטר מרובע של סיקה 107?
	תשובה: 2 שכבות ועפ"י הוראות יצרן.
7	שאלה: בדף 7 בסעיף 7.9 רשום ערבות בלתי מותנית וברת חילוט עד לתאריך 16/10/2016 ע"ס 180,000 ש"ח ואילו במסמך א'1 הצעת הקבלן בסעיף 15, רשום ערבות ע"ס 150,000 ש"ח בתוקף עד לתאריך 11/12/2016. מהו סכום הערבות להגשת המכרז ועד לאיזה תוקף היא צריכה להיות?
	תשובה: עמוד 7, סעיף 7.9 – בטל מסמך א' 1 – סעיף 15 – ללא שינוי (בתוקף)

2. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, עליכם לחתום עליה ולהגישה בצירוף הצעתכם.
3. להזכירכם המועד האחרון להגשת הצעות הוא עד לתאריך **08/08/2016 שעה 12:00**.
4. יתר הפרטים נותרו ללא שינוי.

צוות מכרזים
ענף רכישות
שירות בתי הסוהר