



מחלקת רכישות

תאריך 29/06/2016



שרות בתי הסוהר

לכבוד משתתפי המכרז

מכרז פומבי מס' 14/2016 בנושא:

הקמה, תפעול ותחזוקת מערכת לטיפול במים אפורים והשבתם.

הנדון : סיכום סיור קבלנים נוסף בביס"ר מעשיהו - מכרז הקמה, תפעול ותחזוקת מערכת לטיפול במים אפורים והשבתם (14/2016).

1. בתאריך 29/06/2016 התקיים סיור קבלנים לעניין מכרז הר"מ בביס"ר מעשיהו, ונכחו בה :

1.1 שב"ס :

- ר/כ מרדכי דן – ר' יחת"ל.
- ר/כ בוריס למישוב – ר"צ תחזוקת תשתיות.
- ר/כ ולדימיר קפלן – ר"צ מערכות.
- ר/כ גיקי לוי – קת"ל ביס"ר מעשיהו.
- הח"מ.

1.2 משתתף חיצוני :

- לסיכו בע"מ :

(1) מרדכי נקר ת.ז: 027376110.

2. מטרת הפגישה :

- 2.1 הכרת מיקום יישום המכרז (אגפים 12-15) בביס"ר מעשיהו.
- 2.2 הצגת עיקרי המכרז ושימת דגשים על אופן הגשת ההצעה.

3. רקע :

מכרז הר"מ פורסם בתאריך 30/05/2016 באתר אינטרנט מינהל הרכש הממשלתי במטרה ליישם מערכת לטיפול והשבת מים אפורים באגפים 12-15 בביס"ר מעשיהו בשב"ס. מיותר לציין, מדובר במכרז פיילוט שהצלחתו חשובה ותיקבע את הרחבת הפעילות בשאר בתי סוהר. כמו כן, צריכת המים נמצאת בעליה מתמדת בשב"ס ונבחר לטפל בבעיה זו ע"י יישום מכרז זה.

מועדים חשובים עבור המכרז :

- מועד אחרון להגשת שאלות – 04/07/2016.
- מועד אחרון להגשת הצעה – 18/07/2016.

4. עיקרי הפגישה :

4.1 כללי

4.1.1 להלן פרטי סיור קבלנים :

- מקום : ביס"ר מעשיהו (אגפים 12-15)

- זמן: בין השעות 10:00 – 12:00.
- תכולה: סיור אל תוך האגפים 12-15 והצגת מצגת של עיקרי הדברים.

4.1.2. טרם הצגת המצגת ר' יחת"ל תיאר באופן כללי את סביבת העבודה:

1. ביס"ר מעשיהו נמצא במתחם כליאה "איילון".
2. במתחם "איילון" מונה מים בודד המודד את צריכת המים של כלל המתקנים במתחם וביניהם גם את ביס"ר מעשיהו ולכן בדיקת צריכת המים בביס"ר מעשיהו הינה ספקולציה ומחושבת באופן של חישובים מעורכים ולא מדויקים.
3. כיום צריכות המים מנוהלת ע"י תאגיד ת.מ.ר הממוקם ברמלה.
4. יישום המכרז הינו באגפים 12 עד 15 וקיימת אפשרות להרחבתו בביס"ר.

4.2. הצגת המצגת

4.2.1. הצגת המצגת התמקדה במספר נושאים עיקריים:

1. המכרז באופן כללי ומיקוד על שיטת המכרז - רכש תפוקות.
2. מטרת המכרז.
3. תנאי הסף המקצועיים.
4. תקופת ההתקשרות (פירוט על 3 התקופות השונות וההבדלים בניהם).
5. נושא האחריות.
6. אופן בחירת ההצעה הזוכה – מודל הצעת המחיר.
7. תמורה.
8. קווים טכניים כללים הנדרשים מהמערכת.

4.2.2. בתום הצגת המצגת במשרד יחת"ל, התבצע סיור בבית סוהר מעשיהו אל תוך האגפים 12-15, ניגשנו למקום הפיזי בו נמצאת צנרת המים ומיקום המערכת העתידית. נכנסנו אל תוך השירותים על מנת לתת הסבר נוסף על כמות נקודות המים.

4.2.3. במהלך הסיור הודגש ע"י ר"צ מערכות:

1. צינור המים הנכנס אל תוך התאים משמש גם את האסלה וגם את הכיור, פיצול זה נמצא בתוך הקיר ולכן בעת הביצוע נדרש לחדור את הקיר ולבצע הפרדה בפועל בין האסלה ולבין הכיור בתאי האסירים.
- מקור המים הנאספים ממקלחות ושוקת הכיורים בלבד הנמצאים במבנה המקלחות הציבוריות הממוקמים בקומה א' ובקומה ב' של מבנה האגף

4.3. התייחסויות

4.3.1. קת"ל ביס"ר מעשיהו מדגיש שחשוב שתהיה שליטה ובקרה על המערכת מרחוק שכן נוכל לקבל התראות על תקלות ובכך להגיע לבדיקת המערכת במהירות האפשרית. צורך הינו בסיסי.

4.3.2. ר' יחת"ל מציין כי הצורך במערכת שליטה ובקרה הינו אינטרס של הקבלנים על מנת לבקר את המערכת ולשמור על יעילותה ורווחיותה, מודגש כי התשלום החודשי הינם עבור צריכת מים מטופלים בפועל וכל תקופה בה המערכת מושבתת ואין צריכת מים מטופלים זה הפסד נטו של המציע הזוכה.

5. סיכום

שב"ס מודה ומאחל בהצלחה לכל המשתתפים בסיור הקבלנים.

מודגש כי את יתר השאלות יש להעביר בצורה מסודרת על גבי קובץ word למחלקת רכישות ולא יאוחר

מתאריך 04/07/2016

בברכה,

אודי סבן, כלאי
ע. ראש היחידה לתכנון כלכלי

מרדכי דן, ר/כ
ראש היחידה לתכנון כלכלי

הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, עליכם לחתום עליה ולהגישה בצירוף הצעתכם.
להזכירכם: מועד אחרון להגשת הצעות הינו 18/07/2016
יתר הפרטים ללא שינוי.

בברכה,
צוות מכרזים
שירות בתי הסוהר