



מכרז פומבי מס' 21/2016 בנושא:

תכנון, הקמה והפעלת מערכת לחיסכון בחשמל - מענה לשאלות הבהרה

הודעת תיקון מס' 01

להלן התייחסות הגורם המקצועי בשב"ס לשאלות הבהרה שהתקבלו:

מס'ד	מספר העמוד והסעיף במכרז	פירוט השאלה	תשובות
1.	עמוד 36 סעיף 1.א 8	מבקשים לאפשר פתרון טכני שייתן מענה כולל למתקן שבו המפסק הראשי הינו 910 אמפר, זאת ע"י התקנת שתי מערכות בגדלים של 400 אמפר ו - 630 אמפר תלת פאזי באופן הבא: 1. אחת ממערכות החיסכון תזון ממפסק 400 אמפר הנמצא בלוח החשמל הממוקם מול דלת הכניסה של חדר החשמל (לוח משנה) 2. יתווסף מפסק תלת פאזי 630 אמפר שיוזן מהמפסק הראשי 910 אמפר. אל המפסק החדש תחובר מערכת לחיסכון באנרגיה בגודל 630 אמפר וממנה יוזנו שאר הצרכנים במתקן. 3. מצ"ב סכימה חשמלית עקרונית לביצוע השינוי.	ניתן להתקין 2 מערכות ובתנאי שהמערכות יהיו בגדלים המפורטים להלן: ללוח הישן - מערכת בגודל 400 אמפר לפחות. ללוח החדש - מערכת בגודל 800 אמפר לפחות.
2.	עמוד 30 סעיף 4 ב. שלבים לביצוע	תקופת הרצה הנדרשת הינה עד 6 חודשים מיום הקמת המערכת. מכיוון שאת המדידות של החיסכון אתם דורשים לבצע בימים שלאחר תקופת ההקמה, והתוצאות של החיסכון יהיו ידועות תוך מספר ימים, נבקשכם לקצר משמעותית את תקופת הרצה לכל היותר לשלושה חודשים.	המועדים המובאים במסמכי המכרז הינם מועדים מקסימאליים, המציע הזוכה יכול להקדים מועדים אלו ושאר הלוח"ז יוקדם בהתאם.
3.	עמוד 38 סעיף 9 ב. ס.ק 6	מתי אמורה להתקבל החלטה של הלקוח לעניין פירוק המערכת במקרה בו החיסכון יהיה נמוך ביותר מ - 2% מהצהרת המגיש? האם בתום תקופת ה - P.O.C או מיד לאחר סיום בדיקות החיסכון כלומר ימים ספורים לאחר ההקמה, כשכבר אז, התוצאות יהיו ידועות?	שלב ה POC יבוא לאחר שהמציע התקין את המערכת וסיים את שלב הרצה והמערכת מוכנה להיבחן לעניין יכולות החיסכון, המערכת נדרשת לעמוד בהצהרת החיסכון (כמפורט במסמכי המכרז) בתקופת שני ימי הניסוי שהוקצו לטובת העניין, בתום 2 ימי הניסוי (תקופת ה-P.O.C) אשר התקיימו לשיעור רצון שב"ס



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

באופן תקין ולאחר שב"ס ילמד את תוצאות הניסוי כולל האפשרות, במידת הצורך, לקיום ניסוי נוסף. תתקבל החלטה לעניין יכולות החיסכון של מערכת.			
הסעיף נותר ללא שינוי	האם ניתן לייצר משוואת פיצוי במקרה בו הסטייה באחוז החיסכון תעלה על 2% ולא תעלה מעל X% (למשל 5%), כלומר, התאמת התשלום בפועל עבור המערכת לפי ההפרש בין האחוז המינימאלי הרצוי לבין אחוז החיסכון בפועל? (דוגמא: הוצאה כי החיסכון הינו 20%. התוצאה המינימאלית הרצויה הינה 18%. אם התקבל חיסכון של 16%, יפצה הספק את הלקוח בהפרש בין 16% לבין 18% ע"מ לשמור על ROI הרצוי והמוצהר. אם התקבל חיסכון של 14% כלומר סטיה של 6%, יפרק הספק את המערכת ולא תינתן האפשרות לפיצוי)	עמוד 38 סעיף 9 ב. ס ק. 6	.4
נציג החברה הזוכה יהיה חייב להיות נוכח בעת בחינת יכולת החיסכון של המערכת, אלא אם הצהיר בכתב כי הוא מוותר על נוכחותו ומוכן לקבל את קביעת שב"ס לעניין הליך הניסוי.	מצוין בסעיף כי: "שב"ס יקיים את הניסוי במהלך 2 ימים רצופים..." האם הליך הניסוי ומחזורי המדידה יבוצעו ע"י השב"ס וספק המערכת יחדיו?	עמוד 38 סעיף 9 ג. ס ק. 2	.5
1. זכות הטיעון תינתן בכפוף לדין. 2. התמורה תשולם עפ"י כל דין	(1) נבקש לאפשר למציע זכות טיעון טרם ההחלטה על ביטול, וכן הזדמנות נאותה לתקן את הדרוש תיקון. (2) נבקש להבהיר כי במקרה בו יחליט שב"ס להביא את החוזה לסיום תשלום למציע התמורה עבור השירותים אשר סיפק עד לאותו מועד. כל האמור רלוונטי גם לסעיף 4.2.4 לפרק ד'- הסכם.	סעיף 2.3, עמ' 3	.6
הסעיפים נותרו ללא שינוי	<u>ערבות המכרז</u> - (1) נבקש לקבוע מועד סופי לקבלת החלטה סופית בדבר זהות הזוכה; הארכת הערבות כרוכה בעלויות, ולא סביר כי המציע יישא בעלויות כאמור מבלי שיוכל לכלכל את צעדיו. במקרה בו יחלוף המועד הסופי לקביעת זהות הזוכה, תוקף הצעת המציע יפקע, והמציע לא יהיה מחויב להאריך את תוקף הערבות בגין הגשת הצעה. (2) נבקש לציין מפורשות כי חילוט הערבות יתבצע רק במקרה שהמציע הגיש את הצעתו, חזר בו וביקש למשוך את הצעתו ולא במקרה בו המציע לא קיים את תנאי המכרז, הציג מצג שווא או מסר מידע שקרי, לא עמד במלוא התחייבויותיו בהתאם להצעה ולהוראות מסמכי המכרז, לשם כך קיימת ערבות הביצוע. (3) נבקש להבהיר כי ערבות המכרז אינה מהווה פיצוי מוסכם בשום מקרה, וכי תחולט אך ורק במקרים המפורטים לעיל.	סעיף 8.8, עמ' 6	.7
הסעיף נותר ללא שינוי, יוער: המכרז מגביל עצמו לבית סוהר נפחא	נבקש להבהיר למה הכוונה במילים "במהלך ניהולו ומימושו" המופיעות בסעיף.	סעיף 10.1, עמ' 7	.8
הסעיף נותר ללא שינוי, משך זמן המענה יינתן לפי החלטת שב"ס	נבקש לשנות את מספר הימים משלושה (3) ימי עסקים, לחמישה (5) ימי עסקים.	12.3, עמ' 7	.9
הסעיף נותר ללא שינוי. "שביעות רצון שב"ס" תבחן בכללי מנהל תקין והמשפט המנהלי	<u>תנאי תשלום</u> - נבקש למחוק את המילים "בתמורה לביצוע השירות לשביעות רצון שב"ס" ולהחליפן במילים "בתמורה לביצוע השירות בהתאם להוראות המכרז". מדובר בבחינה סובייקטיבית, כאשר הבחינה האובייקטיבית והרלוונטית היא עמידה בהוראות המכרז. האמור רלוונטי גם לסעיף 3.א. למפרט כללי ומפרט טכני, סעיף 7.א.א. למפרט כללי ומפרט טכני, סעיף 20.4.2 למפרט כללי ומפרט טכני (בשינויים הרלוונטיים).	13.2, עמ' 8	.10
הסעיף נותר ללא שינוי. שב"ס יפעל בהתאם לכללי מנהל תקין.	נבקש לתחום לזמן את יום החתימה לצורך ספירת הימים, אחרת ייתכן מצב ובו המציע לא מקבל תשלום עד אשר שב"ס חותם על החשבונית.	13.2.4, עמ' 8	.11
הסעיף נותר ללא שינוי	<u>הגדרת "מידע"</u> - נבקש להבהיר כי יש להחריג מהגדרת הידיעות והמידע עליהם חלים חובת הסודיות, כל מידע: (א) שהיה מצוי בחזקתו של המציע קודם לגילוי ע"י התאגיד ללא הפרת חובת שמירת סודיות; (ב) שפותח באופן עצמאי ע"י המציע או מי מטעמו, ללא הסתמכות על מידע סודי של התאגיד; (ג) שנמסר למציע על ידי צד ג' ללא הפרת חובת סודיות; (ד) שיוצר על ידי המציע או מי מטעמו במסגרת השירותים ואשר הינו גנרי או כללי, לרבות ידע מקצועי, שיטות עבודה, מתודולוגיה, know-how וכיוצא באלה, ואינו מכיל מידע סודי אשר הועבר על ידי התאגיד; (ה) מידע שהינו בנחלת הכלל במועד גילוי או שהפך נחלת הכלל שלא עקב הפרת חובת סודיות על ידי המציע; ו - (ו) אשר גילוי נדרש עפ"י דין. האמור רלוונטי גם לתצהיר ב- כתב התחייבות לשמירה על סודיות, לנספח א' לתצהיר ביטחון- כתב התחייבות לשמירה על סודיות ושמירה על ביטחון בית הסוהר, סעיף 6. לנספח ד'- הסכם, נספח א' לתצהיר הביטחון- כתב התחייבות לשמירה על סודיות ושמירה על ביטחון	14.2, עמ' 8	.12

		בית הסוהר.		
הסעיף נותר ללא שינוי	13.	14.2.4, עמ' 8	<p>נבקש למחוק את המילים "ובין שהגיעו לידיעתו בכל אופן שהוא" המופיעות בסוף הסעיף, הרי שאם המידע מצוי בנחלת הכלל, או שהגיע לידי העובד בכל דרך אחרת ללא הפרת חובת שמירת הסודיות, אזי מידע זה אינו חוסה תחת חובת הסודיות (כמפורט לעיל). האמור רלוונטי גם לסעיף 2. לתצהיר ב' - כתב התחייבות לשמירה על סודיות, סעיף 6. לתצהיר ב' - כתב התחייבות לשמירה על סודיות, סעיף 6.2. לנספח ד' - הסכם, סעיף א. נספח א' לתצהיר הביטחון - כתב התחייבות לשמירה על סודיות ושמירה על ביטחון בית הסוהר.</p>	
הסעיף נותר ללא שינוי	14.	15, עמ' 9	<p>ניגוד עניינים - (1) נבקש להבהיר כי ההתחייבות למניעת ניגוד עניינים חלה על עובדי המציע ולא על המציע עצמו (שאחרת בניגוד למקרה של מידור עובדי המציע, התחייבות כזו מצד המציע עצמו עשויה אף להיחשב הסדר כובל); לחילופין, יש להבהיר כי שירותים שנותן המציע או כל גוף קשור בו, מסוג השירותים הניתנים לפי מכרז זה, לכל צד שלישי, אינם בבחינת ניגוד עניינים, ובלבד שאין שימוש בחומר סודי של התאגיד. (2) נבקש להבהיר כי במקרה של מחלוקת בסוגיית ניגוד עניינים לגבי הצעה שהוצעה למציע הסוגיה תובא לידי גורם חיצוני/ בורר/ ערכאה מתאימה אשר תחליט בנוגע לסוגיה. האמור רלוונטי גם לתצהיר ה' - תצהיר אודות העדר ניגוד עניינים, סעיף 9. לנספח ד' - הסכם.</p>	
בסעיף 15.5 עמ' 9 נפלה טעות סופר והסעיף מתוקן כך שלפני המילים "תום לב" יירשם "חוסר".	15.	15.5, עמ' 9	<p>(1) נבקש לתקן את המנוח תום לב לחוסר תום לב. (2) נבקש לנקוט במבחן אובייקטיבי ומובן, מי שקובע אמות מידה של תו"ל הינו ביהמ"ש.</p>	
הסעיף נותר ללא שינוי	16.	16.2, עמ' 9	<p>סוד מסחרי/ עסקי - נבקש מחוק את הקביעה לפיה ועדת המכרזים תכריע בעניין סעיף בהצעה כחסי; ועדת המכרזים אינה יכולה לקבוע את רגישותו של חומר זה או אחר, והנוק שחשיפתו עלולה לגרום למציע, ואין להטיל עליה אחריות לנזקים כאלה שעלולים להיגרם למציע, אשר חומר חסוי שלו עשוי להיות גלוי, על פי החלטתה. האמור רלוונטי גם לסעיף 3. לתצהיר ו' - הצהרה בדבר סוד מסחרי/עסקי.</p>	
בסעיף 18.5 עמ' 10 חלה טעות סופר, יירשם "תצהיר".	17.	18.5, עמ' 10	<p>יש לתקן את מספור תצהיר/ אישור רואה חשבון לעניין העדפת תוצרת הארץ, לתצהיר י' ברשימת התצהירים, ולא תצהיר ט'.</p>	
במידה ועד ה 20/07/2016 לא יפורסם נספח ביטוח באתר מנהל הרכש הממשלתי, הנושא יידון בהמשך מול המציע הזוכה במכרז.	18.	19.1.2, עמ' 10	<p>(1) נבקש למחוק סעיף זה. דרישות הביטוח לא צורפו למכרז, ולכן לא ניתן להעבירן ליועצי ביטוח למתן הערות לפני הגשת מסמך שאלות ההבהרה. (2) נבקש לדעת תאריך סופי לפרסום נספח הביטוח. בנוסף נבקש לקיים סבב שאלות הבהרה נוסף אשר יכלול את הערות יועצי הביטוח של המציע.</p>	
הסעיף נותר ללא שינוי	19.	19.2, עמ' 10	<p>ערבות ביצוע - נבקש כי חילוט הערבות יתבצע רק במקרה של הפרה יסודית, אשר לא תוקנה על ידי המציע לאחר קבלת התראה של 30 יום מראש ובכתב על כך מאת שב"ס ובכפוף לכך שיחולטו מסך הערבות סכומים בגין נזקים שנגרמו לשב"ס והוכחו בפועל, ומבלי שיהווה סכום הערבות פיצוי מוסכם. האמור רלוונטי גם לסעיף 13.1 (עמ' 44) - הפרה יסודית בפרק ב' - מפרט כללי ומפרט טכני, סעיף 12 לפרק ד' - הסכם.</p>	
הסעיף נותר ללא שינוי	20.	19.2.6, עמ' 11	<p>נבקש למחוק את המילים "או כפי שיקבע ע"י שב"ס מעת לעת". אומדן שווי ההתקשרות ייקבע לפי הצעתו של המציע במסמכי מכרז זה. הרי שהמציע מתקשר בחוזה זה על סמך קבלת הצעתו ולאחר ששקל את רווחיות ההתקשרות, ההוצאות הצפויות לו וכל נתון אחר בקשר להצעה. לא ייתכן כי שב"ס יחליט מעת לעת לשנות את המחיר אשר הוסכם עליו בין הצדדים, באופן חד צדדי.</p>	
הסעיף נותר ללא שינוי, שב"ס כרשות מנהלית מחויב לפעול עפ"י כללי המגזר המנהלי.	21.	21.4, עמ' 12	<p>סיום מיידי - נבקש למחוק את המילים "ומבלי שיצטרך לתת נימוקים לכך"; נבקש לתת למציע זכות טיעון טרם ההחלטה על ביטול, וכן הזדמנות נאותה לתקן את הדרוש תיקון, ככל שמדובר בביטול על רקע הפרה. נבקש להבהיר כי במקרה של הפסקת ההסכם כאמור, שב"ס מתחייב לשלם למציע את התמורה בגין השירותים שניתנו עד לאותו מועד. האמור רלוונטי גם לסעיף 22.3, סעיף 3.ב.3. למפרט כללי ומפרט טכני.</p>	
חרף האמור בכל מקום אחר, מקום השיפוט הייחודי יהיה בביהמ"ש בלוד או ברמלה לפי הסמכות העניינית.	22.	21.8, עמ' 13	<p>סמכות שיפוט - קיימת סתירה בין מקום השיפוט הייחודי בסעיף זה לבין סעיף יז. לפרק ד' - הסכם. האמור רלוונטי גם לסעיף 4 לתצהיר א' - הצהרת המציע ולבין סעיף יז. לנספח א' לתצהיר ביטחון - כתב התחייבות לשמירה על סודיות ושמירה על ביטחון בית הסוהר.</p>	
מובהר כי משמעות התיבה "תצהיר עו"ד" הנה	23.	23.3, עמ' 14	<p>נבקש לשנות את המילים "תצהיר עו"ד" ל"תצהיר המציע מאומת ע"י עו"ד"</p>	



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

	בכל אחד מותי הסעיפים. נבקש להבהיר כי עו"ד אינו המצהיר, אלא מאמת את תצהירו של המציע.			כמבוקש כאן .
תצהיר ב' - כתב התחייבות לשמירה על סודיות				
24.	1.	נבקש להבהיר כי חובת הסודיות חלה על מידע אשר הגיע אל המציע במהלך תקופת ההסכם, לא לפני ולא אחרי. האמור רלוונטי גם לנספח א' לתצהיר ביטחון- כתב התחייבות לשמירה על סודיות ושמירה על ביטחון בית הסוהר.		שמירה על סודיות חלה על המציע הזוכה מרגע החתימה על ההסכם ומסמכי המכרז. ומרגע זה יש לפעול בהתאם לתצהירי הביטחון.
פרק ב' - מפרט כללי ומפרט טכני				
25.	1.2, עמ' 29	נבקש להבהיר כי בצוות החשמלאים שמעסיק המציע בשלוש השנים האחרונות, יכולים להיות מועסקים קבלני/נותני שירותים שאינם עובדי החברה. האמור רלוונטי לאישור רו"ח בעמוד 54.		מקובל ומובהר כמבוקש, ובלבד שהתקיים קשר חוזי בר הוכחה להעסקה כאמור, באופן ישיר או באמצעות קבלני משנה.
26.	3, עמ' 29	נבקש להבהיר מתי יינתן צו התחלת העבודה, ומהו תוכנו. האמור רלוונטי גם לסעיף 21.7.		צו התחלת עבודה יצא לאחר 3 שבועות לערך מחתימה על ההסכם
27.	1.3, עמ' 29	נבקש להבהיר מהי תקופת ההתקשרות? האם תקופת ההתקשרות הינה לשנה אחת שתחילה ביום העברת המתקן לשב"ס (הרי שמהי הנפקות המשפטית לתקופה שלפני העברת המתקן), או כפי שמוגדר בסעיף 4 לפרק ד' - הסכם.		תקופת ההתקשרות היא כאמור בהתאם להסכם
28.	2.3, עמ' 29	<u>אופציה להארכת התקשרות</u> – נבקש לאפשר למציע זכות לסרב להארכת ההתקשרות. האמור רלוונטי גם לסעיף 4.2.2 לנספח ד' - הסכם.		הסעיף נותר ללא שינוי
29.	4, עמ' 31	<u>אופציות אחזקה ושירות</u> - נבקש להבהיר כי אופציות לתקופות נוספות יתומחרו בנפרד וייקבעו בהסכמת הצדדים.		הסעיף נותר ללא שינוי
30.	7, א.ב., עמ' 34	נבקש להבהיר מתי ישולם למציע התשלום עבור התמורה, האם רק לאחר 10 חודשים מקבל המציע תמורה עבור עבודתו. הרי שאין הדבר הגיוני מאחר והוא מעסיק עובדים, מוציא הוצאות וכיו"ב בנוגע למתן השירותים.		המציע יקבל תמורה עבור המערכת רק לאחר קבלת המערכת ע"י שב"ס ולשביעות רצונו בהתאם לכתוב במכרז. כאמור, באם המציע הזוכה יקדים את לוחות הזמנים כפי שפורטו במכרז גם מועד התשלום עבור המערכת יוקדם.
31.	10, א.40, עמ' 40	נבקש למחוק את המילים "עפ"י הגדרתה לעיל" ולהחליפן במילים "עפ"י הגדרתה להלן", הגדרת המונח תקלה מופיע בסעיף 10.ב. האמור רלוונטי גם לסעיף 4.א.10.		מקובל
32.	10, ב.10, עמ' 43	נבקש להבהיר כי ככל והחלפת חלק נדרשת בשל פעולות שנעשו בכוונה או בזדון ע"י שב"ס יידרש תשלום נוסף. נבקש להבהיר את הכוונה במשפט השני בסעיף, אינו כתוב בצורה מובנת.		מובהר בהקשרו של ס' 11.5 להסכם, כי ביצוע התיקונים ע"י הספק יתאפשר רק לאחר קבלת הזמנה בכתב מהמזמין.
33.	11, ב.10, עמ' 43	נבקש להבהיר על אילו סעיפים מדובר, מאחר וסעיפים א'-ה' אינם מופיעים.		חלה טעות קולמוס, סעיפים א'-ה' יימחקו ובמקומם ייכתב "סעיפים 10-6 עמ' 43-42".
34.	13, עמ' 43	<u>פיצויים מוסכמים</u> – (1) נבקש להבהיר כי לא יוטלו על המציע פיצויים מוסכמים ו/או קנסות בגין נסיבות שאינן תלויות בו, ובכלל זה בגין נסיבות התלויות בשב"ס ו/או מי מטעמו או בכח עליון. (2) נבקש להבהיר כי בטרם הטלת קנסות או פיצויים כלשהם על המציע תינתן למציע הזדמנות לתקן את הטעון תיקון. (3) נבקש לקבוע תקרה לסך הפיצויים המוסכמים ו/או הקנסות שניתן להטיל על המציע עד 10% מהתמורה למציע בחודש הרלוונטי, ובכל מקרה, לא יותר מ-10% מהתמורה הכוללת. האמור רלוונטי גם לסעיף 3.4.1 לנספח ד' ביטחון- תצהיר ביטחון.		הסעיפים נותרים ללא שינוי
35.	13.1, עמ' 43	<u>פיצוי מוסכם עבור אי הגעה לשטח המענה לקריאת תקלה</u> , נבקש לשנות את זמן האיחור משעה, לשלוש שעות, משמע עבור כל איחור של מעל שלוש שעות יושן קנס של 500 ש"ח. האמור רלוונטי גם עבור מקרה של אי הגעה לשטח במענה לקריאת תקלה דחופה. <u>פיצוי מוסכם עבור החלפת חלקים</u> , נבקש לשנות את סכום הפיצוי 500 ש"ח.		1. תעריפי הפיצוי יישארו ללא שינוי. 2. זמן האיחור ישונה לשעתיים גם לתקלה רגילה וגם לתקלה דחופה.
36.	13.3, עמ' 44	<u>קיצוץ</u> - נבקש לקבוע כי פיצוי מוסכם יקוזז אך ורק בגין סכומים קצובים מכוח הסכם ההתקשרות בלבד, בהתאם להוראות חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973, כמו כן, נבקש כי קיצוץ יעשה בהתראה של 7 ימי עסקים מראש. האמור רלוונטי גם לסעיף 3.4.2 לנספח ד' ביטחון- תצהיר ביטחון סעיף 9.7 לפרק ד' - הסכם, סעיף 11.7 לפרק ד' - הסכם, סעיף 17 לפרק ד' - הסכם, סעיף 18.4 לפרק ד' - הסכם.		הסעיף ללא שינוי
37.	17, עמ' 45	נבקש להבהיר כי ישיבות עם נציגי שב"ס יתואמו מראש עם המציע.		מקובל



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

מפורט בסעיף 3.ב עמ' 29	(1) נבקש להבהיר מהי אופציית ה"תפעול האחזקה".	20.1, עמ' 45	.38
מקובל	נבקש להחליף את המילים "למצב תפקוד מושלם" במילים "למצב תפקוד תקין לפי הוראות המכרז".	20.3.1, עמ' 46	.39
בסעיף 20.4.2 המילים "לפני החזרת המערכת למזמין" יימחקו ובמקומם ייכתב "לאחר קבלת הדו"ח כאמור בסעיף 20.4.1".	נבקש להבהיר את הסתירה בין סעיף 20.4.1 לבין סעיף 20.4.2, אם שב"ס מגיש למציע שלושה ימים לפני מועד העברת המערכת דו"ח פעולות שיש לבצע, כיצד המציע יכול להתחייב לסיים את כל העבודות והתיקונים לא יאוחר מחמישה עשר ימים לפני מועד החזרת המערכת.	20.4, עמ' 46	.40
ללא שינוי	נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים "לפי כל מה שנדרש עפ"י דין".	21.1.2, עמ' 47	.41
הסעיף ללא שינוי, מובהר כי הסעיף מתייחס לנזק שיגרור הספק.	(1) נבקש למחוק את המילים "המציע יהיה אחראי לשלמות המבנים והמתקנים הקיימים באתר הבניה או בסביבתו" ולהחליפן במילים "המציע לא יגרום נזק למבנים ולמתקנים הקיימים באתר או בסביבתו". נבקש להבהיר כי המציע אינו אחראי לשלמות המבנים והמתקנים, ובטח שאינו אחראי לנזק אשר ייגרם להם ע"י שב"ס, אסיר, סוהר או כל צד ג' אחר. המציע אחראי שלא לגרום נזק למבנים ולמתקנים במתן השירותים לפי הוראות מכרז זה. אין זה נכון להטיל עלי המציע אחריות קפידה לכל אירוע המתרחש תוך כדי מתן השירותים ככל שהאירוע אינו בשליטתו ואינו נגרם על ידו, ככלל – אחריות כל צד צריכה להיות על פי דין. (2) נבקש להוסיף את המילה "ישיר" לאחר המילה "נזק" בשורה השנייה בסעיף. כל האמור רלוונטי גם לסעיף 21.1.6.	21.1.3, עמ' 47	.42
זה סעיף שקשור לסעיף אב לעניין תיאום העבודה הקבלנית, לרבות אחריות למבנים ולמערכות קיימות בשטח. באם קיימת מערכת בעת ביצוע עבודה קבלנית, המפריעה למהלך עבודתו, עליו לפעול בהתאם להוראות המפקח, ע"מ שיוכל להמשיך את עבודתו. ובד בבד לקיים את המשך תפעול המערכת הקיימת באותה רמת שירות.	נבקש להבהיר את כוונת הסעיף, הסעיף אינו כתוב בצורה ברורה, לא ברור מה גילתה המערכת.	21.1.4, עמ' 47	.43
הסעיף מתייחס לסעיף 21.1.4	נבקש להבהיר על איזה ס"ק ב' מדובר, ועל איזה טיפול מדובר.	21.1.5, עמ' 47	.44
זה חלק מהדרישות לבטיחות בעבודה – באחריות הקבלן המבצע לשמור על הבטיחות במקום העבודה, ובין היתר נדרש לאפשר אמצעי גישה בטוחים לכל מקום שאדם נדרש לעבור בו אי פעם, ולהתקין מעברים נאותים בעת ביצוע עבודתו.	נבקש להבהיר על אילו דרכי גישה מדובר.	21.2, עמ' 47	.45
1. ללא שינוי, האמור בכפוף להוראות המכרז ובהתאם לכל דין. 2. ללא שינוי.	(1) נבקש להבהיר כי פסילת או הפסקת עבודות של קבלן משנה ו/או יצרן, ו/או ספק ע"י שב"ס תעשה בכפוף לסיבות סבירות הקשורות למתן השירותים, למתן זכות טיעון למציע בעניין, מתן נימוק למציע, ומתן ואת האפשרות למציע עובד חלופי בתוך 7 ימים. (2) נבקש להבהיר כי במקרה שבשב"ס ביקש להחליף החלפת עובד, ייתכן ותפגע באספקת השירותים בשל המחסור בכוח האדם, וכי אז תינתן למציע אורכה של שבעה (7) ימים בכדי לספק עובד חלופי. האמור רלוונטי גם לסעיף 3.1.6 לנספח ד' ביטחון- תצהיר ביטחון, סעיף 8.6 לנספח ד'- הסכם, סעיף 8.7 לנספח ד'- הסכם.	21.7, עמ' 49	.46
נספח א' - תצהיר מנכ"ל			
תצהיר המנכ"ל שצורף למכרז מבוטל. במקומו יצורף תצהיר מנכ"ל חדש.	נבקש להוסיף לטבלה בנוגע לניסיון הרלוונטי בשלוש השנים האחרונות את שנת 2015.	3, עמ' 52	.47
הכוונה הינה שה"כ המערכות שהותקנו בשלושת השנים. כמו כן מצ"ב להודעת תיקון זו תצהיר מנכ"ל מעודכן בהתאם לשנים 2014, 2015, 2016.	נבקש הבהרה לגבי מה הכוונה ב"סה"כ היקף", ברובריקה המופיעה בסוף הטבלה, מאחר ובשנה אחת מותקנת אצל הלקוח מערכת אחת ולא מעבר לכך. האם הכוונה ב"סה"כ היקף לעבודות נוספות שבוצעו ע"י החברה.	3, עמ' 53	.48
נספח ד' ביטחון- תצהיר ביטחון			
אישור פרטני בדבר הכנסת חפצים טכנולוגיים ואשר נדרשים לשם ביצוע העבודה יינתן ע"י	נבקש להבהיר כי המציע יורשה להכניס אמצעי קשר טלפוני וחפצים טכנולוגיים למתקן שב"ס אשר נדרשים לו לביצוע עבודתו ומתן השירותים.	1.2, עמ' 56	.49



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

היחידה לאחר בדיקה וע"פ הנהלים והפקודות הרלוונטיים.	האמור רלוונטי גם לסעיף 1. לנספח ב' לתצהיר בטחון- הצהרה בדבר אי הכנסת אמצעי אסור להחזקה בביס"ר.		
מקובל	נבקש כי כל הוספה או גריעה של תנאי בטחון תובא לידיעת המציע בתוך זמן סביר.	58 עמ' 3.3.1	.50
מדובר על רוטציות של עובדים, מבוצע ע"פ שיקול דעת גורמי הבטחון, לא רלוונטי למכרז זה.	נבקש להבהיר על אילו רוטציות מדובר.	58 עמ' 3.3.10	.51
ללא שינוי	נבקש להפחית את סכום הקנס ל1,000 ש"ח.	58 עמ' 3.4.1	.52
	נספח א' לתצהיר ביטחון- כתב התחייבות לשמירה על סודיות ושמירה על ביטחון בית הסוהר		
ללא שינוי.	נבקש לדעת למה צורף כתב התחייבות לשמירת סודיות נוסף, קיים נוסח לכתב התחייבות זה בתצהיר ב' כתב התחייבות לשמירה על סודיות.	כללי	.53
ללא שינוי	נבקש כי התחייבות המציע תחול למשך חמש שנים לאחר סיום ההסכם.	יד, עמ' 61	.54
			פרק ד'- הסכם
מובהר כי כלל מסמכי המכרז על נספחיהם מהוו בלתי נפרד מההסכם ויתפרשו כהוראה מהוראותיו. האמור המכרז, ובכלל זה פרק המפרט, בא להוסיף על האמור בה ולא לגרוע. ממנו.	נבקש לצרף את נספח המפרט, או להבהיר אם מדובר על פרק ב'- מפרט כללי ומפרט טכני.	64 עמ'	.55
ללא שינוי	נבקש למחוק את המילים "מסירות ונאמנות". האמור רלוונטי גם לסעיף ו. לנספח א' לתצהיר הביטחון- כתב התחייבות לשמירה על סודיות ושמירה על ביטחון בית הסוהר (בשינויים המחייבים).	65 עמ' 2.3	.56
ללא שינוי	(1) נבקש למחוק את המילים "בעיני מומחה" בתחילת הסעיף. (2) נבקש למחוק את המילים "את תנאי השוק, את תנאי המימון ואת דרישות הגופים המממנים" בשורה השלישית.	66 עמ' 2.8	.57
ללא שינוי	נבקש להוסיף בסוף המשפט את המילים "כפי שיידרשו ממנו באופן סביר".	66 עמ' 2.10	.58
ללא שינוי	נבקש להבהיר כי הנחיות נציגי המזמין יהיו סבירות ובקשר עם הוראות מכרז זה. האמור רלוונטי גם לסעיף ז. לנספח א' לתצהיר ביטחון- כתב התחייבות לשמירה על סודיות ושמירה על ביטחון בית הסוהר.	67 עמ' 2.19	.59
ללא שינוי	נבקש לבטל סעיף זה. אם ההסכם יבוטל או במקרה שלא קיבל תשלום עבור שירותיו, למציע עומדת הזכות לטעון כנגד שב"ס לתשלום התמורה.	68 עמ' 5.5	.60
ללא שינוי	שינוי- נבקש להבהיר כי זכות השיפוי הינה לעניין סכומים שהוצאו בפועל על ידי שב"ס. נבקש להבהיר כי חובת השיפוי תיכנס לתוקפה עם מתן פס"ד חלוט של ערכאה שיפוטית מוסמכת, וביחס לתביעת צד ג', בכפוף לכך שהשב"ס נתן למציע הודעה מיידית על כל תביעה או דרישה כאמור, סייע למציע ככל שנדרש על ידו באופן סביר ולא התפשר בכל תביעה או דרישה כאמור ללא קבלת הסכמת המציע לכך מראש ובכתב. האמור רלוונטי גם לסעיף 11.6, סעיף 18.4.	70 עמ' 10.3	.61
ללא שינוי	(1) נבקש למחוק את המילים "האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת" – אחריותו של המציע לא יכולה להיות "מלאה, בלעדית ומוחלטת" בהיותו כפוף להוראות והנחיות של שב"ס (שאם וככל שיגרמו נזק או יהיו מנוגדות לדין, לא ראוי והגיוני כי האחריות בגינם תוטל על המציע ומשכך, אחריותו של כל אחד מהצדדים צריכה להיות על פי דין). (2) על אף האמור בכל מקום אחר, המציע (וכל מי מטעמו) יישא באחריות לנזק ישיר בלבד, ולא יישא באחריות לכל נזק עקיף, תוצאתי, מיוחד או עונשי שייגרם לשב"ס, או למי מטעמו או לצד שלישי כלשהו, לרבות אובדן הכנסה, אובדן נתונים, עלויות השבתה, הפסד רווח או פגיעה במוניטין. (3) המציע לא יהיה אחראי לנזק שייגרם כתוצאה מהוראה של שב"ס, או כתוצאה מכל מעשה או מחדל של מי מטעמו. אין סיבה להטיל על המציע	70 עמ' 11	.62

	<p>אחריות קפידה על כל נזק שנגרם בתקופת מתן השירותים ככל שהנזק לא נגרם בשל מעשה או מחדל של המציע או מי מטעמו.</p> <p>(4) נבקש כי גבול האחריות המציע לשיפוי ולפיצוי בגין נזקים כלשהם, לא יעלה על תקרה כוללת ומצטברת של סך התמורה ששולמה למציע בפועל ב-12 החודשים הרצופים שקדמו למועד התגבשות עילת התביעה בגין הנזק כאמור לעיל. הגבלות האחריות כאמור תחולנה לגבי כל תביעה מכל סוג שהוא, תהא עילתה אשר תהא, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת. כמו כן, אחריות המציע תהיה בהתאם לדין הישראלי החל על המציע ולא בהתאם "לכל דין". האמור רלוונטי גם לסעיף 10.3.</p> <p>(3) נבקש כי זכות השיפוי תחול ביחס לנזקים ישירים בלבד, שהמציע אחראי להם עפ"י דין במגבלות האחריות (כאמור לעיל).</p> <p>כל האמור רלוונטי גם לסעיף 2.22, לסעיף 21.1.6 לפרק ב'- מפרט כללי ומפרט טכני.</p>		
ללא שינוי	נבקש להבהיר כי המציע אחראי לתיקון רק לנזקים ישירים אשר נגרמו בשל מתן השירותים על ידו.	11.4, עמ' 70	.63
ללא שינוי	נבקש למחוק את המילים "ו/או בכל דרך אחרת", בסוף הסעיף.	11.8, עמ' 70	.64
ללא שינוי	נבקש למחוק את סעיף זה, שאחרת מהות הערבות היא פיצוי מוסכם ללא תקרה.	12.4, עמ' 71	.65
ללא שינוי	נבקש למחוק את הקביעה שאין צורך בהודעה מוקדמת, שהרי חלק מהנסיבות המתוארות הן ברות תיקון, וראוי כי תינתן למציע התראה והזדמנות לתקן את ההפרות הנזכרות בתתי הסעיף.	16.3, עמ' 72	.66
ללא שינוי	נבקש לקבוע תקופה של 30 יום, במקום 7 יום.	16.3.4, עמ'	.67
ללא שינוי	נבקש להבהיר כי ככל שיש בידי שבי"ס הוכחות וראיות חותכות.	16.3.6	.68

נספח א' – תצהיר מנכ"ל - מעודכן

תצהיר מנכ"ל

אני הח"מ _____, נושא ת.ז. מס' _____ לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן: הנני משמש כמנכ"ל חב' _____.

- השתתפות בסיור קבלנים הינה חובה ומהווה תנאי הכרחי להשתתפות במכרז.
- המציע ביצע בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות לפחות 3 (שלושה) פרויקטים בתחום חיסכון בחשמל ואלו עומדים בכל התנאים הבאים:
 - א' הפרויקטים התקיימו ב- 2 גופים לפחות.
 - ב' הפרויקטים כללו את המערכות המוצעות לטובת מכרז זה.
 - ג' הפרויקטים בוצעו במתכונת אחריות כוללת (Turn-Key Project).
 - ד' כל אחד מהפרויקטים כלל התקנה, הפעלה והטמעה של מערכת בגודל של 300 KVA לפחות.
 - ה' הפרויקט כלל הטמעה או יישום של אפליקציה תקשורתית סביב המערכת.
 - ו' הפרויקטים הניבו חיסכון של לפחות 10%, כל אחד, מצריכת החשמל באותו המתקן בו מותקנת המערכת.

3. המציע תחזק בעצמו ולא באמצעות קבלני משנה מערכת המוצעת על ידו במכרז כאשר הניסיון התקיים בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות.

מס' טלפון	שם איש קשר	שנים			+++++
		<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	++
					הגוף / מוסד לו סופקו שירותים/טובין נשוא המכרז
		גודל המערכת ב KVA	גודל המערכת ב KVA	גודל המערכת ב KVA	
		גודל המערכת ב KVA	גודל המערכת ב KVA	גודל המערכת ב KVA	
		גודל המערכת ב KVA	גודל המערכת ב KVA	גודל המערכת ב KVA	
		סה"כ היקף			
		גודל המערכות (2014,2015,2016) ב KVA _____			

4. למציע מוקד טלפוני הזמין בין השעות 08:00-17:00 בימי אי-ה' בכל ימות השנה למעט שבתות וחגים.

הנמצא ב: _____
 ימי ושעות העבודה הם: ימים _____ שעות: _____
 מספר הטלפון של המשרד/המוקד הטלפוני הוא: _____
 דואר אלקטרוני _____
 מספר הפקס הוא: _____
 אמצעי הקשר לנהגים הוא: _____

אני מצהיר כי החתימה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי – אמת.

תאריך	שם המצהיר	חתימה וחותמת
-------	-----------	--------------

א י ש ו ר ע ו"ד

אני הח"מ, _____, עו"ד מאשר/ת בזה כי ביום _____ הופיע/ה בפני במשרדי ברח' _____
 בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____
 /המוכר/ת לי באופן אישי ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי ת/יהיה
 צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/מה בפני על התצהיר דלעיל.

תאריך _____ מספר רישיון _____ חתימה וחותמת
 עוה"ד _____

להזכירכם: מועד אחרון להגשת הצעות הינו 25/07/2016.
הודעת תיקון זו הינה חלק ממסמכי המכרז יש לחתום עליה ולצרפה בעת
הגשת ההצעה.
יתר הפרטים ללא שינוי.

בברכה,
 צוות מכרזים
 שירות בתי הסוהר