



מדינת ישראל
המשרד לביטחון הפנים

מכרז 10/2016

אספקת חליפות הגנה מחומרים מסוכנים עבור הרשות הארצית לכבאות והצלה

הנדון: מענה לשאלות הבהרה למכרז פומבי מס' 10/2016

מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז וההצעה. על המציעים לחתום על כל עמוד של מסמך זה ולצרפו להצעתם.

1. בהתאם לאמור במסמכי המכרז, מסמך זה מכיל את התייחסות המזמין לשאלות שהועלו עלי ידי המציעים במסגרת הליך שאלות הבהרה.
2. המענה המחייב לשאלות הינו כפי המופיע במסמך זה בלבד.
3. מובהר למציעים כי מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז וכי על המציעים לחתום על כל אחד מעמודי הבהרה זו ולצרף את מסמכי הבהרה החתומים למסמכי ההצעה.
- 4.

מס"ד	מספר סעיף	שאלות	תשובות
1	כללי	האם ניתן לספק כל סוג חליפה מיצרן שונה ?	כן, ניתן להגיש לכל סוג חליפה הצעה של יצרן אחר כל עוד היא עומדת בדרישות המכרז.
2	כללי	האם שלושת הדגמים הנדרשים במכרז – הינם לשימוש רב-פעמי (REUSABLE) או לשימוש מוגבל (LIMITED USE) ?	החליפות הנדרשות שייכות לקבוצת השימוש החוזר REUSABLE .
3	סעיף 3.1	נבקש להאריך את מועד ההגשה , ולתת לנו זמן ללמוד את תשובות המשרד לשאלות המציעים , ו/או לתת מועד לשאלות הבהרה נוספות במידת הצורך	התשובות לשאלות לא משנות את דרישות המכרז. יש צורך להצטייד בחליפות בהקדם בהתאם לתפיסת ההפעלה העדכנית.
4	חלק ב' מפרט טכני	האם חליפות חומ"ס כמוסות (LEVEL A) חייבות לעמוד בשני התקנים (NFPA 1991 ו-EN 943) או ניתן רק אחד מהם?	חליפה כמוסה – נדרשת עמידה הן בתקנים הרלוונטים של ה NFPA והן של ה EN. כמופיע בחלק ב' – המפרט הטכני.
5	חלק ב' מפרט טכני	האם אפשרי שחליפת ההתערבות המהירה תגיע כיחידה אחת שלמה ולא בשני חלקים (מכנס וחלק עליון)?	חליפת התערבות מהירה נדרשת בשני חלקים, חלק עליון שיכסה גם את המני"פ ומכנס. נדרשת אפשרות ללבוש את שני החלקים על חליפת התקיפה.
6	חלק ב' מפרט טכני	חליפת התערבות מהירה – 1. האם ניתן להציע סרבלי (זמן הלבשה זהה , ואולי אף קצר יותר, רמת המיגון – גבוהה יותר) 2. האם החלק העליון צריך להיות בעל "גיבנת" – להכיל בתוכו מני"פ?	תשובות: 1. ראה מענה לשאלה 5 לעיל. 2. נדרשת אפשרות ללבוש את שני החלקים על חליפת התקיפה.



מדינת ישראל
המשרד לביטחון הפנים

3. נדרש כובע עם אטם פנים למסכה. 4. נדרשות כפפות וברגליים גרב והרעפה. 5. אין תמונה של דגם מאושר. יודגש שנדרש לעמוד בכל הדרישות כפי שפורטו במכרז ובהבהרות אלו. ראה מענה לשאלה 5 לעיל	3. האם נדרש כובע עם אטם פנים למסכה? או ברדס המכסה את הראש עם משקף שקוף? 4. האם נדרש כיווץ בקצה השרוול או כפפות? האם נדרש כיווץ ברגליים או גרב והרעפה? 5. האם ניתן לקבל תמונה/דגם מאושר – להמחשה ?		
	חליפת התערבות מהירה – תקן NFPA 1992 לא מאפשר עיצוב של 2 חלקים חולצה + מכנס אלא סרבל שלם. אופציה של 2 חלקים קיים בתקינה האירופאית.	חלק ב' מפרט טכני	7
הבקשה לא מאושרת. הדרישה למארז קשיח נובעת מהצורך לאחסונם ברכבי הכיבוי ומניעת דחיסתן של החליפות באופן שעלול להזיק להן.	בנוגע לכל שלושת סוגי החליפות – הדרישה למארז קשיח נועד בעיקר לחליפות עם חלון קשיח. נבקש לאשר תיק קורדורה לחליפות עם חלון רך.	חלק ב' מפרט טכני	8
נדרשת מסכה המאושרת על ידי יצרן המנ"פ.	לגבי חליפה כמוסה וחליפה לא כמוסה עם מנ"פ מחוץ לחליפה - בהמשך לדרישה להתאמה לסוג המנ"פ, אנא ציינו גם את הדרישה להתאמה לסוג המסכה.	חלק ב' מפרט טכני	9