

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה מעליות מס' סידורי של הדוח: 158829 / 243
מלווה: אייבי מס' תיק במשרד העבודה: 014338

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: עכו יהושפט 15 מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית הידראולית תקיפה ישירה
ל-10 נוסעים, 750 ק"ג, 3 תחנות,
יחידה הידראולית, 27 כ"ס 2770 סל"ד,
מעלית קהל 2
דלתות תא ופיר אוטו מפולשות
שנת ייצור: 1995 תוצרת: מגן מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר
- ו. הפגושות: בסדר
- ז. פנים פיר המעלית: בסדר
- ח. גובלי תנועה: עליון בסדר נבדקו בפעולה
- ט. התקן בטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): בסדר
- י. בלמים: -----
- יא. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: -----
- יב. תשלובת החלוונית או התשלובת הנלילית: -----
- יג. ציוד חשמלי אחר: בסדר
- יד. חלקים אחרים: בסדר, ראה סעיף 7

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, הידיושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: * תוך 45 יום אם לא צוין אחרת:

* לטיפול מחזיק המעלית:

1. לפנות ציוד כיבוי אש (מים) מחדר המכונה מותר להשתמש באבקה.
2. להתקין אמצעי מיזוג / איורור בחדר המכונה (חדר חם מאוד)

8. עומס עבודה מקסימלי הכסוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 10 נוסעים עומס: 750 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

- אינטרקום בתוך התא (לחדר המכונות) - תקין
- פילוס אוטומטי - תקין
- שסתום פורק לחץ - תקין
- הורדה בחרום - תקין
- * על חב' השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבוד שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 15/08/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

העחק: 3 18/08/16

חתימת המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה מעלית

מס' סידורי של הדוח: 158828/243

מלווה: אייבי

מס' תיק במשרד העבודה: 014339

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: עכו יהושפט 15 בית משפט *תאום מראש מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית הידראולית תקיפה ישירה ל- 10 נוסעים, 750 ק"ג,

שופטים מס' 3 3 תחנות, יחידה הידראולית, 27 כ"ס, 2770 סל"ד,

דלתות תא ופיר אוטו'

שנת ייצור: 1995 תוצרת: מגן מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. נידור פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ג. מתקן נעילה המעולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר

הפגזות: בסדר

פנים פיר המעלית: בסדר

ו. גובלי תנועה: עליון בסדר נבדקו בפעולה

ז. התקן בשחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): בסדר

ח. בלמים: -----

ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם -----

י. תשלובת החלונות או התשלובת הנלילית: -----

יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יב. חלקים אחרים: בסדר ראה סעיף 7

6. לאלו חלקים לא היתה נגיעה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: * תוך 45 יום אם לא צוין אחרת:

* לטיפול מחזיק המעלית:

1. לפנות ציוד כיבוי אש (מים) מחדר המכונה מותר להשתמש באבקה.

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 10 נוסעים עומס: 750 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

- הורדה בחרום - תקין

- שסתום פורק לחץ - תקין

- פילוס אוטומטי - תקין

- אינטרקום בתוך התא (לחדר המכונות) - תקין

* על חב' השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 15/08/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

18/08/16 העתק: 3

יחידת הבטיחות
המפקח

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 158827/243

שרות: אלקטרה מעליות

מס' תיק במשרד העבודה: 014337

מלווה: אייבי

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתיבת בה נמצאת המעלית: עכו יהושפט 15 (בית משפט) מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית הידראולית, תקיפה ישירה ל- 8 נוסעים, 600 ק"ג,

מעלית אסירים 3 תחנות, יחידה הידראולית, תוצרת ELMO

מס' 1 כ"ס, 2770 סל"ד,

דלתות תא ופיר אוטו, פיקוד מאסף.

שנת ייצור: 1995 תוצרת: מגן מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גידור פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר

ו. הפנושות: בסדר

ז. פנים פיר המעלית: בסדר

ח. גובלי תנועה: עליון בסדר

ט. התקן בטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): בסדר

י. בלמים: -----

יא. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: -----

יב. תשלובת החלונות או התשלובת הנלילית: -----

יג. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יד. חלקים אחרים: בסדר, ראה סעיף 7

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לכצעם: * תוך 45 יום אם לא צוין אחרת:

* לטיפול מחזיק המעלית:

1. לפנות ציוד כיבוי אש (מים) מחדר המכונה מותר להשתמש באבקה.

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים עומס: 600 ק"ג

9. הערות אחרות:

- אינטרקום בתוך התא (לחדר המכונה) - תקין.

- פילוס אוטומטי - תקין

- שסתום פורק לחץ - תקין

- הורדה בחרום - תקין

* על חב' השרות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 -

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 15/08/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

העחק: 3 18/08/16

יחידת הבטיחות והנדסה

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 23145 / 243

שרות: אלקטרה מעליות

מס' חיק במשרד העבודה: 0

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: חדרה הילל יפה 7 מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: פלטפורמה חשמלית לנכה עם כסא גלגלים ללא מלווה בלבד. לעומס 250 ק"ג משרתת 2 תחנות, מותקנת על מדרגות מכונה תוצרת VIEMAL תוצרת: תעמל מזרע

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידור פיר המעלית: _____
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: _____
- ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: _____
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: _____
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר _____
- הפנושות: _____
- פנים פיר המעלית: בסדר _____
- ו. גובלי תנועה: בסדר _____
- ז. התקן בסחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): בסדר ; נבדקו בפעולה
- ח. בלמים: בסדר _____
- ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: בסדר ;
- י. תשלובת החלזונית או התשלובת הנלית: בסדר _____
- יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר _____
- יב. חלקים אחרים: בסדר , ראה סעיף 7

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: ** מייד (הערות חוזרות):

1. למנוע רעידות בנסיעה.
2. לכוון / לתקן מפסקים בתחתית דוכן.

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הרישום שבסעיף 7: משא עומס: 250 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

- מפסק עצור-תקין
- מפסקי מעקות - תקין
- מפסקי סף רמפה כוון מעלה / מטה - תקין
- * על חב' השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלון

כבוד שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 10/11/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

העתק: 3 15/11/16

החתימה והחותם המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה מעליות מס' סידורי של הדוח: 157781/243
מלווה: איציק מס' תיק במשרד העבודה: 015576

1. שם המחוקק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: נצרת קרית יצחק רבין - בית משפט מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר DYNAVERT ל-8 נוסעים, 600 ק"ג, מעלית מס' 13
5 תחנות, מהירות 1 מ"ש, מכונה סיקור SR3004L
מס' 14040906/04 מנוע לווהר מס' 4130153 8.5 קוואט
1450 סל"ד דלתות תא ופיר אוטו, פיקוד מאסף משותף
שנת ייצור: 1998 תוצרת: אלקטרה מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה מובן אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גידור פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ג. מתקן נעילה המשוכלב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר, ראה סעיף 7

הפגושות: בסדר

פנים פיר המעלית: בסדר

ו. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה

ז. החקן במחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): בסדר; נבדקו בפעולה 01/2012

ח. כלמים: בסדר

ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: בסדר; 5 כבלים ϕ 10 מ"מ

י. תשלובת החלונות או התשלובת הנלילית: 1/46 בסדר

יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא הייתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החירופים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: * תוך 45 יום אם לא צוין אחרת:

1. להרכיב סף דריכה מאלומיניום לציפוי רצפת תא P.V.C

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים עומס: 600 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

*** כיול נוסח מהירות 08/2011 ע"י אלקטרה מעליות

* על חב' השרות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבוד שמואל ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 09-7489471, טל' 43220

מאשר כי ביום: 05/07/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

העתיק: 3 10/07/16

י.נ.מ.מ.מ.
חברת הבטיחות והנדסה

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 157780 / 243

שרות: אלקטרה מעליות

מס' תיק במשרד העבודה: 015577

מלווה: איציק

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: נצרת קרית יצחק רבין - בית משפט מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר DYNAVERT ל-8 נוסעים, 600 ק"ג,

מעלית מס' 14 5 תחנות, מהירות 1 מ"ש, מכונה סיקור SR3004L

מס' 14040906/01 מנוע לווהר מס' 4130150 8.5 קו"ט

1450 סל"ד דלתות תא ופיר אוטו, פיקוד מאסף משותף

שנת ייצור: 1998 תוצרת: אלקטרה מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרומ הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גידור פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר, ראה סעיף 7

הפגזות: בסדר

פנים פיר המעלית: בסדר

ו. גובלי תנועה: בסדר, נבדקו בפעולה

ז. התקן בטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): בסדר, נבדקו בפעולה 01/2012

ח. בלמים: בסדר

ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: בסדר, 5 כבלים 10 מ"מ

י. תשלובת החלונות או התשלובת הנלילית: בסדר 1/46

יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: * תוך 45 יום אם לא צוין אחרת:

1. לחזק כראוי מייד פנל פקוד פנים בתא המעלית.

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים עומס: 600 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

** כיול ווסת מהירות 08/2011 ע"י אלקטרה מעליות.

* על חב' השרות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבוד שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 09-7489471, טל' 43220

מאשר כי ביום: 05/07/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

10/07/16 העחק: 3

החתימה והחותם המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה מעליות
מס' סידורי של הדוח: 157779/243

מלונה: איציק
מס' תיק במשרד העבודה: 015565

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: נצרת קרית יצחק רבין - בית משפט מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר DYNAVERT ל-6 נוסעים, 450 ק"ג, מעלית מס' 2
11 תחנות, מהירות 1.2 מ'ש' מכונה סיקור
SR3002NUL מס' 14020861/03 מנוע לוהר מס' 4130147, 4967
7.5 קוואט 1455 סל"ד, דלתות תא ופיר אוטו, פיקוד מאסף.
שנת ייצור: 1998 תוצרת: אלקטרה מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מבנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה מובן אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ג. מתקן נעילה המעולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר
- הפגושות: בסדר
- פנים פיר המעלית: בסדר
- ו. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה
- ז. התקן בטחון (ו"א סידורים למניעת נפילת התא): בסדר; נבדקו בפעולה 07/2016
- ח. בלמים: בסדר, ראה סעיף 7
- ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: בסדר; 4 כבלים ϕ 10 מ"מ, ראה סעיף 7
- י. תשלובת החלונות או התשלובת הגלילית: בסדר 1/38
- יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר
- יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוטרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והחקופה שיש לבצעם:
* תוך 45 יום אם לא צוין אחרת:

1. להשוות מתיחויות בכבלי תילוי.

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 6 נוסעים עומס: 450 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

** כיול ווסת מהירות 02/2016 עלרד מעליות

* על חב' השרות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

נבדק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכחובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 09-7489471, טל' 43220

מאשר כי ביום: 05/07/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

10/07/16 העתק: 3

חתימת הבדיקן המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה מעליות מס' סידורי של הרוח: 157782 / 243
מלווה: איציק מס' תיק במשרד העבודה: 015564

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: נצרת קרית יצחק רבין - בית משפט מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר DYNAVERT ל-6 נוסעים, 450 ק"ג, מעלית מס' 1
11 תחנות, מהירות 1.2 מ'ש', מכונה סיקור SR3002NUL
מס' 14020861/04 מנוע לוהר מס' 4130146 7.5 קווט
1455 סל"ד, דלתות תא ופיר אוטו, פיקוד מאסף.
שנת ייצור: 1998 תוצרת: אלקטרה מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. נידוד פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר
- הפגזות: בסדר
- פנים פיר המעלית: בסדר
- גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה
- ו. התקן בשחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): בסדר; נבדקו בפעולה 07/2016
- ח. בלמים: בסדר
- ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: בסדר; 4 כבלים ϕ 10 מ"מ, ראה הערה 9
- י. תשלובת החלוונית או התשלובת הנלית: בסדר 1/38
- יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר
- יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא הייתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: אין

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 6 נוסעים עומס: 450 ק"ג

9. הערות אחרות: 1. כבלי תילוי שקועים באופן לא שווה בנעיצי לגלגל הנעה, למעקב.

** כיול ווסת מהירות 02/2016 עלרד הנדסת מעליות

*על חב' השרות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

נבדק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 09-7489471, טל' 43220

מאשר כי ביום: 05/07/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

העחק: 3 10/07/16

חתימת המבדק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שדות: אלקטרה מעליות מס' סידורי של הרוח: 157789 / 243

מלווה: איציק מס' תיק במשרד העבודה: 015570

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: נצרת קרית יצחק רבין - בית משפט מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר DYNAVERT ל-13 נוסעים, 1000 ק"ג, 4972
6 תחנות, מהירות 1.6 מ"ש' מכונה סיקור SR3010NUL
מס' 14100905/01 מנוע לוהר מס' 4130141, 18.5 קוטר
מעלית מס' 7
1445 סל"ד דלתות תא ופיר אוטו, פיקוד מאסף.
שנת ייצור: 1998 תוצרת: אלקטרה מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מבנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה מובז אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ג. מתקן נעילה המעולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר
- ו. הפגושות: בסדר
- ז. פנים פיר המעלית: בסדר
- ח. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה
- ט. התקן במחון (נ"א סידורים למניעת נפילת התא): בסדר; נבדקו בפעולה 01/2014
- י. בלמים: בסדר
- יא. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: בסדר; 6 כבלים ϕ 11 מ"מ
- יב. תשלובת החלונות או התשלובת הגלילית: בסדר 2/59
- יג. ציוד חשמלי אחר: בסדר
- יד. חלקים אחרים: בסדר, ראה הערה 9

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: אין

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 13 נוסעים עומס: 1000 ק"ג

9. הערות אחרות: 1. נעיצה גלגל הנעה שחוקים, למעקב.

** כיוול ווסת מהירות 05/11/2013 אלקטרה מעליות

*על חב' השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

בבדוק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970-

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 05/07/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

העתק: 3 10/07/16

מפקח עבודה ראשי
המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה מעליות מס' סידורי של הדוח: 157788/243
מלווה: איציק מס' תיק במשרד העבודה: 015566

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: נצרת קרית יצחק רבין - בית משפט מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר DYNAVERT ל-6 נוסעים, 450 ק"ג, 4968
12 תחנות, מהירות 1.2 מ"ש/ש' מכונה סיקור
מעלית מס' 3 SR3002NUL מס' 14020861/01 מנוע לוהר מס' 413049,
7.5 קוואט 1455 סל"ד, דלתות תא ופיר אוטו, פיקוד מאסף.
שנת ייצור: 1998 תוצרת: אלקטרה מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (כמידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר
- הפנושות: בסדר
- פנים פיר המעלית: בסדר
- ו. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה
- ז. התקן בשחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): בסדר; נבדקו בפעולה 07/2016
- ח. בלמים: בסדר
- ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: בסדר; 4 כבלים ϕ 10 מ"מ, ראה הערה 9
- י. תשלובת החלונות או התשלובת הגלילית: בסדר 1/38
- יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר
- יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא הייתה נישנה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: אין

8. עומס עבודה מקסימלי הנסוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 6 נוסעים עומס: 450 ק"ג

9. הערות אחרות: 1. סימני בלאי בכבלי תילוי לעת עתה ראויים לשימוש.
2. כבלי תילוי שקועים באופן לא שווה בניציזי גלגל הנעה, למעקב.

** כיול ווסת מהירות 02/02/2016 ע"י אלקטרה מעליות

*על חב' השרות לדאוג לכון עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכחובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220 טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 05/07/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

העתיק: 3 10/07/16

חתימת הבוחק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 157787/243

שרות: אלקטרה מעליות

מס' חיק במשרד העבודה: 015569

מלווה: איציק

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. נכתבה בה נמצאה המעלית: נצרת קרית יצחק רבין - בית משפט *תאום מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר DYNAVERT ל-13 נוסעים, 1000 ק"ג,

4971 6 תחנות, מהירות 1.6 מ"ש' מכונה סיקור SR3010NUL

מעלית מס' 6 מס' 14100905/03 מנוע לוהר מס' 4130142 8.5 קווט

1445 סל"ד דלתות תא ופיר אוטו', פיקוד מאסף.

שנת ייצור: 1998 תוצרת: אלקטרה מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מבנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גידור פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר

הפגזות: בסדר

פנים פיר המעלית: בסדר

ו. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה

ז. התקן בשחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): בסדר; נבדקו בפעולה 01/2014

ח. בלמים: בסדר

ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: בסדר; 6 כבלים ϕ 11 מ"מ, ראה הערה 9

י. תשלובת החלונות או התשלובת הנלילית: בסדר 2/59

יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה החיפויים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: אין

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 13 נוסעים עומס: 1000 ק"ג

9. הערות אחרות: 1. כבלי תילוי שקועים באופן לא שווה בנעיצי גלגל הנעה, למעקב.

** כיול ווסת מהירות 05/11/2013 אלקטרה מעליות

* על חב' השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

בבוקר שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970-

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 05/07/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

10/07/16 העתק: 3

המפקח המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה מעליות מס' סידורי של הדוח: 157786/243
מלווה: איציק מס' תיק במשרד העבודה: 015568

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: נצרת קרית יצחק רבין - בית משפט מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר DYNAVERT ל-13 נוסעים, 1000 ק"ג, מעלית מס' 5
6 תחנות, מהירות 1.6 מ"ש' מכונה סיקור SR3010NUL
מס' 1410905/01 מנוע לווהר מס' 41301441 8.5 קווס
1445 סל"ד דלתות תא ופיר אוטו, פיקוד מאסף.
שנת ייצור: 1998 תוצרת: אלקטרה מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המחזיקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה מובל אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גידור פיר המעלית: בסדר
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
ג. מתקני נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר
הפגושות: בסדר
פנים פיר המעלית: בסדר

ו. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה

ז. התקן בשחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): בסדר; נבדקו בפעולה 01/2014

ח. בלמים: בסדר, ראה סעיף 7

ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: בסדר; 6 כבלים ϕ 11 מ"מ, ראה סעיף 7

י. תשלובת החלזונית או התשלובת הנלית: 2/59 בסדר

יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: * תוך 45 יום אם לא צוין אחרת:

1. רעידות קלות בנסיעה, למנוע.
2. לחרוט נעיצה גלגל הנעה; להחליף כבלי תילוי (הערה חוזרת).

8. עומס עבודה מקסימלי הכסוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 13 נוסעים עומס: 1000 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

** כיוול נוסת מהירות 05/11/2013 אלקטרה מעליות.

* על חב' השרות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

נבדק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 -

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 05/07/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

10/07/16 העתק: 3

חתימת הבודק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה מעליות מס' סידורי של הדוח: 157785/243
מלווה: איציק מס' חיק במשרד העבודה: 015579

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: נצרת קרית יצחק רבין - בית משפט *תאום מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית הידראולית תקיפה ישירה ל-6 נוסעים, 450 ק"מ מעלית מס' 16
3 תחנות, 0.6 מ"ש, יחידה הידראולית, תוצרת BERINGER מס' 74354/9612 246 ליטר בדקה
4981 מטבח
דלתות תא ופיר אוטו' פיקוד מאסף.
שנת ייצור: 1998 תוצרת: אלקטרה מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טובה אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. נידור פיר המעלית: בסדר
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר, ראה סעיף 7
ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר
ו. הפגזות: בסדר
ז. פנים פיר המעלית: בסדר
ח. גובלי תנועה: עליון בסדר
ט. התקן במחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): בסדר
י. בלמים: בסדר
יא. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: בסדר
יב. תשלובת החלונות או התשלובת הגלילית: בסדר
יג. ציוד חשמלי אחר: בסדר
יד. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: * תוך 45 יום אם לא צוין אחרת:

1. לצמצם מרווח בין אגפי דלת פיר קומה תחתונה.

** נסיעה על גג תא, בשרות לתחזוקה בלבד **

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 6 נוסעים עומס: 450 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

- פילוס אוטו' - תקין
- הורדה בחירום - תקין
- שסתום פורק לחץ - תקין

* על חב' השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבוד שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220 טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 05/07/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

10/07/16 העתק: 3

האישור והדפוס המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 157784/243

שרות: אלקטרה מעליות

מס' תיק במשרד העבודה: 015574

מלווה: איציק

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: נצרת קרית יצחק רבין - בית משפט מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר DYNAVERT ל-8 נוסעים, 600 ק"ג, מעלית 11

5 תחנות, מהירות 1 מ"ש, מכונה סיקור SR3004NUL

מס' 14040906/02 מנוע לוהר מס' 4130151 8.5 קווט 4977

1450 סל"ד דלתות תא ופיר אוטו, פיקוד מאסף משותף

שנת ייצור: 1998 תוצרת: אלקטרה מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה מובן אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גידור פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרוכדים ודלתות התא: בסדר

ג. מתקני נעילה המשוכלב של דלתות הרוכדים ודלתות התא: בסדר

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר

הפגושות: בסדר

פנים פיר המעלית: בסדר

ו. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה

ז. התקן במחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): בסדר; נבדקו בפעולה 01/2015

ח. כלמים: בסדר

ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: בסדר; 5 כבלים ϕ 10 מ"מ

י. תשלובת החלונות או התשלובת הנלילית: 1/46 בסדר

יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: אין

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים עומס: 600 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

** כיול ווסת מהירות 08/2011 ע"י אלקטרה מעליות

*על חב' השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

בבוקר שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 05/07/16 ברקתי את המעלית באופן יסודי

העתק: 3 10/07/16

המפקח המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 157793/243

שרות: אלקטרה מעליות

מס' תיק במשרד העבודה: 0

מלווה: איציק

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: נצרת קרית יצחק רבין - בית משפט מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר DYNAVERT ל-6 נוסעים, 450 ק"ג, 4969

11 תחנות, מהירות 1.2 מ'ש' מכונה סיקור SR3002NUL

מעלית מס' 4 מס' 14020861/02 מנוע לווהר מס' 4130148 7.5 קווט,

1453 סל"ד דלתות תא ופיר אוטו, פיקוד מאסף.

שנת ייצור: 1998 תוצרת: אלקטרה מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חזק נאות (כמידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה מוכן אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. נידור פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר

הפגושות: בסדר

פנים פיר המעלית: בסדר

ו. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה

ז. החקן במחון (נ"א סידורים למניעת נפילת התא): בסדר; נבדקו בפעולה 07/2013

ח. בלמים: בסדר

ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: בסדר; 4 כבלים ϕ 10 מ"מ, ראה הערה 9

י. תשלובת החלונות או התשלובת הנלית: בסדר 1/38

יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: אין

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 6 נוסעים עומס: 450 ק"ג

9. הערות אחרות: 1. סימני בלאי בכבלי תילוי לעת עתה ראויים לשימוש.

** כיול ווסת מהירות 08/2011 ע"י אלקטרה מעליות

* על חב' השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970-10.09.90

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 05/07/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

10/07/16 העתק: 3

החלטה הבטיחות המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה מעליות

מס' סידורי של הדוח: 157783/243

מס' חק במשרד העבודה: 015575

מלווה: איציק

1. ו.שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. בכתובת בה נמצאת המעלית: נצרת קרית יצחק רבין - בית משפט מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר DYNAVERT ל-8 נוסעים, 600 ק"ג,

4976 5 תחנות, מהירות 1 מ'ש', מכונה סיקור SR3004L

מעלית מס' 12 מס' 14040986/03 מנוע לוהר מס' 4130152 8.5 קווט

1450 סל"ד דלתות תא ופיר אוטו, פיקוד מאסף משותף

שנת ייצור: 1998 תוצרת: אלקטרה מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המחוקקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. נידור פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר

ו. הפגושות: בסדר

ז. פנים פיר המעלית: בסדר

ח. גובלי תנועה: בסדר, נבדקו בפעולה

ט. התקן בטחון (נ"א סידורים למניעת נפילת התא): בסדר, נבדקו בפעולה 01/2015, ראה סעיף 7

י. בלמים: בסדר

יא. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: בסדר; 5 כבלים ϕ 10 מ"מ

יב. תשלובת החלונות או התשלובת הגלילית: בסדר 1/46

יג. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יד. חלקים אחרים: בסדר

16. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה החיפויים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

* תוך 45 יום אם לא צוין אחרת:

1. לכוון, לכייל ולחתום נוסת מהירות ולציין תאריך כיול על גוף נוסת המהירות.

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים עומס: 600 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

** כיול נוסת מהירות 07/2010 עלרד הנדסת מעליות

* על חב' השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

בבדוק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970-

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 05/07/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

10/07/16 העתק: 3

יחידת הבדוק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה מעליות מס' סידורי של הרוח: 157792/243
מלווה: איציק מס' תיק במשרד העבודה: 015580

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. בתווית בה נמצאת המעלית: נצרת קרית יצחק רבין *תאום מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית למשא בלבד 50 ק"ג, 2 תחנות, מהירות 0.3 מ/ש' מכונה B.K.G דגם TYHSITS4 מס' 9165490 דלתות תא ופיר אנכיות. 4982
שנת ייצור: 1998 תוצרת: אלקטרה מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. נידור פיר המעלית: בסדר
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר
ו. הפגושות: בסדר
ז. פנים פיר המעלית: בסדר
ח. גובלי תנועה: בסדר
ט. התקן בסחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): בסדר
י. בלמים: בסדר
יא. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: בסדר 3 כבלים 6 מ"מ
יב. תשלובת החלונות או התשלובת הגלילית: בסדר
יג. ציוד חשמלי אחר: בסדר
יד. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה נישנה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: אין

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: משא עומס: 50 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

*על חב' השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

בבדיקה שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 05/07/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

העתק: 3 10/07/16

יחידת הבטיחה המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 157791/243

שרות: אלקטרה מעליות

מס' תיק במשרד העבודה: 015571

מלווה: איציק

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: נצרת קרית יצחק רבין - בית משפט *תאום מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר DYNAVERT ל-13 נוסעים, 1000 ק"ג 4973

6 תחנות, מהירות 1.6 מ'ש' מכונה סיקור SR3010NUL

מעלית מס' 8 מס' 14100905/06 מנוע לווהר מס' 41301451 8.5 קווט

1445 סל"ד דלתות תא ופיר אוטו' פיקוד מאסף משותף טריפלקס

שנת ייצור: 1998 תוצרת: אלקטרה מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המחזיקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. נידוד פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר, ראה סעיף 7

ג. מתקן נעילה המשוכלב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר

ו. הפגושות: בסדר

ז. פנים פיר המעלית: בסדר

ח. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה

ט. התקן במחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): בסדר; נבדקו בפעולה 01/2015

י. בלמים: בסדר

יא. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: בסדר; 6 כבלים ϕ 11 מ"מ, ראה הערה 9

יב. תשלובת החלונות או התשלובת הנלילית: בסדר 2/59

יג. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יד. חלקים אחרים: בסדר, ראה סעיף 7 + סעיף 9

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לכצעם: *תוך 45 יום אם לא צוין אחרת:

1. רעידות קלות בנסיעה, למנוע.

2. לשפר מייד החזרה עצמית של דלת פיר קומה תחתונה.

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 13 נוסעים עומס: 1000 ק"ג

9. הערות אחרות:

1. שבבי מתכת מתחת למכונה, למעקב.

2. סימני בלאי בכבלי תילוי, למעקב.

3. כבלי תילוי שקועים באופן לא שווה בנעיצי גלגל הנעה, למעקב.

** כיול ווסת מהירות 04/2012 אלקטרה מעליות

*על חב' השרות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970-1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220 טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 05/07/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

העתק: 3 10/07/16

יחידת הבטיחות המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה מעליות מס' סידורי של הדוח: 157790/243
מלווה: איציק מס' חיק במשרד העבודה: 015572

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. בתובת בה נמצאת המעלית: נצרת קרית יצחק רבין - בית משפט *תאום מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר DYNAVERT ל-13 נוסעים, 1000 ק"ג, 4974
6 תחנות, מהירות 1.6 מ"ש' מכונה סיקור
מסד 9 SR3010NUL מס' 1410905/02 מנוע לוהר מס' 41301401
8.5 קוואט 1445 סל"ד דלתות תא ופיר אוטו, פ. מאסף משותף
שנת ייצור: 1998 תוצרת: אלקטרה מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. נידור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ג. מחקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מחקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזרי - כוונות התא: בסדר
- הפנושות: בסדר
- פנים פיר המעלית: בסדר
- ו. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה
- ז. התקן במחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): בסדר; נבדקו בפעולה 01/2015
- ח. בלמים: בסדר
- ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: בסדר; 6 כבלים ϕ 11 מ"מ
- י. תשלובת החלוונית או התשלובת הנלילית: בסדר 2/59
- יא. ציור חשמלי אחר: בסדר
- יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאילו חלקים לא הייתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: אין

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 13 נוסעים עומס: 1000 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

** כיול ווסת מהירות 04/2012 אלקטרה מעליות

*על חב' השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבוד שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970-

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, ערה 5 מיקוד 09-7489471, טל' 43220

מאשר כי ביום: 05/07/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

העתק: 3 10/07/16

המסמך הכולל המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה מעליות מס' סידורי של הדוח: 157795/243
מלווה: איציק מס' תיק במשרד העבודה: 015578

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: נצרת קרית יצחק רבין - בתי משפט מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר DYNAVERT ל-16 נוסעים, 1250 ק"ג, 4980
9 תחנות, מהירות 1 מ"ש, מכונה סיקור SR3020
מעלית מס' 15 מס' 14200927/01 מנוע לוהר מס' 15 4130202 קווס
1458 סל"ד דלתות תא ופיר אוטו, פיקוד מאסף משותף
שנת ייצור: 1998 תוצרת: אלקטרה מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ג. מתקן נעילה המשוכלב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר
- ו. הפנושות: בסדר
- ז. פנים פיר המעלית: בסדר
- ח. גובלי תנועה: בסדר, נבדקו בפעולה
- ט. התקן בשחון (ו"א סידורים למניעת נפילת התא): בסדר, נבדקו בפעולה 07/2016
- י. בלמים: בסדר, ראה סעיף 7
- יא. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: בסדר, 6 כבלים 13 מ"מ, ראה סעיף 7 + הערה 9
- יב. תשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית: בסדר 1/51
- יג. ציוד חשמלי אחר: בסדר
- יד. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:
* תוך 45 יום אם לא צוין אחרת:

1. לשפר דיוק העצירה; נוצרת מדרגה קלה בקומות שונות.
2. להשוות מתיחויות בכבלי תילוי לעת עתה ראויים לשימוש, למעקב.

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 16 נוסעים עומס: 1250 ק"ג

9. הערות אחרות: 1. סימני בלאי בכבלי תילוי לעת עתה ראויים לשימוש, למעקב.

* כיול ווסת מהירות 02/2016 עלרד הנדסת מעליות

* על חב' השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

נבדק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 09-7489471, טל' 43220

מאשר כי ביום: 05/07/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

10/07/16 העתק: 3

מיקוד המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

חסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה מעליות מס' סידורי של הדוח: 157794/243

מלווה: איציק מס' חיק במשרד העבודה: 015573

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: נצרת קרית יצחק רבין- בית משפט *תאום מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר DYNAVERT ל-13 נוסעים, 1000 ק"ג, מעלית מס' 10 6 תחנות, מהירות 1.6 מ'ש' מכונה סיקור דגם SR3010NUL מס' 141009051/02 מנוע לוהר מס' 4130143, 4975 18 קווט 1445 סל"ד דלתות תא ופיר אוטו' פיקוד מאסף משותף שנת ייצור: 1998 תוצרת: אלקטרה מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומד טוב, ובעלי חזק נאות (כמידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גידור פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ג. מתקן נעילה המשוכלב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ד. מחקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר

ו. הפנושות: בסדר

ז. פנים פיר המעלית: בסדר

ח. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה

ט. התקן בטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): בסדר; נבדקו בפעולה 01/2015

י. בלמים: בסדר

יא. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: בסדר; 6 כבלים ϕ 11 מ"מ, ראה סעיף 7 + הערה 9

יב. תשלובת החלונות או התשלובת הנלית: 2/59 בסדר, ראה הערה 9

יג. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יד. חלקים אחרים: בסדר

16. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: * תוך 45 יום אם לא צוין אחרת:

1. להשוות מתיחויות בכבלי תילוי.

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 13 נוסעים עומס: 1000 ק"ג

9. הערות אחרות: 1. סימני בלאי בכבלי תילוי, למעקב. 2. מתפתח חופש בתשלובת חלזונית במכונה, לתקן.

* כיול ווסת המהירות 04/2012 אלקטרה מעליות

* על חב' השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970-1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 05/07/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

העתק: 3 10/07/16

מפקח הבטיחות המוסמך