

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

### תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: שינדלר מעליות מס' סידורי של הדוח: 160096/243  
מלווה: דודו מס' תיק במשרד העבודה: 81483

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: אילת דרך יותם 6 - בית משפט מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית הידראולית תקיפה ישירה ל- 8 נוסעים, 630 ק"ג, 295803  
3 תחנות, יחידה הידראולית, תוצרת GMV3010-MI-132A/30  
קהל 1 360 ליטר בדקה, 22 קווט, 2750 סל"ד,  
דלתות תא ופיר אוטו', פיקוד מאסף.

שנת ייצור: 1996 תוצרת: נחשתן מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית כמצב עבודה מובז אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידוד פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר
- הפנושות: בסדר
- פנים פיר המעלית: בסדר
- ו. גובלי תנועה: עליון בסדר
- ז. התקן במחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): לא נדרש
- ח. בלמים: -----
- ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: בסדר
- י. תשלובת החלוונית או התשלובת הנלילית: בסדר
- יא. ציור חשמלי אחר: בסדר
- יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היחה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: אין

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים עומס: 630 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

- פילוס אוטומטי - תקין.
- שסתום פורק לחץ - תקין.
- הורדה בחרום - תקין.
- נסיעה על גג תא בשרות לתחזוקה בלבד.
- \* על חב' השרות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 10/10/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

14/10/16 העתק: 3

חתימת הבדיקן המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

### תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: שינדלר מעליות מס' סידורי של הדוח: 160095/243  
מלווה: דודו מס' תיק במשרד העבודה: 081485

1.שם המחוקק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2.כתובת בה נמצאת המעלית: אילת דרך יותם 6 -בית משפט \* תאום מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית הידראולית תקיפה ישירה ח- 8 נוסעים, 630 ק"ג, 2 תחנות, מהירות 0.8 מ'ש', יחידה הידראולית, 395805  
עצירים תוצרת MI132A/25, 360 - GMV3010 ליטר בדקה,  
מס"ד 3 18.4 קווט, 2750 סל"ד, דלתות תא ופיר אוטו' פיקוד מאסף.  
שנת ייצור: 1996 תוצרת: נחשתן מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) : כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה מובץ אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר
- ו. הפגושות: בסדר
- ז. פנים פיר המעלית: בסדר
- ח. גובלי תנועה: עליון בסדר
- ט. התקן בשחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): לא נדרש
- י. בלמים: -----
- יא. חבלי המתלה או ערשרות המתלה וחיבוריהם: בסדר
- יב. תשלובת החלוננית או התשלובת הנלילית: בסדר
- יג. ציוד חשמלי אחר: בסדר
- יד. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא הייתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: אין

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מינוי הדרישות שבסעיף 7 : 8 נוסעים עומס: 630 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

- \* פילוס אוטו' לרובדים - תקין
- \* הורדה בחרום - תקין
- \* שסתום פורק לחץ - נבדק מעשית
- \* הגנה טרמית לחום שמן במאגר - נבדקה

\* על חב' השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10.מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 10/10/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

14/10/16 העתק: 3

  
חתימת הבודק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

**תסקיר על בדיקת מעלית**

מס' סידורי של הדוח: 160088/243

שרות: שינדלר מעליות

מס' חיק במשרד העבודה: 081486

מלווה: דוד

1.שם המחוקק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2.כתובת בה נמצאת המעלית: אילת דרך יותם 6 -בית משפט מיקוד: 95464

3. סוג המעלית וחאורה: מעלית הידראולית תקיפה ישירה ל- 8 נוסעים, 295806 630 ק"ג, 2 תחנות, יחידה הידראולית,

עצירים תוצרת 360, GMV3010-MI 132A/25 ליטר בדיקה,

מסד 4 18.4 קווס 2750 סל"ד, דלתות תא ופיר אוטו' פיקוד אונברסלי

שנת ייצור: 1996 תוצרת: נחשתן מעליות

4. תבונן ומבנה המעלית:האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) : בן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גידור פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ג.מתקני נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזרי - כוונות התא: בסדר

ו. הפגושות: בסדר

ז. פנים פיר המעלית: בסדר

ח. גובלי תנועה: עליון בסדר;

ט. התקן בשחון (ו"א סידורים למניעת נפילת התא): לא נדרש

י. בלמים: -----

יא. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: בסדר;

יב. תשלובת החלונית או התשלובת הנלילית: בסדר

יג. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יד. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: אין

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7 : 8 נוסעים עומס: 630 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

\* פילוס אוטומטי לרובדים - תקין

\* הורדה בחרום - תקין

\* הגנה טרמית לחום שמן במאגר - נבדקה

\* על חב' השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10.מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970

אני: "בטיחות והגדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220,טל'09-7489471

מאשר כי ביום: 10/10/16 בדיקתי את המעלית באופן יסודי

14/10/16 העתק: 3

  
חתימת הבודק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

**תסקיר על בדיקת מעלית**

שרות: שינדלר מעליות מס' סידורי של הרוח: 160097/243  
מלווה: דודו מס' תיק במשרד העבודה: 081484

1.שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2.כתובת בה נמצאת המעלית: אילת דרך יותם 6 -בית משפט מיקוד: 95464

3. סוג המעלית וחאורה: מעלית חשמלית ל-13 נוסעים, 1000 ק"ג, 3 תחנות, 295804  
מכונה KONE-MR17R, מטע מס' 490204  
שופטים 2 דלתות תא ופיר אוטו', פיקוד מאסף.  
שנת ייצור: 1996 תוצרת: נחושתן מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית:האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והרבר ניתן לבדיקה) : כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. נידוד פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ג.מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזרי - כוונות התא: בסדר
- הפגושות: בסדר
- פנים פיר המעלית: בסדר
- ו. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה
- ז. התקן בשחון (נ"א סידורים למניעת נפילת התא): בסדר; נבדקו בפעולה 04/2016
- ח. בלמים : בסדר, ראה סעיף 7
- ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם : בסדר; 7 כבלים  $\phi$  10 מ"מ
- י. תשלובת החלונית או התשלובת הנלילית: בסדר 1/35
- יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר
- יב. חלקים אחרים : בסדר

6. לאלו חלקים לא הייתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם : \* תוך 45 יום אם לא צויין אחרת:

1. להרכיב מגעי בלם לפי דרישת מפע"ר.

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7 : 13 נוסעים עומס: 1000 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

\* כיול ווסת מהירות 11/2015 שינדלר מעליות

\*על חב' השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10.מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל -1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 10/10/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

14/10/16 העתק: 3

*יעקוביאן הרצל*  
הח' לנ"ר הבדוק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

### תסקיר על בדיקת מעלית

שדות: שינדלר מעליות מס' סידורי של הדוח: 158548/243  
מלווה: מר רוני מס' חיק במשרד העבודה: 110215

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כחובת בה נמצאת המעלית: אשדוד - בית משפט השלום מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית MRL ל-8 נוסעים, 630 ק"ג, 2 תחנות, מהירות כ-1.0 מ"ש', 4.2 קוטר, 93 סל"ד, מס"ד 2  
דלתות תא ופיר אוטו', פקוד מאסף מטה  
תוצרת: שינדלר מעליות שנת ייצור: 2012

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) : כן

5. החוקה - המוחקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ג. מתקן נעילה המשוכלב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונת התא: בסדר
- ו. הפגושות: בסדר
- ז. פנים פיר המעלית: בסדר
- ח. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה
- ט. התקן בטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): בסדר; נבדקו בפעולה 08/2015
- י. בלמים: בסדר
- יא. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: 2/1 בסדר; 4 כבלים φ 10 מ"מ
- יב. תשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית: בסדר
- יג. ציוד חשמלי אחר: בסדר
- יד. חלקים אחרים: בסדר, ראה סעיף 7

6. לאלו חלקים לא הייתה נישאה מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם :  
\* תוך 45 יום אם לא צוין אחרת:

1. לתקן חילוץ אוטומטי

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7 : 8 נוסעים עומס: 630 ק"ג

9. הערות אחרות:

- בדיקה הבאה של ווסת מהירות 07/2018  
מעלית מדגם זה ללא חדר מכונה המאושרת לשימוש בהתנית ביצוע חילוץ  
ע"י טכנאי החברה, בעל הסמכה לכך.  
\* על חב' השרות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

נבדק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 03/08/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

08/08/16 העתק: 3

  
החיימת הבטיחה המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

### תסקיר על בדיקת מעלית

שורה: שינדלר מעליות מס' סידורי של הדוח: 158545 / 243  
מלווה: מר רוני מס' תיק במשרד העבודה: 110212

1.שם המחוקק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2.כתובת בה נמצאת המעלית: אשדוד בית משפט השלום מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית MRL ל- 9 נוסעים, 675 ק"ג, 513210  
2 תחנות, מהירות כ- 1.0 מ"ש',  
מס"ד 3 4.6 קווט, 639 סל"ד ,

דלתות תא ופיר אוטו', פקוד מאסף מטה  
תוצרת: שינדלר מעליות שנת ייצור: 2012

4. תכנון ומבנה המעלית:האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חזק נאות (כמידה והדבר ניתן לבדיקה) : כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. נידור פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ג.מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ד. מתקני נעילה אחרים כרלחות: בסדר

ה. התא ואבזריו - כוונות התא: בסדר

הפנושות: בסדר

פנים פיר המעלית: בסדר

ו. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה

ז. התקן בשחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): בסדר; נבדקו בפעולה 08/2015

ח. בלמים : בסדר

ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה והיבדוריהם 2/1 בסדר; 2 כבלים φ 30 מ"מ

י. תשלובת החלוונית או התשלובת הנלילית: בסדר

יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יב. חלקים אחרים : בסדר

6. לאכו חלקים לא היתה נישה: מוסתרים

7. מה התיקונים , החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם : אין

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7 : 9 נוסעים עומס: 675 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

- בדיקה הבאה של ווסת מהירות 07/2018 מעלית מדגם זה ללא חדר מכונה המאושרת לשימוש בהתנית ביצוע חילוץ ע"י טכנאי החברה , בעל הסמכה לכך.  
\*על חב' השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10.מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכחובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220,טל'09-7489471

מאשר כי ביום: 03/08/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

08/08/16 העתק: 3

  
זהותימת הבוחק והמסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הרוח: 158546/243  
מס' תיק במשרד העבודה: 110213

שרות: שינדלר מעליות  
מלווה: מר רוני

1.שם המחוקק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2.כתובת בה נמצאת המעלית: אשדוד בית משפט השלום מיקוד: 95464

3. סוג המעלית והאורה: מעלית חשמלית MRL ל- 13 נוסעים, 1000 ק"ג, 2 תחנות, מהירות כ- 1.0 מ'ש', מס"ד 4 6.8 קווט, 93 סל"ד

דלתות תא ופיר אוטו', פקוד מאסף מטה  
תוצרת: שינדלר מעליות שנת ייצור: 2012

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) : כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית בחצב עבודה טובה אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר
- הפגושות: בסדר
- פנים פיר המעלית: בסדר
- ו. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה
- ז. התקן כפחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): בסדר; נבדקו בפעולה 08/2015
- ח. כבלים: בסדר
- ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם 2/1 בסדר; 7 כבלים  $\phi$  10 מ"מ
- י. תשלובת החלונות או התשלובת הנלית: בסדר
- יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר
- יב. חלקים אחרים: בסדר, ראה סעיף 7

6. לאלו חלקים לא הייתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לכצעם: \* תוך 45 יום אם לא צוין אחרת:

1. לתקן חילוץ אוטומטי.

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 13 נוסעים עומס: 1000 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

\* בדיקה הבאה של ווסת מהירות 07/2018  
מעלית מדגם זה ללא חדר מכונה המאושרת לשימוש בהתנית ביצוע חילוץ  
ע"י טכנאי החברה, בעל הסמכה לכך.  
\* על חב' השרות לדאוג לכיוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 03/08/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

08/08/16 העתק: 3

חתימת המבדק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שדות: שינדלר מעליות מס' סידורי של הרוח: 158547/243  
מלווה: מר רוני מס' תיק במשרד העבודה: 110214

1.שם המחוקק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2.כתובת בה נמצאת המעלית: אשדוד בית משפט השלום מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית MRL ל-8 נוסעים, 630 ק"ג, 2 תחנות, מהירות כ-1.0 מ"ש', מס"ד 1 4.2 קוטר, 93 סל"ד,

דלתות תא ופיר אוטו', פקוד מאסף מטה תוצרת: שינדלר מעליות שנת ייצור: 2012

4. תכנון ומכונה המעלית:האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במירה והדבר ניתן לבדיקה) : כן

5. החוקה - המוחקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טובה לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. נידור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ג.מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונת התא: בסדר
- הפגושות: בסדר
- פנים פיר המעלית: בסדר
- ו. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה
- ז. התקן במחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): בסדר; נבדקו בפעולה 08/2015
- ח. כלמים: בסדר
- ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם 2/1 בסדר; 4 כבלים φ 10 מ"מ
- י. תשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית: בסדר
- יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר
- יב. חלקים אחרים: בסדר, ראה סעיף 7 + הערה 9

6. לאלו חלקים לא הייתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: \* תוך 45 יום אם לא צוין אחרת:

1. לתקן חילוץ אוטומטי

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדישיות שבסעיף 7: 8 נוסעים עומס: 630 ק"ג

9. הערות אחרות:

- בדיקה הבאה של ווסת מהירות 07/2018 מעלית מדגם זה ללא חדר מכונה המאושרת לשימוש בהתנית ביצוע חילוץ ע"י טכנאי החברה, בעל הסמכה לכך. \*על חב' השרות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10.מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל -1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 03/08/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

08/08/16 העתק: 3

  
חתימת הבודק והמסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה מעליות מס' סידורי של הדוח: 157179/243  
מלווה: רונן מס' חיק במשרד העבודה: 013089

1.שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2.כתובת בה נמצאת המעלית: באר שבע היכל בתי משפט - מס"ד 1 מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר ל-21 נוסעים, 1600 ק"ג, 8 תחנות, מהירות 2.5 מ"ש' מכונה אוטיס גירלם דגם MST156 מנוע מס' A8195 8884 מס"ד 1  
24 קווט 157 סל"ד, דלתות תא אוטו', פיקוד מאסף.  
שנת ייצור: 2000 תוצרת: אלקטרה מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (כמידה והדבר ניתן לבדיקה) : כן

5. החוקה - המוחקים החלקים הבאים של המעלית בסצב עבודה טובה אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר, ראה סעיף 7 + הערה 9
- ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר
- הפנושות: בסדר
- פנים פיר המעלית: בסדר
- ו. גובלי חנועה: בסדר; נבדקו בפעולה
- ז. התקן במחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדק בפעולה 06/2015
- ח. בלמים: בסדר
- ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם בסדר; 7 כבלים φ 13 מ"מ, ראה הערה 9
- י. תשלובת החלונות או התשלובת הנלית: בסדר 2/1
- יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר
- יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: \* תוך 45 יום אם לא צויין אחרת:

- 1. לצמצם מרווח בין אגפי דלת תא.
- 2. לכוון דלת תא (בסגירת דלת תא הדלת רועדת); מעלית מופסקת עד לתיקון.

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 21 נוסעים עומס: 1600 ק"ג

9. הערות אחרות: 1. כבלי תילוי שקועים באופן לא שווה בנעיצי גלגל הנעה, למעקב.  
2. ממליץ לבטל " דלת מוסרדת".

\*\* כיוול ווסת של תא 02/2012 אלקטרה מעליות  
\* כיוול של משקל נגדי 02/2012 אלקטרה מעליות  
\* על חב' השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 09/06/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

14/06/16 העתק: 3

חתימת הבדיקן המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

### תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה מעליות מס' סידורי של הדוח: 157178/243  
מלווה: רונן מס' תיק במשרד העבודה: 013090

1.שם המחוקק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2.כתובת בה נמצאת המעלית: באר שבע היכל בתי המשפט - מס"ד 2 מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר ל-21 נוסעים, 1600 ק"ג, 8 תחנות, מהירות 2.5 מ'ש' מכונה אוטיס גירלם  
דגם MST156 מנוע מס' A8200 8885  
24 קווט 157 סל"ד, דלתות תא אוטו, פיקוד מאסף. מס"ד 2  
שנת ייצור: 2000 תוצרת: אלקטרה מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) : כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר, ראה סעיף 7 + הערה 9
- ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר
- הפנושות: בסדר
- פנים פיר המעלית: בסדר
- ו. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה
- ז. התקן במחון ("א"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדק בפעולה 06/2015
- ח. בלמים: בסדר, ראה סעיף 7
- ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם בסדר; 7 כבלים  $\phi$  13 מ"מ, ראה סעיף 7 + הערה 9
- י. תשלובת החלונות או התשלובת הנלית: בסדר
- יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר
- יב. חלקים אחרים: בסדר, ראה סעיף 7

6. לאנו חלקים לא היה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

- \* תוך 30 יום אם לא צויין אחרת:
- 1. לצמצם מרווח תחתון בדלת פיר קומה "2"; מנתק מגע במשיכת דלת תא.
- 2. נקישות בווסת מהירות, לתקן.
- 3. להתקין מערכת למניעת תנועה בלתי מבוקרת (U.C.M) עפ"י הוראות מפע"ר מ-05.4.2016 יש להעביר אישור התקנה למשרדנו ולמשרד הכלכלה והתעשייה. (ביצוע עד 31/12/2017)

8. עומס עבודה מקסימלי הבסוח לאחר מילוי הדרושות שבסעיף 7: 21 נוסעים עומס: 1600 ק"ג

9. הערות אחרות: 1. כבלי תילוי שקועים באופן לא שווה בנעיצי גלגל הנעה, למעקב.  
2. ממליץ לבטל "דלת מוסרת".

\*\* כיול ווסת של תא 02/2012 אלקטרה מעליות \*\*  
\*כיול של משקל נגדי 02/2012 אלקטרה מעליות\*

\*על חב' השרות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך\*

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

בבדק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכחובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 09/06/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

14/06/16 העתק: 3

  
יחידת הבדק המחפז

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה מעליות מס' סידורי של הדוח: 157177/243  
מלווה: רונן מס' תיק במשרד העבודה: 013091

1.שם המחויק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2.כתובת בה נמצאת המעלית: באר שבע היכל בתי המשפט - מס"ד 3 מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר ל-21 נוסעים, 1600 ק"ג, 8 תחנות, מהירות 2.5 מ"ש' מכונה אוטיס גירלס  
דגם MST156 מנוע מס', A8201 8886  
מס"ד 3 24 קווט 157 סל"ד דלתות תא ופיר אוטו', פיקוד מאסף.  
שנת ייצור: 2000 תוצרת: אלקטרה מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (כמידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה מובן אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות ההא: בסדר, ראה הערה 9
- ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר
- הפגושות: בסדר
- פנים פיר המעלית: בסדר
- ו. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה
- ז. התקן במחון (ו"א סידורים למניעת נפילה התא) בסדר; נבדק בפעולה 06/2015
- ח. כלמים: בסדר, ראה סעיף 7
- ט. חבלי המתלה או ערשרות המתלה וחיבוריהם בסדר; 6 כבלים φ 13 מ"מ
- י. תשלובת החלוונית או התשלובת הנלילית: בסדר
- יא. ציוד השמלי אחר: בסדר
- יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאנו חלקים לא היחה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: \* תוך 45 יום אם לא צוין אחרת:

- 1. לשפר דיוק העצירה, נוצרת מדרגה קלה בקומות שונות.
- 2. להתקין מערכת למניעת תנועה בלתי מבוקרת (U.C.M) עפ"י הוראות מפע"ר מ-05.4.2016 יש להעביר אישור התקנה למשרדינו ולמשרד הכלכלה והתעשייה. (ביצוע עד 31/12/2017)

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 21 נוסעים עומס: 1600 ק"ג

9. הערות אחרות: 1. ממליץ לבטל " דלת מוסרדת".

\*\* כיול ווסת מהירות 02/2012 אלקטרה מעליות  
\* כיול של משקל נגדי 02/2012 אלקטרה מעליות

\* על חב' השרות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל -1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 09/06/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

14/06/16 העתק: 3



פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) חש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שורה: אלקטרה מעליות מס' סידורי של הדוח: 157191/243  
מלונה: רונן מס' חיק במשרד העבודה: 13126

1.שם המחיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2.כתובת בה נמצאת המעלית: באר שבע היכל בתי המשפט - מס"ד 31 מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר ל-6 נוסעים, 450 ק"ג, 2 תחנות, מהירות 1 מ'ש' מכונה אוטיס דגם VTR13 מס' TO260AT2  
8902 מנוע מס' 8330245 5 קווט 1479 סל"ד,  
מס"ד 31- מטבח דלתות תא ופיר אוטו', פיקוד אונברסלי.  
שנת ייצור: 2000 תוצרת: אלקטרה מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והרבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המחוקקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר, ראה סעיף 7
- ו. הפגושות: בסדר
- ז. פנים פיר המעלית: בסדר
- ח. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה
- ט. התקן בטחון ("א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדק בפעולה 12/2014
- י. בלמים: בסדר, ראה סעיף 7
- יא. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם בסדר; 4 כבלים 10 מ"מ
- יב. השלובת החלופית או השלובת הגלילית: בסדר 1/48
- יג. ציוד חשמלי אחר: בסדר
- יד. חלקים אחרים: בסדר, ראה סעיף 7

6. לאלו חלקים לא הייתה גישה: מוטרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: \* תוך 45 יום אם לא צויין אחרת:

- 1. ציפוי רצפת תא מנופח; לחזק כראוי
- 2. להתקין מערכת למניעת תנועה בלתי מבוקרת (U.C.M) עפ"י הוראות מפע"ר מ-05.4.2016 יש להעביר אישור התקנה למשרדים ולמשרד הכלכלה והתעשייה. (ביצוע עד 31/12/2017)
- 3. להדביק כראוי מכסה לקופסת שרות מכבי אשי בפנל חוץ.

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 6 נוסעים עומס: 450 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

\*\* כיוול ווסת מהירות 09/2011 אלקטרה מעליות  
\* על חב' השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) חש"ל - 1970  
אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 09/06/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

14/06/16 העתק: 3

חתימת המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה מעליות מס' סידורי של הדוח: 157190/243  
מלווה: רונן מס' חיק במשרד העבודה: 013110

1.שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2.כתובת בה נמצאת המעלית: באר שבע היכל בתי המשפט - מס"ד 9 מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית אוטומטית ל-21 נוסעים,

1600 ק"ג, 14 תחנות,

8892 דלתות תא ופיר אוטו, פיקוד מאסף.

מס"ד 9 שנת ייצור: 2000 תוצרת: אלקטרה מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית:האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (כמידה והדבר ניתן לבדיקה) : כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרומ הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. נידוד פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר, ראה הערה 9

ג.מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר

הפגושות: בסדר

פנים פיר המעלית: בסדר

ו. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה

ז. התקן בסחון ("א"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדק בפעולה 06/2015

ח. בלמים: בסדר, ראה סעיף 7

ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם בסדר; 6 כבלים φ 13 מ"מ, ראה הערה 9

י. תשלובת החלונות או התשלובת הנלילית: בסדר

יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יב. חלקים אחרים: בסדר, ראה הערה 9

6. לאלו חלקים לא הייתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: \* תוך 30 יום אם לא צויין אחרת:

1. לשפר דיוק העצירה, נוצרת מדרגה קלה בקומות שונות.
2. להתקין מערכת למניעת תנועה בלתי מבוקרת (U.C.M) עפ"י הוראות מפע"ר מ-05.4.2016 יש להעביר אישור התקנה למשרדינו ולמשרד הכלכלה והתעשייה. (ביצוע עד 31/12/2017)

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 21 נוסעים עומס: 1600 ק"ג

9. הערות אחרות: 1. רעש במכונה, למעקב
2. כבלי תילוי שקועים באופן לא שווה בניצי גלגל הנעה, למעקב.
3. ממליץ לבטל "דלת מוסרדת".

\*\* כיול ווסת מהירות 02/2012 אלקטרה מעליות

\* על חב' השרות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10.מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לעורך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל -1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220,טל'09-7489471

מאשר כי ביום: 09/06/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

14/06/16 העתק: 3

חתימת המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה מעליות מס' סידורי של הדוח: 157189/243  
מלווה: רונן מס' חיק במשרד העבודה: 013092

1. שם המחוקק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. בכתובת בה נמצאת המעלית: באר שבע היכל בתי המשפט - מס"ד 4 מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר ל-21 נוסעים, 1600 ק"ג, 8 תחנות, מהירות 2.5 מ'ש' מכונה אוטיס דגם MST156  
מנוע מס' A8202 8887  
מס"ד 4 24 קווט 157 סל"ד, דלתות תא אוטו, פיקוד מאסף.  
שנת ייצור: 2000 תוצרת: אלקטרה מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנייים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חזק נאות (כמידה והרבר יחון לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב, אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר, ראה הערה 9
- ג. מתקן נעילה המשוכלב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים ברלחות: בסדר
- ה. התא ואבזוריו - כוונות התא: בסדר
- הפגושות: בסדר
- פנים פיר המעלית: בסדר
- ו. נובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה
- ז. התקן בשחון ("א"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדק בפעולה 06/2015
- ח. כלמים: בסדר, ראה סעיף 7
- ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם בסדר; 6 כבלים  $\phi$  13 מ"מ
- י. תשלובת החלונות או התשלובת הנלית: בסדר
- יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר
- יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא הייתה גישה: מוסתרים

7. מה החיפונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: \* תוך 45 יום אם לא צויין אחרת:

1. להתקין מערכת למניעת תנועה בלתי מבוקרת (U.C.M) עפ"י הוראות מפע"ר מ-05.4.2016 יש להעביר אישור התקנה למשרדנו ולמשרד הכלכלה והתעשייה. (ביצוע עד 31/12/2017)

8. עומס עבודה מקסימלי הכסוח לאחר מילוי הדרוש שבתע"ף 7: 21 נוסעים עומס: 1600 ק"ג

9. הערות אחרות: 1. ממליץ לבטל "דלת מוסרת".

\*\* כיוול ווסת של תא 02/2012 אלקטרה מעליות  
\* כיוול של משקל נגדי 02/2012 אלקטרה מעליות  
\* על חב' השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 09/06/16 בדקתי את המעלית באופן יסורי

14/06/16 העתק: 3

חתימת הבדיק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה מעליות מס' סידורי של הדוח: 157188/243  
מלוח: רונן מס' חיק במשרד העבודה: 013118

1. שם המחוקק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. נכתובת בה נמצאת המעלית: באר שבע היכל בתי המשפט - מס"ד 23 מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר ל-8 נוסעים, 630 ק"ג, 5 תחנות, מהירות 1.6 מ'ש' מכונה אוטיס דגם VTR13 מס' ACO38567 מנוע מס' 8160272, 8 קווט 1453 סל"ד, דלתות תא ופיר אוטו, פיקוד מאסף. מס"ד 23 שנת ייצור: 2000 תוצרת: אלקטרה מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרומ הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גידור פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר, ראה הערה 9

ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר, ראה סעיף 7

ו. הפנושות: בסדר

ז. פנים פיר המעלית: בסדר

ח. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה

ט. התקן בסחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדק בפעולה 12/2014

י. בלמים: בסדר, ראה סעיף 7

יא. חבלי המתלה או שרשרות המחלה וחיבוריהם בסדר; 4 כבלים φ 10 מ"מ

יב. חשלובת החלוונית או החשלובת הנלית: בסדר

יג. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יד. חלקים אחרים: בסדר

14. לאלו חלקים לא הייתה גישה: מוסתרים

15. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: \* תוך 45 יום אם לא צוין אחרת:

1. להדביק כראוי ציפוי רצפת תא (P.V.C) / להרכיב סף דריכה.
2. להתקין מערכת למניעת תנועה בלתי מבוקרת (U.C.M) עפ"י הוראות מפע"ר מ-05.4.2016 יש להעביר אישור התקנה למשרדנו ולמשרד הכלכלה והתעשייה. (ביצוע עד 31/12/2017)

8. עומס עבודה מקסימלי הכסוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים עומס: 630 ק"ג

9. הערות אחרות: 1. ממליץ לבטל "דלת מוסרת".

\*\* כיוול ווסת מהירות 09/2011 אלקטרה מעליות

\* על תב' השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מטסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

בבדוק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 09/06/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

14/06/16 העתק: 3

משרד הבטיחות המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה מעליות מס' סידורי של הדוח: 157187/243  
מלווה: רזן מס' תיק במשרד העבודה: 013119

1. שם המחיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: באר שבע היכל בית המשפט - מ"ס 24 עצירים מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר ל- 8 נוסעים, 630 ק"ג, 5 תחנות, מהירות 1.6 מ"ש' מכונה אוטיס דגם VTR13 מס' ACO38569 מנוע מס' 8154156 8 קווט, 1453 סל"ד, 8901  
עצירים מסד 24 דלתות תא ופיר אוטו, פיקוד מאסף.  
שנת ייצור: 2000 תוצרת: אלקטרה מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוקק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקק - המוחקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גידור פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר, ראה הערה 9

ג. מתקן נעילה המשוכלב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר

ו. הפגושות: בסדר

ז. פנים פיר המעלית: בסדר

ח. גובלי תנועה: בסדר, נבדקו בפעולה

ט. התקן בסחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר, נבדק בפעולה 12/2014

י. בלמים: בסדר, ראה סעיף 7

יא. חבלי המתלה או שרשרות המתלה והיבוריהם בסדר; 4 כבלים 10 מ"מ

יב. חשלובת החלזונית או החשלובת הגלילית: 1/13 בסדר

יג. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יד. חלקים אחרים: בסדר

16. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

17. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: \* תוך 45 יום אם לא צוין אחרת:

1. להתקין מערכת למניעת תנועה בלתי מבוקרת (U.C.M) עפ"י הוראות מפע"ר מ-05.4.2016 יש להעביר אישור התקנה למשרדנו ולמשרד הכלכלה והתעשייה. (ביצוע עד 31/12/2017)

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים עומס: 630 ק"ג

9. הערות אחרות: 1. ממליץ לבטל "דלת מוסתרת".

\*\* כיול ווסת מהירות 2011 אלקטרה מעליות

\* על חב' השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220 טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 09/06/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

14/06/16 העתק: 3

חתימת הבדוק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

### תסקיר על בדיקה מעלית

שרות: אלקטרה מעליות מס' סידורי של הדוח: 157186 / 243  
מלווה: רונן מס' תיק במשרד העבודה: 013114

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כחובת בה נמצאת המעלית: באר שבע היכל בית המשפט - מס"ד 13 מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר ל-6 נוסעים, 450 ק"ג, 16 תחנות, מהירות 1.6 מ/ש, מכונה אוטיס דגם VTR13 מס' ACO38566  
מנוע מס' 8154237, 8896  
מס"ד 13 6 קווס 1169 סל"ד, דלתות תא ופיר אוטו, פיקוד מאסף.  
שנת ייצור: 2000 תוצרת: אלקטרה מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית מובה, מחומר פוב, ובעלי חזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המחזיקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר
- הפגושות: בסדר
- פנים פיר המעלית: בסדר
- ו. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה
- ז. התקן בטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדק בפעולה 06/2015
- ח. בלמים: בסדר, ראה סעיף 7
- ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם בסדר; 5 כבלים  $\phi$  10 מ"מ, ראה הערה 9
- י. חשלובת החלוזנית או החשלובת הנלילית: 1/22 בסדר
- יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר
- יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:  
\* תוך 45 יום אם לא צוין אחרת:

1. להתקין מערכת למניעת תנועה בלתי מבוקרת (U.C.M) עפ"י הוראות מפע"ר מ-05.4.2016 יש להעביר אישור התקנה למשרדנו ולמשרד הכלכלה והתעשייה. (ביצוע עד 31/12/2017)

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 6 נוסעים עומס: 450 ק"ג

9. הערות אחרות:  
1. שחיקה בכבלי התילוי, למעקב.  
2. כבלי תילוי שקועים באופן לא שווה בנעיצה לגלגל הנעה; למעקב.

\*\* כיול ווסת מהירות 02/2012 אלקטרה מעליות  
\* על חב' השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970-  
אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)  
שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 09/06/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי  
העתק: 3 14/06/16

  
יחסימת הבדוק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

הסקר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה מעליות מס' סידורי של הדוח: 157185/243  
מלווה: רונן מס' תיק במשרד העבודה: 013115

1. שם המחוקק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: באר שבע היכל בית המשפט - מס"ד 14 מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר ל-6 נוסעים, 450 ק"ג, 15 תחנות, מהירות 1.6 מ/ש', מכונה אוטיס דגם VTR13  
מנוע מס' 8168321, 6 קווט, 1169 סל"ד, 8897  
דלתות תא ופיר אוטו, פיקוד מאסף, מס"ד 14  
שנת ייצור: 2000 תוצרת: אלקטרה מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנייים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. התוקה - המחוקקים החלקים הבאים של המעלית נמצב עבודה טובה אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר, ראה הערה 9
- ג. מחלקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מחלקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר
- ו. הפנושות: בסדר
- ז. פנים פיר המעלית: בסדר

ו. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה

ז. התקן בסחון (נ"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדק בפעולה 06/2015

ח. בלמים: בסדר, ראה סעיף 7

ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם בסדר; 5 כבלים φ 10 מ"מ

י. תשלובת החלונות או התשלובת הנלילית: 1/22 בסדר

יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאנל חלקים לא היחה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החירוסים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: \* תוך 45 יום אם לא ציין אחרת:

- 1. בלם חורק בפעולתו, לתקן.
- 2. להתקין מערכת למניעת תנועה בלתי מבוקרת (U.C.M) עפ"י הוראות מפע"ר מ-05.4.2016 יש להעביר אישור התקנה למשרדינו ולמשרד הכלכלה והתעשייה. (ביצוע עד 31/12/2017)

8. עומס עבודה מקסימלי הכסוח לאחר מיני הדרישות שבסעיף 7: 6 נוסעים עומס: 450 ק"ג

9. הערות אחרות: 1. ממליץ לבטל "דלת מוסרת".

\*\* כיוול ווסת מהירות 09/2011 אלקטרה מעליות

\* על חב' השרות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970-אני:

רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471 (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 09/06/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

14/06/16 העתק: 3

יחידת הבטיחות והמספר

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

### הסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה מעליות מס' סידורי של הדוח: 157184/243  
מלווה: רוני מס' תיק במשרד העבודה: 0

1.שם המחוקק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2.כתובת בה נמצאת המעלית: באר שבע התקווה 5 היכל בתי משפט התקווה 5 - מס"ד 11 מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר ל-6 נוסעים, 450 ק"ג, 17 תחנות, מהירות 1.6 מ'ש', מכונה אוטיס דגם VTR13 מס' A638563  
מנוע מס' 8168340 6 קווסט 1169 סל"ד, 8894  
דלתות תא ופיר אוטו', פיקוד מאסף מלא. מס"ד 11  
שנת ייצור: 2000 תוצרת: אלקטרה מעליות.

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והרבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית כמצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר, ראה הערה 9
- הפגושות: בסדר
- פנים פיר המעלית: בסדר
- ו. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה
- ז. התקן במחון ("א" סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדק בפעולה 01.2012
- ח. בלמים: בסדר, ראה סעיף 7
- ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם בסדר; 5 כבלים φ 10 מ"מ, ראה הערה 9
- י. תשלובת החלונות או התשלובת הנלילית: 1/22 בסדר
- יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר
- יב. חלקים אחרים: בסדר, ראה סעיף 7

6. לאנל חלקים לא היחה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החירוסים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: \* תוך 30 יום אם לא צוין אחרת:

- 1. להתקין מערכת למניעת תנועה בלתי מבוקרת (U.C.M) עפ"י הוראות מפע"ר מ-05.4.2016 יש להעביר אישור התקנה למשרדינו ולמשרד הכלכלה והתעשייה. (ביצוע עד 31/12/2017)
- 2. למנוע מכה / דפיקה בנסיעה באזור קומה "2".

8. עומס עבודה מקסימלי הבסוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 6 נוסעים עומס: 450 ק"ג

9. הערות אחרות: 1. מרחק בין פסי תא (D.B.G) משתנה, למעקב.  
2. אורך כבלי תילוי גבולי, למעקב.

\*\* כיוול ווסת מהירות 02/2012 אלקטרה מעליות

\* על חב' השרות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 09/06/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

העתק: 3 14/06/16

  
חתימת הבדיק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

### חסקיר על בדיקה מעלית

שרות: אלקטרה מעליות מס' סידורי של הדוח: 157183/243  
מלווה: רונן מס' חיק במשרד העבודה: 013113

1.שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2.כתובת בה נמצאת המעלית: באר שבע היכל בית המשפט - מס"ד 12 מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר ל-6 נוסעים, 450 ק"ג, 16 תחנות, מהירות 1.6 מ'ש', מכונה אוטיס דגם VTR13 מס' ACO38564  
מנוע מס' 8168319 6 קווט 1169 סל"ד, 8895  
דלתות תא ופיר אוטו, פיקוד מאסף, 12 מס"ד  
שנת ייצור: 2000 תוצרת: אלקטרה מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנומצאו: פרטם הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. נידוד פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר, ראה הערה 9
- ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר
- ו. הפגושות: בסדר
- ז. פנים פיר המעלית: בסדר
- ח. נובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה
- ט. התקן בשחון ("א" סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדק בפעולה 12/2014
- י. כלמים: בסדר, ראה סעיף 7
- יא. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם בסדר; 5 כבלים φ 10 מ"מ
- יב. תשלובת החלוונית או התשלובת הנלילית: 1/22 בסדר
- יג. ציוד חשמלי אחר: בסדר, ראה סעיף 7
- יד. חלקים אחרים: בסדר, ראה סעיף 7

6. לאלו חלקים לא הייתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: \* תוך 30 יום אם לא צויין אחרת:

1. להתקין מערכת למניעת תנועה בלתי מבוקרת (U.C.M) עפ"י הוראות מפע"ר מ-05.4.2016 יש להעביר אישור התקנה למשרדנו ולמשרד הכלכלה והתעשייה. (ביצוע עד 31/12/2017)
2. להרכיב כראוי מכסה לתעלת חווט חשמלי בפיר המעלית.

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 6 נוסעים עומס: 450 ק"ג

9. הערות אחרות: 1. ממליץ לבטל "דלת מוסרדת".

\*\*כיוול ווסת מהירות 09/2011 אלקטרה מעליות

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 - אני:

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 09/06/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

14/06/16 העתק: 3

  
חתימת הבודק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

## תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 157182/243

שרות: אלקטרה מעליות

מס' חיק במשרד העבודה: 013116

מלווה: רונן

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: באר שבע היכל בית המשפט מס"ד 21 \* תאום מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר ל-8 נוסעים, 630 ק"ג, 7 תחנות, מהירות 1.6 מ'ש' מכונה אוטיס דגם VTR13 מס' ACO38570

מנוע מס' 8154160 קווט 8 1453 סל"ד 8898

דלתות תא ופיר אוטו, פיקוד מאסף. מס"ד 21

שנת ייצור: 2000 תוצרת: אלקטרה מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית מובה, מחומר טוב, ובעלי חזק נאות (כמידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המחוקקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גידור פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר, ראה הערה 9

ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר, ראה סעיף 7

הפגושות: בסדר

פנים פיר המעלית: בסדר

ו. גנבלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה

ז. התקן במחון (ו"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדק בפעולה 12/2014

ח. בלמים: בסדר, ראה סעיף 7

ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם בסדר; 4 כבלים 10 מ"מ

י. חשלוכת החלונונית או החשלוכת הנלית: 1/13 בסדר

יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יב. חלקים אחרים: בסדר, ראה סעיף 7

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה החיפויים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה עיש לבצעם: \* תוך 30 יום אם לא צויין אחרת:

1. להגביר תאורה בתא המעלית (נורה אחת פועלת)

2. להתקין מערכת למניעת תנועה בלתי מבוקרת (U.C.M) עפ"י הוראות מפע"ר מ-05.4.2016 יש להעביר אישור התקנה למשרדינו ולמשרד הכלכלה והתעשייה. (ביצוע עד 31/12/2017)

\* לטיפול מחזיק המעלית:

1. להפעיל אמצעי מיזוג / איורור בחדר המכונה.

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מינוי הדרושות שבסעיף 7: 8 נוסעים עומס: 630 ק"ג

9. הערות אחרות: 1. ממליץ לבטל "דלת מוסרדת".

\*\* כיול ווסת מהירות 02/2012 אלקטרה מעליות

\* על חב' השרות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

בבדיקת שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970-1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 09/06/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

14/06/16 העתק: 3


 חתימת הבודק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

### תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה מעליות מס' סידורי של הדוח: 157181/243  
מלווה: רונן מס' תיק במשרד העבודה: 013117

1. ושם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: באר שבע בית המשפט - מס"ד 22 עצירים מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר ל-8 נוסעים, 630 ק"ג, 7 תחנות, מהירות 1.6 מ"ש' מכונה אוטיס דגם VTR13 מס' ACO38568  
מנוע מס' 8154155, 8 קווסט 1453 סל"ד, 8899  
דלתות תא ופיר אוטו, פיקוד מאסף.  
מס"ד 22 שנת ייצור: 2000 תוצרת: אלקטרה מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והרבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. נידור פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר, ראה סעיף 9

ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר, ראה סעיף 7

ו. הפגושות: בסדר

ז. פנים פיר המעלית: בסדר

ח. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה

ט. התקן במחון (ו"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדק בפעולה 12/2014

י. בלמים: בסדר, ראה סעיף 7

יא. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם בסדר; 4 כבלים 10 מ"מ

יב. תשלובת החלונות או התשלובת הנלילית: 1/13 בסדר

יג. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יד. חלקים אחרים: בסדר, ראה סעיף 7

16. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

17. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: \* תוך 30 יום אם לא צויין אחרת:

1. לתקן מייד פעמון אזעקה בתא המעלית.

2. להתקין מערכת למניעת תנועה בלתי מבוקרת (U.C.M) עפ"י הוראות מפע"ר מ-05.4.2016 יש להעביר אישור התקנה למשרדים ולמשרד הכלכלה והתעשייה. (ביצוע עד 31/12/2017)

3. לשפר דיוק העצירה; נוצרת מדרגה קלה בקומות שונות.

\* לטיפול מחזיק המעלית:

1. להפעיל אמצעי מיזוג / איורור בחדר המכונה

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים עומס: 630 ק"ג

9. הערות אחרות: 1. ממליץ לבטל "דלת מוסדרת".

\*\* כיוול ווסת מהירות 09/2011 אלקטרה מעליות

\* על חב' השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970

אני: "בטיחות והבדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 09/06/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

14/06/16 העתק: 3

חתימת הבדיק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 157180 / 243

שרות: אלקטרה מעליות

מס' תיק במשרד העבודה: 013111

מלווה: רונן

1.שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2.כתובת בה נמצאת המעלית: באר שבע היכל בתי המשפט - מס"ד 10 מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר ל-8 נוסעים, 630 ק"ג, 13 תחנות, מהירות 1.6 מ'ש' מכונה אוטיס דגם VTR13 מס' ACO40911 מנוע מס' 8295140 קווט 8 קווט 1453 סל"ד, דלתות תא מפולשות, פיר אוטו', פיקוד מאסף. מס"ד 10 שנת ייצור: 2000 תוצרת: אלקטרה מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית:האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) : כן

5. החוקה - המוחקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנומצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר, ראה סעיף 7+ הערה 9
- ג.מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר, ראה סעיף 7
- הפנושות: בסדר
- פנים פיר המעלית: בסדר
- ו. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה
- ז. התקן כבחון ("א" סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדק בפעולה 06/2015
- ח. בלמים: בסדר, ראה סעיף 7
- ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם בסדר; 4 כבלים  $\phi$  10 מ"מ, ראה סעיף 7
- י. תשלובת החלוונית או התשלובת הנלילית: 1/13 בסדר
- יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר
- יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא הייתה גישה: מוסתרים

7. מה החיפויים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם : \* תוך 45 יום אם לא צויין אחרת:

- 1. לחדש סימון קומות על כבלי תיליו מול בסיס מכונה לחילוץ.
- 2. לתקן מייד פעמון אזעקה בתא המעלית.
- 3. לכוון רגישות מגביל כח דלת תא.
- 4. להתקין מערכת למניעת תנועה בלתי מבוקרת (U.C.M) עפ"י הוראות מפע"ר מ-05.4.2016 יש להעביר אישור התקנה למשרדנו ולמשרד הכלכלה והתעשייה. (ביצוע עד 31/12/2017)

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר סילוי הדרישות שבסעיף 7 : 8 נוסעים עומס: 630 ק"ג

9. הערות אחרות:

1. ממליץ לבטל " דלת מוסתרת".

\*\* כיול ווסת מהירות 02/2012 אלקטרה מעליות

על חב' השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10.מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל -1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 09/06/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

14/06/16 העתק: 3

חתימת הבדוק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

### תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה מעליות מס' סידורי של הדוח: 157176/243  
מלוח: רונן מס' חיק במשרד העבודה: 013096

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: באר שבע היכל בתי המשפט - מס"ד 8 מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר ל-21 נוסעים, 1600 ק"ג, 8 תחנות, מהירות 2.5 מ'ש' מכונה אוטיס גירלם  
דגם MST156 מנוע מס' A8205 8891  
24 קווט 157 סל"ד, דלתות תא אוטו, פיקוד מאסף. מס"ד 8  
שנת ייצור: 2000 תוצרת: אלקטרה מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חזק נאות (כמידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרטם הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר, ראה הערה 9
- ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואבזריו - כוונות התא: בסדר
- ו. הפגושות: בסדר
- ז. פנים פיר המעלית: בסדר
- ח. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה
- ט. התקן בשחון ("א" סידורים למניעת נפילת התא): בסדר; נבדק בפעולה 07/2012
- י. בלמים: בסדר, ראה סעיף 7
- יא. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: בסדר; 7 כבלים  $\phi$  13 מ"מ, ראה סעיף 7
- יב. תשלובת החלוונית או התשלובת הגלילית: 2/1 בסדר
- יג. ציוד חשמלי אחר: בסדר
- יד. חלקים אחרים: בסדר, ראה סעיף 7

6. לא כל חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: \* תוך 45 יום אם לא צויין אחרת:

- 1. לקצר אורך כבלי תילוי שהתארכו מעל המידה; הופסקה פעולת המעלית והודעה נמסרה לחברת השרות.
- 2. להתקין מערכת למניעת תנועה בלתי מבוקרת (U.C.M) עפ"י הוראות מפע"ר מ-05.4.2016 יש להעביר אישור התקנה למשרדנו ולמשרד הכלכלה והתעשייה. (ביצוע עד 31/12/2017)

\* לטיפול מחזיק המעלית:  
1. לבטן / לחזק / להרכיב כראוי רשת איורור במדרג מכונה.

8. עומס עבודה מקסימלי הכפוף לאחר מיילוי הרישיות שבסעיף 7: 21 נוסעים עומס: 1600 ק"ג

9. הערות אחרות: 1. ממליץ לבטל דלת מוסרת.

\* כיול של משקל נגדי 02/2012 אלקטרה מעליות  
\*\* כיול ווסת מהירות 02/2012 אלקטרה מעליות  
\* על חב' השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 09/06/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

14/06/16 העתק: 3

חתימת הבוחק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

### תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה מעליות

מס' סידורי של הרווח: 157175 / 243

מלוח: רונן

מס' חיק במשרד העבודה: 013095

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: באר שבע היכל בתי המשפט - מס"ד 7 מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר ל-21 נוסעים, 1600 ק"ג,

8 תחנות, מהירות 2.5 מ"ש' מכונה אוטיס גירלם

דגם MST156 מנוע מס' A8205 8890

24 קווט 157 סל"ד, דלתות תא אוטו, פיקוד מאסף. מסד 7

שנת ייצור: 2000 תוצרת: אלקטרה מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מננית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) : כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גידור פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר, ראה הערה 9

ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר

ו. הפגושות: בסדר

ז. פנים פיר המעלית: בסדר

ז. גובלי תנועה: בסדר, נבדקו בפעולה

ח. התקן בשחון (ו"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר, נבדק בפעולה 06/2015

ט. בלמים: בסדר, ראה סעיף 7

י. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם בסדר, 7 כבלים 13 מ"מ

יא. תשלובת החלזונית או התשלובת הנלית: 2/1 בסדר

יב. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יג. חלקים אחרים: בסדר, ראה סעיף 7

6. לאלו חלקים לא היחה נישגה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לכצעם:

\* תוך 45 יום אם לא צויין אחרת:

1. למנוע חריקות / רעשים בניסיעה.

2. להתקין מערכת למניעת תנועה בלתי מבוקרת (U.C.M) עפ"י הוראות מפע"ר

מ-05.4.2016 יש להעביר אישור התקנה למשרדינו ולמשרד הכלכלה והתעשייה.

(ביצוע עד 31/12/2017)

\* לטיפול מחזיק המעלית:

1. להרכיב / לחזק כראוי חלון / רשת איוורור במדרך מכונה (סכנת מעידה).

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 21 נוסעים עומס: 1600 ק"ג

9. הערות אחרות: 1. ממליץ לבטל דלת מוטרדת.

\* כיול של משקל נגדי 02/2012 אלקטרה מעליות

\*\* כיול ווסת מהירות 02/2012 אלקטרה מעליות

\* על חב' השרות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית לפי סעיף 7

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל -1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 09/06/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

14/06/16 העתק: 3

מניחת כבוד המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה מעליות מס' סידורי של הרוח: 157173/243  
מלווה: רונן מס' חיק במשרד העבודה: 013094

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: באר שבע היכל בית המשפט - מס"ד 6 מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר ל- 21 נוסעים, 1600 ק"ג, 8 תחנות, מהירות 2.5 מ"ש' מכונה אוטיס גידלם דגם MST156 32 כ"ס, 157 סל"ד, 157 סל"ד, 8889 מס"ד 6  
דלתות תא ופיר אוטו, פיקוד משותף.  
שנת ייצור: 2001 תוצרת: אלקטרה מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מבנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (כמידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב, לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרזורים ודלתות התא: בסדר, ראה סעיף 7 + הערה 9
- ג. מתקן נעילה המשוכלב של דלתות הרזורים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר
- הפגושות: בסדר
- פנים פיר המעלית: בסדר
- ו. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה
- ז. התקן כסחון ("א" סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדק בפעולה 06/2015
- ח. בלמים: בסדר, ראה סעיף 7
- ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם בסדר; 7 כבלים  $\phi$  13 מ"מ, ראה הערה 9
- י. השלובת החלזונית או התשלובת הנלית: בסדר
- יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר
- יב. חלקים אחרים: בסדר, ראה סעיף 7

6. לאלו חלקים לא הייתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: \* תוך 45 יום אם לא צויין אחרת:

- 1. להתקין מערכת למניעת תנועה בלתי מבוקרת (U.C.M) עפ"י הוראות מפע"ר מ-05.4.2016 יש להעביר אישור התקנה למשרדנו ולמשרד הכלכלה והתעשייה. (ביצוע עד 31/12/2017)
- 2. למנוע רעשים בנסיעה.
- 3. לחזק כראוי מזוות דלת תא.

8. עומס עבודה מקסימלי הבסוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 21 נוסעים עומס: 1600 ק"ג

9. הערות אחרות: 1. ממליץ לבטל דלת מוטרדת.  
2. כבלי תילוי שקועים באופן לא שווה בנעיצי גלגל הנעה, למעקב.

\*\* כיול ווסת מהירות 02.2012 אלקטרה מעליות  
\* כיול של משקל נגדי 02/2012 אלקטרה מעליות  
\* על חב' השרות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 09/06/16 ברקתי את המעלית באופן יסודי

14/06/16 העתק: 3



פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הרוח: 157174/243

שרות: אלקטרה מעליות

מס' חיק במשרד העבודה: 013093

מלווה: רונן

1.שם המחוקק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2.כתובת בה נמצאת המעלית: באר שבע היכל בתי המשפט - מס"ד 5 מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית ל-21 נוסעים, 1600 ק"ג, 8 תחנות, מהירות 2.5 מ/ש', מכונה אוטיס גידלם דגם MST156 מס"ד 5

מנוע מס', 8203A29

29 קווט 157 סל"ד דלתות תא ופיר אוטו', פיקוד מאסף.

שנת ייצור: 2001 תוצרת: אלקטרה מעליות 8888

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מננית טובה. מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרומ הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלמות הרובדים ודלתות התא: בסדר, ראה הערה 9
- ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר
- ו. הפנושות: בסדר
- ז. פנים פיר המעלית: בסדר
- ח. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה
- ט. התקן במחון (ו"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדק בפעולה 06/2015
- י. בלמים: בסדר, ראה סעיף 7
- יא. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: בסדר; 7 כבלים φ 13 מ"מ, ראה הערה 9
- יב. תשלובת החלוננית או התשלובת הנלילית: בסדר
- יג. ציוד חשמלי אחר: בסדר
- יד. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה נישנה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לכצעם: \* תוך 45 יום אם לא צוין אחרת:

1. להתקין מערכת למניעת תנועה בלתי מבוקרת (U.C.M) עפ"י הוראות מפע"ר מ-05.4.2016 יש להעביר אישור התקנה למשרדיו ולמשרד הכלכלה והתעשייה. (ביצוע עד 31/12/2017)

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 21 נוסעים עומס: 1600 ק"ג

9. הערות אחרות: 1. ממליץ לבטל "דלת מוסתרת". 2. כבלי תילוי שקועים באופן לא שווה בנעיצי גלגל הנעה.

\* כיול של משקל נגדי 02/2012 אלקטרה מעליות  
\*\* כיול ווסת של תא 02/2012 אלקטרה מעליות  
\* על חב' השרות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 09/06/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

14/06/16 העתק: 3

חתימת הבדיק המוסמך