

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הרוח: 159821/243

עירות: אלקטרה

מס' תיק במשרד העבודה: 017789

מלווה: אשר

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתיבת בה נמצאת המעלית: נתניה, רזיאל 2 - בית משפט (מעלית שופטים) מיקוד: 95464

3. סוג המעלית והאורה: מעלית חשמלית ל-5 נוסעים, 375 ק"ג, 6 תחנות, מכונה פורסיד F600, מנוע 6 כ"ס, מעלית שופטים 1500/375 סל"ד, דלתות תא ופיר אוטו, פיקוד מאסף. שנת ייצור: 1982 תוצרת: ישראליפט מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (כמידה והרבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים: דלתות התא: בסדר
- ג. מתקן נעילה המשובל של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר
- ו. הפנושות: בסדר
- ז. פנים פיר המעלית: בסדר
- ח. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה
- ט. התקן בטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): בסדר; נבדקו בפעולה 10/2012
- י. בלמים: בסדר, ראה סעיף 7
- יא. חבלי המחלה או שרשרות המחלה וחיבוריהם: בסדר; 4 כבלים ϕ 11 מ"מ
- יב. תשלובת החלונות או התשלובת הגלילית: 1/50 בסדר
- יג. ציוד חשמלי אחר: בסדר
- יד. חלקים אחרים: בסדר, ראה סעיף 7

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

* תוך 30 יום אם לא צוין אחרת:

1. רעידות בעת העצירה (מתפתח חופש במכונה); לתקן מייד ללא דיחוי ממליץ להחליף מכונה (הערה חוזרת).
2. להפעיל תאורת חירום בתא המעלית.
3. לבדוק נזילת שמן במכונה; חסר שמן; להשלים.

* לטיפול מחזיק המעלית:

1. לסלק צינור כיבוי אש (מים) מהחדר המכונה אפשר להשתמש באבקה.

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 5 נוסעים עומס: 375 ק"ג

9. הערות אחרות:

** כיול ווסת מהירות 07/2012 ישראליפט מעליות
* על חב' השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

נבדק שוהסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 27/09/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

העתק: 3 28/09/16

חתימת הבדוק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה מעליות

מס' סידורי של הדוח: 159823/243

מלווה: אשר

מס' תיק במשרד העבודה: 017788

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: נתניה, רזיאל 2 - בית משפט (מעלית קהל) מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית ל-18 נוסעים, 1350 ק"ג, 7 תחנות,

מכונה פורסיד F700, מנוע אופל מס' 2838

מעלית קהל 16.5 כ"ס, 930 סל"ד,

דלתות תא ופיר אוטו, פיקוד מאסף.

תוצרת: ישראלפט מעליות

4. תכנון ומכונה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מנחת טובה, מחומר טוב, ובעלי חזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גידור פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר

הפגושות: בסדר

פנים פיר המעלית: בסדר

ו. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה

ז. התקן במחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): בסדר; נבדקו בפעולה 10/2012

ח. כלמים: בסדר, ראה סעיף 7

ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: בסדר; 7 כבלים ϕ 13 מ"מ

י. השלובת החלונית או התשלובת הנלכית: בסדר

יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יב. חלקים אחרים: בסדר, ראה סעיף 7

6. לאלו חלקים לא הייתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: * תוך 45 יום אם לא צוין אחרת:

1. להרכיב מגעים לבלם לפי דרישת מפע"ר

* לטיפול מחזיק המעלית:

1. לסלק צינור כיבוי אש (מים) מחדר המכונה אפשר להשתמש באבקה.

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 18 נוסעים עומס: 1350 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

** כיוול נוסת מהירות 05/2012 ישראלפט ממעליות

* על חב' השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

נבדק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 27/09/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

העחק: 3 28/09/16

חתימת הבדוק המוסמך

פקודה הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 159822 / 243
מס' תיק במשרד העבודה: 017787

שרות: אלקטרה
מלווה: אשר

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: נתניה רזיאל 2 - בית המשפט (מעלית אסירים) מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית ל-4 נוסעים, 300 ק"ג, 5 תחנות, מכונה פורסיד F600 מס' 10600, מנוע רוטוס, 6 כ"ס, 1500/375 סל"ד, דלתות תא ופיר אוטו, פיקוד מאסף, תוצרת: ישראלפט מעליות

4. תבונה ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר
- הפגנושות: בסדר
- פנים פיר המעלית: בסדר
- ו. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה
- ז. התקן בטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): בסדר; נבדקו בפעולה 03/2014
- ח. כלמים: בסדר
- ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: בסדר; 4 כבלים ϕ 11 מ"מ
- י. תשלובת החלונות או התשלובת הנלית: בסדר
- יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר
- יב. חלקים אחרים: בסדר, ראה סעיף 7

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: *** מיד:

* לטיפול מחזיק המעלית:

1. לסלק צינור כיבוי אש (מים) מחדר המכונה אפשר להשתמש באבקה.

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 4 נוסעים עומס: 300 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

** כיוול ווסת מהירות 07/2012 ישראלפט מעליות
* על חב' השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבוד שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970-1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 27/09/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

העתק: 3 28/09/16

ישראלפט
חתימת הבודק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 2828/96628

שרות: כפיר מעליות

מס' חיק במשרד העבודה: 133059

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי משרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: רחובות, רוזנסקי 9 - בית משפט מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית דגם MRL עם בקר תדר ל- 8 נוסעים, מס' מעלית: 630 ק"ג, 2 תחנות, מהירות כ- 1.0 מ"ש', מנוע מס' 12mm00515, סל"ד 119, 4.5 קו"ט, דלתות תא ופיר אוטו', פקוד מאסף מטה תוצרת: כפיר מעליות שנת ייצור: 2013

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרופ הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גידור פיר המעלית: בסדר
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
ג. מתקן נעילה המעולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
ה. התא ואבזוריו - כוונות התא: בסדר
הפגושות: בסדר
פנים פיר המעלית: בסדר

ו. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה

ז. התקן בשחון ("א" סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדקו בפעולה

ח. בלמים: בסדר

ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם בסדר, 5 כבלים ϕ 8 מ"מ

י. תעלובות החלזונית או התשלובות הגלילית: בסדר

יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוטרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: אין

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים עומס: 630 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

- הבדיקה הבאה של התקן תפוסה 08/2016

- הבדיקה הבאה של ווסת מהירות 08/2019

מעלית מדגם זה ללא חדר מכונה המאושרת לשימוש בהתנית ביצוע חילוץ

ע"י טכנאי החברה, בעל הסמכה לכך.

*על חב' השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

נבדק שהוסמך ע"י מפקד עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970

אני: מזרחי עובד (הסמכה מס' 96628 מתאריך-15/11/2012) (מבטיחות והנדסה יעקוביאן)

שכתובתי: רענה, יערה 5 מיקוד 43220 טל 09-7489471

מאשר כי ביום: 18/08/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

23/08/16 העתק: 3

חתימת הבודק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 58145/34379

שרות: טיסינקרופ מעליות

מס' תיק במשרד העבודה: 042133

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי משרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: רמלה, ויצמן 8 בית משפט * תאום מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית הידראולית תקיפה ישירה ל- 8 נוסעים, 70034

600 ק"ג, 3 תחנות, מהירות 0.6 מ"ש, מעלית קהל

יחידה הידראולית, תוצרת BERINGER,

ליטר בדקה, 40 בר, דלתות תא ופיר אוטו, פיקוד מאסף.

שנת ייצור: 1990 תוצרת: חרות מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גידור פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ג. מתקן נעילה המשובל של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר

הפגושות: בסדר

פנים פיר המעלית: בסדר

ו. גובלי תנועה: בסדר

ז. התקן בסחון (נ"א סידורים למניעת נפילת התא) עליון בסדר

ח. בלמים: ---

ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: בסדר

י. תשלובת החלונות או התשלובת הנלילית: בסדר

יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יב. חלקים אחרים: בסדר, ראה סעיף 7

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה החיפויים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

* תוך 45 יום אם לא צוין אחרת:

1. לבטל רעידות וחריקות בנטיעה.

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים עומס: 600 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

- פילוס אוטומטי - תקין

- שסתום פורק לחץ - תקין

- הורדה בחירום - תקין

* על חב' השרות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970

אני: אגנזוב רחמים (מס' הסמכה 34379 מ- 15/11/2012) -בטיחות והנדסה יעקוביאן

שכתובתי: רעננה יערה 5 מיקוד 43220 טל 09-7489471

מאשר כי ביום: 07/07/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

13/07/16 העתק: 3

חתימת הבודק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקה מעלית

מס' סידורי של הדוח: 58146 / 34379

שירות: טיסינקרופ מעליות

מס' תיק במשרד העבודה: 042134

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: רמלה ויצמן 8 בית משפט מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית הידראולית תקיפה ישירה ל- 12 נוסעים, 900 ק"ג, מעלית אסירים 3 תחנות, מהירות 0.65 מ"ש, יחידה הידראולית,

תוצרת GMV3010 דגם MI-130L

360 ליטר בדקה, דלתות תא ופיר אוטו, פיקוד אוניברסלי.

שנת ייצור: 1992 תוצרת: חרות מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. נידור פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר

הפגושות: בסדר

פנים פיר המעלית: בסדר

ו. גובלי תנועה: בסדר

ז. התקן בשחון (נ"א סידורים למניעת נפילת התא) עליון בסדר

ח. בלמים: בסדר

ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: בסדר

י. תשלובת החלונות או התשלובת הגלילית: בסדר

יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר, ראה סעיף 7

יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה נישנה מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

* תוך 45 יום אם לא צוין אחרת:

1. לתקן ירידה בחרום - הערה חוזרת.

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 12 נוסעים עומס: 900 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

- פילוס אוטומטי - תקין

- שסתום פורק לחץ - תקין

- הורדה בחרום - לא תקין

* על חב' השרות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970

אני: אגנזוב רחמים (מס' הסמכה 34379 מ- 15/11/2012) -בטיחות והנדסה יעקוביאן

שכתובתי: רעננה יערה 5 מיקוד 43220 טל 09-7489471

מאשר כי ביום: 07/07/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

13/07/16 העתק: 3

חתימת הבוקר המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 158437/243

שרות: אלקטרה מעליות

מס' חיק במשרד העבודה: 8170

מלווה: קובי

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי משרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: תל אביב ויצמן 1 - בית משפט המחוזי - מעלית C מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר ל-12 נוסעים, 1000 ק"ג, מסד 3
9 תחנות, מהירות 2.5 מ' / ש', מכונה OTIS GEARLESS
25.5 קווט, 809 סל"ד, 92370134C

שמאלית דלתות תא ופיר אוטו, פיקוד מאסף משותף

קהל שנת ייצור 1964 תוצרת: אלקטרה מעליות שיפוץ אלקטרה 2012

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה מובא אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. נידור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ג. מתקן נעילה המשובל של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר
- הפגושות: בסדר
- פנים פיר המעלית: בסדר

ו. נובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה

ז. התקן במחון ("א"א סידורים למניעת נפילת התא): בסדר; נבדקו בפעולה 08/2014

ח. בלמים: בסדר

ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: בסדר; 3 רצועות 6 מ"מ

י. תשלובת החלונית או התשלובת הגלילית: בסדר

יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה נישנה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: אין

8. נומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 12 נוסעים עומס: 1000 ק"ג

9. הערות אחרות:

** כיול ווסת מהירות 29/06/2012 אלקטרה מעליות

* על חב' השרות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

נבדק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 28/07/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

02/08/16 העתק: 3

יגאל/מא
חתימת הבדק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 158439/243

שרות: אלקטרה מעליות

מס' תיק במשרד העבודה: 8172

מלווה: קובי

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כחובת בה נמצאת המעלית: תל אביב ויצמן 1 מיקוד: 95464

3. סוג המעלית והאודר: מעלית חשמלית עם בקר תדר ל-12 מסעים, 1000 ק"ג, ימנית A
9 תחנות, מהירות 2.5 מ' / ש', מכונה OTIS GEARLESS
25.5 קווט, 809 סל"ד,
קהל
דלתות תא ופיר אוטו, פיקוד מאסף משותף
תוצרת אלקטרה מעליות

4. חזקון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידור פיר המעלית: בסדר
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
ג. מתקן נעילה המשובל של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר
הפנושות: בסדר
פנים פיר המעלית: בסדר
ו. גובלי חנועה: בסדר; נבדקו בפעולה
ז. התקן בשחון ("א" סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדקו בפעולה 08/2014
ח. בלמים: בסדר
ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם בסדר; 3 רצועות 6 מ"מ
י. תשלובת התלונית או התשלובת הנלית: בסדר
יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר
יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא הייתה גישה: מוטרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

אין

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 12 נוסעים עומס: 1000 ק"ג

9. הערות אחרות:

אין

** כיול ווסת מהירות 26/04/2012 אלקטרה מעליות
* על חב' השרות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 28/07/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

02/08/16 העתק: 3

חתימת הבדוק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

חסיקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 158429/243

שדות: אלקטרה מעליות

מס' תיק במשרד העבודה: 03571

מלווה: קובי

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: תל אביב ויצמן 1 מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית ל-4 נוסעים, 300 ק"ג, 3 תחנות, מס"ד 11 מכונה SCHLIRER מס' 473862-1, 4.5 כ"ס, 1430 סל"ד, עצירים

דלתות תא אוטו, פיר כנף, פיקוד אוברסלי.

שנת ייצור 1963 תוצרת אלקטרה

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית מובה, מחומר טוב, ובעלי חזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה מובן אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גידור פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר, ראה סעיף 7

הפנושות: בסדר, ראה סעיף 7

פנים פיר המעלית: בסדר

ו. גובלי חנועה: בסדר; נבדקו בפעולה

ז. התקן במחון (נ"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדקו בפעולה 07/2016

ח. בלמים: בסדר

ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: בסדר

י. תשלובת החלונות או התשלובת הנלית: בסדר

יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יב. חלקים אחרים: בסדר, ראה הערה 9

6. לאלו חלקים לא הייתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: * תוך 45 יום אם לא צוין אחרת:

1. להתקין מעקה תקני על גג תא המעלית לפי דרישת מפע"ר.

2. להתקין פגוש גומי חסר בתחתית מסלולו של תא המעלית.

8. עומס עבודה מקסימלי הבסוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 4 נוסעים עומס: 300 ק"ג

9. הערות אחרות: 1. להתקין מנעול תקני בדלת חדר מכונה.

** כיול ווסת מהירות 05/2013 אלקטרה מעליות

* על חב' השרות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית לפי סעיף 7

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970-

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רענה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 28/07/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

02/08/16 העתק: 3

חתימת הבדיק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 158430/243

שירות: אלקטרה מעליות

מס' חיק במשרד העבודה: 003568

מלווה: קובי

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: תל אביב ויצמן 1 *תאום מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית ל-5 נוסעים, 375 ק"ג, 3 תחנות, שופטים

מהירות 0.8 מ'ש', מכונה SCHLIREN

מס' 473867, מנוע 5 כ"ס, 1400 סל"ד

דלתות תא 090 אוטובוס, פיר כנף, פיקוד אוברסלי.

מס"ד 8

תוצרת: אלקטרה מעליות.

4. חכנון ומכנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והרבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים התלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גידור פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר, ראה סעיף 7

ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר, ראה סעיף 7

הפגושות: בסדר

פנים פיר המעלית: בסדר

ו. גובלי תנועה: בסדר, נבדקו בפעולה

ז. התקן בסחון (נ"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר, נבדקו בפעולה 08/2014

ח. בלמים: בסדר

ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: בסדר

י. תשלובת החלונות או התשלובת הנלית: בסדר

יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוטרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: * תוך 45 יום אם לא צוין אחרת:

1. להתקין מעקה תקני על גג תא המעלית לפי דרישת מפע"ר.

2. לכוון רגישות מגביל כח דלת תא.

3. להגביר תאורה בתא המעלית (נורה אחת בלבד פועלת).

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 5 נוסעים עומס: 375 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

* כיול ווסת מהירות 09/2013 אלקטרה מעליות

* על חב' השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 28/07/16 בדקתי את המעלית באופן יסורי

02/08/16 העתק: 3

יחידת הבטיחות המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

חסיקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 158440/243

שירות: אלקטרה מעליות

מס' תיק במשרד העבודה: 8173

מלווה: קובי

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי משרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: תל אביב ויצמן 1 מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר ל-12 נוסעים, 1000 ק"ג,

9 תחנות, מהירות 2.5 מ' / ש', מכונה OTIS GEARLESS

25.5 קווט, 809 סל"ד,

דלתות תא ופיר אוטו, פיקוד מאסף משותף - יעד

תוצרת אלקטרה מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. התוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גידור פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר, ראה סעיף 7

ג. מתקן נעילה המשובל של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר

הפנושות: בסדר

פנים פיר המעלית: בסדר

ו. גובלי תנועה: בסדר, נבדקו בפעולה

ז. התקן בשחון (נ"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר, נבדקו בפעולה 08/2014

ח. בלמים: בסדר

ט. חבלי המחלה או שרשרות המחלה וחיבוריהם: בסדר, 3 רצועות 6 מ"מ

י. חשלוכת החלזונית או החשלוכת הנלילית: בסדר

יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יב. חלקים אחרים: בסדר, ראה סעיף 7

6. לאלו חלקים לא הייתה גישה: מוטרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:
* תוך 45 יום אם לא צוין אחרת:

1. להשלים סינר חסר בין דלת פיר קומה "5" ל"4"

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 12 נוסעים עומס: 1000 ק"ג

9. הערות אחרות:

אין

** כיול ווסת מהירות 26/04/2012 אלקטרה מעליות

* על חב' השרות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

נסכתובתי: רענה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 28/07/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

02/08/16 העתק: 3

יחסימת הבדוק והמסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הרוח: 158431/243

שדות: אלקטרה מעליות

מס' חיק במשרד העבודה: 03567

מלווה: קובי

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: תל אביב ויצמן 1 מיקוד: 95464

3. סוג המעלית והאורה: מעלית חשמלית ל-5 נוסעים, 375 ק"ג, 8 תחנות, מס"ד 7
מכונה S14 מס' 473868 מנוע מס' 473868, 6 כ"ס,
מעלית שופטים 1400 סל"ד דלתות תא אוטו, פיר כנף.

שנת ייצור: 1963 תוצרת: אלקטרה מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידור פיר המעלית: בסדר
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר, ראה סעיף 7
פגיונות: בסדר
פנים פיר המעלית: בסדר
ו. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה
ז. התקן בטיחות (נ"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדקו בפעולה 07/2016
ח. בלמים: בסדר
ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: בסדר
י. תשלובת החלונות או התשלובת הנלילית: בסדר, ראה סעיף 7
יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר
יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא הייתה נישנה מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:
* תוך 45 יום אם לא צוין אחרת:

1. חופש בתשלובת חלזונית במכונה, לתקן.
2. להתקין מעקה תקני על גג תא המעלית לפי דרישת מפע"ר.

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 5 נוסעים עומס: 375 ק"ג

9. הערות אחרות:

אין

** כיול ווסת מהירות 05/2013 אלקטרה מעליות

* קומה תחתונה "מ" מבוטלת.

* על חב' השרות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 28/07/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

העתק: 3 02/08/16

יחידת הבטיחות המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 158432/243

שרות: אלקטרה מעליות

מס' תיק במשרד העבודה: 03572

מלווה: קובי

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: תל אביב ויצמן 1 מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית ל-4 נוסעים, 300 ק"ג, 3 תחנות, מס"ד 12
מכונה SCHLIERES מס' 1-473863, 4.5 כ"ס,
1430 סל"ד, דלתות תא אוטו, פיר כנף, פיקוד אוברסלי.
עצרים
שנת ייצור 1963 תוצרת אלקטרה מעליות
שיפוץ 1988

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית מובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה מובה אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. נידוד פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ג. מתקן נעילה המשובל של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר, ראה סעיף 7
- ו. פנושות: בסדר
- ז. פנים פיר המעלית: בסדר
- ח. נובלי תנועה: בסדר, נבדקו בפעולה
- ט. התקן בסחון (ו"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר, נבדקו בפעולה 07/2016
- י. בלמים: בסדר, ראה סעיף 7
- יא. חבלי המתלה או שדשורות המתלה וחיבוריהם: בסדר
- יב. תשלובת התלונות או התשלובת הנלית: בסדר
- יג. ציוד חשמלי אחר: בסדר
- יד. חלקים אחרים: בסדר, ראה הערה 9

6. לאלו חלקים לא הייתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והחקופה שיש לבצעם:
* תוך 30 יום אם לא צוין אחרת:

1. למנוע מייד חריקות בנסיעה.
2. להתקין מעקה תקני על גג תא המעלית לפי דרישת מפע"ר.

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הורישות שבסעיף 7: 4 נוסעים עומס: 300 ק"ג

9. הערות אחרות: 1. להתקין מעקה תקני בדלת חדר מכונה (הדלת פרוצה).

** כיול ווסת מהירות 05/2013 אלקטרה מעליות
* על חב' השרות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 28/07/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

העתק: 3 02/08/16

חתימת הבדוק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 158438/243

שרות: אלקטרה מעליות

מס' תיק במשרד העבודה: 8171

מלווה: קובי

1. שם המוחיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: תל אביב ויצמן 1 - בי"מ מחוזי מיקוד: 95464

3. סוג המעלית וחאורה: מעלית חשמלית ל-12 נוסעים, 1000 ק"ג, 9 תחנות, מסד 4 מהירות 2.5 מ/ש, מכונה OTIS GEARLESS, 25.5 קווט, 809 סל"ד, ימין

דלתות תא ופיר אוטו, פיקוד מאסף משותף D-9237013

קהל תוצרת אלקטרה מעליות שנת ייצור 1964 שיפוץ 2012

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ג. מתקן נעילה המושלב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר
- הפנושות: בסדר
- פנים פיר המעלית: בסדר

ו. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה

ז. התקן בפתון (ו"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדקו בפעולה 08/2014

ח. בלמים: בסדר

ט. חבלי המחלה או שרשרות המחלה וחיבוריהם בסדר; 3 רצועות 6 מ"מ

י. תשלובת החלונות או התשלובת הנלילית: בסדר

יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הרלוונטיים והחקופה שיש לבצעם: אין

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 12 נוסעים עומס: 1000 ק"ג

9. הערות אחרות:

אין

** כיול ווסת מהירות 27/04/2012 אלקטרה מעליות

* על חב' השרות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

נבדק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 - אני:

אני: "בטיחות והבדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רענה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 28/07/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

02/08/16 העתק: 3

יחידת הבטיחה המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 158435 / 243

שרות: אלקטרה מעליות

מס' תיק במשרד העבודה: 03575

מלווה: קובי

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: תל אביב ויצמן 1 *תאום שבוע מראש מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית ל- 5 נוסעים, 375 ק"ג, 3 תחנות, עצרים מהירות 0.8 מ"ש' (2 מהי') מכונה SCHLIREN S24 מס' 1-473864 מנוע 5 כ"ס, 1400 סל"ד, דלתות תא אוטו, פיר כנף פיקוד אוברסלי.
מס"ד 15
שנת ייצור: 1964 תוצרת: אלקטרה מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המותקנים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ג. מתקן נעילה המעולה של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר, ראה סעיף 7
- ו. הפגושות: בסדר
- ז. פנים פיר המעלית: בסדר
- ח. גובלי תנועה: בסדר, נבדקו בפעולה
- ט. התקן בסחון (נ"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר, נבדקו בפעולה 08/2013
- י. בלמים: בסדר
- יא. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: בסדר
- יב. תשולובת החלונות או התשולובת הנלילית: בסדר
- יג. ציוד חשמלי אחר: בסדר
- יד. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא הייתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והחקופה שיש לבצעם: * תוך 45 יום אם לא צוין אחרת:

1. להתקין מעקה תקני על גג תא המעלית לפי דרישת מפע"ר.

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 5 נוסעים עומס: 375 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

* כיול ווסת מהירות 05/2013 אלקטרה מעליות

* על חב' השרות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 28/07/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

02/08/16 העתק: 3

יחידת הבטיחות במספר

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 158434/243

שרות: אלקטרה מעליות

מס' תיק במשרד העבודה: 03570

מלווה: קובי

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי משרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: תל אביב ויצמן 1 מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית ל-5 נוסעים, 375 ק"ג, 6 תחנות, מס"ד 10
מכונה SCHLIREN
6 כ"ס, 1400 סל"ד, עצירים

דלתות תא אוטו, פיר כנף, פיקוד אונברסלי.
שנת ייצור: 1965 תוצרת: אלקטרה

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גידור פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזריו - כוונת התא: בסדר, ראה סעיף 7

הפגושות: בסדר

פנים פיר המעלית: בסדר

ו. גובלי תנועה: בסדר, נבדקו בפעולה

ז. התקן בסחון (ו"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר, נבדקו בפעולה 07/2016

ח. בלמים: בסדר

ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: בסדר

י. תשלובת החלזונית או התשלובת הנלילית: בסדר

יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה נישנה: מוטרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

* תוך 45 יום אם לא צוין אחרת:

1. להתקין מעקה תקני על גג תא המעלית לפי דרישת מפע"ר.

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 4 נוסעים עומס: 300 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

** כיול ווסת מהירות 05/2013 אלקטרה מעליות

* על חב' השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

בבדוק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970-

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 28/07/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

02/08/16 העתק: 3

חתימת המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 158436/243

שרות: אלקטרה מעליות

מס' תיק במשרד העבודה: 03574

מלווה: קובי

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כחובת בה נמצאת המעלית: תל אביב ויצמן 1 מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית ל-5 נוסעים, 375 ק"ג, 3 תחנות, מס"ד 14 מהירות 0.8 מ"ש, מכונה CHLIREN S24 עצירים מס' 1-473866 מנוע 5 כ"ס, 1400 סל"ד, דלתות תא אוטו, פיר כנף פיקוד אוברסלי.

שיפוץ 1988 שנת ייצור: 1984 תוצרת: אלקטרה מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מנחת טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה מובן אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ג. מחלקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מחלקי נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר, ראה סעיף 7
- ו. פגמושות: בסדר
- ז. פנים פיר המעלית: בסדר

- ח. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה
- ט. התקן בפחון (ו"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדקו בפעולה 08/2013
- י. בלמים: בסדר
- יא. חבלי המחלה או שרשרות המחלה וחיבוריהם: בסדר
- יב. תשלובת החלונות או התשלובת הגלילית: בסדר
- יג. ציוד חשמלי אחר: בסדר
- יד. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא הייתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והחקופה שיש לבצעם: * תוך 45 יום אם לא צוין אחרת:

1. להתקין מעקה תקני על גג תא המעלית לפי דרישות מפע"ר.

8. עומס עבודה מקסימלי הבמות לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 5 נוסעים עומס: 375 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

** כיול וססת מהירות 05/2013 אלקטרה מעליות
* על חב' השרות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970-

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 28/07/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

העתק: 3 02/08/16

מפקח הבטיחה המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 158433 / 243

שרות: אלקטרה מעליות

מס' תיק במשרד העבודה: 03573

מלווה: קובי

1. שם המחוקק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: תל אביב ויצמן 1 מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית ל-5 נוסעים, 375 ק"ג, 4 תחנות, מהירות 0.8 מ/ש, מכונה CHLIREN S24 מס' ד"ד 13
מס' 1-473865 מנוע 5 כ"ס, 1400 סל"ד, עצרים

דלתות תא אוטו, פיר כנף, פיקוד אוברסלי.

שיפוץ 1988 שנת ייצור: 1963 תוצרת: אלקטרה מעליות

4. חתכון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית מובה, מחומר מוב, ובעלי חזק נאות (במידה והרבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה מובז אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר, ראה סעיף 7
- ו. הפנושות: בסדר
- ז. פנים פיר המעלית: בסדר

8. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה
9. התקן במתון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדקו בפעולה 08/2013

ח. בלמים: בסדר

פ. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: בסדר

י. תשלובת החלונות או התשלובת הנלילית: בסדר

יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, התיקונים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:
* תוך 45 יום אם לא צוין אחרת:

1. להתקין מעקה תקני על גג תא המעלית לפי דרישת מפע"ר.

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 5 נוסעים עומס: 375 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

* כיול נוסח מהירות 05/2013 אלקטרה מעליות

* על חב' השרות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 28/07/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

העתק: 3 02/08/16

יחידת הבטיחות
המפקח

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 158442 / 243

שירות: אלקטרה מעליות

מס' תיק במשרד העבודה: 8169

מלווה: קובי

1. שם המחוקק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: תל אביב ויצמן 1 מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית MRL עם בקר תדר, ל-12 נוסעים, מע' B-ימין (F) 1000 ק"ג, 5 תחנות, קהל דלתות תא ופיר אוטו, פיקוד מאסף. מס"ד 6

תוצרת: אלקטרה מעליות שנת ייצור: 2012

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה מוכן אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ג. ממתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר
- הפגזות: בסדר
- פנים פיר המעלית: בסדר
- ו. גובלי חנועה: בסדר, נבדקו בפעולה
- ז. החקן בפחון (ז"א סידורים למניעת נפילה התא) בסדר, נבדקו בפעולה 08/2014
- ח. כלמים: בסדר
- ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: בסדר
- י. תשלובת התלונית או התשלובת הנלילית: בסדר
- יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר
- יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאילו חלקים לא הייתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: אין

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 12 נוסעים עומס: 1000 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

** 06/2016 החלפת רצועות **

מעלית מדגם זה ללא חדר מכונה המאושרת לשימוש בהתנית ביצוע חילוץ ע"י טכנאי החברה, בעל הסמכה לכך.
על חב' השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970-

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 28/07/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

העחק: 02/08/16

יחידת הבדיקה המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שדות: אלקטרה מעליות מס' סידורי של הדוח: 158441/243
מלווה: קובי מס' תיק במשרד העבודה: 8168

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: תל אביב ויצמן 1 מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר MRL ל-13 נוסעים, 1000 ק"ג, לובי 5 תחנות, דלתות תא ופיר אוטו', פקוד מאסף.

מס' 5

שמצאל(E) תוצרת: אלקטרה מעליות שנת ייצור: 2012

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. התוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה מובן אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. נידור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר
- הפנושות: בסדר
- פנים פיר המעלית: בסדר

ו. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה
ז. התקן כסחון (נ"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדקו בפעולה 08/2014

- ח. בלמים: בסדר
- ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: בסדר
- י. תשלוכת החלונות או התשלוכת הנגלית: בסדר
- יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר
- יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: אין

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 13 נוסעים עומס: 1000 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

מעלית מדגם זה ללא חדר מכונה המאושרת לשימוש בהתנית ביצוע חילוץ
ע"י טכנאי החברה, בעל הסמכה לכך.
*על חב' השרות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 28/07/16 בדקתי את המעלית באופן יסורי

02/08/16 העתק: 3

יחידת הבטיחות
המסומן