

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) הע"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 157334 / 243

שרות: אלקטרה מעליות

מס' תיק במשרד העבודה: 05701

מלווה: איציק

1. שם המחוקק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתיבת בה נמצאת המעלית: חיפה שד' פל ים 12 היכל המשפט מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר ל- 8 נוסעים, 630 ק"ג, 5255  
5 תחנות, מהירות כ- 1.6 מ'ש',  
מס"ד 27 מכונה OTIS-160 VAT מס' 1346678 מנוע 8.5 קווט,  
מעלית שופטים 1410 סל"ד דלתות תא ופיר אוטומטיות פיקוד מאסף.  
תוצרת: אלקטרה מע'

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנייים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והרבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גירור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר
- ו. הפגושות: בסדר
- ז. פנים פיר המעלית: בסדר
- ח. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה
- ט. החקן בסחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדקו בפעולה 12/2014
- י. בלמים: בסדר
- יא. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם בסדר; 4 כבלים  $\phi$  10 מ"מ
- יב. תשלובת החלונית או התשלובת הנלילית: 1/13 בסדר
- יג. ציוד חשמלי אחר: בסדר
- יד. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: אין

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים עומס: 630 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

\*\*כיול ווסת מהירות 02/2012 אלקטרה מעליות

\*על חב' השרות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבוק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 15/06/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

20/06/16 העתק: 3

חתימת המעבד המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

### תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 157333 / 243

שרות: אלקטרה מעליות

מס' חיק במשרד העבודה: 05704

מלווה: איציק

1. שם המחיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: חיפה שד' פל ים 12 - היכל המשפט מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר, ל- 6 נוסעים, 450 ק"ג, 5258  
6 תחנות, מהירות כ- 1.6 מ/ש',  
מעלית שופטים מכונה OTIS-160VAT מס' 156266 מנוע, 8.5 קווט  
1410 סל"ד, דלתות פיר אוטו', דלתות תא אוטומטיות מסד 30  
מפולשות 180 מעלות תוצרת אלקטרה מע' שנת ייצור 2003

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנייים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרט הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזרי - כוונות התא: בסדר
- הפגושות: בסדר
- פנים פיר המעלית: בסדר
- ו. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה
- ז. התקן במחון (ו"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדקו בפעולה 12/2014
- ח. בלמים: בסדר
- ט. חבלי המתלה או שדרשרות המתלה וחיבוריהם בסדר; 4 כבלים φ 10 מ"מ, ראה הערה 9
- י. חשלובת החלוונית או החשלובת הנלילית: בסדר 1
- יא. ציוד תשמלי אחר: 1/13 בסדר
- יב. חלקים אחרים: בסדר, ראה סעיף 7

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: \* תוך 45 יום אם לא צויין אחרת:

1. למנוע חריקות במשקל נגדי.

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 6 נוסעים עומס: 450 ק"ג

9. הערות אחרות: 1. אורך כבלי תילוי גבולי, למעקב.

\*\* כיול ווסת מהירות 02/2012 ע"י אלקטרה מעליות

\* על חב' השרות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 15/06/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

20/06/16 העתק: 3

הד"ר יעקוביאן הרצל  
מפקח עבודה מקסימלי

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

### הסקר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 157336 / 243

שרות: אלקטרה מעליות

מס' חיק במשרד העבודה: 5694

מלווה: איציק

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כחובת בה נמצאת המעלית: חיפה שד' פל ים 12 - היכל המשפט מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר, ל-16 נוסעים, 1250 ק"ג, 5247 תחנות, מהירות כ-1.7 מ/ש',

מכונה NVH 627 45 מס' OTIS 18ATF

14 קווט, 1541 סל"ד, דלתות תא ופיר אוטו'

מס"ד 4 - ימנית

פיקוד מאסף מטה תוצרת: אלקטרה מע' שנת ייצור 2001

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) : כן

5. החזקה - המוחזקים החלקיים הבאים של המעלית במצב עבודה מובז אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. נידוד פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר, ראה הערה 9

ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר

הפגושות: בסדר

פנים פיר המעלית: בסדר

ו. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה

ז. התקן בטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדקו בפעולה 12/2014

ח. בלמים: בסדר

ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם 2/1 תילוי 6 כבלים 13 מ"מ

י. תשלובת החלזונית או התשלובת הנלילית: בסדר

יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יב. חלקים אחרים: בסדר, ראה סעיף 7

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: \* תוך 45 יום אם לא צויין אחרת:

1. להרכיב כראוי מכסה לאייקורדרר במכונה.

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 16 נוסעים עומס: 1250 ק"ג

9. הערות אחרות: 1. ממליץ לבטל "דלת מוסטרדת".

\*\* ווסת מהירות כוייל אלקטרה מעליות 25/08/2014

\* על חב' השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970-

אני: "בטיחות והדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 15/06/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

העתק: 3 20/06/16

  
חתימת הבודק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

**חסקיר על בדיקת מעלית**

מס' סידורי של הדוח: 157335/243

שרות: אלקטרה מעליות

מס' תיק במשרד העבודה: 05693

מלווה: איציק

1.שם המחויק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2.כחובת בה נמצאת המעלית: חיפה שד' פל ים 12 - היכל המשפט מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר ל- 16 נוסעים, 1250 ק"ג,

10 תחנות, מהירות כ- 1.7 מ/ש'

מס"ד 3 - שמאל מכונה OTIS-18ATF מס' 45NUV 626

14 קווט, 1541 סל"ד, דלתות תא ופיר אוטו';

פיקוד מאסף משותף "דופלקס" תוצרת: אלקטרה מע'

4. תכנון ומכנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) : כן

5. החזקה - המוחקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. נידוד פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר, ראה הערה 9

ג.מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר

הפגזשות: בסדר

פנים פיר המעלית: בסדר

ו. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה

ז. התקן בשחון (ו"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדקו בפעולה 12/2014

ח. בלמים: בסדר

ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם 1/2 בסדר; 6 כבלים 13 מ"מ

י. תשלובת התלונית או התשלובת הנלילית: בסדר

יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה נישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

אין

8. עומס עבודה מקסימלי הבסוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 16 נוסעים עומס: 1250 ק"ג

9. הערות אחרות: 1. ממליץ לבטל "דלת מוסרדת".

\*\* ווסת מהירות כוייל 25/08/2014 אלקטרה מעליות

\*על חב' השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10.מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

בבדק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכחובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220,טל'09-7489471

מאשר כי ביום: 15/06/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

העתק: 3 20/06/16

  
חתימת הבודק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 157318/243

שרות: אלקטרה מעליות

מס' חיק במשרד העבודה: 05356

מלווה: איציק

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: חיפה שד' פל ים 12 - היכל המשפט מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר ל- 10 נוסעים, 800 ק"ג 5263  
4 תחנות, מהירות כ- 1.6 מ/ש')

קה"ל מס'ד 45 - ימנית מכונה OTIS ADO 18097, דגם ATF 18

שנת ייצור: 2003 מנוע מס' 0316221, 22 קווס, 1385 סל"ד

תוצרת: אלקטרה פיקוד משותף-מ-מלא. ימנית בפיר משותף ל 2 מעליות.

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. נידוד פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזריו - כוונת התא: בסדר

הפגושות: בסדר

פנים פיר המעלית: בסדר

ו. גובלי חנועה: בסדר; נבדקו בפעולה

ז. התקן במחון (ו"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדקו בפעולה 06/2015

ח. בלמים: בסדר, ראה סעיף 7

ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם בסדר; 6 כבלים φ 13 מ"מ

י. תשלובת החלונות או התשלובת הנלילית: 1/29 בסדר

יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יב. חלקים אחרים: בסדר

6. נאלו חלקים לא הייתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החירושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: \* תוך 30 יום אם לא ציין אחרת:

1. להרכיב מגעי בלם לפי דרישת מפער עד 30/06/2016

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 10 נוסעים עומס: 800 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

\* כיול ווסת 02/2015 אלקטרה מעליות

\*\* כיול ווסת מהירות של תא ושל משקל נגדי 01/2009 אלקטרה מעליות\*\*

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 15/06/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

20/06/16 העתק: 3

י. יעקוביאן  
החלטות הבודק המסומנות

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקה מעלית

מס' סידורי של הדוח: 157319/243

שרות: אלקטרה מעליות

מס' תיק במשרד העבודה: 05355

מלווה: רוסלן

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: חיפה שד' פל ים 12 - היכל המשפט מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר, ל- 10 נוסעים, 5262 ק"ג, 4 תחנות, מהירות כ- 1.6 מ'ש', קהל - שמאל מסד 44 מכונה OTIS-18098 ADO18 דגם 18 ATF, מנוע מס' 0346222 שנת ייצור: 2003 22 קווס, 1385 סל"ד דלתות תא ופיר אוטו' תוצרת: אלקטרה מע' פיקוד משותף-מ-מלא, שמאלית פיר משותף ל 2 מעליות.

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מתומד טוב, ובעלי חזק נאות (כמידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר, ראה סעיף 7
- ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר
- ו. הפנושות: בסדר
- ז. פנים פיר המעלית: בסדר
- ח. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה
- ט. התקן במחון (ו"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדקו בפעולה 06/2015
- י. בלמים: בסדר, ראה סעיף 7
- יא. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם בסדר; 6 כבלים φ 13 מ"מ
- יב. תשלובת החלוננית או התשלובת הנלילית: בסדר 1/29
- יג. ציוד חשמלי אחר: בסדר
- יד. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: \* תוך 45 יום אם לא צויין אחרת:

- 1. לכוון רגישות מגביל כח דלת תא.
- 2. להרכיב מגעי בלם עד 30/06/2016 לפי דרישת מפע"ר.

8. עומס עבודה מקסימלי הבסוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 10 נוסעים עומס: 800 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

\* כיול וסת מהירות תא ומשקל נגד' 02/2015 אלקטרה מעליות

\* על חב' השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

האשר כי ביום: 15/06/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

20/06/16 העתק: 3

חתימת הבדיק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

### תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הרוח: 157320/243

שרות: אלקטרה מעליות

מס' תיק במשרד העבודה: 05703

מלווה: איציק

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: חיפה שד' פל ים 12 - היכל המשפט מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר, ל-6 נוסעים, 450 ק"ג, 5257  
5 תחנות, מהירות כ-1.6 מ"ש, מנוע מס' 75215, מכונה אוטיס AE006070 דגם 160VAT, מח' 29 שופטים  
5.5 קווט, 1453 סל"ד, דלתות תא ופיר אוטומטיות, פיקוד מאסף מלא תוצרת: אלקטרה מע' שנת ייצור: 2003

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מניית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גידור פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ולחות התא: בסדר

ג. מתקן נעילה המשוכלב של דלתות הרובדים ולחות התא: בסדר

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזריו - כוונת התא: בסדר

הפנושות: בסדר

פנים פיר המעלית: בסדר

ו. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה

ז. התקן במחון (ו"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדקו בפעולה 12/2014

ח. בלמים: בסדר

ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם בסדר; 4 כבלים  $\phi$  10 מ"מ

י. חשלוכת החלונות או החשלוכת הנלילית: בסדר 1/13

יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היחה נישא: מוסתרים

7. מה החיפונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: אין

8. עומט עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 6 נוסעים עומס: 450 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

\* כיול ווסת מהירות 02/2012 אלקטרה מעליות

\* על חב' השרות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 15/06/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

העתק: 3 20/06/16



פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

### תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 157321/243

שרות: אלקטרה מעליות

מס' תיק במשרד העבודה: 05692

מלווה: איציק

1.שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2.כחובת בה נמצאת המעלית: חיפה שד' פל ים 12 - היכל המשפט מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר, ל- 16 נוסעים, 1250 ק"ג  
מס' מעלית: 5246  
10 תחנות, מהירות כ- 1.75 מ'ש', מכונה אוטיס  
דגם 18ATF מס' A0021320 מנוע מס' 2028015  
14 קווט, 1541 סל"ד, דלתות תא ופיר אוטו'  
פיקוד דופלקס מלא תוצרת אלקטרה מע' ייצור 2003

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוק - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טובה אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר, ראה הערה 9
- ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר
- הפגושות: בסדר
- פנים פיר המעלית: בסדר
- ו. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה
- ז. התקן בשחון (ו"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדקו בפעולה 12/2014
- ח. בלמים: בסדר
- ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: תילוי 2/1 בסדר; 6 כבלים 1/2 מ"מ
- י. תשלובת החלוונית או התשלובת הנלילית: 1/17 בסדר
- יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר
- יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: אין

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרושות שבסעיף 7: 16 נוסעים עומס: 1250 ק"ג

9. הערות אחרות:

1. ממליץ לבטל "דלת מוסרדת".

\*\* נוסת מהירות כוייל 08/2014 אלקטרה מעליות

\*על חב' השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבוק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכחובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 15/06/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

20/06/16 העתק: 3

  
חתימת הבוחן המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

### תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 157312/243

שרות: אלקטרה מעליות

מס' תיק במשרד העבודה: 05710

מלווה: איציק

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: חיפה שד' פל ים 12 - היכל המשפט מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר, ל- 16 נוסעים, 1250 ק"ג 5268

14 תחנות, מהירות כ- 2.5 מ'ש', מסד' 50

מכונה OTIS 156MST, מס' 633 45 NVH, קו"ט, 157 סל"ד, דלתות תא ופיר אוטומטיות קהל ימין

שמאלית בפיר משותף ל 3 מעליות תוצרת אלקטרה מע'

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מניית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוק - המוחקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה מובן אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גידור פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואבזוריו - כוונת התא: בסדר

הפגזות: בסדר

פנים פיר המעלית: בסדר

ו. נובלי חנועה: בסדר; נבדקו בפעולה

ז. התקן במחון (ו"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדקו בפעולה 12/2014

ח. כלמים: בסדר

ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם בסדר; 7 כלים φ 13 מ"מ

י. תשלובת החלוזנית או התשלובת הנלילית: בסדר

יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא הייתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והחקופה שיש לבצעם: אין

8. עומט עבודה מקסימלי הבסוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 16 נוסעים עומס: 1250 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

\* כיול וסת מהירות 02/2012 אלקטרה מעליות

\* על חב' השרות לדאוג לכון עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 15/06/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

העתיק: 3 20/06/16

  
חתימת הבודק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

חסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה מעליות  
מס' סידורי של הדוח: 157322/243

מס' תיק במשרד העבודה: 05691

1. שם המחוקק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. בתובת בה נמצאת המעלית: חיפה שד' פל ים 12 - היכל המשפט מיקוד: 95464

3. סוג המעלית והאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר ל- 16 נוסעים, 1250 ק"ג  
5245 תחנות, מהירות כ- 1.75 מ"ש',

מכונה NVH 884 45 מס' OTIS 18ATF

מס"ד 1 מנוע 14 קווט, 1541 סל"ד, דלתות תא ופיר אוטו'

תוצרת: אלקטרה מעליות שנת ייצור: 2003

4. כחנן ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מניית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והרבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית כמצב עבודה מובן אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. נידור פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרוכדים ודלתות התא: בסדר, ראה הערה 9

ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרוכדים ודלתות התא: בסדר

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר

ו. הפגושות: בסדר

ז. פנים פיר המעלית: בסדר

ח. נובלי חנועה: בסדר; נבדקו בפעולה

ט. התקן במחון (ו"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדקו בפעולה 12/2014

י. בלמים: בסדר

יא. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם 2/1 בסדר; 6 כבלים φ 13 מ"מ

יב. תשלובת החלזונית או התשלובת הנלילית: 1/17 בסדר

יג. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יד. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היחה נישנה מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: אין

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 16 נוסעים עומס: 1250 ק"ג

9. הערות אחרות: 1. ממליץ לבטל "דלת מוסתרת".

\*\* ווסת מהירות כוייל 08/2014 אלקטרה מעליות

\*על חב' השרות לדאוג לכונן עצירות ברזובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970-

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 15/06/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

20/06/16 העתק: 3

חתימת הבודק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שדות: אלקטרה מעליות מס' סידורי של הרוח: 157323/243  
מלווה: איציק מס' חיק במשרד העבודה: 05700

1.שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2.כתובת בה נמצאת המעלית: חיפה שד' פל ים 12 היכל - המשפט מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר, ל- 8 נוסעים, 630 ק"ג  
5 תחנות, מהירות כ- 1 מ/ש, מכונה אוטיס דגם 140VAT  
מסד 26 - עצירים מס' AA0616806 מנוע מס' 0148155, 5 קווס, 1190 סל"ד  
דלתות תא ופיר אוטו' פיקוד מאסף  
שנת ייצור: 2003 תוצרת: אלקטרה מע'

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר
- ו. הפגושות: בסדר
- ז. פנים פיר המעלית: בסדר
- ח. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה
- ט. התקן בשחון (ו"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדקו בפעולה 06/2015
- י. בלמים: בסדר
- יא. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם 2/1 תילוי 3 כבלים 10 מ"מ בסדר
- יב. תשלובת החלונית או התשלובת הנלילית: 1/18 בסדר
- יג. ציוד חשמלי אחר: בסדר
- יד. חלקים אחרים: בסדר

6. לאנו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: אין

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאתר מילוי הדרושות שבסעיף 7: 8 נוסעים עומס: 630 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

\* כיול ווסת מהירות 04/02/2015 אלקטרה מעליות

\* על חב' השרות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 15/06/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

20/06/16 העתק: 3

מאשר את הבדוק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

**חסקיד על בדיקת מעלית**

מס' סידורי של הדוח: 157315/243

שרות: אלקטרה מעליות

מס' חיק במשרד העבודה: 05705

מלווה: איציק

1.שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2.כתובת בה נמצאת המעלית: חיפה שד' פל ים 12 - היכל המשפט מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר ל-16 נוסעים, 1250 ק"ג 5259  
10 תחנות, מהירות כ-2.5 מ'ש',  
מס' 41 שמאל מכונה OTIS-156MST מס' 157 RPM  
1250 סל"ד, מנוע מס' 12 45NVH 628  
תוצרת: אלקטרה דלתות תא ופיר אוטו' פקוד מאסף משותף.

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מבנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוק - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית כמצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרומ הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר, ראה הערה 9
- ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר
- הפגושות: בסדר
- פנים פיר המעלית: בסדר
- ו. גובלי חנועה: בסדר; נבדקו בפעולה
- ז. התקן בטחון (ו"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדקו בפעולה 01/2013
- ח. בלמים: בסדר
- ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: בסדר; 7 כבלים 13 מ"מ
- י. תשלובת החלוונית או התשלובת הנלילית: בסדר
- יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר
- יב. חלקים אחרים: בסדר, ראה סעיף 7

6. לאלו חלקים לא הייתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: \* תוך 45 יום אם לא צויין אחרת:

1. להתקין מגבה בתחתית מסלול של משקל נגדי.

8. עומס עבודה מקסימלי הכסוח לאחר מילוי הדרושות שבסעיף 7: 16 נוסעים עומס: 1250 ק"ג

9. הערות אחרות: 1. ממלך לבטל "דלת מוסתרת".

\*\* כיול ווסת מהירות 28/2/2012 אלקטרה

\*על חב' השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

בבדיקת שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 15/06/16 ברקתי את המעלית באופן יסודי

העתק: 3 20/06/16



פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

### תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הרוח: 157326 / 243

שרות: אלקטרה מעליות

מס' חיק במשרד העבודה: 05695

מלווה: איציק

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: חיפה שד' פל ים 12 - היכל המשפט מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר, ל-8 נוסעים, 630 ק"ג, 5249  
5 תחנות, מהירות כ-1 מ"ש, מכונה אוטיס דגם 140VAT  
מס' AA046801 מנוע מס' 0148149, 5 קווט, 1190 סל"ד,  
עצרים דלתות תא ופיר אוטו' פיקוד מאסף.  
שנת ייצור: 2003 תוצרת: אלקטרה מע'

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חזק נאות (במידה והרבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה מוכן אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. נידוד פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונת התא: בסדר
- ו. הפנושות: בסדר
- ז. פנים פיר המעלית: בסדר
- ח. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה
- ט. התקן בטחון (ו"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדקו בפעולה 06/2015
- י. בלמים: בסדר
- יא. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם 2/1 בסדר; 3 כבלים  $\phi$  10 מ"מ
- יב. תשלובת החלוונית או התשלובת הנלילית: 1/18 בסדר
- יג. ציוד חשמלי אחר: בסדר
- יד. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: אין

8. עומס עבודה מקסימלי הבסוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים עומס: 630 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

\*\* כיול ווסת מהירות 02/2015 אלקטרה מעליות

\*על חב' השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 15/06/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

20/06/16 העתק: 3

חתימת המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

### תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 157327/243

שרות: אלקטרה מעליות

מס' חיק במשרד העבודה: 05697

מלווה: איציק

1. ושם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. נכתוב בה נמצאת המעלית: חיפה שד' פל ים 12 - היכל המשפט מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר, ל- 8 נוסעים, 630 ק"ג, 5251  
5 תחנות, מהירות כ- 1 מ'ש', מכונה אוטיס דגם 140VAT  
מסד 23 - עצירים מס' AA946802 מנוע מס' 0148142, 5 קווס, 1190 סל"ד,  
דלתות תא ופיר אוטו' פיקוד מאסף.

שנת ייצור: 2003 תוצרת: אלקטרה מע'

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גירור פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ג. מחקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ד. מחקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזרי - כוונות התא: בסדר

ו. הפנושות: בסדר

ז. פנים פיר המעלית: בסדר

ח. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה

ט. התקן במחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדקו בפעולה 06/2015

י. בלמים: בסדר

יא. חבלי המהלה או שרשרות המחלה וחיבוריהם 2/1 בסדר; 3 כבלים 10 מ"מ

יב. תשלובת החלונית או התשלובת הנלילית: 1/18 בסדר

יג. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יד. חלקים אחרים: בסדר

16. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

17. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: אין

8. עומס עבודה מקסימלי הבסוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים עומס: 630 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

\*\* כיול ווסת מהירות 02/2015 אלקטרה מעליות

\*על חב' השרות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכחובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 15/06/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

20/06/16 העתק: 3

התקן המצוק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 157328 / 243

שרות: אלקטרה מעליות

מס' חיק במשרד העבודה: 05698

מלווה: איציק

1. ו.ש. המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. ככתובת בה נמצאת המעלית: חיפה שד' פל ים 12 חיפה - היכל המשפט מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר, ל- 8 נוסעים, 630 ק"ג, 5622  
5 תחנות, מהירות כ- 1 מ"ש, מכונה אוטיס דגם 140VAT  
מסד 24 - עצרים מס' AA046805 מנוע מס' 0148153, 5 קווט,  
1190 סל"ד; דלתות תא ופיר אוטו' מאסף.  
שנת ייצור: 2003 תוצרת: אלקטרה

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והרבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר
- הפנושות: בסדר
- פנים פיר המעלית: בסדר
- ו. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה
- ז. התקן בשחון (ו"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדקו בפעולה 06/2015
- ח. בלמים: בסדר, ראה סעיף 7
- ט. תבלי המולה או שרשרות המתלה וחיבוריהם תילוי 2/1 בסדר; 3 כבלים φ 10 מ"מ
- י. תשלובת החלוונית או התשלובת הגלילית: 1/18 בסדר
- יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר
- יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאילו חלקים לא הייתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: \* תוך 45 יום אם לא צויין אחרת:

1. לשפר דיוק העצירה, נוצרת מדרגה קלה בקומות שונות.

8. עומס עבודה מקסימלי הבפוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים עומס: 630 ק"ג

9. הערות אחרות:

אין

\*\* כיול ווסת מהירות 02/2015 אלקטרה מעליות

\* על חב' השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבוק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 15/06/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

20/06/16 העתק: 3

שמואל הרשיה המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה מעליות מס' סידורי של הדוח: 157329/243  
מלווה: איציק מס' חיק במשרד העבודה: 015535

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: חיפה שד' פל ים 12 - היכל המשפט מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית הידראולית תקיפה לא ישירה בבנין משרדים, 5273  
ל- 8 נוסעים, 630 ק"ג, 3 תחנות, 250 ל' / דקה  
מסד' 55 מטבח יחידה הידראולית G.M.V-3010-MI 132A/23  
18.4 קווט, דלתות תא ופיר אוטו', פיקוד מאסף.  
תוצרת: אלקטרה מעליות.

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית כמצב עבודה טוב לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. נידור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר
- ו. הפנושות: בסדר
- ז. פנים פיר המעלית: בסדר, ראה סעיף 7
- ח. גובלי תנועה: עליון בסדר;
- ט. התקן בסחון (ז"א סידורים למניעת גפילת התא) בסדר; נבדקו בפעולה
- י. בלמים:
- יא. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: בסדר
- יב. תשלובת החלונית או התשלובת הנלילית: בסדר
- יג. ציוד חשמלי אחר: בסדר
- יד. חלקים אחרים: בסדר, ראה סעיף 7

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:  
\* תוך 45 יום אם לא צויין אחרת:

- 1. לייבש תחתית פיר המעלית ולוודא שאין נזילות שמן.
- 2. להרכיב מכסה לקופסת שרות מכבי אש.

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים עומס: 630 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

\*\* כיול וסות מהירות 02/2012 אלקטרה מעליות.

- הורדה בחרום - תקין
- \* פילוס אוטומטי - תקין
- \* שסתום פורק לחץ - תקין
- \* על חב' השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970  
אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)  
שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 15/06/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי  
העתק: 3 20/06/16



פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

### תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה מעליות מס' סידורי של הדוח: 157330/243  
מלווה: איציק מס' תיק במשרד העבודה: 05357

1. שם המחוקק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. נכתבה בה נמצאת המעלית: חיפה שד' פל ים 12 - היכל המשפט מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר ל-10 נוסעים, 800 ק"ג  
5264 4 תחנות, מהירות כ- 1.6 מ'ש',  
מסד 46 מכונה אוטיס A0018099, דגם ATF 18 מנוע מס' 1022286  
קה"ל - שמאל 22 קווט, 1385 סל"ד, דלתות תא ופיר אוטומטיות  
פיקוד משותף-מ-מלא תוצרת אלקטרה מע' ייצור 2003

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גיזור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר, ראה סעיף 7
- ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר
- ו. הפנושות: בסדר
- ז. פנים פיר המעלית: בסדר
- ח. גובלי חנועה: בסדר; נבדקו בפעולה
- ט. התקן בסחון (ו"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדקו בפעולה 06/2015
- י. בלמים: בסדר, ראה סעיף 7
- יא. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם בסדר; 6 כבלים φ 13 מ"מ
- יב. תשלובת החלזונית או התשלובת הנלילית: בסדר 1/29
- יג. ציוד חשמלי אחר: בסדר
- יד. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:  
\* תוך 45 יום אם לא צויין אחרת:

- 1. דלת תא חורקת בפעולתה, לכוון.
- 2. להרכיב מגעי בלם עד 30/06/2016 לפי דרישת מפע"ר.

8. עומס עבודה מקסימלי הבסוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 10 נוסעים עומס: 800 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

\*\* כיול ווסת מהירות תא ומשקל נגדי 02/2015 אלקטרה מעליות

\* על חב' השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970-

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 15/06/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

20/06/16 העתק: 3

  
ד"ר יעקוביאן הרצל

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

חסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 157331 / 243

שדות: אלקטרה מעליות

מס' חיק במשרד העבודה: 05358

מלווה: איציק

1.שם המחוקק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2.כתובת בה נמצאת המעלית: חיפה שד' פל ים 12 - היכל המשפט מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר, ל- 10 נוסעים, 5265 ק"ג, 4 תחנות, מהירות כ- 1.6 מ'ש', קהל - ימין מסד 47 מכונה אוטיס A0013896, דגם 18ATF, מנוע מס' 9281207 שנת ייצור: 2003 קווט, 1385 סל"ד, דלתות תא ופיר אוטומטיות תוצרת: אלקטרה מע' פיקוד משותף-מ-מלא, ימנית בפיר משותף ל 2 מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (כמידה והרבר ניתן לבדיקה) : כן

5. החוקה - המחוקקים החלקים הנאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. נידור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ג. מחקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואבזוריו - כוונות התא: בסדר
- הפנושות: בסדר
- פנים פיר המעלית: בסדר
- ו. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה
- ז. החקן בסחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדקו בפעולה
- ח. בלמים: בסדר, ראה סעיף 7
- ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם בסדר; 6 כבלים 13 מ"מ
- י. תשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית: 1/29 בסדר
- יא. ציוד השמלי אחר: בסדר
- יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה החיפויים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: \* תוך 45 יום אם לא צויין אחרת:

1. להרכיב מגעי בלם עד 30/06/2016 לפי דרישת מפע"ר

8. עומס עבודה מקסימלי הבסוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 10 נוסעים עומס: 800 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

\*\* כיול ווסת מהירות תא ומשקל נגדי 02/2015 אלקטרה מעליות

\* על חב' השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 15/06/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

העתק: 3 20/06/16

חתימת הבודק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) חש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 157332 / 243

שרות: אלקטרה מעליות

מס' תיק במשרד העבודה: 05702

מלווה: איציק

1.שם המחוקק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2.כחובת בה נמצאת המעלית: חיפה שד' פל ים 12 - היכל המשפט מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר, ל-6 נוסעים, 450 ק"ג, 5256 5 תחנות, מהירות כ- 1.6 מ'ש',

מעלית שופטים מכונה OTIS-160VAT מס' 150193 מנוע 8.5 קווט מס"ד 28 1410 סל"ד דלתות תא ופיר אוטו' פיקוד מאסף.

תוצרת אלקטרה מעליות שנת ייצור: 2003

4. תכנון ומבנה המעלית:האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) : כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרומ הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גידור פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ג.מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר

הפגושות: בסדר

פנים פיר המעלית: בסדר

ו. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה

ז. התקן בסחון (ו"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדקו בפעולה 12/2014

ח. בלמים : בסדר

ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם בסדר; 4 כבלים φ 10מ"מ

י. תשלובת החלזונית או התשלובת הנלילית: 1/13 בסדר

יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יב. חלקים אחרים : בסדר

6. לאלו חלקים לא היחה נישח: מוסתרים

7. מה החיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם : אין

8. עומס עבודה מקסימלי הבסוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7 : 6 נוסעים עומס: 450 ק"ג

9. הערות אחרות:

אין

\*\* כיול ווסת מהירות 02/2012 אלקטרה מעליות

\*על חב' השרות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10.מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) חש"ל-1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכחובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220,טל'09-7489471

מאשר כי ביום: 15/06/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

20/06/16 העתק: 3

י'ס'מ'מ'מ' חתימת הבודק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

### חסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 157324/243

שרות: אלקטרה מעליות

מס' חיק במשרד העבודה: 05699

מלווה: איציק

1. ושם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. בכתובת בה נמצאת המעלית: חיפה שד' פל ים 12 חיפה - היכל המשפט מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר ל- 8 נוסעים, 630 ק"ג, 5253  
5 תחנות, מהירות כ- 1 מ'ש', מכונה אוטיס דגם 140VAT  
מסד 25 - עצירים מס' AA046803 מנוע מס' 0148156, 5 קווט, 1190 סל"ד  
דלתות תא ופיר אוטו' פיקוד מאסף.  
שנת ייצור: 2003 תוצרת: אלקטרה מע'

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוקק נאות (במידה והורבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקק - המוחקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. נידור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונת התא: בסדר
- ו. הפנושות: בסדר
- ז. פנים פיר המעלית: בסדר
- ח. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה
- ט. התקן במחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדקו בפעולה 06/2015
- י. בלמים: בסדר
- יא. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם 2/1 בסדר; 3 כבלים 10 מ"מ
- יב. תשלובת החלונית או התשלובת הגלילית: 1/18 בסדר
- יג. ציוד חשמלי אחר: בסדר
- יד. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא הייתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: אין

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים עומס: 630 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

\*\* כיול ווסת מהירות 02/2015 אלקטרה מעליות

\*על חב' השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

בבוקר שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 15/06/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

20/06/16 העתק: 3



פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) הע"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 157325 / 243

שרות: אלקטרה מעליות

מס' חיק במשרד העבודה: 05696

מלוח: איציק

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כחובת בה נמצאת המעלית: חיפה שד' פל ים 12 - היכל המשפט מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר ל- 8 נוסעים, 630 ק"ג, 5250  
5 תחנות, מהירות כ- 1 מ"ש, מכונה אוטיס דגם 140VAT  
מסד 22- עצירים מס' AA046804 מנוע מס' 0148143, 5 קווט, 1190 סל"ד  
דלתות תא ופיר אוטו' פיקוד מאסף  
שנת ייצור: 2003 תוצרת: אלקטרה מע'

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית מובה, מחומר טוב, ובעלי חזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנומצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. נידור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר
- ו. הפנושות: בסדר
- ז. פנים פיר המעלית: בסדר
- ח. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה
- ט. התקן במחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדקו בפעולה 06/2015
- י. בלמים: בסדר
- יא. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: תילוי 2/1 בסדר; 3 כבלים φ 10 מ"מ
- יב. תשלובת החלונית או התשלובת הנלילית: 1/18 בסדר
- יג. ציוד חשמלי אחר: בסדר
- יד. חלקים אחרים: בסדר

8. לאלו חלקים לא היחה נישא: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: אין

8. עומס עבודה מקסימלי הבסוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים עומס: 630 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

\* כיול ווסת מהירות 02/2015 אלקטרה מעליות

\* על חב' השרות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 15/06/16 ברקתי את המעלית באופן יסודי

20/06/16 העתק: 3

יחסימת הבודק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

**תסקיר על בדיקה מעלית**

שרות: אלקטרה מעליות מס' סידורי של הדוח: 157313/243  
מלווה: איציק מס' תיק במשרד העבודה: 05709

1. ושם המחויק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כחובת בה נמצאת המעלית: חיפה שד' פל ים 12 - היכל המשפט \*תאום מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר, ל- 16 נוסעים, 1250 ק"ג  
5267 13 תחנות, מהירות כ- 2.5 מ/ש',

מס"ד 49 מכונה אוטיס גירלס, דגם MST 156, מנוע מס' 41022

קהל אמצעית: 20 קווט, 157 סל"ד, דלתות תא ופיר אוטומטיות

אלקטרה 2003 פיקוד טריפ-מ-מלא, אמצעית בפיר משותף ל 3 מעליות.

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) : כן

5. החוקה - המוזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גיזור פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ג. מחקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ד. מחקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזרי - כוונות התא: בסדר

הפנושות: בסדר

פנים פיר המעלית: בסדר

ו. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה

ז. התקן בשחון (ו"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדקו בפעולה 12/2014

ח. בלמים: בסדר

ט. חבלי המחלה או שרשרות המחלה והיבוריהם 2/1 בסדר; 7 כבלים φ 13 מ"מ, ראה סעיף 7

י. תשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית: בסדר

יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יב. חלקים אחרים: בסדר, ראה הערה 9

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לכצעם: \* תוך 45 יום אם לא צויין אחרת:

1. להשוות מתיחויות בכבלי תילוי.

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 16 נוסעים עומס: 1250 ק"ג

9. הערות אחרות: 1. שבבי מתכת מתחת למכונה, למעקב.

\* כיוול וסת מהירות 02/2012 אלקטרה מעליות

\* על חב' השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כנודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970-

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכחובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 15/06/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

20/06/16 העתק: 3

*יעקוביאן הרצל*  
חתימת הבודק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

חסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה מעליות מט' סידורי של הרוח: 157314/243

מלווה: איציק מס' תיק במשרד העבודה: 05708

1. ושם המחוקק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. בתובת בה נמצאת המעלית: חיפה שד' פל ים 12 - היכל המשפט מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר, ל- 16 נוסעים, 1250 ק"ג 5266  
13 תחנות, מהירות כ- 2.5 מ/ש',  
מס"ד 48-קהל מכונה אוטיס גירלס, דגם- MST 156, מנוע מס' A 1020  
20 קווט, 157 סל"ד, דלתות תא ופיר אוטומטיות.  
שמאל פיקוד מאסף מלא תוצרת אלקטרה מע' ייצור 2003

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חזק נאות (במידה והרבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המחוקקים התלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר
- ו. הפגושות: בסדר
- ז. פנים פיר המעלית: בסדר
- ח. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה
- ט. התקן במחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדקו בפעולה 12/2014
- י. בלמים: בסדר
- יא. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם 2/1 בסדר; 7 כבלים φ 13 מ"מ
- יב. חשלוכת החלוזנית או התשלובת הנליתית: בסדר
- יג. ציוד חשמלי אחר: בסדר
- יד. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לכצעם: אין

8. עומס עבודה מקסימלי הבסות לאחר מיצוי הדרישות שבסעיף 7: 16 נוסעים עומס: 1250 ק"ג

9. הערות אחרות: 1. שבבי מתכת מתחת למכונה, למעקב.

\* כיוול ווסת מהירות 02/2012 אלקטרה

\* על חב' השרות לדאוג לכון עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 15/06/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

20/06/16 העתק: 3

מחמת הבדיקה המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הרוח: 157316 / 243

שרות: אלקטרה מעליות

מס' חיק במשרד העבודה: 05707

מלווה: איציק

1. ושם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כחובת בה נמצאת המעלית: חיפה שד' פל ים 12 - היכל המשפט מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר ל- 16 נוסעים, 450 ק"ג, מסד 43 - ימנית  
10 תחנות, מהירות כ- 2.5 מ/ש',  
מכונה OTIS-156MST מנוע NVH 630 157 RMP  
20 קווט, דלתות תא ופיר אוטו' פיקוד מאסף.  
שנת ייצור: 2003  
תוצרת: אלקטרה  
ימנית בפיר משותף ל-3 מעליות.

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המחוקקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים כסעיפים 7, 9:

- א. נידור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר, ראה הערה 9
- ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר
- הפנושות: בסדר
- פנים פיר המעלית: בסדר
- ו. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה
- ז. התקן במחון ("א" סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדקו בפעולה מגע פיקוד
- ח. בלמים: בסדר
- ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם בסדר; 7 כבלים  $\phi$  13 מ"מ
- י. תשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית: בסדר
- יא. ציור השמלי אחר: בסדר
- יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא הייתה ניעשה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: אין

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הירישות שבסעיף 7: 6 נוסעים עומס: 450 ק"ג

9. הערות אחרות: 1. ממליץ לבטל "דלת מוסרת".

\* כיול ווסת מהירות 28/2/2012 אלקטרה

על חב' השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 15/06/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

20/06/16 העתק: 3

חתימת הבודק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

**תסקיר על בדיקת מעלית**

מס' סידורי של הדוח: 157317/243

שרות: אלקטרה מעליות

מס' תיק במשרד העבודה: 05706

מלווה: איציק

1. שם המחוקק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. נכתוב בה נמצאת המעלית: חיפה שד' פל ים 12 - היכל המשפט מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית, עם בקר תדר, ל-16 נוסעים, 1250 ק"ג  
5260 10 תחנות, מהירות כ-2.5 מ'ש',

אמצעות - מסד 42 מכונה OTIS-156MST מס' 45NVH624 מנוע 20 קווסט  
שנת ייצור: 2003 1150 סל"ד, דלתות תא ופיר אוטמטיות

תוצרת: אלקטרה מע' פיקוד מאסף משותף, אמצעות בפיר משותף ל 3 מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המחוקקים החלקים הבאים של המעלית נמצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרומ הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גיור פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר, ראה הערה 9

ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר

הפנושות: בסדר

פנים פיר המעלית: בסדר

ו. גובלי חנועה: בסדר; נבדקו בפעולה

ז. התקן בסחון (ו"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדקו בפעולה 01/2013

ח. בלמים: בסדר

ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: בסדר; 7 כבלים φ 13 מ"מ

י. תשלובת החלונות או התשלובת הנלית: בסדר

יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: אין

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הורישות שבסעיף 7: 16 נוסעים עומס: 1250 ק"ג

9. הערות אחרות: 1. ממליץ לבטל "דלת מוסתרת".

\*\*כיול ווסת מהירות 28/2/2012 אלקטרה

\*על חב' השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

בבדק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 -

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 15/06/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

20/06/16 העתק: 3

*יעקוביאן הרצל*  
מפקח עבודה ראשי