



מטא"ר / אגף תמיכה לוגיסטית
מחלקת רכישות ומכירות
מזרח
טלפון: 08-9124324
פקס: 09-7697835
כ"ה באלול, תשע"ו
28 בספטמבר, 2016

הנדון : מכרז רכש והתקנה מע' כיבוי אש לסככת מסוקים בבסיס משמר איילון 113/2016 – עדכון מס' 2

1. להלן מענה לשאלות הספקים, שרוכזו אלינו עד תאריך 20.09.16 :

א. שאלה : האם משטרת ישראל עומדת על דרישתה למערכת ע"פ תקן 409 גרופ 3 ?
תשובה : אין שינוי בתנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

ב. פניה : תקן NFPA 409 GROUP 3 מוגבל בשטחו לשטח של כ- 1,000 מ"ר לכל היותר.
נדרש להוריד את הגדרת הגודל של ההאנגר ולהסתפק בביצוע פרויקט הקמה של מערכת כיבוי אש אוטומטית בהאנגר מסיווג GROUP 3.
תשובה : לאור הפניה, אנו משנים את תנאי סף 4.1 במסמכי המכרז, בנוסח כדלהלן :

תנאי סף 4.1 מעודכן :

"למציע ניסיון קודם במהלך השנים 2011, 2012, 2013, 2014 ו-2015 לפחות, במתן שירותי תכנון, התקנה ותחזוקה של מערכת כיבוי אש בלפחות האנגר אחד המיועד לכלי טייס בתקן NFPA-409 בסיווג Group 3 לפחות אשר קיבל את אישור מכון התקנים הישראלי (מת"י)".

ג. שאלה : מה קוטר הצינור של כניסת המים למאגר ומהי ספיקת המים שצריכה להיות לצורך הכיבוי ?

תשובה : קוטר צינור כניסת המים הוא 2 צול. ספיקת המים צריכה להיות בהתאם לתקנים הרלוונטיים וע"פ חישובים שיציג המציע.

ד. שאלה : האם נדרשים 2 מיכלים 1 – 2 משאבות, אחת למתן פתרון להידרנטים בשטח ואחת למערכת שנמצאת בתוך האנגר ?

תשובה : אין הכרח וניתן להציע כל פתרון תכנוני מתאים.

ה. שאלה : מה גודל המשאבה הנדרשת ? מי נותן את הלחץ ? מה לחץ ההסנקה הדרושה להידרנטים ?

תשובה : גודל המשאבה ולחץ ההסנקה ייקבעו ע"י המציע בהתאם לפתרון שיוצע על ידו ובכפוף לתקנים הרלוונטיים.

ו. שאלה : מי מתקין את גלאי האש והעשן ?

תשובה : התקנת גלאי האש והעשן תבוצע ע"י קבלן המשטרה. הנושא לא כלול בתכולת העבודה.

ז. שאלה : האם הספק יידרש לתכנון ספרינקלרים למשרדים ?

תשובה : הספק לא יידרש לתכנון ספרינקלרים למשרדים.

רח' בעלי המלאכה 41, א.ת. רמלה

ח. **שאלה** : האם ניתן להציב מיכל אחד שעונה על דרישות התקן והינו מעל 120 קו"ב ?
תשובה : כן. ניתן להציב מיכל אחד בתנאי שיעמוד בתקן 409 ובנפח של לפחות 120 מ"ק.

לאור השינוי, מעודכן נספח ב' – טופס הצעת המחיר, כך שבסעיף 3 יירשם כדלהלן :

"מאגר מים חיצוני בנפח 120 מ"ק לפחות".

ט. **שאלה** : האם מיכל 120 קו"ב מספיק גם להידרנטים וגם למערכת ?
תשובה : לא. מיכל 120 קו"ב מספיק להידרנטים בלבד.

י. **שאלה** : מה הכוונה ב"חתימת המציע" בנספח ד' "ערבות המכרז".
תשובה : בנספח ד' נפלה טעות, על הערבות יחתום הבנק בלבד. הנוסח החדש מעודכן בגרסה מס' 2 של המכרז.

יא. **פניה** : יש לשנות זמן האספק וסיום הפרויקט ל – 5 חודשים, מאחר והמשאבות מיוצרות בחו"ל.

תשובה : לא ניתן לשנות את זמן האספקה שהינו כאמור בסעיף 18.3 תנאי יסודי בהתקשרות.

יב. **שאלה** : האם יש שינוי בתאריך תחילת הערבות נוכח שינוי מועד הגשת הצעות ?
תשובה : מקטע מתנאי סף 4.4 במסמכי המכרז " ... אשר תהא בתוקף מהמועד האחרון להגשת הצעות". תאריך תחילת הערבות יהיה מהמועד האחרון להגשת הצעות.

יג. **פניה** : להוריד סך תנאי סף 4.2.
תשובה : לאור הפניה, אנו משנים את תנאי סף 4.2 במסמכי המכרז, בנוסח כדלהלן :

תנאי סף 4.2 מעודכן :

"למציע מחזור כספי שנתי הנובע משירותי מכירה, תכנון, התקנה ותחזוקה של מערכת כיבוי אש בסך שלא יפחת מ- 1,500,000 ₪ לפחות (כולל מע"מ), בכל אחת מהשנים 2013, 2014 ו- 2015 .

יד. **שאלה** : האם קבלת אישור מכון התקנים הינו תנאי לקבלת הזמנה וצו תחילת עבודה ?
תשובה : קבלת אישור מכון התקנים אינה תנאי לקבלת הזמנה וצו תחילת עבודה.

טו. **שאלה** : מהי התחזוקה המינימלית הנדרשת לפי סעיף 7.2 ? האם התחזוקה היא בהתאם לדרישות התקן והוראות היצרן ?
תשובה : בתקופת הבדק – ע"פ הגדרתה בחוק התכנון והבנייה ובהתאם לאמור בסעיף 7.2 למכרז וסעיף 11 למפרט (אחריות), נדרש המציע לתת מענה לכל תקלה במערכת ותחזוקה מונעת בהתאם להוראות היצרן ודרישות התקן. אלה יהיו על חשבון המציע.

טז. **שאלה** : סעיף 20.2.2 האם יש פיצוי על כל שבוע הקדמה בלויז הנדרש ?
תשובה : תוספת תמורה תוענק בעת הקדמת סיום מועד הביצוע כמפורט בסעיף 18.3 במסמכי המכרז.

רח' בעלי המלאכה 41, א.ת. רמלה

יז. **שאלה** : מפרט טכני – האם נדרש לצרף להצעה צילומים של האישורים עם חותמת נאמן למקור לכל הדרישות בסעיף 4 ?
תשובה : בנוגע לסעיף 4 במפרט הטכני – האישורים יועברו במועד שיידרש ולא בעת הגשת ההצעות.

יח. **שאלה** : בנוגע לטופס הצעת המחיר נספח ב' שורה 2 "עמדות פנימיות לכיבוי אש", האם הכוונה לעמדות כיבוי אש בקצף או מים ?
תשובה : הכוונה לעמדות כיבוי פנימיות לכיבוי אש, בהתאם לתכנון המערכת ע"י המציע ובהתאם לתקנים הנדרשים.

יט. **שאלה** : האם במסגרת תמחור סעיף מס' 1 בטופס הצעת המחיר יש לכלול מאגר מים ומשאבה נוספים עבור מערכת כיבוי אש בהאנגר בנוסף לסעיפים 3 + 4 ?
תשובה : כן ובכפוף לאמור במענה לשאלה ד' לעיל.

כ. **שאלה** : האם לתמחר את סעיפים 3 + 4 בטופס הצעת המחיר, או שמבוצעים ע"י קבלן הבינוי במקום ?
תשובה : כן ובכפוף לשינוי כאמור סעיפים ד' ו' – יט' לעיל.

כא. **שאלה** : האם בינוי בית משאבה ו/או ביסוס למשאבה ולמאגר המים באחריות קבלן הבינוי / אחרים ?
תשובה : בינוי בית המשאבה וביסוסה הינם באחריות המציע. ביסוס למאגר המים הינו בהתאם לנתונים שהוצגו בסיור הקבלנים ובמידה שיידרשו התאמות לקיים, באחריות המציע.

כב. נספח ב' טופס הצעת המחיר מעודכן בגרסה מס' 2 של המכרז.

כג. **נספח ה' 2 מעודכן בגרסה מס' 2 של המכרז -** העדכון הינו בצירוף שדה נוסף (שלישי) לצורך ציון השנים.

כד. תנאי סף 4.1 ו- 4.2 מעודכנים בגרסה מס' 2 של המכרז.

כה. רצ"ב מסמך סיור קבלנים שנערך בתאריך 16.09.18 במתקן משמר איילון.

כו. ראו פרסמנו גרסה מס' 2 של המכרז והיא הגרסה העדכנית לפיה יש להגיש ההצעות.

כז. אנו דוחים את מועד הגשת ההצעות לתאריך **25.10.16** עד לשעה 14:00 **בצהריים**

כח. במהלך חג סוכות וחוה"מ סוכות 16/10/16 – 24/10/16 (כולל) משרדינו יהיו סגורים, לאור חופשת חג מרוכזת.

בברכה,

טל רייס, רפ"ק
ר' חו' רכש ומכרזים
מדור מסחר

רח' בעלי המלאכה 41, א.ת. רמלה

מטא"ר/אגף תמיכה לוגיסטית
מחלקת בינוי ונכסים
טלפון: 08-9124566
פקס: 08-9124469
י"ז באלול, התשע"ו
20 ספטמבר 2016
סימוכין: 101314216

הנדון: סיור קבלנים - מכרז מערכת כיבוי אש להאגור מסוקים

1. בתאריך 18.9.16 התקיים סיור קבלנים במתקן משמר איילון בהאגור המסוקים, כפי שנקבע במסמכי המכרז.
2. בסיור השתתפו קבלנים שונים ונציגי משטרת ישראל: רפ"ק עדי פידלמן, פקד עדי סבוני משיח והח"מ.
3. במהלך הסיור – הוצגו בפני הקבלנים: המתחם בו מוקמת סככת המסוקים, המקום בו אמור להיות ממוקם מאגר המים ומבנה המשרדים. הקבלנים פגשו את הקבלן הראשי במקום מנכ"ל חב' "ר.א.י".
4. הקבלנים הציגו מספר שאלות אשר נרשמו ע"י הח"מ וכן העבירו מס' שאלות הבהרה בכתב. כל אלה ייענו באופן מרוכז במסמך עדכון למכרז שיופץ ע"י מחלקת מכירות ורכש.

בברכה,

עו"ד חמוטל סבג, רפ"ק
ק' התקשרויות וחוזים
מחלקת בינוי ונכסים

רח' בעלי המלאכה 41, א.ת. רמלה