

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מינהל המחקר החקלאי / מרכז וולקני
המחלקה למכרזים

דרך המכבים 68 ת.ד. 15159 ראשון לציון 7505101 טל': 03-9683774 פקס: 03-9683795

מועד אחרון להגשת תשובות בתאריך: 3.1.2017

תשובות לשאלות הבהרה

בעת הגשת ההצעה על הספק להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו.

מכרז מס': 5/2016

נושא: מערכת בקרת אקלים בחממה מס' 2 בגילת

מועד אחרון להגשה: 16.1.2017 (עד השעה 12:00)

* הטופס מפורסם: באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי שכתובתו: <http://www.mr.gov.il/purchasing>
 ובאתר האינטרנט של המינהל שכתובתו: <http://www.agri.gov.il/he/pages/1047.aspx>

מס'ד	הסעיף המופיע במכרז	פירוט השאלה	תשובה
1.	סעיף 6 א'	ברשותנו רישיון קבלן לעבודות מיזוג אוויר ב' 5, ועובדים אצלנו חשמלאים מוסמכים. האם זה מספיק ו/או האם אנו יכולים לחבור לקבלן חשמל שיש ברשותו סיווג חשמל הנדרש?	לא. סעיף 6 א' הינו דרישת סף: על המציע לצרף רישיון קבלן מטעם משרד הבינוי והשיכון- רשם הקבלנים: <u>לעבודות חשמל 160 א'1</u> <u>ולעבודות מיזוג אוויר 170 ב'1.</u>
2.	02.01.01.001 כתב כמויות	כיצד תולים את המאיידיים?	המאיידיים יתלו באמצעות ברגי תלייה אל קונסטרוקציית התקרה של החממה באמצעות פרופילים מקשרים וזאת באחריות הקבלן.
3.	02.01.01.001 כתב כמויות	לאן להוביל את ניקוז המזגנים?	ניקוז המזגנים יובל אל תעלת הניקוז הנמצאת בפרוזדור וצמודה לדופן המבנה.
4.	02.01.01.003 כתב כמויות	כיצד תולים את המפוחים הציריים?	ע"י מסגרת פלדה למפוח וחיבורה לקונסטרוקציית המבנה. עלות סעיף זה כוללת את עלות מסגרת הפלדה וחיבורה למבנה.
5.	02.03.01.001 כתב כמויות	האם דרוש בודק מוסמך לאישור ארון החשמל?	חובה שבדוק מוסמך יאשר את תקינותו של ארון החשמל.
6.	כללי	האם קיים שטח התארגנות לפרויקט?	שטח ההתארגנות יקבע ויאשר ע"י החוקר חגי יסעור.
7.	02.02.01.001 כתב כמויות	מהו איפיון הבקר שיסופק?	מפרט הבקרה מופיע בתוך המפרט הטכני (נספח 12), החל מעמוד 38 עד סוף המפרט.
8.	02.03.01.006 כתב כמויות	האם הסעיף כולל אספקת גנרטור?	הסעיף לא כולל אספקת גנרטור. מדובר באינסטלציה חשמלית מושלמת בין לוח גנרטור חירום למפוחים ולדמפרים.
9.	02.03.01.001 כתב כמויות	בכמה נדרש להגדיל ברוחב את לוח החשמל?	נדרש להגדיל את לוח החשמל ב- 60 ס"מ לרוחב על מנת להתקין ציוד נוסף ע"י אחרים.

10.	02.03.01.001 כתב כמויות	האם הזנת החשמל החיוני והחשמל הרגיל אל לוח החשמל תעשה באחריות הקבלן?	הזנת החשמל החיוני והחשמל הרגיל ללוח החשמל תעשה על ידי אחרים (ולא על ידי הקבלן). החיווט החשמלי בין לוח החשמל לבין כל יחידות הקצה (מפוחים, דמפרים, תאורה, מאיידים, שקעים וכדומה) יתבצעו על ידי הקבלן.
11.	02.03.01.002 02.03.01.003 02.03.01.004 כתב כמויות	מהן עבודות החשמל בפרוזדור החממה?	פירוט עבודות החשמל בפרוזדור (תאורה, שקעים) מופיע בתוכניות וכלול בעבודה.
12.	<u>כללי</u>	הערת עורך המכרז: יובהר כי מסמכי המכרז (חוברת המכרז, המפרט הטכני מקצועי-נספח 12, כתב הכמויות - נספח 13, התוכניות - נספח 14) והתשובות לשאלות ההבהרה, גוברים על הנאמר בע"פ בפגש המציעים, במידה ויש סתירה בין הדברים.	

מוטי ניר
חבר ומ"מ יו"ר הועדה

גלעד שמיר
חשב המינהל

עו"ד בת-עמי הלוינג
יועצת משפטית המינהל

אמיר גנאור
יו"ר הועדה

שם המציע חותמת וחתימה