

## המרכז הרפואי לגליל

מכרז מס' 5/2019 להחלפת לוח חשמל בתחנה 6

מסמך תשובות לשאלות הבהרה - 17.3.19

1. מצורפים 4 קבצי תוכניות.
2. סעיף 6.6 בעמ' 8 (צירוף אישור על היותו של המציע רשום ברשימת סוקרי אנרגיה) – מבוטל.
3. ההשתתפות מותרת גם לנציגו של היבואן ויש להמציא אסמכתא מתאימה – אישור מהיצרן/היבואן המעיד על כך שהמציע הינו נציג מורשה לצורך מתן השירותים.
4. לוח מתח גבוה המוצע בפרויקט נדרש להיות מדגם שהוא בעל ותק התקנה בארץ של 7 שנים ומעלה.
5. לאור פניה שהתקבלה בנושא, אין שינוי באישורי הביטוח.

יש לצרף מסמך זה להצעה, כשהוא כולל חתימה +  
חותמת של המציע

