

המרכז הרפואי לגליל

מכרז מס' 9/2019 להחלפת דלתות חדר ניתוח

מסמך הבהרות ועדכונים - 18.4.19

במקביל להפצת מסמך זה הועלתה גרסה מעודכנת של מסמכי המכרז, שבה השינויים העיקריים מופיעים בעקוב אחר שינויים.

תשומת לב המציעים לביטול הדרישה להמצאת אישור ביטוחים וכן לשינוי באופן הגשת הצעת המחיר.

סעיף	שאלה/הערה	התייחסות המרכז הרפואי
	נספח א'	
5.1	<ul style="list-style-type: none"> להדגיש שהניסיון יהיה עבור דלתות מהטיפוס שבמכרז להבהיר שהתקנת חדשות מטיפוס זה יהיה חלק הנסיון בנושא – לא רק החלפות שהניסיון מתייחס לספק שביצע בפועל את ההתקנות ולא רק קבל עמלות עבור ציוד שסופק והותקן ע"י גורם אחר מקומי או מחו"ל (חדרים מתועשים) 	אין שינוי בתנאי הסף.
	נספח ג'	
8.3	<ul style="list-style-type: none"> מבקש פתור רשום אצל רשם הקבלנים 	הדרישה מבוטלת
	נספח ד'	
2.11	<ul style="list-style-type: none"> אישור שכל הדלתות בעובי זהה כולל היונט – לפי נתוני היצרן שצוין KONE WALDOOR 	כל דלתות היונט הן בעובי של 48 מ"מ.
3.9	<ul style="list-style-type: none"> הצילון הכלוא – לסבסוב בלבד 	הדרישה לקיומו של צילון – מבוטלת.
4.3	<ul style="list-style-type: none"> מועדי ההתקנה הצפויים ביום חמישי החל ב 14:00 וביום שישי- כפי שהוסכם סיום הקבלנים 	ככלל כן, אך אם תהיה אפשרות התקנה בימים אחרים, הדבר יתואם מראש עם הזוכה.
4.7	<ul style="list-style-type: none"> התחייבות הספקים באירופה היא ל-7 שנות חלקי חילוף ולא 10 שנים 	מאושר, הסעיף יתוקן ל-7 שנים.
6.1	<ul style="list-style-type: none"> הקרינה אינה רדיו אקטיבית – אלא קרינת רנטגן מי מבצע בדיקות קרינה? הא יתכן שיעשה ע"י המזמין? 	הכוונה לקרינת רנטגן. בדיקות הקרינה מבוצעות ע"י המרכז הרפואי.
6.2	<ul style="list-style-type: none"> אין התייחסות לזכוכית עופרת לכנף שיש בה עופרת – האם לא נדרש חלון?? 	נדרש חלון והחלון נדרש להיות מוכן עופרת.
7.2	<ul style="list-style-type: none"> מי מבצע בדיקות אטימה ? האם אפשרי שייבדק ע"י המזמין?? 	בדיקות אטימה יבוצעו ע"י המרכז הרפואי.
	נספח ה'	
*	<ul style="list-style-type: none"> לאחד כל הסעיפים עם או בלי מע"מ – לא 	יש לציין מחירים לפני מע"מ בלבד. בוצע תיקון בעמוד.

	לערבב	
כך	<ul style="list-style-type: none"> • תוספת לדלת מוגנת עופרת – האם נדרש חלון עופרת ?? 	**
	נספח ו'	
הכוונה היא לסיים את החלפת הדלתות בהקדם האפשרי. לוח הזמנים ייקבע פרטנית אל מול הזוכה בישיבה עבודת ראשונה.	<ul style="list-style-type: none"> • אין הגדרה לגבי אורך זמן החלפת 10 הדלתות?? • האם כל הדלתות יוזמנו יחדיו ? הזמנה פרטנית תייקר את מחירה!!! • האם יקבע לוח זמנים מחייב להחלפת כל הדלתות טרם הזמנתן מחו"ל? • האם ברור שהזמנת דלת או דלתות אורכת כ 12-14 שבועות? 	3.3
מקובל, ככל ניתן יהיה להגיש חשבונית עבור כל דלת שהושלמה.	<ul style="list-style-type: none"> • לאשר שבדיקת ואישור המהנדס יעשה עבור העבודות בכל חודש – כדי שניתן יהיה לקבל תשלום בגינה 	3.4
תקופת ההסכם היא 5 שנים מיום הזכייה, או עד להזמנת כלל הדלתות אשר המרכז הרפואי רשאי להזמין לפי המכרז, לפי המוקדם. תקופת האחריות לכל דלת היא 24 חודשים מיום סיום התקנת והיא תחול אף לאחר סיום ההסכם. הערבות תוחזר לאחר סיום תקופת האחריות לדלת האחרונה שתותקן.	<ul style="list-style-type: none"> • לא ברור מהי סוף תקופת ההסכם ? • לא ברור באיזה שלב מוחזרת הערבות? 	4.2
דרישות הביטוח מבוטלות.	<ul style="list-style-type: none"> • סכומי הביטוח צריכים להיות מוגדרים בשקלים לא רוכשים ביטוח על בסיס דולרי (השער משתנה מדי יום) 	7
תקופת ההסכם היא 5 שנים מיום הזכייה, או עד להזמנת כלל הדלתות אשר המרכז הרפואי רשאי להזמין לפי המכרז, לפי המוקדם. תקופת האחריות לכל דלת היא 24 חודשים מיום סיום התקנת והיא תחול אף לאחר סיום ההסכם. הערבות תוחזר לאחר סיום תקופת האחריות לדלת האחרונה שתותקן.	<ul style="list-style-type: none"> • אין מועדי ביצוע תכולת האספקה ואורך תקופת ההסכם – כיצד תקבע הפרה או הארכה?? 	10.1 1

יש לצרף מסמך זה להצעה, כשהוא כולל חתימה + חותמת של המציע

