

**הנדון : מכרז פומבי מספר 06/2019 לאספקת גופי תאורה עבור מנחת המסוקים במרכז הרפואי
הלל יפה- מענה על שאלות הבהרה.**

להלן מענה על שאלות הבהרה למכרז שבנדון.
מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. ככל שיש סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמך זה.

המועד להגשת שאלות הבהרה יוארך עד ליום 12.5.2019.
המועד להגשת הצעות במכרז יוארך עד ליום 20.5.2019, בשעה 13:00.

	סעיף	עמוד	שאלה	תשובה
1			האם מעבר לאספקת הגופים, יצא מכרז גם בנוגע להתקנות הגופים? במידה וכן היכן מפורסם?	כן. יפורסם מכרז במאגר הקבלנים.
2	8	6	האם יש להביא דוגמא פיזית לארץ להגשה עם המכרז? או להביא במועד מאוחר יותר? דוגמאות- המוצרים המבוקשים אינם מוצרי מדף (לא משנה ע"י איזה יצרן), לא ניתן להביא דוגמאות של המוצרים מראש. אם הינכם מבקשים להביא דוגמאות יש לדחות את ההגשה ב-3 חודשים.	הבקשה מתקבלת. אין צורך לצרף דוגמא של הטובין. תנאי סף 2.1 ישונה לנוסח שלהלן : על המציע לצרף קטלוג עדכני של יצרן הטובין עבורו מגיש הצעה במכרז זה העומד בתנאי המפרט, מסמך ב' למסמכי המכרז, הכולל בין היתר את שם היצרן, מק"ט היצרן, שם דגם, תיאור, נתונים טכניים, חומרי בנייה, דרגות הגנה וכיוצב'.
3	4	12	עמוד 12 סעיף 4- אספקת הטובין- בסעיף זה מדובר על אספקה של הציוד תוך 30 יום מיום החתימה על ההסכם. הציוד הינו מיובא ולכן הבאתו במהירות מצריכה הטסה, האם לקחת בחשבון מחיר הטסה כמחיר בנפרד כאופציה? האם לתת מחירי לאפשרות משלוח ימי? זמן אספקה- לא ניתן לספק את הציוד תוך 30 ימים. זמן האספקה הריאלי הינו 3-4 חודשים.	הבקשה מתקבלת. הטובין יסופקו למרכז הרפואי בתוך 4 חודשים מיום החתימה על ההסכם, אלא אם נקבע אחרת בין הצדדים.
	8.4	22	בעמוד 22 סעיף 8.4 רשום כי יש לספק את הטובין תוך 7 ימים מיום ביצוע ההזמנה. מהו זמן האספקה הנכון?	
4	16.4 נספח א' למסמך ב'	18 14	עמ' 18, סעיף 16.4 רשום כי כמות הטובין הנדרש הינו 18 יחידות. עמוד 14 (נספח א' למסמך ב') רשום כי הכמות הינה 12 יחידות גופי תאורה + 12 יחידות בסיס + יחידה אחת של בקר מערכת. איזו רשימה מהווה את הכמות ורשימת הפריטים הנכונה עבור המכרז?	כמות הטובין הנדרש הינו 18 יחידות. יש להתעלם מהכמויות המפורטות בטבלה בנספח א' למסמך ב'.



5	9.3	24	עמוד 24 סעיף 9.3 - רשום שעבור מוצר פגום יש להחליף תוך 24 שעות. המוצר הנ"ל אינו מוצר אשר מוחזק במלאי והוא בדרך כלל מוזמן רק עבור פרויקט. במידה ויש מוצר פגום ניתן לקבל מהיצרן מוצר חילופי אך יידרש זמן ארוך יותר על מנת להטיסו לארץ לשם החלפה גם אם זה ללא חיוב בעבור תקלת יצרן. גם במידה וישנה תקלה במוצר בתוך תקופת האחריות – זמן החלפת המוצר יהיה בהתאם למהירות הבאת המוצר לארץ ולא תוך 24 שעות. אין במכרז התחייבות להחזיק חלקי חילוף (גופים שלמים) במלאי עבור תקלה או כל סיבה אחרת של החלפה רק למקרה שאולי תהיה.
			הבקשה מתקבלת. זמן החלפת טובין פגום ו/או תקול, יהיה המינימלי האפשרי, ובהתאם לזמן הבאתו לארץ.

על המציעים לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעתם:

תאריך _____
 חתימה וחותמת מורשי חתימה מטעם המציע _____
 חתימה זו מהווה ראיה לקריאת מסמך זה ולהסכמה עם האמור בו.
 יש לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה כשהוא חתום.

בברכה,

אפרת קולטון זלמה,
 מרכזת וועדת מכרזים
 מנהלת ענף הסכמים והתקשרויות

העתקים:
 חברי וועדת המכרזים, כאן
 אינג' רונן אדרי, מהנדס ראשי, כאן
 תיק