

מס"ד	שם / מספר מסמך	מספר עמוד	מספר סעיף/פרק	שאלה	תשובת משטרת ישראל
1	נספח בטיחות	3	5 א 7	נבקש לקבל הבהרה לעניין דרישה למנהל עבודה מוסמך , ככל הידוע הדרישה הינה למנהל מקצועי מאחר ועבודות אלה נחשבות כעבודות בניה ובניה הנדסית לגביהן לא נדרש מינוי מנהל עבודה על פי תקנות משרד הכלכלה	1. בעבודת בנייה או בניה הנדסית (בעבודות בניה פיתוח ותשתית) ימונה מנהל עבודה מוסמך. 2. בעבודות הקמת תרנים נדרשת נוכחות של <u>מנהל מקצועי לטיפול והקמת תרנים</u> .
2	נספח ב'1 למכרז	41	סעיפים 60-62	איזה עומס נדרש לתכנן את התרנים וגובה המבנה להקמתם	מצ"ב נספח רשימת עומסים לתורן עד 13 מ'
3	נספח ב'1 למכרז	42	סעיפים 68-70	מה הגבלת הגובה במבנים אלה במידה והסעיף אינו כולל עבודת מנוף או שמא נדרשים להוסיף עבודת מנוף לפי סעיף 80-81	קבוצה א' נספח ב' 1-פריט 68 מבוטל – ראה טבלת מחירים מרביים מעודכנת המצורפת. בקבוצה א' נספח ב' 1 –השירות במס"ד 69-70, המחיר כולל שירותי מנוף. *הגבלת גובה מבנה : עד 25 מ'.
4	נספח ב'1 למכרז	43	סעיפים 75-79	האם מדובר בתוספת מעבר ליום צוות המופיע בסעיף 71	המחיר בפריטים אלו כוללים עבודת צוות, יש לשים לב להערות ודגשים לקבוצה א', לרבות מינימום מחיר להזמנת עבודה .
5	נספח ב'1 למכרז	37	סעיף 5	הערות ודגשים לקבוצה א' : האם הסכום המינימלי הינו עבור אתר בודד	מדובר במחיר מקסימום לעלות גייס (חומרים בלבד) –כבל עיגון ללא עלות עבודה-ראה הערות בנוגע לעלות עבודה בנספח ב'1.-מינימום הזמנת עבודה.
6	מכרז	23	סעיף 15.3	יש למחוק הסעיף	אין שינוי בדרישות המכרז.
7	נספח הביטוח		יש להוסיף את הסעיף כדלקמן : "ביטוח משטרת ישראל	על הזוכה במכרז לקיים דרישות הביטוח בהתאם לנספח הביטוח המצ"ב בהתאם לקבוצות א'/ב'/ג' כמפורט בעדכון מס' 1 למכרז.	אין שינוי בדרישות המכרז.

מס"ד	שם / מספר מסמך	מספר עמוד	מספר סעיף/פרק	שאלה	תשובת משטרת ישראל
				לאורך כל תקופת ההסכם, וכתנאי לתחילת עבודות כלשהן בקשר עם הסכם זה, תערוך משטרת ישראל ביטוח רכוש המבטח את רכושה בכל אתרי ביצוע עבודות נשוא הסכם ובסביבתם (לרבות מבנים, תכולה ומלאים), במלוא ערכי כינונם כנגד הסיכונים המבוטחים בביטוח אש-מורחב וכן ביטוח אובדן תוצאתי עקב נזק לרכוש כאמור לעיל לתקופת שיפוי שלא תפחת מ- 24 חודשים. בביטוחים האמורים נכלל סעיף ויתור על זכות תחלוף לטובת הזוכה ו/או מי מטעמו, אולם הוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. משטרת ישראל פוטר את הזוכה ו/או מי מטעמו מאחריות לנזק ו/או אבדן שבגיניו היא זכאית לשיפוי על פי הביטוחים שהתחייבה לערוך כמפורט לעיל או שהיתה זכאית לשיפוי עבורם אלמלא	

מס"ד	שם / מספר מסמך	מספר עמוד	מספר סעיף/פרק	שאלה	תשובת משטרת ישראל
			ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות. הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.		
8	מכרז	23	יש להוסיף את הסעיף הבא : "הגבלת אחריות " על אף האמור בכל מקום בהסכם זה, חבות הזוכה ואחריותו בכל מקום בו נושא הזוכה באחריות ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם זה כפופה לתנאים המצטברים דלהלן: (1) הזוכה נושא באחריות על פי דין לנזק (2) התקבל פס"ד חלוט (3) משטרת ישראל הודיעה לזוכה על כל תביעה או דרישה כאמור מיד עם היוודע לה על כך ואפשרה לזוכה לנהל את ההגנה ולא התפשרה בשמו ובמקומו ו/או ללא אישורו של הזוכה מראש ובכתב (4) בשום מקרה הזוכה לא יישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים וכן בגין מעשה ו/או מחדל של משטרת ישראל ו/או מי	מבקשים לשנות הסעיף במכרז.	אין שינוי בדרישות המכרז

מס"ד	שם / מספר מסמך	מספר עמוד	מספר סעיף/פרק	שאלה	תשובת משטרת ישראל
				מטעמה ו/או צד שלישי כלשהו. על אף האמור בסעיף זה, ועל אף כל הוראה אחרת בהסכם זה, מוסכם בזאת מפורשות כי אחריות הזוכה והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם יישא הזוכה על פי הסכם זה או על פי דין, לא יעלו בכל מקרה על סכום גובה התמורה ומשטרת ישראל פוטר את הזוכה ומוותרות בזאת על כל תשלום העולה על סכום הפיצוי המצוין לעיל. הוראות סעיף זה יחולו אף לאחר סיום ההסכם ו/או ביטולו".	
9	מכרז	23	יש למחוק את הסעיף. 15.4	מבקשים שינוי בדרישות המכרז	אין שינוי בדרישות מכרז.
10	מכרז	23	יש למחוק את הסעיף. 15.5	מבקשים שינוי בדרישות המכרז	אין שינוי בדרישות מכרז.
11	מכרז	23	א. לאחר המילה : סעיף 16.1 "באחריות", יתווסף המלל : "על פי דין". יש למחוק את המלל :	א. אין שינוי בדרישות המכרז ב. אין שינוי בדרישות המכרז	א-ב - אין שינוי בדרישות מכרז.

מס"ד	שם / מספר מסמך	מספר עמוד	מספר סעיף/פרק	שאלה	תשובת משטרת ישראל
12	מכרז	23	א. לאחר המלל: סעיף 16.2 "יהיה אחראי" יש להוסיף את המלל: "על פי דין". ב. יש למחוק את המלל: "לכל פגיעה שתהא בעבודת" ולכתוב: "לנוזק רכוש ייגרם לעבודת" ג. יש למחוק את המלל: "בין באופן בלעדי ובין עם גורמים נוספים". ד. יש למחוק את המלל: "בכל דרך אחרת" ולכתוב: "במעשה".	א- ד : אין שינוי בדרישות המכרז	א-ד - אין שינוי בדרישות מכרז.
13	מכרז	23	16.3	א. יש למחוק את המלל: "להשלים ולהטיב" ב. יש למחוק את המלל: "או אובדן" ולכתוב: "לרכוש".	א- ב : אין שינוי בדרישות המכרז
14	מכרז	24	16.5	א. יש למחוק את המלל: "מהפרת חובת האחריות כאמור" ולכתוב: "ממעשי ו/או מחדלי הזוכה". ב. יש למחוק את המלל: "ונוזקים בגין תביעה כאמור" ולכתוב: "משפט סבירות". ג. יש למחוק את המלל: "החל על הזוכה...מקור אחר", ולכתוב: "	א- ח : אין שינוי בדרישות המכרז ט. מקובל, יועבר בכתב. י. אין שינוי בדרישות המכרז.

מס"ד	שם / מספר מסמך	מספר עמוד	מספר סעיף/פרק	שאלה	תשובת משטרת ישראל
				כתוצאה ממעשי ו/או מחדלי הזוכה" ד. יש למחוק את המלל: "לפיצוי מלא" ולכתוב: "לשיפוי". ה. לאחר המלל: "הוצאותיה המשפטיות" יש להוסיף את המלל: "הסבירות". ו. לאחר המלל: "ושכ"ט עוד", יש להוסיף את המלל: "סביר". ז. יש למחוק את המילה: "מיד" ולכתוב: "תוך זמן סביר". ח. לאחר המלל: "שנגרמו למשטרת ישראל כאמור" יש להוסיף את המלל: "שיפוי כאמור כפוף לפסק דין חלוט ובלבד ש". ט. לאחר המילה: "להודיע" יש להוסיף את המילה: "בכתב". י. לאחר המלל: "סעיף זה" יש להוסיף את המלל: "מיד עם היוודע לה על כל תביעה ו/או דרישה ובלבד שמשטרת ישראל נתנה לזוכה הזדמנות להתגונן מפניה"	
15	מכרז	24	16.6	1. סעיף 16.6 א. יש למחוק את המלל: "יפצה ו". ב. יש למחוק את המלל: "או נגד כל אדם אחר...של משטרת ישראל". ג. יש למחוק את המלל: "הוראות מכרז זה" ולכתוב: "על פי דין". ד. יש למחוק את המילה: "מיד" ולכתוב: "תוך זמן סביר". בסוף הסעיף, יש להוסיף את המלל: "שיפוי כאמור כפוף לפסק דין חלוט ובלבד שמשטרת ישראל הודיעה בכתב	א-ה: אין שינוי בדרישות המכרז

מס"ד	שם / מספר מסמך	מספר עמוד	מספר סעיף/פרק	שאלה	תשובת משטרת ישראל
				לזוכה על כל תביעה ו/או דרישה מיד עם היוודע לה כך ונתנה זוכה הזדמנות להתגונן מפניה"	
16	מכרז	24	16.7	יש למחוק את המילה : "מיד" ולכתוב : "תוך זמן סביר".	אין שינוי בדרישות המכרז.
17	מכרז	5	3	האם ניתן לשנות את תנאי הסף במכרז כך שקבלן משנה מטעם המציע יענה לדרישה במכרז.	אין שינוי בתנאי הסף במכרז.
18	מכרז	11	6.4.7.3	לא ברור למה הכוונה ב"מחיר המירבי" שישולם במקרה זה. האם המחיר שישולם במקרה זה יהיה המחיר שהזוכה הציע שהוא גבוה יותר מהמחיר המירבי שהוגדר במכרז?	למען הסר ספק, חריגה בהצעה מהמחיר המרבי שצוין בנספח ב' בכל אחת מהקבוצות בנפרד, תשוקלל ההצעה במחיר שהגיש המציע (הצעה גבוה מהמחיר המרבי) אולם במידה ולאחר השקלול תיקבע ההצעה כזוכה , התמורה בגין שירות/פריט זה תשולם בהתאם למחיר המרבי שנקבע במכרז.
19	מכרז	15	7.29	האם מתייחס גם לעסק בו אישה מחזיקה ב-50% שליטה?	ראה סעיף 22. לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992
20	מכרז	20	13.1	לא ברור למה הכוונה בפיקוח צמוד בשונה מהנדרש,	במידה ולא יגיש הקונסטרוקטור דו"ח עפ"י הלוי"ז או עפ"י דרישות סעיף 5 במפרט, תהא רשאית מ"י להפעיל מנגנון הקנסות כמפורט במכרז .
21	נספח ב'3 למכרז	47	קבוצה ג' -פרק 2 / 8-12	אנו מתקשים לתמחר את העבודה כי לא ברור היקף העבודה הנדרש	ככלל המחיר אשר יוצע במסגרת הפיקוח הצמוד יכלול בתוכו עד 65 שעות (מתוכם עד 5 שעות עבור שירות מטאלורג). במידה ותהיה חריגה משעות אלו, תשולם תמורה בהתאם למס"ד 13 בקבוצה ג' (שעת פיקוח אחת של קונסטרוקטור)

22	מפרט 34/2019	4	היקף העבודה הקשורה בבדיקת התכנון והיקף עבודת הפיקוח הצמוד לא מוגדרת מספיק. סעיף 5.4 במפרט	מפרט 34/2019	הפיקוח הצמוד הוא משלב התכנון ועד השלב של ביצוע בפועל עפ"י סעיף 5.4 במפרט.
23	כנ"ל	4	מבקשים/מציעים להוסיף לכל סוג קונסטרוקציה בסעיף 5.4.1 תשלום לצורך בדיקת תכנון ראשוני אחד של קבלן אחד. אם תידרש לאותה קונסטרוקציה בבדיקה של יותר מקבלן אחד או - אם תכנון ראשוני מסויים של קבלן לא יאושר והמציע יתבקש לבדוק הצעה נוספת של אותו קבלן בהתאם להנחיות המציע, התשלום יהיה לפי מספר הבדיקות.	מפרט 34.2019	אנו מעדכנים ומוסיפים בהמשך לאמור בסעיף זה להלן: "....ולאחר מכן בבדיקת תכנון סופי".
24	כנ"ל	4	כדי שהמציעים, ובתוכם אנחנו, יוכלו להציע מחיר ריאלי לביצוע הפיקוח הצמוד, אנו שואלים, עבור כל סוג קונסטרוקציה, מה משך זמן הביצוע שיוגדר לקבלן המבצע. (מתייחס גם לשאלה מס"ד 41.4 לעיל)סעיף 5.4.2, 5.4.3 במפרט.	ככלל משך זמן הביצוע יעמוד על כ-3 חודשים להקמת תורן. יחד עם זאת, ייתכנו פרויקטים בהם משך הביצוע יהיה שונה מהאמור לעיל.	ככלל משך זמן הביצוע יעמוד על כ-3 חודשים להקמת תורן. יחד עם זאת, ייתכנו פרויקטים בהם משך הביצוע יהיה שונה מהאמור לעיל.
25	כנ"ל	4	כתוב בסעיף זה שהפיקוח הצמוד כולל "100% בדיקת ריתוכים"(סעיף 5.42 במפרט), לעומת זאת, כתוב במפרט 32/2019 עמ' 5 בסעיף 5.7 שכל ההוצאות על בדיקות יהיו על חשבון הזוכה במכרז זה (קבוצה ב'), כולל בדיקות חוזרות. על פניו נראה שזה כולל גם בדיקות ריתוכים. (ראה גם סעיף 67.03.09 להלן מהמפרט הכללי פרק 67 שמאשש זאת). אם הכוונה כשכתוב "100% בדיקת ריתוכים" שהמפקח הצמוד/ מטלורג מטעמו יבדוק את תוצאות הבדיקות שיוזמנו ע"ח הקבלן - יש לציין זאת. אם הכוונה שהבדיקות יוזמנו וישולמו על ידי המציע (הפיקוח הצמוד) יש לכתוב זאת בפירוש במפרט 32/2019, שהבדיקות אינן כוללות בדיקות ריתוכים ולציין בפירוש במכרז זה "100% בדיקת ריתוכים ע"י מעבדה מוסמכת"	מפרט 32	בדיקות הריתוכים ועלותם יהיה על חשבון הקבלן המבצע את הקמת התורן

		ובכל מקרה לאחר הבהרת הכוונה, יש להבהיר האם כל התשלום למטלורג יבוצע בנוסף לשכר על הפיקוח הצמוד או שעל המציע לקחת בחשבון כחלק מהפיקוח הצמוד גם תשלום למטלורג ואם כן, באיזה היקף. (מתייחס גם לשאלה מס"ד 41.4 לעיל)			
26	כנ"ל	4	מוזכר בסעיף "תוכניות הנדסיות שאושרו" אבל לא מוזכר כי גם התכנון הסופי והמפורט של הקבלן ייבדק על ידי המציע ולא סעיף תשלום עבור העבודה. (סעיף 5.4.1) מבקשים/מציעים להוסיף לכל סוג קונסטרוקציה סעיף תשלום לצורך בדיקת תכנון סופי ומפורט אחד של קבלן אחד, שהתכנון הראשוני שלו כבר אושר על ידי המציע. אם למציע תהיינה הערות והוא יתבקש לבדוק תכנון נוסף מלא או חלקי של אותו קבלן בהתאם להערות המציע, התשלום יהיה לפי מספר חלקי הבדיקות שיידרשו.	מפרט 34	ככלל המחיר אשר יוצע במסגרת הפיקוח הצמוד יכלול בתוכו עד 65 שעות (מתוכם עד 5 שעות עבור שירות מטלורג). במידה ותהיה חריגה משעות אלו, תשלום תמורה בהתאם למס"ד 13 בקבוצה ג' (שעת פיקוח אחת של קונסטרוקטור
27	כנ"ל	4	תכנון אלמנטים שונים, סעיף 5.5 במפרט איך ייקבעו המחירים?	התמורה תהא בהתאם למס"ד 13 בקבוצה ג' (שעת פיקוח אחת של קונסטרוקטור)	התמורה תהא בהתאם למס"ד 13 בקבוצה ג' (שעת פיקוח אחת של קונסטרוקטור)
28	כנ"ל	6	לא מצאנו איפה מוגדר אופן הסיוע ולא מצאנו סעיף לתשלום על כך. חשוב לציין גם כי בכל מקרה שהמציע מתבקש לבדוק את התכנון הראשוני עליו להיות מעורב גם בקביעת תנאי הסף. סעיף 7.1.1.1 במפרט	ככלל המחיר אשר יוצע במסגרת הפיקוח הצמוד יכלול בתוכו עד 65 שעות מתוכם עד 5 שעות עבור שירות מטלורג. חריגה משעות אלו, תשלום תמורה בהתאם למס"ד 13 בקבוצה ג' (שעת פיקוח אחת של קונסטרוקטור)	ככלל המחיר אשר יוצע במסגרת הפיקוח הצמוד יכלול בתוכו עד 65 שעות מתוכם עד 5 שעות עבור שירות מטלורג. חריגה משעות אלו, תשלום תמורה בהתאם למס"ד 13 בקבוצה ג' (שעת פיקוח אחת של קונסטרוקטור)
29	כנ"ל	6	התמחור המוצע לבדיקות תכנון ראשוני ראה שאלה מס"ד 28 לעיל. אם בדיקת ההצעות כוללת עבודה נוספת, מעבר לבדיקת תכנון ראשוני יש להגדיר את הנדרש	ככלל המחיר אשר יוצע במסגרת הפיקוח הצמוד	ככלל המחיר אשר יוצע במסגרת הפיקוח הצמוד

			סעיף 7.1.1.2 במפרט לצורך תמחור או שיובהר שמעבר לבדיקת התכנון ישולם לפי ש"ע שיושקעו בפועל.	יכלול בתוכו עד 65 שעות מתוכם עד 5 שעות עבור שירות מטאלורג . חריגה משעות אלו , תשולם תמורה בהתאם למס"ד 13 בקבוצה ג' (שעת פיקוח אחת של קונסטרוקטור)	בתוכו עד 65 שעות מתוכם עד 5 שעות עבור שירות מטאלורג . חריגה משעות אלו , תשולם תמורה בהתאם למס"ד 13 בקבוצה ג' (שעת פיקוח אחת של קונסטרוקטור)
30	כנ"ל	6	הצענו/ביקשנו במסגרת שאלה סעיף 7.1.1.3 לעיל שייערך יומן פיקוח צמוד לכל אורך עבודת הקבלן והדו"חות השבועיים יועברו למ"י לעיונה והתייחסותה לכל אורך העבודה.	מפרט 34/2019	במסגרת הפיקוח הצמוד, על הקונסטרוקטור להכין לכל פרויקט דוח שבועי על הפיקוח הצמוד כולל שעות העבודה שהושקעו בפועל עפ"י הנדרש.
31	כנ"ל	6	מבקשים להגדיר בצורה יותר פרקטית, כמקובל בענף הבניה, איך יחוייב הקבלן לבצע את הנחיות הפיקוח (למשל קנסות שהמפקח הצמוד/הקונסטרוקטור של מ"י יכול להשית על הקבלן במקרה שהקבלן לא מבצע את הנחיות הקונסטרוקטור ו/או לא עומד בלוחות הזמנים שהמפקח הצמוד/הקונסטרוקטור של מ"י מגדיר)סעיף 8.2 במפרט		הקונסטרוקטור מטעם מ"י לא יטיל קנסות על הקבלן המבצע, הזכות להטיל קנסות לפי המכרז היא של מ"י בלבד.
32	נספח ב' 1	עמוד 37-43	חלק מהמחירים המירביים שצויינו במכרז נמוכים משמעותית מהמחיר הסביר		ראה עדכון למחירים המירביים בנספח ב' 1 .
33	נספח ב' 1	37-43	המחירים המירביים נמוכים משמעותית מהמחיר הסביר. פריטים 35-40, ישנה בעייה עם עוד פריטים בקבוצה 1 במחיר המירבי(כגון 28,71,72, 69,70, 66,67 (82,83)		ראה עדכון לנספח ב' 1 למחירים מרביים, בנוסף בקבוצה 1 פריטים 82, 83, מבוטלים.
34	מפרט 32	5	ניתן להגדיר מראש את הבדיקות, כאשר נדרשות בדיקות הרסניות של דוגמאות שכן יש לזה משמעות נכרת על העלות. סעיף 5.7	קבוצה ב' הקמת תורן מעל 13 מ'	קבוצה ב' –בשלב התיחור יועבר מפרט קונקרטי בהתאם לדרישות מ"י. מפרט 32 הינו תכולת עבודה על פרויקטים

עתידיים ראה סעיף 10.5.2 במכרז.					
אין שינוי בדרישות הביטוח, על הספק לקחת בחשבון בעת ההצעה את כל עלויות הביטוח לכל אחת הקבוצות בה מגיש הצעה למכרז.	נספח ביטוח.	הכיסוי גבול של 1 מליון דולר מוגזם ביחס לדרישת העבודות. מייקר את עלות הביטוח. חבות מוצר סעיף 3 ג' נדרש 2.5 מש"ח מבקשים להשוות הביטוח לסכום אחריות מקצועית 1 מש"ח, פרק ב' סעיף 2	3	נספח ביטוח-קבוצה ב'	35
. ככלל מדובר בתגבור של עובד רום נוסף לצוות המפורט בסעיף 71 בנספח ב' 1 למכרז.	קבוצה א'	המחיר המירבי שנקבע למטפס רום אינו ריאלי	72	נספח ב' 1	36
פריטים 82,83 מבוטלים בקבוצה 1 .	קבוצה א'	המחיר המירבי לפריטים 82, 83 אינו ריאלי	43	נספח ב' 1	37
הבדיקה מתייחסת להיבטי אחזקה בלבד. ככלל מדובר בתרנים אשר אנו מזמנים קונסטרוקטור אחת ל 5 שנים ברוב התרנים קיים תיק תורן, ולכלל התרנים קיים היתר טיפוס .	קבוצה ג'	האם לכל תורן שיעבור בקרה קיימות תוכניות היצור והחישובים	46	נספח ב' 3	38
ככלל לא, הבדיקה מתייחסת להיבטי אחזקה בלבד	קבוצה ג'	האם באלמנטים שנבדקים יש צורך בבדיקת חישובים סטטיים שלהם, האם לבדוק עפ"י תקנים מעודכנים או ממועד ייצורם.	46	נספח ב' 3	39
אנו לא מספקים אמצעי טיפוס	קבוצה ג'	האם לכל אלמנט יסופקו אמצעים לטיפול	46	נספח ב' 3	40
סעיף זה מבוטל.	קבוצה ג'	ביצוע קידוח נסיון ויועץ קרקע, יש בעייה במחיר מירבי. פרק 3 –סעיף 14 בקבוצה ג'	46	נספח ב' 3	41
לא, הכוונה במידה ונדרש להגיש חישובים לרשויות התכנון, על תורן /מגדל שהיועץ מבצע עבורם חישובים.	קבוצה ג'	על המציע לחתום על תכנון ויציבות השלד+הגשת חישובים שערך האם הכוונה היא לחתימה ע"ג חישובים שיגיש ספק האלמנט	46	נספח ב' 3	42
סעיף זה יעודכן מחיר מירבי יהיה 3600 ₪ לא כולל מע"מ.	קבוצה ג'	בסעיף 20 האם לא נפלה טעות במחיר המירבי-קבוצה ג'	46	נספח ב' 3	43

44	מפרט 34	2	נא להגדיר אזורים בהם הנדרשת הגעה לאתר סעיף 2.1	קבוצה ג'	כמופרט בסעיף זה, בכל הארץ כולל אזור יו"ש.
45	מפרט 34	2	האם יש אזורים בהם נדרש ליווי בטחוני כמו אי"ש סעיף 2.1	קבוצה ג'	כן. במקרים חריגים בהם ידרש שירות באזור כגון אי"ש, הקבלן יצטרף לליווי של מ"י ככל הניתן בתאום מראש בכל אחת מהקבוצות א'/ב'/ג'.
46	מפרט 34	5	איך תשולם הוצאת תוכניות/חישובים לאלמנט קיים שלא ימצא לו תוכניות בארכיון סעיף 6.3.1	קבוצה ג'	עפ"י ש"ע בפועל לקונסטרוקטור סעיף 17 פרק 3 בקבוצה ג'.
47	מפרט 34	9.2	כמה העתקות של חומר מוגש לספק סעיף 9.2	קבוצה ג'	שני העתקים.
48	מפרט 34	9	לוחות זמנים אינם הגיוניים, כנ"ל לגבי הוצאת אישורים נדרש הבהרות ממהנדס 8,9,10	קבוצה ג'	סעיפים 8,9,10 במפרט 34/2019 (ספח 1) מבוטלים.
49	מפרט 34	4	האם ניתן לבצע בקרה ע"י רחפן נספח ב' 3	קבוצה ג'	לא ניתן.
50	נספח ביטוח	עדכון מס' 1 למכרז	האם ניתן בביטוח סעיף ג' 3 אחריות חבות מוצר לעדכן לפחות בסך 2 מליון דולר.	נספח ביטוח	בכל אחת מהקבוצות בנפרד בסעיף חבות מוצר גבול אחריות לא יפחת מסך 2 מליון דולר ארה"ב.

בברכה

יגאל נחשון רפ"ק

ר' חו' רכש טכנולוגי