

המרכז הרפואי לגליל

מכרז 16/2019 לאחזקה שנתית דיזל גנרטורים

תשובות לשאלות הבהרה

מס'	עמ'	סעיף	שאלה	תשובת המרכז הרפואי
1	4	4.1	תנאי סף – ניסיון במתן אחזקה בין השנים 2016-2018, לידעתכם : בשנת 2017 ***** בע"מ רכשה את פעילות ***** בע"מ.	הבקשה מאושרת, בתנאי שתבוצע הפרדה ברורה בין הנסיון שנצבר ע"י כל אחת מהחברות.
	7	5	לפי תנאי הסף במכרז שבנדון, הניסיון הקודם והפעילות של ***** לבדם, מבלי להתחשב בניסיון הקודם והפעילות של ***** בע"מ, אינם מספיקים ל***** כדי לעמוד בתנאים המוקדמים ואינם מאפשרים לה לגשת למכרז. החשבת ואו הכללת הניסיון הקודם של ***** , כחלק מהניסיון והפעילות של ***** , תאפשר ל***** לעמוד במלוא תנאי המכרז ולהגיש הצעה במכרז. אנו מבקשים את אישורכם, כי לצורך בחינת עמידת ***** בתנאי הסף של המכרז, ניתן יהיה להתחשב גם בניסיון הקודם ובפעילות של *****	*ההחלטה בבקשה זו מבוססת על בירור שנערך במסגרת מכרז מס' 26/17 לסינכרון מערכת דיזל גנרטור, אשר העלה כי קיימת זהות בין החברות.
2	10	3.6 ח.	בסעיף 3 מצויין - "חלקי החילוף שישופקויהיו חדשים ותואמים למקוריים..."	הכוונה לחלפים מקוריים בלבד.
	11	4.3.2-6	לעומת זאת בסעיף 4 מצויין - "...חלפים מקוריים בלבד." אבקש לעדכן האם ניתן להשתמש בחלפים תואמים המאושרים ע"י יצרני הגנרטורים.	
3	13	5.4	נוכחות צוות במהלך ביצוע אחזקת מתח גבוה – האם נספר במניין ההגעות בשנה ? ז"א האם יבוצע באחת מהביקורות הרבעוניות או בנוסף אליהן ?	בנוסף לטיפולים – עד 2 ימים צמודים לטיפול במ"ג בשעות אחה"צ עד שעות הלילה
4	17-18	3.3	יש להוריד מסעיף זה נושאים שאינם קשורים לתחזוקת גנרטורים כמו: עריכה לשונית וגרפית, הכנת תחשיבים, ניירות עמדה, מצגות, השתתפות בישיבות, תקצירי עבודה ותרגומים לאנגלית. יש להשאיר רק את העבודות המתייחסות לתחזוקת גנרטורים.	הבקשה נדחית. הצעת המחיר תהיה סופית ותכלול את כל העלויות בהן יידרש הזוכה לשאת על מנת לספק השירותים, יהיו אשר יהיו.

יש לצרף מסמך זה להצעה, כשהוא כולל חתימה + חותמת של המציע