

אל: ועדת המכרזים

תאריך: 30.4.19

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד

הבקשה מסתמכת על תקנה 3(29) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)
התקשרות עם ארדן קונטראל טק בע"מ להתקנת בקרים וצ'יוד לאצרכת בקרת מאנה בפניין קרדיולאטיה ובמאנה המיון, כולל שירותי תחזוקה ותיקון תקלות.

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

ביצוע עבודה

שירותים

טובין

שם הספק:	ארדן קונטראל טק בע"מ
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	511018913
ספק זה הנו:	<input type="checkbox"/> ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	מאצרק ב 50,000 ש"ח בשנה
תקופת ההתקשרות:	31.12.2022 – 1.6.2019

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:


- האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
- ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ).
- נימוקים והערות נוספות:

בפניין קרדיולאטיה ובמאנה המיון במרכז הרפואי קיימת מצרכת בקרת מאנה תוצרת חברת SAUTER אשר הותקנה ע"י חברת ארדן, אשר לאיטה ידיעתי היא הנציג המלאצי בישראל של החברה.

קיים צורך להתקין בקרים נוספים בתשתית קיימת במחלקת קרדיולאטיה ובמאנה במאנה המיון.

לא ניתן להתקין בקרים אחרים, מלבד אותם הבקרים תוצרת חברת SAUTER אשר כבר חלקם מותקנים וקיימים במאנה, מאחר ורק לארדן יש את היכולת להתכנת ולהגדיר את התוספות במצרכת (פרוטוקול תקשורת סאור).

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.
בכבוד רב,

	מהנדס ראשי	ארנון מלאכי
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית