

המרכז הרפואי לגליל

מכרז לתכנון וביצוע חדר קירור והקפאה

מכרז מספר 20/2019

יוני 2019

תוכן עניינים

<u>נספח</u>		<u>תיאור</u>
"א"	-	תמצית תנאי המכרז
"ב"	-	רשימת מסמכים ואופן הגשת ההצעה
"ג"	-	תצהיר פרופיל המציע ועמידה בתנאי הסף
"ד"	-	הצעת מחיר
"ה"	-	הסכם ההתקשרות
"ו"	-	תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום
"ז"	-	תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות
"ח"	-	תנאי ניהול המכרז

- נספח א' -

תמצית תנאי המכרז

(*תנאי ניהול המכרז המלאים מופיעים בנספח ח'*)

1. תיאור השירותים:

- א. המרכז הרפואי מעוניין בקבלת הצעות לתכנון וביצוע של חדר קירור הקפאה, בסמוך למחלקת הרכש.
- ב. פירוט מלא של היקף העבודות הנדרשות מצוי במפרט הטכני, נספח ד'.
- ג. אמת מידה לבחירה בהצעה הזוכה – 100% מחיר, בהתאם למחירים שיפורטו בנספח ה' – הצעת מחיר.
- ד. על הזוכה להשלים את ביצוע העבודות בתוך 6 חודשים מיום קבלת צו התחלת העבודה.
- ה. תקופת השירות ותקופת האחריות תהיינה למשך 24 חודשים מיום המסירה ותכלולנה אחריות מלאה, כולל גם חומרים ועבודה לכל חלקי המערכת, וכולל גם ביצוע "קריאות שרות" – בתוך 24 שעות מכל קריאה וקריאה.
- ו. מר אבי מנשה מחברת א.מ. אינטרנשיונל - אבי מנשה מהנדסים יועצים בע"מ משמש כיועץ מטעם המרכז הרפואי בבדיקת ההצעות במכרז ויסייע למרכז הרפואי בבדיקת ההצעות, ככל שיתעורר צורך בכך, וכן בליווי ההתקשרות עם זוכה.
- ז. במכרז זה לא ייערך סיור מציעים חובה. מציע המעוניין לערוך סיור יחד עם גורמי המקצוע מתבקש לפנות למנהל הרכש, מר דרור פאר בדוא"ל drorp@gmc.gov.il או טל' 04-9107448 וזאת עד ליום 27.6.19 לצורך תיאום סיור.
- ח. במכרז זה לא נדרשת ערבות קיום הצעה. ערבות ביצוע – 20 אש"ח.
- ט. בנספח ב' מפורטות הוראות בנושא אופן הגשת ההצעה, יש להיצמד להוראות אלה ולמלאן במדויק.
- י. מסמכי המכרז, הודעות בנושא המכרז ותשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באינטרנט באתר מנהל הרכש. יש לרשום בגוגל "מנהל הרכש – מכרזים משרדיים" ובעמוד "חיפוש מכרזים משרדיים" לבחור, תחת תיבת "מפרסם", את "משרד הבריאות – המרכז הרפואי לגליל"

2. תאריכי המכרז:

2.2	יום ה' 4.7.19	מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה מאת המציעים יש להגיש את השאלות במסמך בפורמט של WORD בדוא"ל drorp@gmc.gov.il
2.3	יום 11.7.19	המועד האחרון לפרסום מענה לשאלות, הבהרות, תיקונים ושינויים במכרז, אשר יישלחו ישירות למציעים
2.4	יום ה', 18.7.19 שעה 12:00	המועד האחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים

3. תנאי סף כלליים :

- א. רישום כדין כתאגיד או כעוסק מורשה.
- ב. היעדר חובות אגרה לרשם החברות.
- ג. החזקת האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (אישור ניכוי מס ואישור ניהול פנקס חשבונות).
- ד. היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים – תצהיר בנספח ח' למסמכי המכרז.
- ה. המציע מעסיק עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' 10 והוראת שעה) התשע"ו-2016 ולחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 – תצהיר בנספח ט' למסמכי המכרז.

תנאים אלה מהווים דרישה מוקדמת להשתתפות במכרז, אי מילוי תנאי ו/או אי צירוף מסמך כלשהו יגרום לפסילת ההצעה על הסף ובטרם הדיון בוועדת המכרזים.

4. תנאי סף מקצועיים

***לצורך הוכחת עמידה בתנאים אלו יש למלא את הפרטים הנדרשים בתצהיר בנספח ב' ולצרף את המסמכים הדרושים.**

- 4.1 המציע רשום אצל רשם הקבלנים בענף 100 סיווג 1.
- 4.2 המציע, או קבלן משנה מטעמו רשום אצל רשם הקבלנים בסיווג 172 או 170 סוג 1.
- 4.2 המציע ביצע לפחות 3 פרויקטים דומים בשנים 2012-2017 אשר כללו תכנון, יצור והתקנת חדרי קירור. ניתן להציג גם פרויקטים בהם המציע נעזר בקבלני משנה לצורך ביצוע העבודות.

5. הוראה מיוחדת למציע שחל שינוי באופן התאגדותו:

כל הצעה תוגש אך ורק על ידי מציע אחד אשר נדרש לעמוד בכל תנאי הסף **בעצמו**, אלא אם הותר אחרת במפורש במסמכי במכרז.

על אף האמור לעיל, במידה ומציע שינה את אופן פעילותו בשנים קודמות (מעבר מפעילות כעוסק מורשה לפעילות כתאגיד / פעילות במסגרת שותפות / מעבר מפעילות במסגרת חברה אחת לחברה אחרת וכיו"ב) המרכז הרפואי יהיה רשאי להתחשב בידע שצבר המציע במסגרת אופי פעילותו הקודמת, במידה ויסבור כי קיימת זהות משמעותית בין המציע לבין האישיות המשפטית האחרת במסגרתה פעל המציע בשנים קודמות.

6. אופן הגשת ההצעות:

את ההצעות בחוברת המכרז יש להגיש במעטפה סגורה המצורפת, נושאת ציון מכרז מס' 19/2019 במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) **עד ליום ה' 18.7.19 בשעה 12:00 (להלן – "המועד הקובע")** בתיבת המכרזים במתחם הנהלת המרכז הרפואי.

7. רישום לצורך קבלת עדכונים ופרטי אישר הקשר מטעם המרכז הרפואי:

כל המתעניין במכרז זה נדרש לפנות מר דרור פאר מנהל הרכש בדוא"ל drorp@gmc.gov.il, טל' 04-9107448 ולבקש להימנות על רשימת התפוצה במכרז זה.

שאלות הבהרה יש להעביר למר דרור פאר, בפורמט של WORD בלבד, לכתובת הדוא"ל שצוינה לעיל.
עמוד 4 מתוך 33

נספח ב'

רשימת מסמכים ואופן הגשת ההצעה

את ההצעה יש להגיש באמצעות מעטפה גדולה, עליה יש לרשום את שם ומספר המכרז.

בתוך המעטפה יש להגיש את המסמכים הבאים, לפי הסדר הבא בלבד:

<u>מס'</u>	<u>שם המסמך</u>
א.	תעודת התאגדות/עוסק מורשה.
ב.	נוסח עדכני של פרטי החברה מרשם התאגידים (ככל שהמציע הינו חברה)
ג.	אישור ניהול פנקס חשבונות.
ד.	אישור ניכוי מס במקור
ה.	תדפיס פרטי המציע / קבלן משנה מטעמו מרשם הקבלנים.
ו.	מסמכי המכרז כשהם חתומים בכל עמוד בחתימה + חותמת המציע וכשהם מלאים במקומות הנדרשים.
ז.	תדפיסי עדכונים ותשובות לשאלות הבהרה.
ח.	כל מסמך נוסף הנדרש לפי תנאי המכרז אף אם לא צוין מפורשות בסעיף זה.

יש להקפיד על הגשת המסמכים בסדר זה בלבד!

נא לא לכרוך ולא להדק את המסמכים!

נא לא להפריד מסמכים לניילונים למיניהן.

נא לא לצרף עמודי שער/תוכן עניינים/דגלונים.

אין צורך לצרף מסמכים שלא נדרשו - כגון רישיון עסק, מכתבי המלצה, תעודת ISO למיניהן, תקנוני חברה, הצהרות בגין מורשי חתימה וכיו"ב.

- נספח ג' -
תצהיר פרופיל המציע ועמידה בתנאי הסף
מכרז לתכנון וביצוע חדר קירור והקפאה

אני הח"מ _____ נושא ת.ז. _____ לאחר שהוזהרתי כי
עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר כדלקמן:

1. אני משמש כ _____ במציע ואני נציג המציע לצורך קבלת עדכונים ועריכת
בירורים בקשר למכרז.
אלו פרטי יצירת הקשר עמי:

טל' _____ דוא"ל: _____

סלולרי: _____ פקס: _____

2. אלו פרטי המציע:

שם המציע _____

ח.פ. _____

כתובת _____

3. הריני להצהיר כי כל המסמכים, האישורים, ההיתרים והרישיונות המצורפים להצעת המציע הינם
העתיקים מצולמים של מסמכי המקור וכי נכון למועד חתימתי על תצהיר זה, הם תקפים וכי לא ידוע
לי על כל סייג, הגבלה, הוראה או התנייה שיש בהם לפגוע בתקופתם.

4. הריני להצהיר כי כל הפרטים, הנתונים, ההצהרות וההתחייבויות הכלולים בהצעת הספק במכרז זה
לרבות בהצעה הכספית המצורפת לו ובמסמכים הנלווים המצורפים להצעה, כפי שפורטו על ידי המציע
נכונים, מלאים, מדויקים ותקפים.

5. **הצהרות המציע לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף המקצועיים:**

5.1. המציע רשום במרשם הקבלנים בענף 100 סיווג 1 לפחות.

5.2. המציע או קבלן המשנה מטעמו רשום במרשם הקבלנים בענף 172 או 170 סוג 1.

פרטי קבלן המשנה:

5.3. המציע ביצע לפחות 3 פרויקטים דומים בשנים 2012-2017 אשר כללו תכנון, יצור והתקנת חדרי
קירור. ניתן להסתמך על ניסיון שנצבר ע"י קבלן המשנה של המציע, לצורך עמידה בתנאי הסף
זה. פירוט אודות הפרויקטים מופיע בטבלה הבאה [ניתן לציין ליתר ביטחון יותר מ- 3

פרויקטים]:

<u>תקופ ביצוע</u>	<u>שם המזמין</u>	<u>תיאור הפרויקט</u>	<u>פרטי איש קשר אצל המזמין (שם, תפקיד וסלולרי)</u>

המרכז הרפואי ישקול לפנות לאנשי הקשר אצל הלקוח, או לכל גורם אחר אצל הלקוח, ולוודא אמינות הנתונים הרשומים בטבלה. הבדיקה, ככל שתבוצע, יכולה להיות מלאה או מדגמית, אצל כל המציעים או חלקם, לגבי כל הלקוחות או חלקם, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המרכז הרפואי.

6. מצ"ב המסמכים הבאים, לצורך הוכחת עמידה המציע בתנאי הסף הכלליים:

- 6.1. תעודת התאגדות ובמידה והמציע אינו תאגיד – תעודת עוסק מורשה.
- 6.2. תדפיס פרטי החברה מתוך מרשם החברות – להוכחת היעדר חובות אגרה.
- 6.3. אישורים לפי חוק עסקאות גופיים ציבוריים - אישור ניכוי מס במקור + אישור ניהול פנקס חשבונות.
- 6.4. תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום – נספח ח', חתום ומאומת ע"י עו"ד.
- 6.5. תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות – נספח ט', חתום ומאומת ע"י עו"ד.
7. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

חתימה

אישור עו"ד

הנני מאשר כי ביום _____ הופיע/ה בפני מר/גב' _____ 'אותו/ה
זיהיתי באמצעות ת.ז. מס' _____ ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה
להצהיר את האמת וכי יהיה/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן, אישר/ה את
נכונות ההצהרה הנ"ל וחתמ/ה עליה. _____

חתימה + חותמת

תאריך

- נספח ד' -

מפרט ביצוע העבודות

פרק א' - הקדמה

כללי

מבנה חדר ההקפאה יתוכנן לטמפרטורה של -18°C ולתכולה של 20 טון בע"ד (בשר עופות ודגים) ומוצרים קפואים מוכנים. חדר ההקפאה יסופק עם עוגנים להנפה ("אוזניים") המותאמים למשקל הכולל של החדר.

מתקן הקרור יכלול 2 מערכות קרור בלתי תלויות כל אחת לכ – 75% מהתפוקה המירבית הנדרשת, כך שבמקרה של כשל באחת המערכות לא תהיה פגיעה בפעולת החדר.

יצרן/ספק/קבלן המערכות (להלן "הקבלן") יהיה אחראי גם לאספקתם, להובלתם לאתר, הרכבתם באתר, חיבורם אל מערכות המבנה והפעלתם, תוך ביצוע מושלם של כל סעיפי המכרז. "המפקח" משמעותו לגבי מכרז/חוזה זה מי שמונה ע"י מזמין העבודות לתפקיד זה. בהעדר מינוי כזה, משמעות "המפקח" היא המזמין.

הקבלן חייב להגיע לאתר הבנייה מיד עם קבלת הזמנת העבודה, ולבדוק את כל ההכנות שבוצעו במטבח, כגון: מרכזי ניקוזים, חיבורי חשמל, קירות/טיח/שיפועי רצפה, גבהים של קירות/מחיצות וכל נתון נוסף אשר קיים באתר ומחייב התייחסות אליו במהלך הייצור/ההרכבה/ של המערכות.

הקבלן יוודא כי כל התנאים הנ"ל מתאימים למערכות שהוא מספק לפרוייקט. בהמשך לביקור זה, שבו יתלווה לזוכה המכרז מנהל הפרוייקט, ימסור הקבלן דו"ח על כל החריגות ו/או הבעיות המיוחדות, אשר עלולות למנוע את הביצוע של המערכות כפי שהוזמנו. אחרי הבדיקה באתר יפיץ זוכה המכרז 'סט' תוכניות עבודה לביצוע (SHOP DRAWINGS) לאישור מתכנן המטבחים בפרוייקט.

חודש ימים לפני שהמערכות יגיעו לאתר, יבדוק הקבלן כי דרישותיו לשינויים אכן בוצעו, וכי ביכולתו להרכיב את כל המערכות באתר. כל שינוי במערכות האספקות ובמערכות התשתיות אשר יידרש ו/או יעשה אחרי אישור זה יבוצע באחריות הקבלן ועל חשבונו.

טרם הביצוע, נדרש המבצע להכין לאישור המזמין / בא כוחו תכניות מבנה חדר הקרור SHOP DRAWINGS מלאות, מדויקות, ומתואמות העונות לדרישות הפונקציונליות והבטיחותיות המתוארות במפרט.

התכנון יבוצע בכפיפות לחוקים, תקנים, תקנות, הישימים לנושא העבודה, נורמות והנחיות המתוארות במפרט זה ותקנים רלוונטים אחרים.

התכניות המצורפות נועדו לשמש קווים מנחים בלבד להכנת תכניות "לביצוע". התיכנון והביצוע יענה על כלל הדרישות המתוארות במסמכים המצורפים. באחריות הקבלן להשלים את התכניות "לביצוע" לרבות חתכים ופרטי ביצוע. על הקבלן להגיש תכנון מפורט כולל כל התאומים בין מערכות המבנה השונות ותכניות האדריכלות והקונסטרוקציה. המזמין לא ישא בשום תשלום בגין חוסרי או אי התאמות או שינויים אשר יחולו בתכנון כתוצאה מתאום המערכות או כל עילה אחרת. הדרישות המופיעות במסמכים הינן דרישות יסוד בלבד עבור התכנון המפורט. בסיום העבודה ימסור הקבלן:

- תכניות עדות של המתקן AS-MADE, לרבות תקליטור תוכניות בפורמט DWG.
- טבלת מדידת כמויות אוויר במעבים ובמאיידים ערך מדוד לעומת ערך מתוכנן, בדיקות רעש, מפלי לחץ, גרף טמפרטורה.
- תוכניות לוחות החשמל והפקוד AS MADE, כולל דוח מהנדס (חשמל) בודק המאשר את תקינות מתקן החשמל של מערכת מיזוג האוויר.
- כל פרט אינפורמטיבי אשר בא להשלים תיק התייעוד.
- רק לאחר שהושלמו כל הפרטים דלעיל יעביר המפקח לקבלן תעודת מסירה ותחל תקופת האחריות.

פרק ב' - עבודה עם אחרים - ביצוע ואישורים

א. תיאום ומתן אפשרות לעבודה לקבלנים אחרים המועסקים ישירות ע"י המזמין, בביצוע מבנים

מיתקנים ומערכות – ביצוע ואישורים

1. במהלך הביצוע שומר לעצמו המזמין זכות להעסיק ישירות קבלנים אחרים, ישירות ע"י המזמין, בביצוע עבודות אחרות. הקבלן יתאם ביצוע עבודותיו במבנה עם עבודתם של הקבלנים האחרים, באופן שעליו יורה המהנדס או בא כוחו. עבודות תיאום/שילוב אלו לא תימדדנה, לא ישולם בעדן תשלום כלשהו ורואים אותן ככלולות בשכר ההסכם.
2. הודיע הקבלן למפקח בכתב, שקבלן אחר המועסק ישירות ע"י המזמין בביצוע המבנה לא תיאם את עבודתו עם עבודת הקבלן – נשוא ההסכם הזה – כפי שניתנה הוראה על כך ע"י המהנדס או בא כוחו, יחקור המפקח בדבר מיד עם קבלת הודעתו של הקבלן, ואם ימצא שיש הצדקה לכך, יוציא מיד הוראה מתאימה בנידון לקבלן האחר המועסק ישירות ע"י המזמין בביצוע המבנה, כפי שיחייב המצב ולפי שיקול דעתו של המפקח.
3. אין לראות במצוין בסעיף "2" לעיל, הטלת אחריות כל שהיא על המהנדס, או על בא כוחו או על המזמין – עקב אי תיאום העבודות – כמתואר ומוסכם בזאת, מראש, שהמזמין אינו ערב ואינו אחראי בכל מידה שהיא ליעילותו ולאחריותו של קבלן כלשהו מן הקבלנים האחרים אשר מועסקים ישירות על ידו בביצוע המבנה.
4. נגרם לקבלן נזק כלשהו בגין כל מעשה ו/או מחדל מצידו של קבלן כלשהו מן הקבלנים האחרים המועסקים ישירות ע"י המזמין בביצוע המבנה או בגין מעשה או מחדל של איזה שהוא קבלן משנה של הקבלן האחר, לא תהיה לקבלן שום תביעה נגד המזמין, או נגד המהנדס, או נגד בא כוחו ונגד המפקח, אך תעמוד לו הזכות לתבוע מהקבלן האחר פיצוי בגין הנזק כאמור מכוח הוראות דומות שתיכללנה בהסכמים עם קבלנים אחרים.
5. הקבלן מסכים לכך שאם יגרם נזק לקבלן אחר המועסק ישירות ע"י המזמין בביצוע המבנה, עקב פעולה או מחדל של הקבלן, כי אז יהיה עליו לפצות את הקבלן האחר על כל נזק כזה ולשפות את המזמין, את המהנדס, או את בא כוחו והמפקח, ולמנוע מהם כל נזק בגין התביעות הנובעות או הקשורות מאותו המעשה או המחדל.
6. הקבלן ישתף פעולה עם הקבלנים האחרים המועסקים ישירות ע"י המזמין בביצוע המבנה, אם יהיו כאלה, ויאפשר להם שימוש (אשר מתואם מראש) בכל זמן מהזמנים, במיתקנים שהותקנו על ידו לצורך ביצוע המבנה, לרבות פיגומים, גשרונים וכיו"ב, ללא תמורה מצדם; למעט שרותי הרמה באמצעות מנוף או מיתקנים אחרים בתוך המבנה; ולמעט פיגומים למעלית שעבורם תשולם לקבלן התמורה עבור השימוש, לפי מחירי היחידה ברשימת כתב כמויות והמחירים.
7. קבלן מצהיר שביצוע עבודתו ע"י קבלנים אחרים המועסקים ישירות ע"י המזמין בביצוע המבנה, אם יהיו כאלה, לרבות ביצוע עבודות אלו תוך שימוש במיתקנים שהותקנו על ידו, לא יכול לשמש עילה לאיחור, לפיגור ולעיכוב בהתקדמות של ביצוע העבודות המבוצעות ע"י הקבלן במבנה ו/או בסיום הביצוע של המבנה ו/או לתביעה כלשהי מצדו כלפי המזמין.

8. אם המהנדס ידרוש זאת, ישקם הקבלן את עבודותיו הוא, במקומות ובאזורים שנפגעו כתוצאה מעבודותיהם של קבלנים אחרים, אשר מועסקים ישירות ע"י המזמין בביצוע המבנה, אם יהיו כאלה. אולם יהיה רשאי לדרוש מהמזמין תשלום מתקבל על הדעת בתמורה לשיקום
9. במקרה של חילוקי דעות בדבר התשלום הנ"ל, יקבע המפקח את שיעורו של התשלום, וקביעתו תהיה סופית ומחייבת את הקבלן.

ב. ביצוע ואישורים

1. הקבלן ימסור לאישור המזמין, בצורה ובפרוט שידרוש המזמין, את שרטוטי ייצור/הרכבה של: מערכות, צינורות, מיתקנים, יסודות, משאבות, ציוד, לוחות חשמל, שרטוטים לאמצעי תלייה/חיזוק, ואת שרטוטי הביצוע של מכלים ומכשירים – שהוא חייב לקבל מספקי ציוד או מיצרני ציוד, או שיוכנו על ידיו, כפי שמופיע בטבלה הבאה ("נספח רשימת חומר טכני לבדיקה").
2. הקבלן ידאג ויקבל את כל הרישיונות/ההיתרים הדרושים לאספקת/להתקנת המערכות ויישא בכל התשלומים הכרוכים בכך. כן הוא אחראי וידאג לכל רישיונות היבוא לציוד מיובא.
3. הקבלן יבצע כל החציבות/הפתחים/המעברים/השרוולים, אשר דרושים למטרות הבאות: התקנת צינורות, גישה, הכנסת ציוד, הרכבת ציוד, טיפול ואחזקת המערכות – אלא אם כן ניתנת הוראה אחרת במסמכי ההסכם.
4. מחירים שהקבלן יציע לכל סעיף ברשימת כמויות, יחשבו ככוללים את כל הדרוש לביצוע העבודה, כולל: חומרים, עבודה, אגרות, מכס – וכל ההוצאות הנראות/הבלתי נראות מראש – שעליו לבצע למילוי תנאי ההסכם, ולהשלמת המיתקנים לשביעות רצון המזמין. הקבלן לא יוכל לדרוש תוספת מחיר/שינוי מחיר בתואנה שלא הבין מראש את התוכניות ו/או את המפרטים, ו/או את תנאי האתר ו/או את תנאי העבודה.
5. הקבלן יביא מטעמו מהנדס שילווה את הפרוייקט ויבצע כל המדידות בעת מסירת העבודה.

הערה: "מהנדס", בפרק זה, משמע: "מהנדס ביצוע" או "מהנדס בניין".

פרק ג' - רשימת חומר טכני לבדיקה, חוות דעת ואישור

בתחילת ביצוע העבודות יידרש הקבלן להגיש תוכניות, שרטוטים, דפי קטלוג וכו' לאישור לפני תחילת העבודה כמפורט בטבלה הבאה:

שם הנושא	הוגש / לא הוגש	הערות
דפי קטלוגים פאנלים		
תוכניות חדרי הקירור וכיוון דלתות		
פרטי דלתות ואביזריהן		
תוכנית פאנל פלב"מ מעל לדלתות		

		תיאור הפרזול ויצרן
		מפרטים מלאים של מערכות הקירור
		רשימת ציוד הבקרה

תאריך

שם מוסר החומר

טלפון

אישור קבלת החומר

פרק ד' - מערכות קירור וחדרי קירור – כללי

א. המפרט מתייחס לתכנון/ אספקה/ הרכבה/ הפעלה של חדר הקפאה, אשר יותקנו במבנה פנלים אשר ימוקם בצמוד למבנה הקיים.

ב. העבודה כוללת הגשת תכנון מערכות קירור, מבנה ההקפאה ומבנה קונסטרוקצית פלדה לתמיכת חדר ההקפאה על-ידי מהנדס קונסטרוקציה ומהנדס קירור.

ג. פרטי ציוד תוכניות עבודה

1. בטרם יתחיל את עבודתו באתר, הקבלן יכין פרטי ציוד ותוכניות עבודה, בשלושה עותקים, בצורה ובהיקף שידרוש המזמין, ויגישם לאישורו. הקבלן יספק ציוד אחיד, מאותו יצרן, לפריטים דומים. לאחר שבידוק המזמין את החומר ויאשר את המסמכים – יחזיר לקבלן עותק "מאושר", ועל פיו חייב הקבלן לבצע את העבודה. הרשימה תיבדק בתוך 20 יום מיום סיום קבלתה. אישור פרטי הציוד ותוכניות העבודה ע"י המזמין הוא כללי, ואינו משחרר את הקבלן מאחריותו לטיב החומרים/האביזרים/ ולדרישות האחרות הכלולות במכרז זה.
2. על הקבלן להעסיק קונסטרוקטור על מנת לקבל אישור חיזוקים ותמיכות של כל חלקי המערכת והתמיכות.
3. המבנה הקיים, שאליו יחובר חדר ההקפאה, אינו עמיד לשינוע של משטחים באמצעות מכולות, נדרשת הגנה מבנית לנושא. הגנה זו תתוכנן ותבוצע ע"י הקבלן.
4. לאחר אישור כל החומרים/האביזרים, אסור לקבלן להשתמש בחומרים/ באביזרים אחרים, ללא אישור בכתב מהמזמין. המזמין רשאי לפסול כל חומר/אביזר שלא אושר, או שאיננו מתאים למידה, והקבלן חייב לסלק חומר/אביזר זה ולהחליפו במתאים על חשבונו הוא.
5. הזנות החשמל לחדר ההקפאה יתוכננו ע"י הקבלן בהתאם לעומס שיתוכנן. כל ביצוע הזנת החשמל מהמקור שניתן יהיה להזין עד חדר ההקפאה כולל התקנה או החלפה של מפסקים בלוחות חשמל קיימים אם נדרש, יכללו בהצעת מחיר זו.
6. נקודות הניקוז יחוברו לקו הניקוז הקיים באתר ונכללים בהצעת מחיר זו.
7. פריסה חיבור אספקה והתקנה של נקודות תקשורת עבור בקרת מבנה וכד' יהיו בהתאם להנחיות יח' המחשוב של המרכז הרפואי לגליל ויכללו בהצעת מחיר זו.

ד. דוגמאות

1. הקבלן יספק לפי דרישות המזמין דוגמאות של: קבועות, חומרים, חלקים ואביזרים בטרם יזמין את המוצרים ובטרם החל בביצוע המלאכות, באתר או בבית המלאכה. הדוגמאות תשמרנה במשרד המזמין עד לאחר גמר ביצוע המיתקן ותשמרנה כקנה מידה לחומרים/למוצרים המסופקים ולמלאכה המבוצעת. כל הדוגמאות הן רכוש המזמין – אצל המזמין – אלא אם הורה המזמין אחרת.

ה. מניעת רעש ורעידות

1. הקבלן יודא שכל המערכות המותקנות על ידו אינן מעבירות רעש ורעידות למבנה ולחללים שבתוכו, ואינן גורמות טרדה למשתמשים במבנה. לשם כך יתקין הקבלן את כל המשתתפים, בולמי הרעידות, היסודות האקוסטיים והבידוד האקוסטי הדרושים, על מנת להבטיח פעולה תקינה של המערכות. כן יש להתקין את הצנרת כך שלא ייווצרו כיסי אוויר, רעידות ורעש. באחריותו לקבל אישור מהנדס אקוסטיקה לגבי רעש המנועים בסביבה מאוכלסת.
2. והיה אם לפי קביעת המזמין, גורם הציוד לרעש העובר את העוצמה הנדרשת או המקובלת, יתקין הקבלן, לפי דרישת המזמין ובמקומות בהם יורה, משתיקי קול ובידוד אקוסטי נוספים, על מנת להוריד את רמת הרעש לרמה שתאושר. כמו-כן יתקין הקבלן נקודות אוויר וברזי אוויר נוספים, לפי הדרישה.

ו. עבודות צביעה ומניעת קורוזיה

1. הקבלן ידאג למניעת קורוזיה בכל חלקי המערכת. חלקי מתכת אשר עלולים להחליד יקבלו "ציפוי בגיליון" או "צבע אפוקסי" – בשתי שכבות.
2. אם יש חלקי מתכת חשופים, הם ינוקו היטב ובצורה יסודית, לשם הסרת כל שרידי חלודה, לכלוך, אבק ושומנים. מיד לאחר הניקוי יצבעו חלקי מתכת אלה בשכבה אחת של צבע יסוד מטיב מעולה, ולאחר הייבוש – בשכבה נוספת של צבע יסוד בגוון שונה. בנוסף לכך, יצבעו בשתי שכבות של "צבע מוגמר", שיהיו בגוון ובסוג שבהתאם להנחיות אדריכל/מתכנן.
3. יש להקפיד ששלטי יצרנים על-גבי הציוד יישארו נקיים/לא צבועים.
4. כל הברגים יהיו מצופים "קדמיום", ולפני הרכבתם ימשחו בחומר מיוחד לשמירת אפשרות הפתיחה.
5. הקבלן יביא מטעמו ועל חשבונו מהנדס קונסטרוקציה שיתכנן את היסודות של הרצפה עליהם תוצב המכולה, ובדיקת התאמת הרמפה הקיימת ליכולות נשיאה של המכולה, חציבת הרמפה הקיימת להתאמת הגבהים של הרמפה לכניסה למכולה תבוצע לפי הנחיות מהנדס הקונסטרוקציה בלבד.

ז. הכנה וויסות

1. לקראת הפעלת המערכת יכין הקבלן שילוט מפורט לכל המגופים, האביזרים והמכונות שבמערכת; השילוט יעשה מ"באקליט" קשיח, כל אותיות הכתב תיחרטנה בצבע לבן על גבי רקע שחור; כל שלט יהודק בבורגי "קדמיום" או בשרשרת נחושת/שרשרת פלז.

ח. מסירת המערכת

1. לקראת מסירת המערכת, הקבלן ידריך את נציג המזמין בהפעלתה ויבצע הדגמה למערכת והפעלה שוטפת שלה. הקבלן חייב לקחת בחשבון כי עליו להדריך אדם בלתי מקצועי לחלוטין – עד לשלב כזה שאדם זה יוכל לבצע הדרישות הנ"ל.
2. לקראת מסירת המערכת, הקבלן יספק 3 עותקים כרוכים של חוברות אחזקה הכוללות:
 - 2.1 הוראות הפעלה/הדממה לכל הציוד ולכל חלקי המערכת;
 - 2.2 הוראות אחזקה שוטפת לכל הציוד, ולכל חלקי המערכת;
 - 2.3 קטלוגים של הציוד שהותקן, כולל גם רשימת חלקי חילוף;
 - 2.4 "סט" תוכניות – כפי שהמיתקן בוצע למעשה.
3. המערכת תתקבל אך ורק לאחר: מסירת הנ"ל, בדיקתם ואישורם ע"י המזמין, השלמת כל יתר דרישות מסמכי החוזה והפעלת המערכת תוך 14 יממות תמימות לפי דרישת המזמין.

4. הקבלן יביא מטעמו, ועל חשבונו **מהנדס מוסמך בתחום הקירור** כדי שהלה יאשר את כל העבודות, ההתקנות, ההפעלות, הבדיקות וכו', ומהנדס קונסטרוקציה אשר יתכן את מבנה חדר ההקפאה ואת הקונסטרוקציה עליה יושב מבנה חדר ההקפאה.

ט. שירות ואחריות

1. תקופת השירות ותקופת האחריות תהיינה למשך 24 חודשים מיום קבלת המערכת ע"י המזמין ותכלולנה אחריות מלאה, כולל גם חומרים ועבודה לכל חלקי המערכת, וכולל גם ביצוע "קריאות שרות" – בתוך 24 שעות מכל קריאה וקריאה.
2. בנוסף לנדרש במפרט הכללי ובמפרט הטכני, יתן הקבלן בשנת השרות/בשנת האחריות את כל השרות/הבדיקות/המדידות, כנדרש ע"י המזמין.

י. מחירי יחידה

1. אם לא יופיע ברשימת הכמויות סעיפים נפרדים לפריטי הצידוד ולעבודות, אשר מצוינים במפרט ובתוכניות – כגון: מערכת פיקוד למכונה, מערכת הפעלה ומערכת ויסות למכונה, מכשירי מדידה בצינורות וכו' – יש לראות פריטים אלה ככלולים במחירי המכונות/הצידוד אותם הם משרתים, והקבלן יספקם ויתקנם ללא תוספת מחיר.
2. מחירי יחידה המצוינים ברשימת הכמויות, הם מחירים של המוצר המוגמר, כשהוא מותקן במקום בצורה מושלמת ומוכן להפעלה.
3. מחיר היחידה כולל את כל מרכיבי המחירים הבאים:
 - 3.1 מחיר ישיר של חלקי מוצר ומחיר עבודה ישירה הדרושה לייצורם;
 - 3.2 מחיר חומרי עזר הדרושים לייצור המוצר כגון: כלי עבודה, חומרי ריתוך, ברגים, צבע, סולמות, פיגומים וכו';
 - 3.3 מחיר עבודות עזר הדרושות לייצור המוצר, כגון: מחירי הובלה של חומרי גלם, אחסנה, חציבת חורים בקירות וכו'.
 - 3.4 הוצאות לוואי אשר דרושות לייצור המוצר, כדון: דמי רשיונות, תשלומים של מיסים סוציאליים/עירוניים/ממשלתיים, דמי שימוש במים ובחשמל, הוצאות ביטוח עבור ציוד ועבור עובדים, דמי לינה/אש"ל, הוצאת משרדיות, שכר תכנון וכו';
 - 3.5 תשלומי מס שונים, תשלומים לסוכן, מחיר הובלה ימית, היטלי יבוא, היטלים שונים ומס ערך מוסף;
 - 3.6 מחירי הובלה ומחירי התקנה של מוצר מוגמר (פרט למקרה שיציין סעיף מפורש להובלה והתקנה), לרבות: קונזולים, מיתלים, שילוט, ברגים, חיבורים לחשמל/למים/לניקוז, הפעלה, ניסוי ועוד;
 - 3.7 כל הוצאה נוספת הדרושה כדי להשלים את המוצר ואת העבודה;
 - 3.8 אחריות למשך 24 חודשים – מיום קבלת המיתקן.

יא. עבודות של קבלנים אחרים

1. הקבלן אחראי לפיקוח מתמיד/שוטף/יומי על העבודות המבוצעות על-ידי קבלן שלד/גמר ויתר הקבלנים במבנה (הקשורים לקבלן) ועליו לדאוג באופן פעיל לביצוע מדויק – ובמועד של כל הנדרש לצורך הביצוע של עבודותיו ולשלמות המוצר.

א. כללי

1. מדובר על התקנת מבנה חדר הקפאה 18°C - הממוקמת על הרמפה של המטבח הקיים.
2. המפרט מתייחס לתכנון/אספקה/התקנה של חדר הקפאה כולל כל המרכיבים הנדרשים להפעלתה, ותכנון קונסטרוקציה פלדה להתקנה/בניה של חדר ההקפאה בגובה הרמפה (במפלס רצפה אחיד) כולל כל האישורים הנדרשים לכך.
3. הקבלן יספק/ירכיב/יפעיל הציוד כמתואר להלן, במקומות ובצורות המשורטטים בתוכניות המהוות חלק בלתי נפרד ממכרז זה.
4. הקבלן ירכיב את חדר ההקפאה על הרמפה כך שמפלס הרצפה של שתיהן יהיה אחיד, כולל בניית קונסטרוקציה פלדה נדרשת לתמיכת חדר ההקפאה בתכולה מלאה, באזור בו חדר ההקפאה איננו מונח על הרמפה וכולל עבודה על הרמפה עצמה. בגמר העבודה ימסור הקבלן למזמין את מבנה ההקפאה כשהוא מושלם לפי כל התנאים והגדרות העבודה הרשומים במסמך זה.
5. קבלן מבנה חדר ההקפאה חייב לוודא מידות מדויקות באתר הבניה ולהבטיח כי חדר ההקפאה יתאים בדיוק למקום המוקצב לה ברמפת המטבח. כן חייב הקבלן לוודא שכל החלקים אשר מרכיבים את החדר יוכנסו לאתר מבעד לפתחים קיימים ללא צורך בשבירות/בשינויים בהם.
6. קבלן מבנה חדר ההקפאה יעבוד בשיתוף פעולה מלא עם קבלן מערכות הקירור (אם תהיה הפרדה בין עבודות אלו), ושניהם יסייעו איש למשנהו במטרה לקבל תוצאה סופית מושלמת ואחידה. במקרה של חילוקי דעות ביניהם, מנהל אתר הבניה הוא בורר ופוסק בנושא.
7. ב-2 הכניסות לחדר ההקפאה יותקנו גגונים וכן גג נוסף מעל לתקרת חדר ההקפאה.

ב. קירות ותקרה

1. המבנה יבנה מ"פאנלים" טרומיים בעובי 15 ס"מ.
2. פאנלים יעשו מ'פוליאוריתן' יצוק בלחץ, הנתון בין 2 ציפויים קשיחים; עם "מקדם הפצת אש" של פחות מ-25; עם "מקדם מעבר חום" (פקטור K) 0.15 וואט/ מ"ר מ"צ
3. מקדם מעבר חום ביחידות לא נכונות / לא מוכרות.
4. בצפיפות נומינאלית של 40 ק"ג/מ"ק.
- מילוי הפוליאוריתן יהיה בעל תו תקן DIN CLASS B22 – 4102
5. הקבלן יוודא ניתוק מושלם של מעטפת פנימית ממעטפת חיצונית, באמצעות חומר מבודד, ויבטיח שלא יהיו "גשרי קור".
6. ציפוי פנימי בכל הפאנלים יעשה מפח פלב"מ 316 בעובי 0.6 מ"מ;
7. ציפוי חיצוני בפאנלים יהיה מפח מגולוון צבוע בעובי 0.6 מ"מ;
8. הפאנלים יחוברו באמצעות מנעולים מיוחדים אשר יצוקים בתוכם, שיבטיחו חיבור מהיר ואטימות מוחלטת, ויאפשרו במידת הצורך גם פתיחה ופרוק של הקירות; פתחי הגישה למנעולים יסגרו באמצעותם של פקקי פלסטיק מתאימים, או בשיטת זכר/נקבה וקיבוע עם ברגי פלב"מ או בכל שיטה שיבחר הקבלן ובאישור המזמין.
9. כל החיבורים בין הפאנלים לבין הרצפה יאטמו באופן מוחלט ע"י "סיליקון" חד מרכיבי, עם "פריימר" מתאים, ובכולם יש לצקת מילוי של "פוליאוריתן" בלחץ.
10. מרווחים אשר יישארו בין קירות ה'חדרים' לבין הקירות הבנויים של המטבח, ימולאו ב'פוליאוריתן' יצוק ויכוסה בסרגלים היקפיים אשר עשויים פח פלב"מ 316 בעובי 1.2 מ"מ ועם "כיפוף ציפורן".

ג. רצפה

1. רצפת מבנה חדר ההקפאה תיעשה אף היא מפאנלים טרומיים מחוזקים לנשיאת 1000 ק"ג למ"ר כולל הקונסטרוקציה הנדרשת לני"ל. הרצפה תבוצע בצורה כזאת שבגמר כל הפעולות המתוארות להלן, תהיה הרצפה הסופית של חדרי הקירור המשך רציף לרצפת המטבח החיצונית הסמוכה, ללא כל מדרגות או "רמפות".
2. רצפת ה'חדרים' תיעשה מפלטות 'פוליאוריטן' בעובי 10 ס"מ, עם חיזוק קונסטרוקטיבי וגמר של פח נירוסטה בעובי 5 מ"מ מינימום, כאשר המשטח יהיה מחוספס כדוגמת פח מרוג. דגם הנירוסטה יהיה באישור המזמין ומתכנן המטבחים. הרצפה תבוצע במפלס זהה למפלס המטבח הקיים (ללא מדרגה).
3. מבנה ההקפאה יכלול מערכת חימום רצפה (מינימום 3 מעגלי חימום נפרדים).

ד. דלתות

1. דלתות תהיינה בגובה 220 ס"מ וברוחב המצוין בתוכניות/במפרט.
2. דלתות תהיינה מטיפוס "דלת הזזה" (ראה תכנית וחתך).
3. דלתות תעשנה מפאנל בעובי כללי של 10 ס"מ, עשוי מ-2 פחי פלב"מ 316 בעובי 0.8 מ"מ כ"א וביניהם מילוי פנימי של "פוליאוריטן" יצוק.
4. הפרזול לכל הדלתות יהיה מטיפוס FERMOD, או שווה ערך.
5. הצירים לדלתות-הכנף יהיו מטיפוס "ציר מתרומם".
6. הנקודות בפאנלים שבהן מתחברים אליהם הצירים/המנעולים, יחוזקו במיוחד בקוביות עץ, אשר תוכנסנה בין פחי הפלב"מ של הפאנל.
7. כל דלת תצויד באטם מטיפוס FERMOD-350 משלושת צדדיה, למעט התחתית, שיבטיח אטימה מוחלטת בשעת סגירתה אל המשקוף.
8. דלתות תצוידנה בתחתיתן באטם כפול מטיפוס FERMOD-3350 – שימנע כליל בריחת קור.
9. בפתח החדר, בכניסה, יש סף רצפה מפח פלב"מ 316 בעובי 1.5 מ"מ (לפי פרט) המשוקע ברצפה במפלס הרצפה הסופית.
10. דלתות תצוידנה במנעול חיצוני, שאיננו משולב בידית והניתן לפתיחה מבפנים שגם כשהוא נעול מבחוץ, למקרה של 'אדם לכוד בחדר'.
11. בדלתות תקבע **"הגנה"** (KICK PLATE) מפח אלומיניום ממורג בעובי מזערי 4 מ"מ, בגובה 100 ס"מ ולכל רוחב הדלת.
12. לכל דלת יוכנס שסתום שחרור לחץ. (לא ברור).
13. קבלן חדרי קירור יספק וילון P.V.C – עשוי פסים ברוחב 15 ס"מ – בחפיפות של 10% בין פס לפס.
14. במשקוף דלת יהיה חימום

ה. סגירות

1. מעל חדרי קירור, בחזיתות, ברווח בין תקרות 'חדרים' לבין תקרות מבנה, במפגש בין מבנים יבוצעו 'סגירות' עשויות מפח פלב"מ 316, בגימור זהה לחזית חדר הקירור – כנדרש – ובתיאום עם מתכנן המטבחים (במידת הצורך).
2. 'סגירות' תבוצענה בגמר הרכבת חדרי הקירור, אחרי שבוצעו והסתיימו כל עבודות הקירור/החשמל, כאשר כל 'סגירה' תימדד לפי התנאים המקומיים ו'יתפר' בהתאם.
3. כל מרווח בין 'חדר' לבין קירות/מחיצות/משטח אחר, ייסגר/ייאטם באמצעות 'סרגלים' עשויים מפח פלב"מ 316 וחומר אטימה אשר יאושר לביצוע ע"י המזמין.

ו. אביזרים

1. לחדרי הקפאה יותקן 'שובר ואקום', שסתום שחרור לחץ עם גוף חימום – כדוגמת 2000 VALVE של FERMOD.

ז. הוראות כלליות

1. קבלן חדרי קירור יספק מפרטים טכניים בעברית לכל המערכות שהוא מספק, ויגישם לאישור המזמין.
2. הקבלן יגיש שרטוטי עבודה של פרטי הביצוע לאישור המזמין.
3. אין להתחיל בייצור ה"חדרים" ללא אישור סופי של המזמין.
4. הקבלן יציב שלט מעל כל 'חדר', עשוי פלבי"מ, עם שמו ועם שם המזמין – ועם מספרי הטלפון שלהם.
5. בקרה- על הקבלן לקחת בחשבון כי מערכת הבקרה של מבנה חדר ההקפאה תחובר על ידו למערכת בקרת מבנה של המרכז הרפואי לגליל אשר הינה של חברת "הוטלו", כולל אספקה, התקנה וחיבור של אביזרי קצה וממשק ותוספת מסכים והתראות למערכת HMI קיימת בתאום עם מנהל האחזקה של המזמין. החיבור לבקרת מבנה יכלול התראות, הפעלות עפ"י החלטת המזמין והיצוע ניטור טמפי' קבוע לפי משרד הבריאות.
6. הקבלן יתכנן ויתקין מע' הגנה למנגנון אדם כלוא. אשר תכלול בין היתר, הפסקה של הקירור במקרה של אדם כלול, לחצן וצופר אזעקה מנורות סימון בחדר מחוץ לחדר ונורת מנצנצת כולל חיבור לבקרת מבנה. בנוסף יותקן זמזם בלוח סיגנליזציה.

ח. ביצוע

1. קבלן חדרי קירור יבדוק האזור בו יבוצעו העבודות הכלולות במכרז זה, וידאג לתיקונם של מצבים העלולים לחבל בביצוען הנכון/המשולם/בהתאם ללוח הזמנים הקבוע מראש.
2. אין להמשיך בעבודות עד לתיקון המצבים הבלתי נכונים.
3. פינוי המכולות הקיימות יהיו בהתאם להנחיות מהמרכז הרפואי.

- נספח ה' -

הצעת מחיר

סעיף	תיאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ לא כולל מע"מ
1	תכנון, אספקה והתקנה של מבנה חדר הקפאה על כל חלקיה כפי המוגדר במסמך זה ובנספחיו (כולל כל הבינוי)	קומפלט	1		
2	תכנון אספקה והתקנה של מערכות קירור ובקרה (כולל התחברות לבקרת מבנה קיימת) לחדר הקפאה (18-) מע"צ לתפוקה של 20 טון בע"ד (בשר עופות ודגים) ומוצרים קפואים, כפי המוגדר במסמך זה ובנספחיו	קומפלט	1		
3	תכנון וביצוע של קונסטרוקציה פלדה נדרשת להחזקת מבנה חדר ההקפאה באזור בו חדר ההקפאה איננו מונח על הרמפה ועבודות ברמפה, על מנת ליצור מפלס אחיד של הרמפה עם רצפת חדר ההקפאה הכוללת אישור קונסטרוקטור וחיזוק הגנה מבנית למבנה הקיים	קומפלט	1		
5	מתן אחריות 24 חודשים למבנה חדר ההקפאה על כל חלקיה ומערכותיה	קומפלט	1		
6	סיפונים לנשיאת משטחים לפי עומס של 800 ק"ג למשטח, עשויים פלדה מגולוונת וצבועה בתנור.	מ"א	לפי הכמות הנכנסת לחדר ההקפאה		
				סה"כ:	

הצעת המחיר לעיל הינה סופית, וכוללת את כל ההוצאות הכרוכות במתן השירותים (כגון חומרים, טלפונים, צילומים, אש"ל, ביטול זמן בנסיעות וכיו"ב).

למחיר המוצע יתווסף מע"מ כשיעורו ביום התשלום.

- נספח ה' - **הסכם התקשרות**

***כל האמור במסמכי המכרז יחול על הסכם התקשרות זה אף אם אינו מצוין בו
במפורש!***

ובין המרכז הרפואי לגליל
ת.ד. 21 נהריה 2210001 (להלן: "המרכז הרפואי")
מצד אחד;

לבין: _____
ח.פ./ע.מ.: _____
כתובת: _____
טל': _____
פקס: _____
דוא"ל: _____
(להלן: "הספק")
מצד שני;

והואיל והספק זכה במכרז שפורסם ע"י המרכז הרפואי, מכרז מס' 20/2019 לתכנון וביצוע חדרי קירור
והקפאה;
והואיל והצדדים מצהירים כי אין כל מניעה ו/או הגבלה עפ"י דין או הסכמה להתקשרותם בהסכם זה
עפ"י תנאיו;

אין לכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

1. הצהרות והתחייבויות הספק

הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:

**1.1. כל האמור במסמכי המכרז יחול על הסכם התקשרות זה אף אם אינו מצוין במפורש בהסכם
התקשרות זה.**

1.2. הוא בעל כל האמצעים, הידע, הניסיון והמומחיות לרבות כח אדם מקצועי ומיומן הדרושים
לצורך קיום התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, ולרבות ציוד, כלי רכב, חלפים, כלי עבודה וכל
אמצעי אחר הדרוש לאספקת השירותים והמוצרים, וכי ברשותו כל הרישיונות, ההיתרים
והאישורים התקפים ו/או הדרושים ו/או שיהיו דרושים על פי כל דין לניהול עסקיו ואספקת
מלוא השירותים והמוצרים כאמור בהסכם זה, עמידתם בכל התקנים הנדרשים עפ"י דין.

1.3. הוא ידאג כי אלה יישארו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם (לרבות כל תקופת אחריות ו/או
שירות בתום תקופת האחריות) וכי ימלא אחר הוראות כל דין הקשורות במתן השירותים

ואספקת המוצרים בפרט.

1.4. מובהר, כי אי השגת אישור, היתר או רישיון כאמור בסעיף זה לא תהווה עילה בידי הספק להעלאת כל טענה כלפי המזמין.

1.5. נהירים לו מלוא תנאי ההסכם ובכלל זה כל המסמכים ו/או הנספחים המצורפים אליו והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו, והוא בדק באופן יסודי את מלוא הנתונים והנסיבות הנדרשים לצורך אספקת השירותים והמוצרים על פי הסכם זה במוסדותיו השונים של המזמין, ולא תהיה לו כל טענה, דרישה ו/או תביעה לרבות דרישה לתוספת מחיר כלפי המזמין בקשר עם אי-ידיעה, חסר ו/או טעות ו/או כל פגם בקשר לעובדות ו/או לנתונים הקשורים במכרז ו/או הנקובים בהצעתו.

1.6. אין כל מניעה להתקשרותו בהסכם זה ובחתימתו על הסכם זה ובביצוע התחייבויותיו על פיו לא יהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם, על פי ההסכם או על פי דין.

1.7. הספק מתחייב לקיים אחר כל הוראות, הנחיות ונהלי המזמין ככל שהן נוגעות לביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ובכלל זה הוראות מחלקת הבטיחות ו/או הבטחון של המזמין ונותן הסכמתו לבדיקת כלי התחבורה בהם הוא עושה שימוש לצורך אספקת השירותים, הוא מתחייב לשתף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים אצל המזמין, ככל שיידרש, ומוותר על כל טענה ו/או תביעה בהקשר זה.

1.8. התשלום שיקבל הספק יהווה את מלוא התמורה המלאה והסופית בגין מילוי כל התחייבויותיו עפ"י הסכם זה לרבות בקשר לכל האמצעים, האביזרים וציוד אחר הדרושים לביצוע מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה ולא תהיינה לו תביעות כספיות נוספות כלשהן בגין ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.

1.9. הספק מצהיר ומתחייב לנהוג לפי כללי המקצוע המקובלים, בהתאם להוראות כל דין וכן לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.

הפרת הוראה מהוראות סעיף זה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

2. התמורה ואבני דרך לתשלום:

2.1. התמורה בגין ביצוע השירותים תהיה כדלקמן [ימולא לאחר הזכייה, בהתאם למחירים שבהצעת המחיר של הזוכה]:

סעיף	תיאור	יח'	כמות	מחיר
1	תכנון, אספקה והתקנה של מבנה חדר הקפאה על כל חלקיה כפי המוגדר במסמך זה ובנספחיו (כולל כל הבינוי)	קומפלט	1	
2	תכנון אספקה והתקנה של מערכות קירור ובקרה (כולל התחברות לבקרת מבנה קיימת) לחדר הקפאה (18-) מע"צ לתפוקה של 20 טון בע"ד (בשר עופות ודגים) ומוצרים קפואים,	קומפלט	1	

			כפי המוגדר במסמך זה ובנספחיו	
	1	קומפלט	תכנון וביצוע של קונסטרוקצית פלדה נדרשת להחזקת מבנה חדר ההקפאה באזור בו חדר ההקפאה איננו מונח על הרמפה ועבודות ברמפה, על מנת ליצור מפלס אחיד של הרמפה עם רצפת חדר ההקפאה הכוללת אישור קונסטרוקטור וחיזוק הגנה מבנית למבנה הקיים	3
	1	קומפלט	מתן אחריות 24 חודשים למבנה חדר ההקפאה על כל חלקיה ומערכותיה	5
	לפי הכמות הנכנסת לחדר ההקפאה	מ"א	סיפונים לנשיאת משטחים לפי עומס של 800 ק"ג למשטח, עשויים פלדה מגולוונת וצבועה בתנור.	6
סה"כ:				

2.2. ביצוע השירותים לפי סעיף זה יעשה בהתאם לדרישת המשרד ולפי צרכיו ובכפוף לקיום תקציב לנושא וקבלת כל האישורים הדרושים.

2.3. התמורה לשירותים, בגין ביצוע השירותים הנ"ל, תשולם על ידי המרכז הרפואי על בסיס הצעת המציע הזוכה במכרז.

2.4. הצעת המחיר תהיה סופית ותכלול את כל עלויות המציע, כולל כוח אדם, הוצאות נסיעה, צילומים, טלפונים, עריכה לשונית וגרפית, הכנת תחשיבים, הכנת ניירות עמדה, הכנת מצגות, השתתפות בישיבות חיצוניות ופנימיות עם אנשי המשרד ככל שידרש, הכנת תקציר העבודה ותרגומו לאנגלית וכדומה.

2.5. למען הסר ספק יובהר כי התשלומים יבוצעו לאחר אישור המהנדס הראשי שהעבודה בוצעה לשביעות רצונו, בהתאם לתנאי ההסכם, ולאחר הגשת החשבונית למרכז הרפואי.

2.6. תנאי תשלום: שוטף + 30 יום מתום החודש שבו הוגשה החשבונית.

2.7. למחירים יתווסף מע"מ בשיעורו ביום התשלום.

3. ציוד חומרים ופסולת

3.1. הספק מתחייב כי כל המוצרים שישופקו על יו יתאימו לדרישות התקנים הישראלים העדכניים ובהעדר תקן ישראלי לדרישות התקנים המצוינים במפרט העבודה או לתקן ארץ הייצור של החומר או המוצר בו הוא משתמש.

3.2. על המוצרין להיות מסוג מעולה אלא אם כן צוין אחרת.

3.3. הספק לא ישאיר חומר כל שהוא ברשות הרבים במשך כל זמן הביצוע, בין אם זו פסולת או חומר חדש ויהא אחראי לפנותו מהאתר. כל כלי עבודה של הספק או מי מטעמו יונחו במקום ובצורה שתמנע כל נזק לכל אדם ולרכוש.

4. אחריות

- 4.1. הקבלן מתחייב כלפי המרכז הרפואי לשאת באחריות לכל נזק ו/או אובדן שיגרם מכל סיבה שהיא לרכוש המרכז הרפואי אם נגרם במהלך ועקב ביצוע הסכם זה ו/או בשל הפרתו על ידי הקבלן, לרבות בגין נזקים כלכליים, טהורים, פיצויים בגין הפרת חוזה וכיו"ב.
- 4.2. הקבלן מתחייב לתקן, להיטיב להשלים כל נזק ו/או אובדן, כאמור לעיל במועד הקרוב ביותר לאחר קרותם הכול לשביעות רצונו המלאה של המרכז הרפואי, אך אין בכך כדי לגרוע מזכות המרכז הרפואי לתקן את הנזק אם הקבלן לא עשה כן בהקדם ולחייב את הקבלן בתשלום הוצאותיו.
- 4.3. הקבלן יהא אחראי באופן בלעדי כלפי המרכז הרפואי לכל הוצאה, אובדן, קלקול, תאונה, חבלה, אובדן ו/או נזק מכל סיבה שהיא, ישיר או עקיף, בין מתוך זדון או רשלנות או מכל סיבה אחרת, אשר יתהווה תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודה ו/או עקב ביצוע הסכם זה, לגופו ו/או לרכושו של גורם כלשהו, לרבות למרכז הרפואי, למטופלי המרכז הרפואי ו/או עובדי הקבלן ו/או השוהים בתחום המרכז הרפואי ו/או לעובדי המרכז הרפואי ו/או לכל צד ג' אחר, והוא משחרר בזה את המרכז הרפואי מכל אחריות ו/או מכל חובה לפי כל דין בקשר אובדן, קלקול, תאונה, חבלה, אובדן ו/או נזק שיגרמו כנ"ל.
- 4.4. הקבלן פוטר בזה את המרכז הרפואי מכל אחריות לנזק ו/או אובדן העלול להיגרם לרכושו של הקבלן, הנמצא במתחם המרכז הרפואי לצורך קיום הסכם זה. הקבלן מתחייב בזה לשפות את המרכז הרפואי מיד עם דרישתו הראשונה בשל כל סכום שיאלץ לשלמו לצד שלישי והנובע מנזק כאמור בסעיף זה לעיל

5. ביטוח

- 5.1. הקבלן מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים, ככל שנהוגים בתחום פעילותו (לפי העניין: ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח רכוש, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות מוצר, ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח משולב אחריות מקצועית/ מוצר, ביטוחי כלי רכב), בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעים על ידו. ככל שיועסקו על ידי הקבלן קבלני משנה, עליו לדרוש כי הללו יערכו ביטוחים כנ"ל או לחילופין לכלול בביטוחיו כיסוי לפעילותם.
- 5.2. הקבלן יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות (למעט ביטוח מסוג עבודות קבלניות/הקמה) תיכלל הרחבת שיפוי כלפי מדינת ישראל – משרד הבריאות – המרכז הרפואי לגליל בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הספק.
- 5.3. הקבלן יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות ייכלל סעיף ויתור על זכות התחלוף/השיבוב כלפי מדינת ישראל – משרד הבריאות – המרכז הרפואי לגליל עובדיה והפועלים מטעמה (ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון).
- 5.4. המרכז הרפואי שומר לעצמה את הזכות לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות, לפי דרישה.
- 5.5. אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של הסכם זה.

6. בטחונות

- 6.1. להבטחת מילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה, וכתנאי לתחילת תוקפו של החוזה, יפקיד המפעיל בידי המזמין ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת המזמין, בסכום של 10,000 ₪ להסכם ולתקופה של 3 חודשים נוספים לאחר תום תקופת ההרשאה.
- הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן, כשהמדד הבסיסי הינו מדד החודש בו הוגשה הצעת המפעיל לתאגיד. במקרה של חידוש/הארכת ההסכם, יהיה על המפעיל להמציא ערבות חדשה לפחות 30 ימים טרם פקיעת הערבות שתוקפה עומד לפוג. תנאי זה הנו תנאי יסודי.
- 6.2. המזמין יהיה רשאי לעשות שימוש בערבות הבנקאית, לחלטה, ולגבות את כולה או חלקה, לפי העניין ולפי שיקול דעתו, עקב כל הפרה של חוזה זה על ידי המפעיל, אשר לא תוקנה במלואה לאחר שנמסרה לו דרישה לתיקון על ידי המרכז הרפואי, לפחות 14 ימים מראש ו/או עקב כל הפרה יסודית של החוזה.
- 6.3. בכל מקרה בו גבה המרכז הרפואי את הערבות, כולה או מקצתה, ידאג המפעיל להשלים את סכום הערבות החסר באופן מיידי, וזאת באופן שבכל זמן תוקפו של החוזה, ולתקופה של 3 חודשים לאחר סיומו או ביטולו, תעמוד הערבות בתוקף בסכומה המלא.
- 6.4. במידה והמרכז הרפואי יעשה שימוש בזכותו להארכת החוזה כקבוע, יחדש המפעיל את הערבות בתוך 7 ימים מיום קבלת הודעת המרכז הרפואי על הארכת תוקף החוזה, לתקופה של הארכת ההסכם ו- 3 חודשים נוספים, ויעשה כן באופן שבכל עת תהיה הערבות תקפה למשך כל תקופת החוזה או התקופה המוארכת בתוספת 3 חודשים.

7. עובדים

- 7.1. הספק יעסיק מטעמו בשטח המרכז הרפואי רק עובדים בעלי תעודת זהות ישראל או בעלי אישורי עבודה כדין ויעברו את כל הבדיקות הביטחוניות שיידרשו, ככל שיידרשו, ע"י מחלקת הביטחון.
- 7.2. לפי דרישת המרכז הרפואי, הספק ימציא כל אישור נדרש, ביחס לכל עובד שיידרש, לרבות אישורי רשויות הביטחון ומשטרת ישראל.
- 7.3. הספק מתחייב לקבל מראש הסכמה בכתב של המרכז הרפואי להעסקת כל קבלן משנה. העסקת קבלן משנה לא תפטור את הספק מאחריותו המלאה לביצוע מלוא העבודה לפי מכרז זה.

8. אי תחולת יחסי עובד מעביד

- 8.1. מוצהר ומוסכם בזאת בין הצדדים כי היחסים בין המזמין לבין הספק יהיו יחסים של מזמין שירותים וקבלן עצמאי. לא ישררו יחסי עובד ומעביד בין המזמין לבין הספק, עובדיו או מי מטעמו. אין לראות בכל זכות הנמנית ע"פ הסכם זה, למזמין לפקח, להדריך ולהורות לכל אחד מהמועסקים על ידו, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואו, ולא תהינה לספק ולכל המועסקים על ידו, כל זכויות של עובד מדינה או עובד המועסק ע"י הממשלה או ע"י המזמין, והם לא יהיו זכאים לכל תשלומים,

פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע הסכם זה או הוראות שניתנות על פיו או בקשר עם ביטול או סיום הסכם זה מכל סיבות שהן.

8.2. למען הסר כל ספק, היה ומסיבה כלשהיא, יקבע ע"י רשות מוסמכת, לרבות ע"י גוף שיפוטי, כי ביחסיו עם המזמין, הספק או עובדיו הינם עובדים של המזמין אזי הספק ישפה את המזמין בכל סכום שיאלץ לשלמו לפי פסק-דין של ערכאה מוסמכת, הנובע מתביעות עובד הספק או מי מטעמו, או הטוען כי הוא עובדו, נגד המזמין.

8.3. המזמין, על פי החלטתו הבלעדית ובלא כל תנאי, יהיה רשאי לקזז מכל סכום שיגיע לספק, אם וככל שיגיע, את סכומי ההחזר ו/או השיפוי המגיעים לו.

9. הפרת ההסכם ותרופות בשל הפרת/ ביטול ההסכם

9.1. אי עמידה של הספק בהתחייבויותיו כאמור בסעיפים הבאים: 1-8 בהסכם זה תחשב כהפרה יסודית של ההסכם על כל הנובע מכך. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיסודיות ההפרות של ההוראות נוספות בנספחי ההסכם.

9.2. הפר הספק הסכם זה הפרה יסודית לפי הסכם זה או כהגדרתה בחוק החוזים (תרופות) תשל"א - 1970 או תנאי אחר מתנאי הסכם זה, ולגבי הפרה זו ניתנה לספק ארכה לקיומו והתנאי לא קיים תוך זמן סביר לאחר מתן הארכה, אזי בכל אחד ממקרים אלו רשאי המזמין לעמוד על קיום ההסכם עם הספק או לבטל הסכם זה ו/או לבצע בעצמו ו/או באמצעות אחרים כל דבר אשר לפי הסכם זה אמור היה להיעשות ע"י הספק, וזאת על חשבון הספק ובנוסף לזכויות המזמין על פי כל דין ועל פי ההוראות האחרות בהסכם זה.

9.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יודגש כי הפרת הוראות חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 על ידי הספק ו/או מי מטעמו לגבי עובד המועסק על ידם לשם ביצוע הסכם זה, מהווה הפרת הסכם.

9.4. הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי כל שהוא של הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.

9.5. לא אכף מי מהצדדים או אכף באיחור, זכות כל שהיא מהזכויות המוקנות לו על פי הסכם זה או מכוח הדין, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות אמורה או על זכויות אחרות.

10. כללי

10.1. כל שינוי בהסכם, לא יהיה בר תוקף, אלא אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים ובכפוף לכך שאושר תחילה על ידי המרכז הרפואי לגליל, בכתב.

10.2. כל ויתור, מתן ארכה, הנחה, שתיקה, שיהוי או תגובה או הימנעות מפעולה על ידי צד כלשהו להסכם זה בקשר להפרה של איזה מההוראות ההסכם, לא ייחשבו כויתור של אותו צד על זכות כלשהי המוקנית לו לפי הסכם ולא ייגרעו מהתרופות שתועמדה לרשותו בקשר להפרות נוספות של אותה הוראה או הוראה אחרת בהסכם.

10.3. שום ארכה או דחייה או ויתור, לא יהיה להם תוקף, אלא אם יעשו בכתב ומראש על ידי שני הצדדים.

10.4. לבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה בלבד תהא סמכות שיפוט ייחודית בכל סכסוך או עניין, ישיר או עקיף שעלול להתעורר בין הצדדים בקשר עם הסכם זה. הוראות סעיף זה חלות גם ביחס לכל תביעה כנגד המרכז הרפואי לגליל.

10.5. מען הצדדים יהיה כמפורט בכותרת להסכם זה וכל הודעה הנדרשת או המתבקשת בקשר להסכם זה שתועבר בכתב ותישלח על ידי שליח או בדואר רשום, תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתום 72 שעות מעת מסירתה למשלוח כאמור בדואר רשום או בעת הימסרה על ידי שליח לנמען.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

הספק

המרכז הרפואי לגליל

- נספח ו -

תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום

אני הח"מ _____ ת.ז. _____ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם _____ שהוא המציע (להלן: "המציע") המבקש להתקשר עם עורך התקשרות מספר 20/2019 לתכנון וביצוע חדר הקפאה וקירור (להלן: "המכרז") אז אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו. משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק. המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

1. הריני להצהיר המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") במכרז.

רק במידה והאמור בס' 1 אינו נכון יש לסמן X במשבצת המתאימה:

☐ המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

☐ המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

תאריך	שם	חתימה וחותמת
-------	----	--------------

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____, עו"ד מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהוזהרתי/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

תאריך	מספר רישיון	חתימה וחותמת
-------	-------------	--------------

- נספח ז -

תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות

נא לוודא סימון X במשבצות המתאימות!

אם התצהיר יוגש מבלי שסומן X המציע יידרש לפנות לעו"ד

פעם נוספת לצורך הכנת תצהיר חדש!

אני הח"מ _____ ת.ז. _____ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם _____ שהוא המציע (להלן: "המציע") המבקש להתקשר עם המרכז הרפואי לגליל במסגרת מכרז מס' 20/2019 לתכנון וביצוע חדר הקפאה וקירור ואני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

(סמן X במשבצת המתאימה):

הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 לא חלות על המציע. ☐
הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 חלות על המציע והוא מקיים אותן. ☐

(במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 חלות על המציע נדרש לסמן X במשבצת המתאימה):

המציע מעסיק פחות מ-100 עובדים. ☐
המציע מעסיק 100 עובדים או יותר. ☐

(במקרה שהמציע מעסיק 100 עובדים או יותר נדרש לסמן X במשבצת המתאימה):

המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998, ובמקרה הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. ☐
המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו). ☐
המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

אישור עורך הדין

נא לוודא סימון X במשבצות המתאימות!

אם התצהיר יוגש מבלי שסומן X המציע יידרש לפנות לעו"ד פעם

נוספת לצורך הכנת תצהיר חדש!

אני הח"מ _____, עו"ד מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה בפני במשרדי אשר _____

ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהוזהרתי/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

חתימה

חותמת ומספר רישיון

תאריך

- נספח ח' - תנאי ניהול המכרז

1. שאלות או הבהרות למכרז

- 1.1. נציג המזמין האחראי לבקשות לפי מכרז זה, ואשר אליו יש להפנות את כל השאלות והבירורים בקשר עם המכרז הוא מר דרור פאר, מנהל הרכש, השאלות יועברו בקובץ "Word". בדואר אלקטרוני drop@gmc.gov.il
- 1.2. תשובות המזמין תינתנה אך ורק בכתב, ורק תשובות כאמור תחייבנה את המזמין.
- 1.3. פורמט ההגשה לשאלות יהיה כדלקמן:

מס'ד	סעיף/מראה מקום אחר	שאלה
	(הפניה למקום המדויק במסמכי המכרז אליו מתייחסת השאלה)	
1.		
...		

2. זכויות המרכז הרפואי

- מבלי לגרוע מסמכויות המזמין לפי תנאי המכרז ולפי הוראות כל דין, יהיה זכאי המזמין, בין היתר:
- 2.1. שלא לדון בהצעה, אשר לא צורפו לה כל המסמכים והנתונים הנדרשים במכרז זה, ולקבוע כי היא פסולה, או לפי שיקול דעתו, לדרוש השלמתם.
- 2.2. לבטל את המכרז או לדחותו, מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.
- 2.3. לדחות, בהודעה שתועבר בכתב, כל אחד מן המועדים הקבועים במכרז, לרבות המועד האחרון להגשת הצעות, ככל שימצא לנכון, ואף מספר פעמים.
- 2.4. בכל עת לפני המועד האחרון להגשת הצעות, בין אם מיוזמתו ובין אם בתשובה לשאלות הבהרה מצד הספקים, להורות, כי איזו דרישה מדרישות המכרז, לרבות דרישות סף והוראות בקשר עם בדיקת ההצעות, תבוטל באופן חלקי או מלא, לרבות באמצעות קביעה מחדש ושינוי התנאים, אם סבר המזמין כי הדבר יהיה לטובת ההליך, ובלבד שהחלטותיו יחולו באופן שוויוני על כל המציעים.
- 2.5. לברר עם מציע פרטים, לדרוש הבהרות ו/או השלמות בקשר להצעתו, וכן לדרוש כל פרט או נתון הדרוש או כל מסמך או מידע כלשהם (טכני, כלכלי, כספי או אחר), לצורך קבלת החלטה ולצורך ניהול תקין והוגן של המכרז, ולרבות מסמך או מידע בדבר כישוריו, ניסיונו או יכולתו של המציע.
- 2.6. לפסול הצעה חלקית, חסרה, מותנית, מסויגת, מוטעית או מבוססת על הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של הדרישות, זולת אם החליט אחרת מנימוקים שירשמו בפרוטוקול.
- עמוד 29 מתוך 33

- 2.7. לפסול כל הצעה שהיא בלתי סבירה, בין השאר בכל הנוגע למחירה, איכות שירותיה או האמצעים או התכניות למימושה, בין הצעה שהיא בלתי סבירה לטובה (כגון מחיר המיטיב עם המזמין) ובין שהיא בלתי סבירה לרעה.
- 2.8. לא לבחור כל הצעה שהיא, והכול במטרה להבטיח את מרב היתרונות למזמין.
- 2.9. המזמין אינו מחויב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והוא יהיה רשאי לקבל כל הצעה או כל חלק ממנה.
- 2.10. אם לא תצא לפעל ההתקשרות עם הזוכה או תבוטל ההתקשרות מסיבה כלשהי בכל שלב, ובכללה, מופעי תקלות בתדירות גבוהה, אמינות נמוכה של המצברים שסופקו, נורמות שירות נמוכות, המזמין יהיה רשאי לפנות למציע שדורג במקום הבא ולחתום אתו על הסכם ההתקשרות כאילו היה הזוכה במכרז, בהתאם לתנאי המכרז ולהצעתו של אותו מציע. לא הסכים לכך המציע שדורג במקום השני - יהיה המזמין רשאי לפנות למציע שדורג במקום השלישי וכן הלאה.
- 2.11. למען הסר ספק, המזמין לא יהיה חייב לעשות שימוש בזכויות אלה ולא יהיה מחויב להתיר תיקונים או השלמות כאמור לעיל, והדבר יהיה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין ולצרכיו ושיקוליו המקצועיים.

3. המען והמועד להגשת ההצעות:

על המציעים להגיש את הצעותיהם לתיבת המכרזים המצויה במתחם ההנהלה בימים עד למועד האחרון המצוין בנספח א' – תמצית תנאי המכרז. הצעות שלא תהיינה בתיבת המכרזים (מכל סיבה שהיא) עד לתאריך והשעה, הנקובים לעיל, תפסלנה.

4. אופן הגשת ההצעה:

- 4.1. ההצעה במכרז תוגש במעטפה חלקה סגורה בלבד ללא ציון פרטי המציע או כל סימן זיהוי חיצוני אחר. על המעטפה יירשם שם המכרז ומספרו בלבד. בתיבת המכרזים עשויות להימצא מעטפות של מכרזים נוספים, לפיכך המציעים מתבקשים להקפיד על רישום שם המכרז על גבי המעטפה.
- 4.2. ההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז בלבד כאשר כל אחד מנספחיו חייבים להיות חתומים כולם בכל עמוד ועמוד על ידי מורשה החתימה של המציע בכתב ברור או בהדפסה. מחיקות שינויים או הוספות עשויים להביא לפסילת ההצעה.

5. איסור הסתייגות והוספות

המרכז הרפואי שומר את הזכות להתעלם מכל הסתייגויות, התניות או שינויים / להתנות את שקילת ההצעה בהסרתם תוך פרק זמן מוגדר ואף לפסול הצעה המופיעים בה הסתייגויות או התניות או שינויים.

הגשת הצעה ע"י מציע, תהווה, לכל עניין ודבר, הסכמה מצד המציג לכל ההוראות והתנאים המופיעים במסמכי המרכז.

6. **תוקף ההצעה** – הצעת המציע תהיה בתוקף, ותחייב את המציע, לתקופה של 3 חודשים מן המועד האחרון להגשת ההצעות אף אם במהלך תקופה זו הודיע המרכז הרפואי למציע ו/או מציעים אחרים על בחירת הצעותיהם ואף אם נכרת בין המרכז הרפואי לבין מציעים אחרים חוזה.

7. **בדיקת ההצעות והמצעים** – המרכז הרפואי יהיה רשאי לבקר בכל משרד, מתקן או אתר, המוחזק או מופעל ע"י המציע וכן לבקש לקבל כל מידע ביחס למציע ו/או לטובין או לשירותים המוצעים, הן מהממליצים שצירף להצעתו והן מכל גורם אחר, וזאת אף באופן חלקי ו/או רנדומלי, ורשאי על סמך מידע שיובא לידיעתו להתייחס להצעות ואף לפסול הצעה במקרה הצורך או אם סבר שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה עם צוות הבדיקה או לא מסר מידע כנדרש.

8. **פסילת הצעות בלתי סבירות** – המרכז הרפואי יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, שלא לקבל כל הצעה, אם סבר כי היא אינה משקפת מציאות או כי לא הובא בה מידע רלוונטי, או אם סבר כי המחיר הכלול בה או פרט אחר הכלול בה הנו בלתי סביר.

9. **פסילת מציע על בסיס ניסיון קודם**
המרכז הרפואי שומר על זכותו, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפסול הצעה של מציע ו/או לפסול על הסף מוצר מוצע, בנסיבות שלמרכז הרפואי היה ניסיון שלילי ו/או כושל במהלך חמש השנים האחרונות עם המציע, או עם המותג אליו משויך המוצר המוצע, לרבות בנסיבות של תקלות חוזרות ונשנות עם מוצרי המותג ו/או בנסיבות של תקלות חמורות שאירעו במוצרי המותג.

10. **הודעת זכייה ותקפותה**
10.1. המציע שהצעתו נבחרה על ידי המרכז הרפואי כהצעה הזוכה, יקבל על כך הודעה בכתב מהמרכז הרפואי.

11. **ביטול זכייה או הודעת זכייה**
המרכז הרפואי שומר לעצמו את הזכות לבטל את הזכייה ו/או הודעת הזכייה, כאשר
11.1. הספק לא מוציא מסמך לרבות אישור ו/או בטוחה שהמצאתם נדרשת, על פי מסמכי הליך המרכז, בעקבות הודעת הזכייה.
11.2. המרכז הרפואי קיבל מידע על מציע ההצעה או תוכנה, אשר היה משפיע על החלטתו, אילו היה בידו לפני ההחלטה בדבר זכייה המציע בהתקשרות ו/או התברר למרכז הרפואי כי הספק הסתיר ו/או לא גילה לו מידע אשר היה בו כדי להשפיע על החלטתו.
11.3. קיים ספק סביר, אם הספק יוכל או יהיה ערוך במועד לעמוד בקצב ובהיקף המחויבים, עפ"י לוחות הזמנים שנדרשו.
11.4. בעקבות פניית משתתף לאחר שפנייתו נמצאה מוצדקת ע"י הוועדה.

מציע שזכייתו בוטלה בהתאם להוראות סעיף זה, לא יהיה זכאי לכל פיצוי, אף אם נגרם לו נזק ו/או הפסד.

במקרה של ביטול זכייה ו/או סיום התקשרות שומר לעצמו המרכז הרפואי את הזכות להתקשר עם מציע שהצעתו דורגה הבאה בתור או לבטל את המרכז או לקבל כל החלטה אחרת עפ"י מסמכי המרכז ועל פי כל דין בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

12. עיון במסמכי המרכז ובהצעת הזוכה

- 12.1. עיון במסמכי המרכז ובהצעה הזוכה יתאפשר לפי בקשת משתתף במרכז בהתאם להוראות כל דין, ולא יאוחר מ- 30 ימים ממועד מסירת הודעה על תוצאות ההחלטה הסופית של המרכז הרפואי.
- 12.2. במידה ומציע מתנגד לגילוי חלק כלשהו בהצעתו במסגרת הליך עיון אפשרי משום שמהווה 'סוד מסחרי', עליו לציין זאת מראש במסמך שיצרף להצעתו. יובהר, כי הצהרה זו אינה מחייבת את המרכז הרפואי. סימון נושא או נושאים בהצעתו כסוד מסחרי או סוד מקצועי בידי מציע מהווה הסכמה מצד אותו מציע לראות נושא או נושאים אלו כסוד מסחרי או סוד מקצועי גם בהצעת המציעים האחרים במרכז זה ואלו לא יועמדו לעיונו. המרכז הרפואי יפעל על פי הבנתו לפי כל דין.
- 12.3. במקרה ותתקבל פניה לפי חוק חופש המידע לעיין בהצעת המחיר של המציע הזוכה, המרכז הרפואי ימסור את המידע המבוקש לפונה מבלי הצורך לפנות לזוכה לקבלת אישורו לכך.
- 12.4. בהגשת הצעתו נותן המציע הסכמתו המפורשות והבלתי מסויגת לכך שהמידע אודות הצעת המחיר יימסר לידי פונים לפי חוק חופש המידע מבלי הצורך לקבלת אישורו לכך ומבלי הצורך ליידעו אודות קבלת פניה כאמור.

13. ביטול המרכז

- בנוסף לכל מקרה אחר בו רשאי המרכז הרפואי לבטל את הליך המרכז עפ"י דין, המרכז הרפואי שומר לעצמו את הזכות לבטל את הליך המרכז, אף לאחר שניתנה הודעת זכיה, כאשר:
- 13.1. רק שתי הצעות או פחות הוגשו או עונות על כל תנאי הסף.
- 13.2. התקיים פגם בהליך המרכז, במסמכיו, בניהולו, או בבחירת ההצעה הזוכה.
- 13.3. התברר בכל מועד לאחר פרסום מסמכי המרכז שנפלה טעות מכל סוג שהוא במסמכי המרכז.
- 13.4. חל שינוי בנסיבות, או השתנו צרכי המרכז הרפואי, באופן המצדיק את ביטול המרכז.
- 13.5. יש בסיס סביר להניח שהמציעים או חלקם, תאמו הצעות או מחירים, או פעל באופן המהווה הגבל עסקי או עבירה על חוק כלשהו או שיש בו כדי לסכל את מטרות המרכז.
- 13.6. המרכז הרפואי מבקש לבטל את המרכז כדי להתקשר עם מציע שהינו זוכה מרכז חשכ"ל לפי תקנה 3(28) או כדי להשתתף במרכז מרכזי שעורך החשב הכללי באוצר ו/או כל רשות מרכזית של המדינה.
- 13.7. כדי לבצע התקשרות שלא בדרך של מרכז, על פי כל דין, אם יימצא כי שיקולי יעילות מחייבים.
- בנסיבות המפורטות לעיל, המרכז הרפואי יהיה פטור מתשלום כל פיצוי למציע כלשהו בקשר לביטול המרכז.

14. שונות

- 14.1. כל הפרטים, הנתונים, המסמכים, המפרטים, התוכניות, הידע והנתונים שנמסרו ו/או ימסרו לו לצורך מכרז זה (להלן – "הנתונים"), הינם רכוש של המרכז הרפואי ונמסרו למציעים לצורך הגשת הצעתם במכרז זה בלבד. חל איסור לעשות כל שימוש בנתונים לכל מטרה אחרת וחל איסור מוחלט להעביר, למסור, לשתף, לתת, להעניק, למכור ולשתף בכל דרך אחרת צד ג' כלשהו בנתונים.
- 14.2. **לבתי המשפט וללשכת ההוצאה לפועל בעיר חיפה, ולהם בלבד, הסמכות הבלעדית והייחודית לדון בכל תביעה ו/או עניין הנוגעים ו/או נובעים למכרז זה.**

המרכז הרפואי לגליל