

הנדון: הבהרות עורך המכרז ומענה עורך המכרז לשאלות ההבהרה - מכרז מממ 2012-24 DRP

א. להלן הבהרות עורך המכרז:

1. סעיף 0.1.6 – בסיפא של הסעיף יתווסף "ולאור בשלות היערכות המשרדים למהלך. כמו כן יצוין כי יתכן ומזמין מסוים יהיה מעוניין להתקשר עם שני הזוכים".
2. סעיף 0.1.16 – ישונה ולהלן הנוסח המעודכן: "עורך המכרז מבהיר כי יתכן ומשרדי הממשלה ויחידות הסמך יתקשרו עם הספקים הזוכים בהתאם למועדי סיום הסכמי השירות הקיימים של כל מזמין ובהתאם לצורכי המשרד ויכולתו. כן מובהר כי יתכן ובעתיד יאוגמו משאבים במתכונת ענן ממשלתי או כל איגום אחר וצרכי ה DRP של המזמינים ישתנו בהתאם, לרבות הקמת מתקן לשימוש DR על ידי הממשלה ובעבורה".
3. סעיף 0.6.2.12 – פרק הזמן הנזכר בסעיף יוארך משלושה חודשים לששה חודשים כך שנוסח הסעיף יהיה " המציע יצרף אישור תקן ISO 9001 תקף למועד הגשת ההצעה או לחלופין יצרף התחייבות כי עד למימוש הזכייה, ולא יאוחר מששה חודשים מפרסום תוצאות המכרז, יעמוד המציע בדרישות התקן (M)"
4. סעיף 0.6.2.13 – סיווג הסעיף ישונה מ"תנאי סף" ל" M ". בנוסף ישונה נוסח הסעיף כך: " האתר המוצע עומד מבחינת חשמל, מיזוג ותקשורת ברמה של TIER-3 לפחות (נספח 0.6.2.13) עפ"י התקן המופיע בסעיף 2.2.1.1 למכרז זה. המציע יצרף אישור/ים מאת מהנדס/ים בלתי תלוי/ים המוסמכ/ים לחתום הרלוונטי (חשמל, מיזוג או תקשורת) כי האתר המוצע עומד בדרישה זו. מציע שאינו עומד בתקן זה, יתחייב לעמוד בו עד לתום 6 חודשים מיום החתימה על החוזה וידרש בעת החתימה על החוזה להפקיד ערבות יעודית לעמידה בהתחייבות זו בסכום של 50,000 ₪ (בנוסף לערבות המופיעה בסעיף 0.7 למכרז). יובהר כי הזוכה יהיה מחויב להמשיך ולעמוד בתקן זה לרבות עדכונים עתידיים שיבוצעו בתקן לאורך כל תקופת ההתקשרות, ולהציג לעורך המכרז אישורים אלה. (M)"

5. אין במכרז זה בכדי למנוע מעורך המכרז או ממזמין כלשהו לרכוש שירותי יעוץ לצורך ביצוע בדיקות, תכנון ובניית ארכיטקטורה של מערכי המחשב.
6. סעיף 0.6.2.9 ישונה כך שבמקום דרישה להיקף של 2 מליון ₪ לשנה בשנים 2010-2011 הדרישה היא להיקף של 1 מיליון ₪ לשנה בשנים 2011-2012. להלן נוסחו העדכני של הסעיף: " אישור רו"ח כי נכון למועד הגשת הצעתו המציע עוסק בשירותים המבוקשים, כנדרש במכרז (מתן שירותי אירוח למערכות מחשב), וכי המציע עסק בכך בהיקף של 1 מיליון שקלים לשנה בשנים 2011-2012. במקרה של מציע אשר לא פעל בתחום השנים הללו, אך הוא נוצר כתוצאה מאיחוד/רכישה של תאגידים אשר פעלו בתחום במהלך השנים הללו, יוכל לצרף נתונים אודות התאגידים הללו לצורך בחינת עמידתו בתנאי זה. "
7. סעיף 0.6.2.10 ישונה כך שבמקום השנים 2010-2011 יאמר 2011-2012. להלן הנוסח העדכני של הסעיף: " המציע יצרף הצהרה חתומה ע"י רו"ח כי הוא נותן שירותי אירוח למערכות מחשב ללא פחות מ – 5 לקוחות בהיקף כולל של 50 שרתים בכל אחת מהשנים 2011 - 2012. במקרה של מציע אשר לא פעל בתחום בשנים הללו, אך הוא נוצר כתוצאה מאיחוד/רכישה של תאגידים אשר פעלו בתחום במהלך השנים הללו, יוכל לצרף נתונים אודות התאגידים הללו לצורך בחינת עמידתו בתנאי זה. "
8. סעיף 3.1.1.3.1 ישונה כך שנוסחו יהיה "טמ"ס (טלוויזיה במעגל סגור) הנשלטת מחדר הבקרה של הספק אשר מבוססת תשתית IP ואשר תכלול מערכת הקלטה דיגיטלית אשר תאפשר שחזור אירועים וצפייה ONLINE. נתוני ההקלטה ישמרו במערכת תקופה של חודש ימים לפחות וימחקו באופן אוטומטי. נתוני ההקלטה יועברו למזמין לפי דרישתו."
9. סעיף 2.2.5.1 ישונה כך שנוסחו יהיה " העמדות יוקמו בתוך כלוב המזמין או בסמוך לארון המזמין או, לבחירת המזמין, מחוץ לאולם הציוד בשטח ציבורי המוגדר לצורך זה ע"י המציע."
10. יתווסף סעיף 2.2.5.2.6 בנוסח הבא: "הצבת יחידת אינטרקום לתקשורת מול מוקד הבקרה"
11. יתווסף סעיף 2.4.3.2.7 "הצבת יחידת אינטרקום לתקשורת מול מוקד הבקרה"
12. סעיף 0.6.4 ישונה כך שנוסחו יהיה "עורך המכרז רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לבצע בדיקות לאימות נתונים אודות המציע והצעתו לרבות סיור באתר המוצע. עצם הגשת הצעה במכרז מהווה אישור מטעם המציע כי לא תהיה לו התנגדות לביצוע בדיקות. התנגדות לבדיקות עלולה להביא בין היתר לפסילת המציע, או לביטול החוזה במידה והמציע הוא הזוכה במכרז."
13. נספח 0.6.2.9 – מצורף נספח בנוסח חדש המחליף ומבטל את הנוסח הקודם.

14. נספחים 0.7.2 ו-0.7.2א' מבוטלים ומוחלפים בנספח 0.7.2 ובנספח 0.7.2. א' בנוסחים חדשים אשר מצורפים.
15. סעיף 2.4.1.8: הסעיף ישונה כך שנוסחו יהיה: "אישור מפעל חיוני ממשרד התמ"ת או לחילופין או לחילופין הצגת אישור רשמי מאת משרד התמ"ת כי אין צורך בקביעת המציע כמפעל חיוני."
16. סעיף 2.4.1.9: הסעיף ישונה כך שנוסחו יהיה: "אישור פקע"ר (פיקוד העורף) למקלטים וציוד מגן אישי."
17. סעיף 2.4.1.10 ישונה כך שנוסחו יהיה: "מציע אשר אין ברשותו אישורים כאמור בסעיפים 2.4.1.9-2.4.1.8, עליו להציג מסמכים כי פנה אל הגורמים המוסמכים בבקשה לקבלת האישורים ועליו להתחייב לקבל אישורים אלה עד לתום 6 חודשים מיום החתימה על החוזה. כמו כן אותו מציע ידרש בעת החתימה על החוזה להפקיד ערבות יעודית לעמידה בהתחייבות זו בסכום של 25,000 ₪ (בנוסף לערבות המופיעה בסעיף 0.7 למכרז ולוערבות היעודית הנזכרת בסעיף 0.6.2.13 למכרז)".
18. כיוון שמכרז זה מתנהל בתקופה בה אין תקציב מדינה מאושר, הרי שהתקדמות בהליכי המכרז תתבצע, ככל שתאושר, בהתאם להודעת הוראת תכ"מ מס. ה.1.2.6.1 שכותרתה " הנחיות לביצוע התקציב החל מחודש ינואר 2013", בה נכתב בין היתר שפתיחת מעטפות תהא באישור ועדת החריגים בלבד.
19. לסעיף 5.3.2-הטבלה (ורק הטבלה) שבסעיף 5.3.2 תוחלף בטבלה מצורפת.
20. סעיף 0.1.17.1 ישונה לענין השלבים הבאים באופן הבא:

28/2/2013	מועד הפצת התשובות לשאלות ההבהרה
18/3/2013 עד שעה 13:00	מועד אחרון להגשת הצעה בתיבת המכרזים
18/3/2013 עד 1/6/2013 והכל כמפורט בנספח 0.1.6 בנוסחו המתוקן	מועד תוקף ההצעה וערבות מציע
30/4/2013	לאחר בדיקת ההצעות הודעה על העוברים לשלב התיחור
5/5/2013	פתיחת התיחור מדמה לצורך תרגול
20/5/2013	תיחור מקוון

21. נספח 0.6.1 ערבות בגין הגשת הצעה עודכן ונוסחו העדכני (ביחס לתאריכים) מצורף.

22. סעיף 2.4.2.4 ישונה כך שנוסחו יהיה: " עמידות האתר והחדרים המיועדים כנגד אב"כ (אטומי ביולוגי כימי) "

ב. מענה עורך המכרז לשאלות ההבהרה:

לשם הנוחות חולקו השאלות לשלוש טבלאות נפרדות אשר כולן יחד מהוות את מענה עורך המכרז לשאלות ההבהרה של המציעים.

טבלה ראשונה:

תשובה	השאלה	ס"ק	הפרק	
			במפרט	
יסוכם בין הספק למזמין.	נא הבהירו מהו מספר עמדות העבודה הנדרשות, בתוך הכלוב ומחוץ לכלוב?	0.1.4.10	פרק 0	1
אין שינוי בתנאי המכרז.	אנו מניחים כי כל עוד יש לספק את היכולת לספק את השירותים, הרכב האשכולות בין הספקים לא ישתנה ולכן נבקש לגרוע את המילים "בין היתר" מהסעיף.	0.1.6	פרק 0	2
אין שינוי בתנאי המכרז.	נבקש להבהיר כיצד בכוונת עורך המכרז לעקוב ולוודא יחס בין האשכולות בפועל (ואפילו לא במדויק), שכן לכאורה יתכן מצב שבאשכול אחד לא תתבצע כל פעילות, ובאחר – פעילות רבה. הגדרת המצב הקיים אצל הלקוח אינה משנה לצורך העיניין, אלא ההתקשרות בפועל.	0.1.6	פרק 0	3
אין שינוי בתנאי המכרז. בפרט ראה סעיף 0.1.6 וסעיף 4.4.3.1 יוזכר כי ערבות הביצוע היא מדורגת.	נבקש לקבל הנחה לגבי כמות מינימלית בתחילת תקופת השרות וכן לקבל הערכת זמן לאכלוס המתוכנן בהמשך.	0.1.7	פרק 0	4
אין שינוי בתנאי המכרז.	נבקש לבחון התקשרות ראשונית לתקופה של 5 שנים.	0.1.14	פרק 0	5

6	פרק 0	0.1.15	היות ומדובר במתקן אירוח, אנו מבקשים להגדיל את פרק הזמן של הודעה מוקדמת ל-90 יום.	אין שינוי בתנאי המכרז. יצוין כי אין מניעה שהספק הזוכה יפנה למינהל הרכש במועד המוקדם למועד 30 הימים האמור, בבקשה לדעת האם אופציה צפויה להתממש ועורך המכרז יפעל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
7	פרק 0	0.1.15	נבקש כי כל ההארכה תהיה לתקופה של מינימום שנה וכי ההתראה על כך תהיה לפחות 90 יום לפני תום תקופת ההתקשרות.	אין שינוי בתנאי המכרז.
8	פרק 0	0.1.17.1	נבקש לעדכן טבלת ריכוז נתוני המכרז על פי התאריכים העדכניים.	להלן טבלת ריכוז נתוני המכרז עפ"י תאריכים עדכניים.
9	פרק 0	0.1.17.1	מאחר וחלק משאלות ההבהרה עוסק במענה של חברות ייעוץ חיצוניות אשר בחלקן לא יהיו זמינות עד לאחר החגים, מבקשים לשנות מועד הגשת המכרז מ 1.11.2012 ל 15.11.2012	ראה האמור בסעיף 8 לטבלה זו.
10	פרק 0	0.2.2	נא הגדירו את המונחים "תמיכה טכנית פיזית", "תקשורת" ו"ביטחון".	מטבע הדברים לא ניתן לתת הגדרה מקיפה לכלל הבעיות בגין תידרש תמיכה טכנית. בנוסף ראה האמור בסעיף 11 לטבלה זו.
11	פרק 0	0.2.2	נא הבהירו משמעות תמיכה טכנית על פי הגדרתכם "טיפול בבעיות נפוצות ומתן שירות שוטף לצרכנים/לקוחות?"	מטבע הדברים לא ניתן לתת הגדרה מקיפה לכלל הבעיות בגין תידרש תמיכה טכנית. עם זאת יצוין כי המדובר בטיפול בבעיות בכל תחום הנוגע להספקה תקינה של השירותים המבוקשים במכרז כדוגמת: טיפול במערכות בינוי תומכות תקשוב, טיפול בבעיות תקשורת מתן שירותי אצבע (כנזכר בסעיף 0.2.3) ועוד..
12	פרק 0	0.2.3	"הגדר תהיה מהרצפה עד תקרה כולל דלת כניסה מבוקרת" אין אפשרות לבצע גידור עד התקרה בגלל המערכות התומכות. הגידור הוא עד גובה של 2.4 מטרים מהתקרה. בנוסף, אנא הבהירו שהכוונה בדלת כניסה מבוקרת היא התקנת קורא קירבה ייעודי לכל מתחם אירוח בלבד.	במקרה בו לא ניתן לגדר עד תקרת המבנה, גובה הגדר יתואם סופית עם המזמין בעת ההזמנה, במידת הצורך תתווסף תקרה לכלוב כאמור בסעיף 5.6.4.
13	פרק 0	0.6.2	כולו מספרי הנספחים המתוארים בסעיפים אינם תואמים את הנספחים עצמם. לדוגמא הנספח 0.6.2.2 מופיע בשלושה	נספח 0.6.2.6 מבוטל ובמקומו יתווסף נספח 0.6.2.9 (הנלווה לסעיף 0.6.2.9) בנוסח המצ"ב.

<p>באשר לנספח 0.6.2.2 הרי שהוא כולל בתוכו דרישות הרלוונטיות למספר סעיפים ועל כן הוא נזכר ביותר מסעיף אחד.</p>	<p>סעיפים שונים , כמו כן לא מצאתי התייחסות לנספח 0.6.2.6.</p>			
<p>סעיף 0.6.2.9 ישונה כך שנוסחו יהיה: "אישור רו"ח כי נכון למועד הגשת הצעתו המציע עוסק בשירותים המבוקשים, כנדרש במרכז (מתן שירותי אירוח למערכות מחשוב), וכי המציע עסק בכך בהיקף של 1 מיליון שקלים לשנה בשנים 2010-2012 . במקרה של מציע אשר לא פעל בתחום בשנים הללו, אך הוא נוצר כתוצאה מאיחוד/רכישה של תאגידים אשר פעלו בתחום במהלך השנים הללו, יוכל לצרף נתונים אודות התאגידים הללו לצורך בחינת עמידתו בתנאי זה."</p> <p>כמו כן מצורף נספח 0.6.2.9 אשר מחליף את נספח 0.6.2.6 .</p>	<p>טריפל סי מפעילה Data Center מתחילת שנת 2010, האם ניתן לשנות את הדרישה כך שתחול על השנים 2011-2012 בלבד, ובהיקף כספי של מליון ₪ ושני מליון ₪ בהתאמה</p>	<p>0.6.2.9</p>	<p>פרק 0</p>	<p>14</p>
<p>יודגש כי הסעיף אינו דורש 50 שרתים <u>לכל אחד</u> מ-5 הלקוחות אלא כי המציע נותן שירותי אירוח למערכות מחשוב ללא פחות מ- 5 לקוחות בהיקף כולל של 50 שרתים.</p> <p>הסעיף ישונה אך לענין השנים, כך שנוסחו יהיה: " המציע יצרף הצהרה חתומה ע"י רו"ח כי הוא נותן שירותי אירוח למערכות מחשוב ללא פחות מ- 5 לקוחות בהיקף כולל של 50 שרתים בכל אחת מהשנים 2011 - 2012. במקרה של מציע אשר לא פעל בתחום בשנים הללו, אך הוא נוצר כתוצאה מאיחוד/רכישה של תאגידים אשר פעלו בתחום במהלך השנים הללו, יוכל לצרף נתונים אודות התאגידים הללו לצורך בחינת עמידתו</p>	<p>מבקשים לרכך את הדרישה בעניין בקשתכם להציג 5 לקוחות שכל אחד מפעיל 50 שרתים או יותר בשנים 2010-2011.</p>	<p>0.6.2.10</p>	<p>פרק 0</p>	<p>15</p>

				בתנאי זה."
16	פרק 0	0.6.2.11	מספר פעמים במכרז מוגדר האתר כנת קרקעי האם ניתן לשלב פתרון נת קרקעי ומעל הקרקע בהצעה, בהתאם לצרכי הלקוח.	לא ניתן לספק שירותי אירוח במקום שאינו נת קרקעי.
17	פרק 0	0.6.2.13	האם ניתן לשנות סעיף זה כך שלפחות האזור במתקן המיועד לטובת מכרז זה, יעמוד בתקן TIER3 ?	ניתן, אך על המציע להתייחס בהצעתו – בכל סעיפי המכרז- לשטח המיועד למכרז זה בלבד, כך למשל בסעיף 2.4.6 יפרט המציע יכולת גידול בשטח המיועד לטובת מכרז זה ולא במתקן כולו. יצוין כי כאמור בהבהרות עורך המכרז סיווג סעיף 0.6.2.13 ישונה מתנאי סף לתנאי M.
18	פרק 0	0.6.2.17	למיטב הבנתנו במתן שירותים מהסוג המבוקש לא מגיע לידינו מידע פרטי ואין אנו נחשבים כמחזיקי מידע, נודה אם תפרטו מדוע לדעתכם ייתכן מצב אחר.	אין שינוי בתנאי המכרז.
19	פרק 0	0.8.8.7-0.8.8.10	נבקש כי במקרים המפורטים בסעיפים אלו תינתן לזוכה התראה בכתב של 14 ימים והזדמנות לתיקון ההפרה בטרם תופסק ההתקשרות.	סעיף 0.8.8.7 יתוקן כך שייאמר בו: "חרג מהרשום בסעיף 4.5.5 (אמנת שירות SLA) לאחר שניתנה התראה בכתב לתיקון ההפרה הנוגעת לאמנת השירות והספק לא תיקן את ההפרה בתוך 10 ימים קלנדאריים. יובהר כי אין בחובה למשלוח התראה כדי לגרוע מהאמור בסעיף 4.5.5" ביתר סעיפי המכרז אין שינוי.
20	פרק 0	0.10.4	נבקש לסייג כך שהזוכה יהא רשאי להסב את ההסכם לחברה קשורה שהנה תחת שליטה מלאה של חברת האם של הזוכה ללא צורך באישור המזמין מראש ובכתב.	אין שינוי בתנאי המכרז.
21	פרק 0	0.10.4	נבקש להוסיף בסוף הסעיף את האמור להלן: "על אף האמור בסעיף זה לעיל הזוכה יהא רשאי להמחות ו/או להסב את זכויותיו על פי הסכם זה, כולן או חלקן, במסגרת של מיזוג או מכירת תחום פעילות לגוף שבשליטת הזוכה, או המחזיק	אין שינוי בתנאי המכרז.

	בשליטה בזוכה או שגוף המחזיק בשליטה בזוכה מחזיק בו בשליטה; והכול בהגדרת המונח "שליטה" בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.			
אין שינוי בתנאי המכרז	האם ניתן לשנות סעיף זה כך שהמחיר המוצע על ידי הספק לא יכלול מע"מ או כל היטל או מס אחרים כחלק מהמחיר ?	0.14.2	פרק 0	22
אין שינוי בנוסח הסעיף. בנוסף ראה הבהרות עורך המכרז ביחס לנספחים 0.7.2 ו-0.7.2.א.	יש להוסיף בסעיף כי הספק רשאי להציג אישור עריכת ביטוח חלף המצאת הפוליסות.	0.17.1	פרק 0	23
אין שינוי בנוסח הסעיף. בנוסף ראה הבהרות עורך המכרז ביחס לנספחים 0.7.2 ו-0.7.2.א.	נבקש למחוק הדרישה כי הספק יבטח רכושו של המזמין. כמקובל בהסכמי אירוח, כל צד נדרש לבטח את רכושו ולכן על הלקוח לערוך ביטוח לרכושו (לרבות אובדן תוצאתי עקב כך) ולכלול וויתור על תחלוף כלפי הספק ומי מטעמו ולא להיפך. נבקש לתקן הסעיף בהתאם.	0.17.2	פרק 0	24
אין שינוי בתנאי המכרז.	נבקש להגדיל את תקופת ההתארגנות ל-90 יום.	2.0.2	פרק 2	25
תקופת התארגנות היא עד לפניה מטעם מזמין כלשהו (כנזכר בסעיף 4.4.3.2 למכרז) שלאחריה מתבצע האפיין והכל כמפורט במכרז ובסעיף 0.4.3 בפרט..	אנא הגדירו "תקופת התארגנות של 30 ימים קלנדריים לצורך אספקת השירותים" ? מועד סיום הקמה מותנה באפיין הפתרון	2.0.2	פרק 2	26
אין שינוי בתנאי המכרז.	מבקשים לקבל הערכה לכמות עמדות שתידרש.	2.1.3.1	פרק 2	27
אין שינוי בנתוני המכרז. בנוסף תשומת לבך לאמור בסעיף 2.4.5	המתקן הקיים מבוקר ומנוטר באמצעות מערכת בקרת מבנה - במערכת פנימית סגורה אשר אינה מספקת חיווי ללקוח. ניטור הארונות והציוד בתוך הכלובים או הארונות באחריות הלקוח ולא באחריות הספק. נא הבהירו האם ספק שירותי האירוח נדרש לספק במסגרת המכרז ציוד ניטור לצרכי הלקוח.	2.1.4.1	פרק 2	28
אין שינוי בתנאי המכרז	מבקשים להפריד מן התמחור את נושא גיבוי על גבי מדיה מגנטית. לאור ההבדלים הלא ברורים בין דרישות המשרדים	2.1.5.1.7	פרק 2	29

	השונים המתארחים באתר ובפרט ללא היקפי גיבוי לא ניתן לתמחר בצורה יעילה.			
בסעיף 2.1.5.1.7 המצוי תחת הכותרת "שירותי אצבע" אין הכוונה כי הזוכה יספק ציוד, אלא שירות הנוגע לגיבוי כגון החלפת קלטות או אמצעי גיבוי אחר	נא הבהירו – האם ספק שירותי האירוח נדרש לספק במסגרת המכרז שירותי גיבוי של מידע שמאוחסן בשרתים?	2.1.5.7	פרק 2	30
אנו מניחים שהכוונה לסעיף 2.2.1.1. נוסח סעיף 2.2.1.1 ישונה, וכל שיפיע בו הוא המילים "תקן TIA942" כזכור זהו התקן אליו מפנה סעיף 0.6.2.13 לתחומים המופיעים בסעיף 0.6.2.13.	מאחר ותקן TIA942 עוסק בנושאים רבים. האם ניתן להסתפק בתקן TIER-3 למערכות האנרגיה והמיזוג	2.2.1	פרק 2	31
ראה האמור במענה לשאלה 17	האם ניתן להציע אזור אשר יהיה מיועד לטובת משתמשי מכרז זה, באתר אשר יתמוך ברמת TIER3 ?	2.2.1.1	פרק 2	32
נוסח הסעיף ישונה כך שהוא יהיה: " מיזוג אויר עם יכולת גיבוי, תוך שמירה על אקלים יבש וסירקולציה מתאימה לאוויר. הטמפרטורה הקבועה לא תעלה על הקבוע בתקן ASRA בכל זמן "	ע"פ התקן הטמפרטורה בטווח של 25-27 מעלות. [אנא הבהירו כי טווח של 25-27 מעלות עומד בתקן?]	2.2.1.5	פרק 2	33
הכבל עומד בתנאי המכרז.	בין ריכוז תקשורת הראשי MMR של הספק לכיוון ארונות הלקוח ישנה תשתית אופטית SM. תשתית נחושת הכבל היא Cat-7 בקצוות הסיומת היא Cat-6A האם הכבל עומד בתנאי המכרז?	2.2.4	פרק 2	34
אין שינוי בתנאי המכרז.	אנא פרטו מהי כמות הארונות המשוערת מיד לאחר תום המכרז?	2.3.1	פרק 2	35
אכן כך. יצוין כי גם למשרד השיכון מופעל כיום MF.	נבקש להעיר כי גם לגבי משרדי הממשלה הבאים: משרד החינוך, משרד התחבורה ומשרד הרווחה – קיים מחשב MF.	2.3.1.3	פרק 2	36
אין שינוי בתנאי המכרז.	נבקש לקבל מידע לגבי משרדי הממשלה אשר מופיעים בטבלה: אילו מהם נמצאים כיום בהתקשרות חוזית, ומתי היא מסתיימת.	2.3.1.3	פרק 2	37
אין שינוי בתנאי המכרז.	כמו כן – האם ניתן לקבל את תוכניות המשרדים להקמת DR על ציר הזמן.	2.3.1.3	פרק 2	38

אין שינוי בתנאי הסעיף. בנוסף ראה הבהרת עורך המכרז לסעיף 0.1.16	נבקש לברר מהי עמדת עורך המכרז לגבי המשרדים המופיעים בטבלה, ואשר יבקשו להקים DR במתקן אשר נמצא בבעלותם.	2.3.1.3	פרק 2	39
אין שינוי בתנאי המכרז.	נבקש לדעת מתי ההתקשרויות הקיימות, למשרדים שיש כבר DR מסתיימים, כמו כן מול מי קיים ההסכם.	2.3.1.3	פרק 2	40
שיקולים השמורים עם עורך המכרז.	מדוע האוצר ורשות המיסים מופרדים בסל מתהילה, שע"מ, ומרכבה?	2.3.1.3	פרק 2	41
אין שינוי בתנאי המכרז.	האם ניתן להסיר עמידה בתקן זה מאחר ונשוא מכרז זה מספק שטחי רצפה, אבטחה, מיזוג וחשמל ללא אחריות על אבטחת המערכות עצמן?	2.4.1.3	פרק 2	42
הסיפא של הסעיף ישונה כך שעל המציע יהיה להציג תוצאות בדיקה משנת 2012.	האם ניתן להציג תוצאות בדיקה שנעשו בשנת 2012 בלבד?	2.4.1.6	פרק 2	43
ראה נוסח עדכני בהברות עורך המכרז	האם ניתן לשנות סעיף זה כך שיידרש להציג את האישורים הנדרשים עד 3 חודשים לאחר זכייה במכרז?	2.4.1.10	פרק 2	44
נוסח סעיף 2.4.2.10 ישונה לנוסח הבא: "חיבור לשני מקורות אנרגיה שונים ובלתי תלויים של חברת החשמל דהיינו, חיבור לשתי תחנות חשמל שונות בצירי גישה שונים כל אחת, או חיבור לשתי תחנות השנאה שונות בצירי גישה שונים כל אחת (M)"	נבקש לקבל את אישורכם כי שתי הזנות חשמל נפרדות משתי מערכות השנעה שונות במתקן ה DC מספקות את הדרישה.	2.4.2.10	פרק 2	45
נוסח סעיף 2.4.2.10 ישונה לנוסח הבא: "חיבור לשני מקורות אנרגיה שונים ובלתי תלויים של חברת החשמל דהיינו, חיבור לשתי תחנות חשמל שונות בצירי גישה שונים כל אחת, או חיבור לשתי תחנות השנאה שונות בצירי גישה שונים כל אחת (M)"	בנוגע לדרישה של שתי הזנות מחברת חשמל משתי תחנות שונות – אנא הבהירו שפתרון אשר ניתן מאותה תחנה אך משני שנאים נפרדים בשני תוואים שונים עונה על הדרישה.	2.4.2.10	פרק 2	46
נוסח סעיף 2.4.2.10 ישונה לנוסח הבא: "חיבור לשני מקורות אנרגיה שונים ובלתי תלויים של חברת החשמל דהיינו, חיבור לשתי תחנות	האם ניתן להשתתף במכרז גם ללא עמידה בתנאי הסעיף מכיוון שהסעיף פוסל את מרבית הספקים בארץ, נבקש להבהיר האם	2.4.2.10	פרק 2	47

הדרישה להזנת חשמל משני מקורות שונים הינה אכן מנדטורית. להבנתנו, דרישה זו אינה מאפשרת השתתפות מספר רב של ספקים בהגשת המענה				חשמל שונות בצירי גישה שונים כל אחת, או חיבור לשתי תחנות השנאה שונות בצירי גישה שונים כל אחת (M)"
בקשתכם לחיבור ל-2 מקורות אנרגיה – דרישה זו מצמצמת מאוד את כמות משתתפי המכרז. האם ניתן לוותר על דרישה זו או לחילופין לשנות את סיווגה ל-S.	2.4.2.10	פרק 2	48	נוסח סעיף 2.4.2.10 ישונה לנוסח הבא: "חיבור לשני מקורות אנרגיה שונים ובלתי תלויים של חברת החשמל דהיינו, חיבור לשתי תחנות חשמל שונות בצירי גישה שונים כל אחת, או חיבור לשתי תחנות השנאה שונות בצירי גישה שונים כל אחת (M)"
האם ניתן לאשר חיבור ל 2 תחנות השנאה נפרדות במקום הסעיף הקיים ?	2.4.2.10	פרק 2	49	נוסח סעיף 2.4.2.10 ישונה לנוסח הבא: "חיבור לשני מקורות אנרגיה שונים ובלתי תלויים של חברת החשמל דהיינו, חיבור לשתי תחנות חשמל שונות בצירי גישה שונים כל אחת, או חיבור לשתי תחנות השנאה שונות בצירי גישה שונים כל אחת (M)"
האם ניתן לאשר כמוגנות מערכות צ'ילרים הנמצאות על גג הבניין המאובטח בבקרת כניסה 24 שעות ביממה ולא להתייחס לאיומי הפצצה או חבלה אחרת דרך האוויר ?	2.4.2.12	פרק 2	50	הסעיף לא תואם לשאלה. מניחים שהכוונה היתה לסעיף 2.4.2.20. מערכת צ'ילרים הנמצאת על הגג ללא עטיפה כלשהי אינה נחשבת למוגנת.
האם ניתן לשנות סעיף זה לפעילות רציפה של הגנרטור למשך 20 שעות והסכם לאספקת סולר לעבודה רציפה של 72 שעות ?	2.4.2.12	פרק 2	51	לא. אין שינוי בתנאי המכרז. יובהר כי המונח "3 ימי עבודה" בסעיף משמעו "3 יממות"
מבקשים לשנות לגיבוי אל פסק למשך 10 דקות עבור כל הזנה מאחר וכל ארון מוזן משני מקורות מוזני אל פסק נפרדים .	2.4.2.14	פרק 2	53	הסעיף ישונה ותוכנו יהיה כך " גיבוי אל-פסק לצרכני 220V למשך 15 דקות לפחות לכל ציוד האתר לרבות ארונות. (M)".

ואכן לכל מקור הזנה נדרש UPS משל עצמו..				
בסעיף 2.4.2.12 יתווסף: "על הגנרטור להתחיל לספק חשמל לכל ציוד האתר לרבות ארונות בתוך 2 דקות מרגע הפסקת החשמל				
בנוגע לסעיף זה, אנו רוצים לציין כי מערכת כיבוי בגז לשטחי אירוח של מעל 100 מ"ר אינה אפקטיבית דיה. לאור האמור לעיל, האם מערכת PreAction מקובלת כמענה לצורך זה.	2.4.2.16	פרק 2	54	אין שינוי בתנאי המכרז.
המתקן מבוקר ומנוטר באמצעות מערכת בקרת מבנה, במערכת פנימית סגורה ואין אפשרות לתת למזמין שירותי גישה מרחוק למערכת הניטור.	2.4.5.1	פרק 2	55	אין שינוי בתנאי המכרז. תשומת לבך לאמור במענה לשאלה 56.
המתקן מבוקר ומנוטר באמצעות מערכת בקרת מבנה, במערכת פנימית סגורה של מד-1. מד-1 לא תוכל לתת למזמין שירותי גישה מרחוק אל מערכת התשתית באתר כגון חשמל ומיזוג.	2.4.5.3	פרק 2	56	אין שינוי בתנאי המכרז. תשומת לבכם לכך שכאמור בסעיף מטרת הגישה מרחוק היא לצרכי בקרה.
העברת נתונים – מבקשים להוריד מן המחיר הכולל, כנ"ל מקשה על תמחור במיוחד כשאין דרישה ברורה.	2.4.5.3	פרק 2	57	אין שינוי בתנאי המכרז.
אנא הסבירו את המשמעות של אספקת שירות לוגי של גישה מרחוק VPN SSL, שכן האחריות על אספקת הציוד ועל שירות האינטרנט היא באחריות הלקוח.	2.4.5.4	פרק 2	58	הכוונה היא שעל הספק לשמור 5 כתובות לפלטפורמה למזמין. העלות הינה כמפורט בסעיף 2.4.4.1 למכרז
האם נפלה טעות ותוכן הסעיף הושמט? או שמא מדובר בטעות סופר? נודה על הבהרתכם. ככל שתוכן הסעיף הושמט, נבקש לשמור על זכותנו לפנות בשאלה אודותיו, ככל ונהיה סבורים כי יש בכך צורך.	2.4.6.5	פרק 2	59	תוכן הסעיף הוא N (ראה משמעות הסיווג בסעיף 0.5 למכרז). לא מאושר.
המזמין יכול בהתראה מוקדמת להקטין את כמות הארונות, לא ניתן להקטין שטחי כלוב הן מבחינה טכנית ומסחרית, אנא אשרו	2.4.6.8	פרק 2	60	יובהר כי הקטנת/הגדלת שטח כלוב תיעשה לפי המדרגות המופיעות בסעיף 3.1.6. בכל מקרה כאמור בסעיף 3.1.6.1 הגודל המינימאלי לכלוב הוא 10 מ"ר.

61	פרק 3	3.1.1.3.6	אנא פרטו מה נכלל באמצעי ההסתרה לצפייה מבחוץ (ראה סעיף 5.6.4)	אמצעי ההסתרה יותקן בחלקו הפנימי של הכלוב, יהיה עשוי מחומר קשיח, יקובע לדפנות הכלוב ולא ישפיע על הטמפרטורה בכלוב.
62	פרק 3	3.1.1.3.9	האם ניתן לשנות סעיף זה כך שהשמירה תבוצע על ידי שומר חמוש בקרבת המבנה ובמרחק הליכה של לא יותר מ 2 דקות מכל אחת מדלתות הכניסה למתקן ?	לא. אין שינוי בתנאי המכרז
63	פרק 3	3.1.1.3.9	האם לחילופין ניתן לשנות סעיף זה כך שהצוות הטכני יוכל להחזיק באזור המתקן בנשק עבור האתר ויעבור הכשרה לשימוש בנשק ?	לא. אין שינוי בתנאי המכרז
64	פרק 3	3.1.2.1	האם ניתן לספק תשתית מיזוג ניידת /מערכת מיזוג על גז המגבה את מערך מיזוג האוויר כחלק ממערך תשתית TIER3 הנדרשת ?	לא. יצוין כי כאמור בהבהרות עורך המכרז סיווג סעיף 0.6.2.13 ישונה מתנאי סף לתנאי M..
65	פרק 3	3.1.2.1	אנא פרטו "ארונות עם דרישות קירור של עד 15 KW" ? במפרט המוגדר לארונות אירוח מתוארים שני סוגי ארונות, עד 10KW וגדול מ-10KW.	מטרת הסעיף היא כי הספק יפרט על יכולותיו בתחום הקירור לארונות שהספקם עד 15KW אך ברור כי במהלך תקופת ההתקשרות יהיה על הספק להתאים את עוצמת הקירור לארונות כפי שצויינו במכרז.
66	פרק 3	3.1.2.2	טוות הלחות במסגרת התקן הוא עד 60%. אנא הבהירו כי טווח לחות של 40%-60% עומד בתקן?	נוסח הסעיף ישונה כך שנוסחו יהיה: " אחוז הלחות באתר לא יעלה על ולא יפחת מהקבוע בתקן ASRA בכל זמן "
67	פרק 3	3.1.2.6	אנא הבהירו כי הכוונה הינה לניתוח באמצעות CFD. ניתוח כזה ניתן לביצוע לאחר סיום התקנת הציוד על פי תוכנית העמדה, תוך מדידה של ההספקים בפועל.	ניתן לפרט יכולות לאור ביצוע ניתוח גבבאמצעות סימולציית CFD.
68	פרק 3	3.1.5.1	מהי הכוונה בשני צמתי תקשורת ?	צומת של ספק תקשורת החיצונית למבנה ואשר אליה מחובר מבנה הספק.
69	פרק 3	3.1.4.8	המשמעות היא כלוב בגודל של 10 מטר כולל לוח חשמל ייעודי כולל שעון למדידת חשמל ? אנא אשרו	מאושר. תשומת לבך כי נוסח הסעיף הוא לוח חשמל או ארון חשמל ושעון או אמצעי מדידה אחר

מאושר. תשומת לבך כי נוסח הסעיף הוא לוח חשמל או ארון חשמל ושעון או אמצעי מדידה אחר	המשמעות היא כלוב בגודל של 20 מטר כולל לוח חשמל ייעודי כולל שעון למדידת חשמל ? אנא אשרו	3.1.4.9	פרק 3	70
מאושר. תשומת לבך כי נוסח הסעיף הוא לוח חשמל או ארון חשמל ושעון או אמצעי מדידה אחר	המשמעות היא כלוב בגודל של 40 מטר כולל לוח חשמל ייעודי כולל שעון למדידת חשמל ? אנא אשרו	3.1.4.10	פרק 3	71
מאושר. תשומת לבך כי נוסח הסעיף הוא לוח חשמל או ארון חשמל ושעון או אמצעי מדידה אחר	המשמעות היא כלוב בגודל של 40 מטר כולל לוח חשמל ייעודי כולל שעון למדידת חשמל ? אנא אשרו	3.1.4.10	פרק 3	72
אין שינוי בתנאי המכרז.	ישנם שיטות שונות להספקת הזנות חשמל לכלוב, פסי צבירה או לוחות חשמל לפי חלוקה אזורית, לטעמינו אין צורך בארון חשמל ייעודי בכלוב אשר דורש שטח רב, מעבר לגודל הלוח נדרש מבחינת בטיחות לשמור מטר אחד מרווח מעבר תפעולי. נבקש לשנות את הדרישה לפסי צבירה.	3.1.4.10	פרק 3	73
אין שינוי בתנאי המכרז.	האם ניתן לשנות סעיף זה כך שבכל אתר יהיו לפחות 2 ספקי תקשורת בעלי תשתית עצמאית ונפרדת ?	3.1.5.1	פרק 3	74
אין שינוי בתנאי המכרז. תשומת לבך לאמור בסעיף 5.3.4.1	אין פירוט של כמות הכבילה לכל ארון/כלוב לפי חלוקה של נחושת ואופטיקה, נבקש להוסיף עמודת תמחור נוספת בפרק 5 לפי מטר אורך של כל סוג כבל.	3.1.5.4	פרק 3	75
באחריות המזמין, כאמור בסעיף 0.1.4.11 למכרז.	נבקש הבהרה מי מספק את פס השקעים, במידה והספק נדרש לספק, נא להוסיף לפרק 5.	3.1.5.5.6	פרק 3	76
אכן הפסים הם 16 אמפר או 32 אמפר חד ותלת פאזי מותאמים ל-C-13 ו-C-19, ובכל מקרה עפ"י המפורט במכרז תשתיות פאסיביות מממ 4-2010. מכל מקום תשומת לבך לאמור בסעיף 0.1.4.11	נבקש להביא לתשומת ליבכם כי הדרישה הטכנית בסעיף זה שגויה: 12 שקעים ישראלים או שקע PDU לא מתאימים לארון שרתים, הפסים שאנו מספקים לארונות שרתים הם 16 אמפר או 32 אמפר חד ותלת פאזי מותאמים ל-C-13 ו-C-19. נבקש לשנות את דרישות הסעיף.	3.1.5.5.6	פרק 3	77
באחריות המזמין, כאמור בסעיף 0.1.4.11 למכרז	מי מספק את ארונות המחשוב והאחסון, במידה והספק נדרש לספק את הארונות נבקש להוסיף עמודת תמחור נוספת בפרק	3.1.5.5	פרק 3	78

				5.
79	פרק 3	3.1.5.8	אנא הבהירו מהו מספר הארונות ה"מיוחדים" אשר יידרשו למתן הפתרון (מקוררי מים).	אין שינוי בתנאי המכרז.
80	פרק 3	3.1.5.8	אנא הגדירו מהו מספר הארונות ה"שמורים" להם יידרש שמירת מרחק?	נראה שמספר הסעיף אליו מתיחסת השאלה שגוי והכוונה היא לסעיף 3.17.3. אין שינוי בתנאי המכרז
81	פרק 3	3.1.5.8	במידה והמשרדים יספקו ארונות מקוררי מים נדרש להוסיף עלות חד פעמית לטובת ההכנות לארונות אילו, יש לקחת בחשבון שעלות חיבור לארון כ-7,000 נבקש להוסיף עמודת תמחור נוספת בפרק 5.	ראה הבהרות עורך המכרז
82	פרק 3	3.1.6	במכרז באופן כללי ישנה דרישה לכלובים. המתקן בנוי לפתרון באמצעות "פודים" סגורים כאשר כל "פוד" יכול להכיל עד 20 ארונות. אנו מבקשים לאפשר להגיש כחלופה פתרון של פודים ולא של כלוב, מידות ימסרו במכרז.	הבקשה אינה מתקבלת. אין שינוי בתנאי המכרז.
83	פרק 3	3.1.6.2	גודל הכלוב לא מתאים לאפיון הארונות וכמותם: לא ניתן לאכלס ארבעה ארונות, לוח חשמל ועמדות עבודה ב-10 מטרים, כנ"ל בשאר הכלובים המוגדרים המכרז.	אין שינוי בתנאי המכרז.
84	פרק 3	3.1.6.2	לראיתנו כלוב של 10 מ"ר אינו יכול להכיל 4 ארונות + שתי עמדות מפעיל, נבקש לשנות את הסעיף לכלוב של 10 מ"ר יכיל עד 3 ארונות סה"כ ועמדת מפעיל אחת.	אין שינוי בתנאי המכרז.
85	פרק 3	3.1.6.3	לראיתנו כלוב של 20 מ"ר אינו יכול להכיל 8 ארונות + שתי עמדות מפעיל, נבקש לשנות את הסעיף לכלוב של 20 מ"ר יכיל עד 6 ארונות סה"כ ושתי עמדות מפעיל.	אין שינוי בתנאי המכרז.
86	פרק 3	3.1.6.5.1	לא ניתן לגדול במדרגות של 4 מטר, המדרגה חייבת להיות יחסית לגודל הכלוב, לצורתו ולאפיונו, הדרישה צריכה להיות באחוזים (כ-30%).	אין שינוי בתנאי המכרז. עם זאת נוספה מדרגה של 2 מ"ר כמפורט בסעיף 5.3.2 העדכני שבהבהרות עורך המכרז.

הסעיף הוא בסיווג I.	אנא הסבירו את הכוונה בדרישה "לרבות הסתרה כגון רשת פלדה למעטפת הכלוב במתכונת 6 פאות לרבות רצפתי ועילי".	3.1.8	פרק 3	87
אמצעי ההסתרה בסעיף 3.1.8 יסופק על ידי המזמין. אמצעי ההסתרה בסעיף 5.6.4 יסופק על ידי הזוכה.	נבקש לקבל הבהרה מי מספק את אמצעי ההסתרה. במידה והספק נבקש להוסיף את העלויות לכך בפרק 5. כמו כן חשוב לציין כי תוספות אלו חייבים להתבצע עם יועצי המיזוג מבלי לפגוע בתצורת הקירור של הכלוב.	3.1.8	פרק 3	88
אין שינוי בתנאי המכרז.	זמינות של 99.99% בשנה מאפשרת זמן השבתה של 87.6 דקות. נבקש לעדכן את הנתון.	3.1.9.4	פרק 3	89
אין שינוי בתנאי המכרז.	כל פעולה בכלוב/ארון מהתקנה ועד שדרוג מערכות בכלוב תתבצע בתיאום וע"י אנשי הספק – נציגי המזמין אינם מורשים לבצע פעולות בתוך הכלוב ללא תיאום עם הספק ולא על-ידי אנשיה.	4.1.6	פרק 4	90
הסיווג הנדרש הינו "סודי"	נבקש להבהיר את רמת הסיווג הנדרשת. למיטב ידיעתנו רמה 3 הינה "סודי ביותר" ואילו סיווג "סודי" הינו רמה 4.	4.3.7.3	פרק 4	91
הכוונה לצוות שיתן שירותים למזמינים במכרז לכל אורך תקופת ההתקשרות. אין שינוי בתנאי המכרז	נבקש להבהיר לאיזה צוות פרויקט מדובר?, סעיפים הקודמים מתייחסים למנהל הפרויקט ומנהל הטכני, לא ניתן יהיה לבחור את צוות השירות של החווה, נבקש לבטל את הסעיף הנ"ל.	4.3.12	פרק 4	92
כאמור בסעיף 4.4.9.2 שירותי אצבע ינתנו בכל שעות פעילות המוקד. שעות הפעילות המפורטות בסעיף 4.4.8 הן 365 יום בשנה, 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביום.	מתן "שירותי אצבע" 15 דקות לאחר קבלת קריאה – האם הכוונה לשעות העבודה הרגילות כמפורט בסעיף 0.22 בהגדרות.	4.4.9.2	פרק 4	93
אין שינוי בתנאי המכרז.	נבקש לתקן את הטבלה בהתאם לחישוב הזמינות של 99.99% בשנה אשר מאפשר זמן השבתה של 87.6 דקות.	4.5.5.5	פרק 4	94
אין שינוי בתנאי המכרז.	נבקש לשנות את מדידת ה-SLA לפי ממוצע רבעוני ולא לפי כל שיחה,	4.5.5.5	פרק 4	95

אין שינוי בתנאי המכרז. תשומת לבך כי הדרישה בסעיף הינה " התאמת השרות תוך פרק זמן של 3 ימי עבודה או על פי תאריך מאוחר יותר שקבע המזמין "	לגבי שירות שלא תואם את המכרז לא ניתן לספק תוך 72 שעות , יש ציוד שמגיע מחו"ל ולעיתים לוקח להגיע מעל שבועיים. נבקש לבטל את הסעיף הנ"ל לחלוטין.	4.5.5.5	פרק 4	96
אין שינוי בתנאי המכרז.	נא הבהירו מדוע סעיף זה נדרש באם אספקת הארונות, תכולתן והרכבה במתקן תבוצע על ידי המזמין ?	4.7.4.2 4.7.4.3,	פרק 4	97
תוכן הסעיף הוא (N).	האם נפלה טעות ותוכן הסעיף הושמט? או שמא מדובר בטעות סופר? נודה על הבהרתכם. ככל שתוכן הסעיף הושמט, נבקש לשמור על זכותנו לפנות בשאלה אודותיו, ככל ונהיה סבורים כי יש בכך צורך.	5.2.1.3	פרק 5	98
הבקשה לא מתקבלת. בנוסף ראה נוסח עדכני של נספח 2.4.2 א המצורף להבהרות עורך המכרז	מבקשים להוריד את הדרישות המצוינות בסעיפים 10-14.		נספח 2.4.2 א'	99
עפ"י דרישות תקן 413 - עמידות מבנים ברעידת אדמה.	נא פרטו מה נדרש ובמיוחד מבקשים לקבל הסבר למה הכוונה ב"עומד ברזרבה מעל 50%) עבור סעיף עמידה ברעידת אדמה ? כמו כן "ממוקם באזור שחושב לעמידות ברזרבה מעל 50%" עבור מיקום ציוד היקפי חיוני חשמל וכל הסעיפים הנוספים המתייחסים בהמשך הטבלה ועוסקים במינוח זה		נספח 2.4.2	100
אין שינוי בתנאי המכרז.	מבקשים להוריד דרישות העוסקות בעמידות המבנה בכוחות אופקיים כתוצאה מהדף פיצוץ מאחר ומדובר באתר תת קרקעי ?		נספח 2.4.2	101
עפ"י דרישות תקן 413 - עמידות מבנים ברעידת אדמה.	נא פרטו לאיזה תקן מבוקשת התייחסות בסעיף " ניתוח המבנה הקונסטרוקטיבי על סמך תכניות מעודכנות ליום ההגשה , התייחסות לעמידות ברעידות אדמה בעוצמה מקסימאלית בה יעמוד המבנה וגם התייחסות <u>לדרישות התקן</u> "		נספח 2.4.2	102
עפ"י דרישות תקן 413 - עמידות מבנים ברעידת אדמה. יש לסמן בטבלה במקומות המתאימים בהתאם להוראות סעיף 2.4.2 למכרז	האם ניתן לקבל את רשימת התקנים הנדרשים לטובת נספח זה במקום הטבלה שצורפה ?		נספח 2.4.2	103

104	נספח 2.4.2 א'	מבקשים לקבל הסבר בדבר דרישות ניתוח העמידות כנגד איומי פיצוץ חיצוני של כל אחד מהאיומים ברשימה וכן מי נדרש למלא סעיף זה ?	הניתוח יהיה על פי מומחיות המצהירים. בנוסף ראה נוסח עדכני של נספח 2.4.2 א המצורף להבהרות עורך המכרז
105	נספח 2.4.2 א'	נא פרטו למה הכוונה בסעיף אשר בטבלה המתייחס ל " רעידת אדמה מסיבית בדרגה מקסימאלית " -? האם לחילופין ניתן לקבל התייחסות לתקן נדרש ?	המענה לשורה מס' 14 בטבלה שבנספח 2.4.2 א יהיה עפ"י דרישות תקן 413 - עמידות מבנים ברעידת אדמה. בנוסף ראה נוסח עדכני של נספח 2.4.2 א המצורף להבהרות עורך המכרז
106	נספח 3.1.2	מבקשים לקבל הסבר למה הכוונה בסיווג ביטחוני רשמי המצוין בטבלה המופיעה בנספח זה ?	סיווג שניתן ע"י השב"כ.

טבלה שניה:

תשובה	השאלה	סעיף	הפרק	מס"ד
אין שינוי בתנאי המכרז.	נודה על מחיקת הסעיף בשל חזרה על האמור בסעיפים 3.3+3.6	3.8	הסכמ	1
אין שינוי בתנאי המכרז.	ההתחייבות "לצמצם כל נזק שעלול להיגרם למזמין" בגין סיום ההתקשרות הינה רחבה ביותר ואינה ברורה. אנא הבהרתכם כי הסעיף לא נועד להרחיב את התחייבות הספק מעבר לחובותיו לפי דין.	4.4	הסכמ	2
אין שינוי בתנאי המכרז.	נבקש לתקן את הסעיף כך: "עורך המכרז יהיה רשאי לערוך לפי שיקול דעתו או לדרוש	5.1	הסכמ	3

	מהספק לבצע בדיקות אקראיות לבחינת עמידת השירות שיסופק לעורך המכרז בSLA כמפורט במכרז. המזמין מתחייב לבדוק את השירות תוך [X] ימים לאחר קבלתו, ובמידה שהשירות ימצא מתאים לדרישות המכרז במועד הבדיקה, ולא הודיע המזמין על אי התאמה, יחשב הדבר כאישור קבלה (acceptance).			
הסעיף ישונה כך שיאמר בו "הספק יאפשר לעורך המכרז או למי שימונה מטעמו לפקח על אספקת השירות המבוקש, טיבו ואיכותו, ולהיכנס לצורך זה לכל מקום הקשור לאספקת כלל השירותים הניתנים למזמין לרבות שטח הרצפה שעליו ציוד המזמין, שטחי המוקדים, שטחי המיזוג, שטחי התקשורת וכל התשתיות התומכות בשטח הרצפה של המזמין, על מנת לבדוק ולפקח על אופן מילוי התחייבויותיו"	לספק שיזכה אי יכולת לאפשר גישה למקומות שייחודו ללקוחות אחרים. אגב הבהרתכם כי הגישה למתקני הספק מוגבלים למתקנים הרלוונטיים לאספקת השירות מכוח ההסכם.	5.2	הסכם	4
אין שינוי בתנאי המכרז.	נבקש להגביל לטעמים סבירים בלבד.			
אין שינוי בתנאי המכרז.	נבקש להוסיף סעיף שלפיו המזמין יהא אחראי בלעדית לרישום, ניהול ואבטחת מאגרי המידע הכלולים במערכת, ככל שנדרש עפ"י החוק.			
	נבקש להוסיף לסעיף הסתייגות כדלקמן: הוראות הסודיות שבסעיף זה לא יחולו על פירוט הסעיפים הבאים:	סעיף 6	הסכם	
אין שינוי בתנאי המכרז, תשומת לבך לסעיף 6.1.3 לחוזה	א. מידע אשר גילוי נדרש על פי דין ובלבד שבכפוף להוראות הדרישה הנ"ל, הועברה הודעה על דרישת הגילוי לעורך המכרז/המזמינים בכתב, זמן סביר מראש;			5
אין שינוי בתנאי המכרז.	ב. מידע שהיה בידי הספק עובר לחתימת ההסכם או פותח על ידו באופן עצמאי;			

ג. מידע שהועבר לספק על ידי צד ג', שלא תוך הפרת חובת סודיות כלפי עורך המשרד/המזמינים;				אין שינוי בתנאי המכרז.
ד. מידע שהינו בחזקת נחלת הכלל שלא תוך הפרת חובת הסודיות על פי הסכם זה;				אין שינוי בתנאי המכרז.
ה. מידע אשר נתן עורך המכרז/המזמינים לספק אישור, מראש ובכתב, למוסרו לצד ג' בהתאם לתנאים שנקבעו על ידי עורך המכרז.				אין שינוי בתנאי המכרז.
ו. כמו-כן נבקש להכפיף את הוראות נספח הצהרת סודיות למבוקש בסעיף זה.				אין שינוי בתנאי המכרז.
כנהוג וכמקובל בהסדרי שיפוי, מתבקשת הכפפה של החבות לשיפוי בהעברת כל דרישה או תביעה כאמור בסעיף לטיפול הספק באופן המאפשר את התמודדותו עם אותה דרישה או תביעה טרם נשיאתו בסכום השיפוי או לכל הפחות מתן אפשרות סבירה לספק להתגונן ולהיות מעורב בכל הליך והתדיינות ממנה ייגזר סכום שיפוי וכן התחייבות מצד עורך המכרז/המזמינים שלא להתקשר בכל פשרה או הסדר, לגביו חלה חובת שיפוי, ללא קבלת אישורו של הספק מראש.	6.1	הסכם	6	אין שינוי בתנאי המכרז.
אנו מבקשים לדעת מהן הנחיות אלו למקרה שיש להן השלכה כספית שיש להביא בחשבון	6.12	הסכם	7	אין שינוי בתנאי המכרז.
מבקשים הסכמתכם להגבלת תקופת הסודיות למשך 5 שנים לאחר סיום ההסכם	6.14	הסכם	8	אין שינוי בתנאי המכרז.
נבקש להגביל את משך ההתחייבות עד 7 שנים לאחר סיום החוזה למעט לגבי מידע המוגן תחת דיני הגנת הפרטיות לגבי תמשיך להתקיים על פי הדין.	6.14	הסכם	9	אין שינוי בתנאי המכרז
בהתקשרות מסוג זה הספק אינו אחראי לנזקים עקיפים ותוצאתיים ואחריותו לנזקים ישירים מוגבלת באופן ניכר. לאור זאת נודה על הוספת סעיף משנה 7.6 כדלקמן: "על אף האמור במכרז זה ונספחיו, הספק אינו אחראי לנזקים	7	הסכם	10	להסכם יתווסף סעיף 7.6 אשר נוסחו יהיה: "7.6 תקרת התשלומים בגין המפורט בסעיפים 7.1 ו-7.5 תהיה (בגין נזקים ישירים ועקיפים) עד לסכום של עלויות ההתקנה בתוספת העלויות

השוטפות אשר שולמו במהלך 24 החודשים אשר קדמו לנזק".	עקיפים ותוצאתיים ואחריותו לנזקים ישירים תוגבל לתקרת שיפוי מקסימאלי השווה לתמורה ששולמה בפועל ל-12 החודשים שקדמו לנזק".			
אין שינוי בתנאי המכרז.	כמו-כן, נבקש שבסוף הסעיף יתווסף המשפט כדלקמן: "אחריות המציע לא תכלול נזקים שייגרמו כתוצאה ממעשה מכוון או רשלני של המשרד או מי מטעמו". דחיית בקשתנו זו, בנוסח המובא לעיל, עלולה למנוע מחברתנו להשתתף במכרז.	7	הסכם	12

<p>ראה התשובה בסעיף 10 לטבלה זו.</p>	<p>אנו מבקשים להמיר את ס"ק אלו בנוסח דלהלן, אשר נכלל בעבר במכרזים ממשלתיים שונים ואשר אושר על ידי היועץ המשפטי של ועדת ענ"א עליונה:</p> <p>"הספק ישא באחריות על פי דין לכל נזק ישיר שייגרם למזמין עקב מעשה או מחדל, שלו או של מי מעובדיו או שלוחיו, במסגרת פעולתם על פי חוזה זה. למען הסר ספק, מובהר כי הספק לא ישא באחריות לכל נזק עקיף, תוצאתי, מיוחד או עונשי שייגרם למזמין ו/או לצד שלישי כלשהו, לרבות אובדן הכנסה, רווח מנוע, אובדן נתונים, אובדן זמן מחשב, שחזור תוכנות, רכישות מוצרים או שירותים חלופיים על ידי המזמין (כגון עלות כיסוי), עלויות זמן השבתה. הגבלת אחריות כאמור תחול לגבי כל תביעה מכל סוג שהוא, תהא עילתה אשר תהא, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת.</p> <p>בכל מקרה, גבול אחריות הספק הכולל והמצטבר לפיצוי בגין נזק ישיר, למעט נזק גוף או נזק לרכוש מוחשי, לא יעלה על גובה סך כל התמורה המגיעה לספק על פי חוזה זה, לאורך כל תקופת החוזה. מובהר בזה, כי הגבלת האחריות דלעיל לא תחול על נזק שייגרם כתוצאה ממעשה או מחדל מכוון של הספק או מי מעובדיו או שלוחיו."</p>	7.1-7.3	הסכם	13
<p>אין שינוי בתנאי המכרז</p>	<p>נבקש להבהיר כי הזוכה לא יהא אחראי בגין נזקים, תקלות ו/או אי התאמות אשר נבעו משינויים ו/או תוספות ו/או תיקונים אשר בוצעו שלא על ידי הזוכה או מי מטעמו.</p>			
<p>ראה התשובה בסעיף 10 לטבלה זו.</p>	<p>נבקש הסכמתכם, כמקובל בהסכמי מחשוב - להגביל את חבות הספק לנזקים ישירים בלבד (לא כולל נזקים עקיפים, תוצאתיים וכיוצ"ב) ועד תיקרה של שווי התמורה השנתית</p>	7.1	הסכם	14

ראה התשובה בסעיף 10 לטבלה זו.	בשורה הראשונה, לאחר המילה "נזק" נבקש להוסיף את המילה "ישיר", ולאחר המילה "אובדן" נבקש להוסיף את המילה "ישיר".	7.1	הסכם	15
ראה התשובה בסעיף 10 לטבלה זו.	בשורה הראשונה לאחר המילה "אובדן" נבקש להוסיף את המילה "ישירים".	7.2	הסכם	16
אין שינוי בתנאי המכרז.	כמו-כן, כנהוג וכמקובל בהסדרי שיפוי, מתבקשת הכפפה של החבות לשיפוי בהעברת כל דרישה או תביעה כאמור בסעיף לטיפול הספק באופן המאפשר את התמודדותו עם אותה דרישה או תביעה טרם נשיאתו בסכום השיפוי או לכל הפחות מתן אפשרות סבירה לספק להתגונן ולהיות מעורב בכל הליך והתדיינות ממנה ייגזר סכום שיפוי וכן התחייבות מצד עורך המכרז/המזמינים שלא להתקשר בכל פשרה או הסדר, לגביו חלה חובת שיפוי, ללא קבלת אישורו של הספק מראש.	7.2	הסכם	17
אין שינוי בתנאי המכרז.	אנא הבהרתכם כי אחריות הספק מוגבלת לתביעות נזיקין שנגרמו עקב מעשה או מחדל של הספק, עובדיו ו/או כל הבאים מכוחו בלבד.	7.2	הסכם	18
אין שינוי בתנאי המכרז.	הסעיף כלל אינו ברור. אנא הבהרתכם כי אחריות הספק מוגבלת לנזקים שנגרמו עקב מעשה או מחדל של הספק, עובדיו ו/או כל הבאים מכוחו בלבד.	7.3	הסכם	19
ראה התשובה בסעיף 10 לטבלה זו.	ראו בקשתנו בסעיף 7.1 (להגביל את חבות הספק לנזקים ישירים בלבד).	7.3	הסכם	20
אין שינוי בתנאי המכרז	אנו מבקשים שעורך המכרז לא יתן לעצמו פטור גורף ויסכים לשאת בנזקים בהם הוא מחוייב לשאת ע"פ דין	7.4	הסכם	21
אין שינוי בתנאי המכרז	הינכם מתבקשים למחוק את הסעיף כיוון שאין ביכולתו של הספק להיות אחראי לנזקים שנגרמו עקב מעשה או מחדל של המזמין.	7.4	הסכם	22

<p>אין שינוי בתנאי המכרז</p>	<p>מד-1 סבורה כי לאור אופי השירותים ישנו מקום להגביל את אחריות הספק (1) בסכום מקסימאלי ו-(2) ולהחריג נזקים עקיפים. הגבלות מעין אלה יאפשרו הקצאה יעילה של הסיכונים באופן שיבוא לידי ביטוי בתמחור. יש לתקן בהתאם, בין היתר, גם את נספח 0.6.2.7.</p>	7.4	הסכם	23
<p>אין שינוי בתנאי המכרז.</p>	<p>על המזמינים להתחייב כי מערכותיהם לא יגרמו להפרעות, השראות או מטרדים לספק או לצדדים שלישיים או לציד המופעל על ידם באתר.</p>	7.4	הסכם	24
<p>אין שינוי בתנאי המכרז</p>	<p>כנהוג וכמקובל בהסדרי שיפוי, מתבקשת הכפפה של החבות לשיפוי בהעברת כל דרישה או תביעה כאמור בסעיף לטיפול הספק באופן המאפשר את התמודדותו עם אותה דרישה או תביעה טרם נשיאתו בסכום השיפוי או לכל הפחות מתן אפשרות סבירה לספק להתגונן ולהיות מעורב בכל הליך והתדיינות ממנה ייגזר סכום שיפוי וכן התחייבות מצד עורך המכרז/המזמינים שלא להתקשר בכל פשרה או הסדר, לגביו חלה חובת שיפוי, ללא קבלת אישורו של הספק מראש.</p>	7.5	הסכם	25
<p>סעיף 8.2 ישונה לנוסח הבא: "מוצהר ומוסכם כי במידה וחרף האמור בהסכם זה יקבע כי התקיימו יחסי עובד מעביד בין עורך המכרז/המזמינים ובין מי מעובדי הספק תופחת התמורה על פי הסכם זה בגובה העלויות (לרבות שכ"ט והוצאות) שיוטלו על המדינה בגין קביעת יחסי עובד ומעביד (להלן: "התמורה המופחתת")"</p> <p>ניהול ההגנה לא יועבר לזוכה. סעיף 8.3 נשאר ללא שינוי</p>	<p>אנו מבקשים לבטל את מנגנון החישוב המוצע. מקובל עלינו לשפות את עורך המכרז בכל סכום שיקבע ע"י בית משפט במידה ויקבע שהתקיימו יחסי עובד מעביד ובכפוף לכך שעורך המכרז יעביר אלינו את ניהול ההגנה במקרה של תביעה כאמור. ראו לעניין זה סעיף 13.3</p>	8.2 ו 8.3	הסכם	26

27	הסכם	11.3	נבקש לבטל את הסעיף או לחליפין להסביר כיצד תימדד ירידת המחירים המשמעותית.	אין שינוי בתנאי המכרז. תשומת לבך לאמור בסעיף 11.4 לחוזה
28	הסכם	11.4	נבקש לבטל את הסעיף או לחליפין להסביר כיצד תימדד ירידת המחירים המשמעותית.	אין שינוי בתנאי המכרז.
29	הסכם	11.7	נבקש לסייג כי בכל זמן שהשירותים מסופקים ועומדים ב-SLA שהוגדר, הספק יקבל תמורה מלאה בגין השירותים שסופקו.	אין שינוי בתנאי המכרז.
30	הסכם	11.7	נבקש אישורכם כי המונח "שביעות רצון" משמעו אספקת השירותים ע"פ המפורט בהסכם ונספחיו	אין שינוי בתנאי המכרז.
31	הסכם	13	כנהוג וכמקובל בהסדרי שיפוי, מתבקשת הכפפה של החבות לשיפוי בהעברת כל דרישה או תביעה כאמור בסעיף לטיפול הספק באופן המאפשר את התמודדותו עם אותה דרישה או תביעה טרם נשיאתו בסכום השיפוי או לכל הפחות מתן אפשרות סבירה לספק להתגונן ולהיות מעורב בכל הליך והתדיינות ממנה ייגזר סכום שיפוי וכן התחייבות מצד עורך המכרז/המזמינים שלא להתקשר בכל פשרה או הסדר, לגביו חלה חובת שיפוי, ללא קבלת אישורו של הספק מראש.	אין שינוי בתנאי המכרז.
32	הסכם	13.1	בשורה האחרונה לאחר המילה "הוצאה" נבקש להוסיף את המילה "ישירים".	אין שינוי בתנאי המכרז
33	הסכם	+13.1 13.2	אנא הבהרתכם כי ההתחייבות לשיפוי על ידי הספק מוגבלת לשיפוי בשל מעשה או מחדל של הספק בלבד. בהמשך לשאלת ההבהרה ביחס לסעיף 7 לעיל, אנא הבהרתכם כי השפוי מוגבל לנזק ישיר בלבד.	אין שינוי בתנאי המכרז.
34	הסכם	13.1	נבקש לשכלל את הסעיף כך שיובן כי מדובר בשיפוי בגין תשלומים שאמורים להיות מבוצעים על ידי הספק אבל שעורך המשרד נתבע לשלמם במקומו	אין שינוי בתנאי המכרז
35	הסכם	13.2	נבקש להבהיר את כוונת הסעיף כמו גם הקשר בינו לסעיף 7 ולעניין גובה הנזקים אנא ראו בקשתנו בסעיף 7.1	אין שינוי בתנאי המכרז.

אינ שינוי בתנאי המכרז	נבקש להוסיף כי האמור כפוף להעברת ניהול תביעה כזו, לידי הספק	13.3	הסכמ	36
אינ שינוי בתנאי המכרז.	מתבקש לקבוע שלעורך המכרז ולמזמינים לא תהיה זכות קיזוז או זכות עיכובן, בדומה לווייתור של הספק.	סעיף 14	הסכמ	37
אינ שינוי בתנאי המכרז	נבקש כי זכות הקיזוז תחול רק ביחס לסכום קצוב ולא ביחס לנזקים שלא הוכחו. כמו כן נבקש להגביל את זכות הקיזוז לתשלומים עפ"י חוזה זה בלבד. בנוסף, קיזוז כאמור לא ייעשה אלא לאחר שניתנה הודעה בכתב לספק על הכוונה לקזז את הסכום והחוב לא סולק בתוך 30 ימים.	14.1-14.2	הסכמ	38
אינ שינוי בתנאי המכרז.	אנא אישורכם שהקיזוז יופעל במקרה של סכומים קצובים או סכומים שהוסכמו ולא קיזוז של נזקים "שעורך המכרז עלול לשאת בהם או שעורך המכרז מעריך שניגרמו לו"	14.2	הסכמ	39
סעיף 15.5 ישונה לנוסח הבא: " בכל מקרה של ביטול הסכמ זה מתחייב הספק, בכפוף לתשלום תמורה, להמשיך באספקת השירות המבוקש אשר הוזמן על ידי עורך המכרז, אלא אם יחליט עורך המכרז אחרת ויודיע על כך לספק בכתב."	יש להבהיר כי המשך אספקת השירות יהא כפוף לתשלום התמורה.	15.5	הסכמ	40
אינ שינוי בתנאי המכרז.	נבקש כי זכות הקיזוז תחול ביחס לתשלומים עפ"י חוזה זה בלבד. בנוסף, קיזוז כאמור לא ייעשה אלא לאחר שניתנה הודעה בכתב לספק על הכוונה לקזז את הסכום והחוב לא סולק בתוך 30 ימים.	15.6.1	הסכמ	41
אינ שינוי בתנאי המכרז.	אנו מבקשים ביטול הסעיף. לא נוכל להסכים להפחתה ו/או קיזוז של סכומים שמקבל השירות מעריך כי הם שווי הנזק שנגרם לו, כמו כן לא נוכל להסכים לקיזוז סכומים מכוח הסכמים אחרים בהם פועל הספק ללא רבב מול עורך המכרז	15.6.1	הסכמ	42

אינ שינוי בתנאי המכרז	נבקש לסייג את הסעיף כך שלא תחול על הזוכה כל אחריות בגין עיכוב שחל מסיבה התלויה במזמין. כמו כן נבקש למחוק את הסיפא: "למען הסר ספק, מצהיר הספק שהוא מודע..... שיינתנו על ידו". כמו כן נבקש לקבוע תקרה לקנסות בגובה [%] ומדידה חודשית. כמו כן נבקש התראה סבירה לפני השתת הקנס.	15.6.3	הסכם	43
אינ שינוי בתנאי המכרז.	מתבקש לקבוע שהפיצויים המוסכמים לפי ה-SLA הם סעד יחיד ובלעדי, כנהוג בהסכמים למתן שירותי אירוח.	15.6.3	הסכם	44
אינ שינוי בתנאי המכרז.	נודה על הגבלת מס' הפעמים בהם עורך המכרז יכול לממש את סכום הערבות המלא לשלוש (3) פעמים.	15.7, 17.7	הסכם	45
אינ שינוי בתנאי המכרז.	נבקש להסיר את הסעיף. אם חלק מהשירות לא עמד בדרישות המכרז משמע שיש לתקנו ולערוך בדיקות קבלה לאחר שתוקן. אין משמעות הדבר שהשירות לא סופק במלואו.	15.8	הסכם	46
סעיף 15.9 להסכם מבוטל	נא אישורכם כי הפיצויים עליהם מדובר בסעיף זה הם הפיצויים המוסכמים המוזכרים בסעיף 15.6.3 לעיל	15.9	הסכם	47
אינ שינוי בתנאי המכרז.	נבקש להוסיף "וזאת בכפוף לתשלום התמורה כאמור בהסכם זה" בסוף הסעיף.	15.14	הסכם	48
אינ שינוי בתנאי המכרז.	(א) רשימת הסעיפים הגורפת שהפרתם מהווה הפרה יסודית של ההסכם כאמור בסעיף 16 להסכם, מאיינת את ההבחנה בין הפרה יסודית לבין הפרה שאינה יסודית לפי סעיפים 15.1 ו-15.2. זאת, בפרט בכל הנוגע להכללתם הגורפת של סעיפים 3 ו-4 כסעיפים שכל הפרה שלהם תחשב הפרה יסודית. אנא הבהרתכם כי הפרות סעיפים 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.8 ו-4.5 בלבד יחשבו להפרות יסודיות.	16, 15	הסכם	49

אין שינוי בתנאי המכרז.	נא אישורכם שהמילים "לצורך כל תשלום אחר המגיע לעורך המכרז מהספק" משמעותן, ע"פ הסכם זה.	17.4	הסכם	50
אין שינוי בתנאי המכרז. יובהר כי בין היתר ערבות יכולה להיות הן אמצעי לגבית תשלומים בהם הזוכה חייב כלפי עורך המכרז, והן כסנקציה על אי עמידה בהתחייבות (מעבר לאמור בסעיף הגבלת האחריות) והכל לפי שקול דעת עורך המכרז..	נבקש להכפיף את הסעיף לסעיף הגבלת האחריות בהסכם זה.	17.5	הסכם	51
אין שינוי בתנאי המכרז.	נבקש להסיר את המילים "או בגין התנהגות שאינה מקובלת ושאינה בתום לב"	17.7	הסכם	52
אין שינוי בתנאי המכרז.	נבקש להתאים את המבוקש על ידנו בסעיף 0.10.4 גם כאן, ובהתאם להוסיף סעיף משנה 18.3 כדלקמן: "על אף האמור בסעיף זה לעיל הספק יהא רשאי להמחות ו/או להסב את זכויותיו על פי הסכם זה, כולן או חלקן, במסגרת של מיזוג או מכירת תחום פעילות לגוף שבשליטת הספק, או המחזיק בשליטה בספק או שגוף המחזיק בשליטה בספק מחזיק בו בשליטה; והכול בהגדרת המונח "שליטה" בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968."	סעיף 18	הסכם	53
אין שינוי בתנאי המכרז.	נבקש לסייג כך שלמרות האמור הזוכה יהא רשאי להסב את ההסכם לחברה קשורה שהנה תחת שליטה מלאה של חברת האם של הזוכה ללא צורך באישור המזמין מראש ובכתב.	18	הסכם	54
אין אישור, ואין שינוי בתנאי המכרז.	נא אישורכם כי הזכות ע"פ סעיף זה משמעה הסבה/המחאה רק לגורם ממשלתי אחר.	18.2	הסכם	55
אין שינוי בתנאי המכרז.	מכיוון שמדובר במתקן אירוח, נבקש זמן הודעה של סיום מטעמי נוחות – 90 יום.	20.1	הסכם	56
אין שינוי בתנאי המכרז	נודה על מחיקת המילים "ומבלי שעורך המכרז יהא חייב לפרש ולנמק את עילת ההפסקה כאמור", ולקביעה כי בהתקיים האמור בסעיף ינמק עורך המכרז את החלטתו.	20.1	הסכם	57

אין שינוי בתנאי המכרז	לא נראה לנו שהנסיבות המתוארות בסעיפים 20.3.1, 20.3.2 מצדיקות ביטול מיידי ללא הודעה ולא מתן אפשרות תיקון	20.2	הסכם	58
אין שינוי בתנאי המכרז.	נבקש להבהיר ולהוסיף "למעט הסבה מותרת כאמור בסעיף 18" לאחר המילים "מראש ובכתב".	20.2.5	הסכם	59
אין שינוי בתנאי המכרז	נבקש להכפיף את האמור בסעיף לבקשותינו לעניין המחאה ו/או הסבה כאמור לעיל.	20.2.5	הסכם	60
אין שינוי בתנאי המכרז.	נבקש כי במקרים המנויים בסעיף תינתן לזוכה התראה בכתב של 14 ימים והזדמנות לתיקון ההפרה בטרם תופסק ההתקשרות.	20.3	הסכם	61
אין שינוי בתנאי המכרז.	(ב) סעיף 20.3 אינו ברור. יש להבהיר ש-7 השבתות או יותר בשנה קלנדארית הן, ורק הן, מהוות הפרה יסודית של ההסכם בכל הנוגע ל-SLA. חריגות אחרות מה-SLA לא יהוו הפרה, אלא יזכו את המזמינים בפיצוי מוסכם לפי ה-SLA כסעד יחיד ובלעדי (כאמור בהערה לסעיף 15.6.3 לעיל). לעניין זה – "השבתה" - אירוע במהלכו לא קיימת אספקת חשמל למסד באמצעות אף אחת ממערכות החשמל העיקריות או מערכות הגיבוי באתר ו/או עליית טמפ' האוויר בחזית המסד מעל ל 27 מעלות למשך זמן העולה על 30 דקות.	20.3	הסכם	62
אין שינוי בתנאי המכרז.	מאחר ויתכן מצב שהצעת הספק התקבלה ע"י עורך המכרז על אף שהוצעו בה שירותים שונים מהמבוקש במכרז, נראה שמן הראוי כי ההצעה תגבר על המכרז	23.2	הסכם	63
יתווסף סעיף 23.3 " אין בהסכם זה כדי לזכות איזה מן הצדדים להסכם זה בזכויות קניין רוחני אשר עובר לחתימה על חוזה זה היו קיימות ושייכות לצד השני"	נבקש להוסיף זכויות כדלקמן: אין בהסכם זה כדי לזכות איזה מן הצדדים להסכם זה בזכויות יוצרים, פטנטים, סודות מסחריים, סימני מסחר או כל זכויות קניין רוחני אחרות אשר שייכות לצד השני עובר לחתימה על חוזה זה.	כללי	הסכם	64

65	הסכם	כללי	המכרז כתוב במתכונת של אספקת שטחי אירוח בלבד. האם אין דרישה לאספקת שירותים נלווים מעבר לאירוח הלקוח, כגון שירותי תמיכה, תפעול ותחזוקה של ציוד ה- IT	אין שינוי בתנאי המכרז.
66	הסכם	כללי	שטחים המתאימים לאירוח חדרי מחשוב הינם יקרים במיוחד. אנו לא נוכל לשמור שטחים מתאימים ריקים לאורך זמן, ללא כל התחייבות של הממשלה לאכלוס שטחים אלו.	אין שינוי בתנאי המכרז.
67	הסכם	כללי	האם יוכל עורך המכרז להתחייב לאכלוס מינימלי מבחינת שטחים וזמן?	אין שינוי בתנאי המכרז. בפרט ראה סעיף 0.1.6 וסעיף 4.4.3.1 יוזכר כי ערבות הביצוע היא מדורגת.
68	הסכם	כללי	על המזמינים להתחייב שכל מי מטעמם ינהגו לפי הוראות הבטיחות וההתנהגות במתקן של הספק.	המדינה לא תתחייב לכללים שאינם ידועים לה.
69	הסכם	כללי	הספק אינו יכול להבטיח את פעילותו התקינה של המתקן באופן בלתי מוגבל במקרה של כוח עליון אשר מונע אספקת חשמל וסולר או מים למתקן. לפיכך מתבקש סעיף כוח עליון אשר לפיו במקרים שבהם הספק אינו יכול לקיים את ההסכם באופן שאינו בשליטתו, לא יחויב הספק באחריות.	אין שינוי בתנאי המכרז.
70	הסכם	כללי	מתבקש להבהיר שהספק יהיה זכאי לשעבד ולהמחות על דרך השעבוד את התמורה שיקבל על פי ההסכם.	אין שינוי בתנאי המכרז.
71	נספח 0.6.1		ערבות הגשה – נבקש כי תוקף הערבות יהיה כשבוע מלפני הגשת המכרז ולא יום הגשת המכרז, שכן לא ניתן להוציא את הערבות בבנק רק מיום תוקף הערבות, דבר שמקשה על סגירת המכרז, והבאתו בזמן להגשה.	אין שינוי בתנאי המכרז. יוער כי השאלה אינה ברורה- מדוע לא ניתן לפנות לבנק לפני יום הגשת ההצעה שהרי בנוסח הערבות אשר צורף כנספח למכרז מופיעים התאריכים בהם היא בתוקף! יוער כי נספח 0.6.1 יעודכן.***
72	נספח 0.6.2.2		מבקש לדעת מי מורשי החתימה והאם הם מורשים לחתום ביחד או לחוד. מדיניות חברתנו היא שעל מסמכי המכרז נדרשים לחתום שני מורשים אולם על תצהירים מורשה לחתום רק אחד מהם. האם ניתן לצרף לנספח 0.6.2.2 אישור עו"ד	אין שינוי בתנאי המכרז.

	המעיד על כך ולחתום בהתאם למדיניות זו ?			
משפטי.	נבקש להבהיר כי הזכות לשיפוי תהא כפופה לכך שהמזמין יודיע מיידית לספק אודות התביעה/דרישת התשלום, המזמין ישתף פעולה עם ספק ויעניק לו את השליטה הבלעדית על ניהול ההגנה או המו"מ להסדר פשרה. בכל מקרה מחויבותו של ספק לשפות תיווצר עם קבלת פסק דין חלוט של רשות שיפוטית מוסמכת המחייב תשלום כאמור.		נספח 0.6.2.7	73
אין שינוי בתנאי המכרז. השאלה אינה ברורה, שהרי ברור כי מתן השירותים המתוארים במכרז כרוכים בזכויות קניין למשל עצם הזכויות במבנה.	האם ניתן לבטל נספח זה מאחר ואין במכרז זה זכויות קניין ?		נספח 0.6.2.7	74
סעיף 0.6.2.12 הנספח 0.6.2.12 ישונה כך שנוסחו יהיה " לכל הטכנאים המועסקים על ידי המציע או על ידי קבלן המשנה (מבדיקה שערכנו) ישנן תעודות הסמכה מטעם היצרן אשר באמצעות מוצריו בכוונתי לעמוד בדרישות מכרז זה".	האם ניתן לבטל סעיף זה מאחר ואין אספקת מוצרים מטעם יצרן כזה או אחר ?	סעיף ו'	נספח 0.6.2.12	75
אין שינוי בתנאי המכרז	בהגדרות: נבקש למחוק את המונח - know how או לחילופין להבהיר שאין הכוונה לידע כזה מתחום עיבוד הנתונים	סעיף הגדרות	נספח 0.6.2.14	76
אין שינוי בתנאי המכרז.	בהגדרות: נבקש למחוק את המילים "או לאחר מכן"	סעיף הגדרות	נספח 0.6.2.14	77
אין שינוי בתנאי המכרז.	נבקש להכפיף את חובת שמירת הסודיות להוראות פרק הסודיות בהסכם	נספח 0.6.2.14	נספח 0.6.2.14	78

ראה הבהרות עורך המכרז	ביטוח עבודות קבלניות- נבקש למחוק הדרישה לעריכת ביטוח עבודות קבלניות. הפוליסה אינה רלבנטית. החברה עורכת פוליסות ביטוח אחריות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים באופן שוטף לכיסוי פעילותה.		נספח 0.7.2 ביטוח	79
ראה הבהרות עורך המכרז	ביטוח אחריות מקצועית - יש למחוק המילה "כל" ולהחליפה במילים "חבות על פי דין של הספק". כן יש להוסיף לפני המילים "וכל הפועלים מטעמה" את המילים "וכן חבותו הספק בגין"	סעיף ג - ס"ק 2	נספח 0.7.2 - ביטוח	80
ראה הבהרות עורך המכרז	ביטוח אחריות מקצועית - נבקש למחוק הדרישה כי הספק יבטח רכושו של המזמין. כמקובל בהסכמי אירוח, כל צד נדרש לבטח את רכושו ולכן על הלקוח לערוך ביטוח לרכושו (לרבות אובדן תוצאתי עקב כך) ולכלול וויתור על תחלוף כלפי הספק ומי מטעמו ולא להיפך. נבקש לתקן הסעיף בהתאם	סעיף ג - ס"ק ד'	נספח 0.7.2 - ביטוח	81
ראה הבהרות עורך המכרז	יש להוסיף בסוף הסעיף "בהתאם להרחבות השיפוי דלעיל".	סעיף ה(1)(א)	נספח 0.7.2 - ביטוח	82
ראה הבהרות עורך המכרז	יש למחוק הסעיף. לא רלבנטי לביטוחי חבוינות.	סעיף ה(1)(ג)	נספח 0.7.2 - ביטוח	83
ראה הבהרות עורך המכרז	יש להוסיף בסעיף כי הספק רשאי להציג אישור עריכת ביטוח חלף המצאת הפוליסות	0.17.1	נספח 0.7.2	84
ראה הבהרות עורך המכרז.	נבקש למחוק הדרישה כי הספק יבטח רכושו של המזמין. כמקובל בהסכמי אירוח, הלקוח נדרש לבטח את רכושו (לרבות אובדן תוצאתי עקב כך) ולכלול וויתור על תחלוף כלפי הספק ומי מטעמו ולא להיפך. נבקש לתקן הסעיף בהתאם.	0.17.2	נספח 0.7.2	85

ראה הבהרות עורך המכרז	ביטוח עבודות קבלניות- נבקש למחוק הדרישה לעריכת ביטוח עבודות קבלניות. הפוליסה אינה רלבנטית. החברה עורכת פוליסות ביטוח אחריות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים באופן שוטף לכיסוי פעילותה.	1	נספח 0.7.2	86
ראה הבהרות עורך המכרז	ביטוח אחריות מקצועית	2 סעיף ג'	נספח 0.7.2	87
ראה הבהרות עורך המכרז	יש למחוק המילה "כל" ולהחליפה במילים "חבות על פי דין של הספק". כן יש להוסיף לפני המילים "וכל הפועלים מטעמה" את המילים "וכן חבותו הספק בגין"	2	נספח 0.7.2	88
ראה הבהרות עורך המכרז	נבקש למחוק הדרישה כי הספק יבטח רכושו של המזמין. כמקובל בהסכמי אירוח, כל צד נדרש לבטח את רכושו ולכן על הלקוח לערוך ביטוח לרכושו (לרבות אובדן תוצאתי עקב כך) ולכלול וויתור על תחלוף כלפי הספק ומי מטעמו ולא להיפך. נבקש לתקן הסעיף בהתאם.	3 ס"ק ד'	נספח 0.7.2	89
ראה הבהרות עורך המכרז	יש להוסיף בסוף הסעיף "בהתאם להרחבות השיפוי דלעיל".	4 סעיף ה(1)(א)	נספח 0.7.2	90
ראה הבהרות עורך המכרז	יש למחוק הסעיף. לא רלבנטי לביטוחי חבויות.	סעיף ה(1)(ג)	נספח 0.7.2	91
ראה הבהרות עורך המכרז	האם ניתן להציג אישורים על עריכת ביטוח במקום את הפוליסות עצמן?	סעיף ה' תת סעיף 2	נספח 0.7.2	92
ראה הבהרות עורך המכרז	מבקשים לשנות את כותרת הנספח לביטוח כל הסיכונים לשירותי אירוח		נספח 0.7.2	93

ראה הבהרות עורך המכרז	מבקשים לבטל הנחייה זו	סעיף ה' תת סעיף 1 א'	נספח 0.7.2	94
ראה הבהרות עורך המכרז	סעיף ביטוח אחריות מקצועית - יש למחוק המילה "כל" ולהחליפה במילים "חבות על פי דין של הספק בגין"	ס"ק 1	נספח - אישור עריכת ביטוחים	95
ראה הבהרות עורך המכרז	ביטוח "כל הסיכונים" ציוד אלקטרוני- כאמור, נבקש למחוק הדרישה כי הספק יבטח רכושו של המזמין. כמקובל בהסכמי אירוח, כל צד נדרש לבטח את רכושו ולכן על הלקוח לערוך ביטוח לרכושו (לרבות אובדן תוצאתי עקב כך) ולכלול וויתור על תחלוף כלפי הספק ומי מטעמו ולא להיפך		נספח - אישור עריכת ביטוחים	96
ראה הבהרות עורך המכרז	יש להוסיף בסוף הסעיף "בהתאם להרחבות השיפוי דלעיל"	חלק כללי סעיף (א)	נספח - אישור עריכת ביטוחים	97
ראה הבהרות עורך המכרז	יש למחוק הסעיף. לא רלבנטי לביטוחי חבויות.	חלק כללי סעיף (ג)-	נספח - אישור עריכת ביטוחים	98
ראה הבהרות עורך המכרז	יש למחוק המילה "כל" ולהחליפה במילים "חבות על פי דין של הספק בגין".	1	נספח- אישור עריכת ביטוחים	99

ראה הבהרות עורך המכרז	ביטוח "כל הסיכונים" ציוד אלקטרוני- כאמור, נבקש למחוק הדרישה כי הספק יבטח רכושו של המזמין. כמקובל בהסכמי אירוח, כל צד נדרש לבטח את רכושו ולכן על הלקוח לערוך ביטוח לרכושו (לרבות אובדן תוצאתי עקב כך) ולכלול וויתור על תחלופי כלפי הספק ומי מטעמו ולא להיפך	2	נספח- אישור עריכת ביטוחים	100
ראה הבהרות עורך המכרז	חלק כללי, סעיף (א)- יש להוסיף בסוף הסעיף "בהתאם להרחבות השיפוי דלעיל".	3	נספח- אישור עריכת ביטוחים	101
ראה הבהרות עורך המכרז	חלק כללי- סעיף (ג)- יש למחוק הסעיף. לא רלבנטי לביטוחי חביונות.	4	נספח- אישור עריכת ביטוחים	102
ראה הבהרות עורך המכרז	ביטוח עבודות קבלניות- נבקש למחוק הדרישה לעריכת ביטוח עבודות קבלניות. הפוליסה אינה רלבנטית. החברה עורכת פוליסות ביטוח אחריות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים באופן שוטף לכיסוי פעילותה.		ביטוח	103
	בכל מקרה, נבקש התיקונים הבאים:		אישור ביטוח עבודות קבלניות	נספח 0.7.2 א'-
ראה הבהרות עורך המכרז.	1. פרק א' סעיף 1 – יש למחוק המילים "בערכם המלא". יש לציין כי "ערך מקסימאלי לפריט הינו \$10,00 ומקסימום \$50,000 להרחבה"			
ראה הבהרות עורך המכרז	2. פרק א' סעיף 2 – יש להוסיף 10% משווי העבודות ומקסימום \$250,000"			
ראה הבהרות עורך המכרז	3. פרק א' סעיף 3 – יש להוסיף "בסך \$50,000"			
ראה הבהרות עורך המכרז	4. פרק א' סעיף 5 – יש להוסיף "הרחבה זו הינה חלק מההרחבה כאמור בסעיף 1"			
ראה הבהרות עורך המכרז	5. פרק א' סעיף 6 – יש להוסיף "מובהר כי סכום הביטוח לנזק ישיר הינו \$100,000"			

ראה הבהרות עורך המכרז	פרק ב'- יש לשנות גבול האחריות לסך של "\$2,000,000 למקרה ולתקופת הביטוח"			
ראה הבהרות עורך המכרז	מבקשים לבטל ואו להתאים נספח זה לנשוא מכרז זה		נספח א' 0.7.2	105
בהתאם למודעה המעדכנת אשר פורסמה בעיתון, השתתפות בכנס המציעים אינה תנאי סף.	נבקש לאשר ולוודא כי השתתפות בכנס הספקים הינה תנאי סף להשתתפות במכרז. כפי שמצוין במפורש בסעיף 3.3 לנספח, שכותרתו "ריכוז תנאי הסף המנהלתיים", וכן בסעיף 7 בהודעה לעיתונות.	סעיף 3.1	נספח 0.11.1.1	106
בהתאם למודעה המעדכנת אשר פורסמה בעיתון, השתתפות בכנס המציעים אינה תנאי סף. מכל מקום מסירת מידע תיעשה בהתאם לסעיף 0.10.3 למכרז ובהתאם לתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993	נבקש לקבל את רשימת המשתתפים בכנס הספקים שהינו תנאי סף להשתתפות במכרז.	סעיף 7	נספח א'	107
ראה סעיף 14 בטבלה הראשונה במסמך זה.	האם ניתן להגיש אישור שהמציע סיפק שירותי אירוח בהיקף של 1 מיליון ש"ח בכל אחת מהשנים 2010 ו 2011 ?	0.6.2.9	פרק 0	108
יש לעקוב אחר הודעות עורך המכרז	לאור העובדה שהשנה כל החגים נופלים על ימי עבודה, נבקש לקבל הארכה במועד הגשת המכרז.		כללי	109

טבלה שלישית:

תשובה	השאלה	ס"ק	הסעיף	מס"ד
			במפרט	

1	פרק - 0	0.14.2	נבקש להבהיר האם המחירים בטבלה 5.3.2 הינם מחירים ללא מע"מ או לחליפין לעדכן את המחירים בטבלה.	כאמור בסעיפים 0.14 ו- 5.1.3 למכרז המחירים כוללים מע"מ, כל מס אחר ותשלום אחר. בנוסף ראה הבהרות עורך המכרז. אין שינוי בתנאי
2	פרק 0	0.14.3	נבקש להפריד את המע"מ מהמחיר הכולל, לא יתכן שאם אחוז המע"מ יעלה שסך המחיר לספק ירד.	אין שינוי בתנאי המכרז.
3	פרק 3	3.1.5.0	לפי הסעיף הנ"ל "חיבור ליותר משני ספקי אינטרנט ולציין את רוחב הפס" נבקש להוסיף לפרק 5 את טבלת המחירים לסעיף זה?	ראשית אנו מניחים שהכוונה לסעיף 3.1.5.2. ביחס לסעיף זה יש להוכיח קיום תשתית אשר תאפשר למזמין להזמין קוי אינטרנט. עלויות החיבור השוטפות הינן על המזמין
4	פרק 4	4.5.4.2	בסעיף מצויין שמעבר ליומיים תרגיל הספק יכול לדרוש תשלום ייעודי. לא מופיע הפרק 5 תשלום זה.	לטבלת הרכיבים החד פעמיים בסעיף 5.6.4 תתווסף שורה כדלקמן: עלות לכל יום תרגול כמפורט בסעיף 4.5.4 תהיה 600 ₪ (כולל מע"מ) למזמין. עלות זו קבועה לכל מזמין ללא קשר לשטח המשמש את אותו מזמין. תשלום כאמור הינו במידה ויבוצע תרגול מעבר ל(4 ימי תרגול בשנה. בנוסף: בהתאם "בסוף סעיף 4.5.4.3 יתווספו המילים: " לתעריף שבסעיף 5.6.4
5	פרק 4		כמו כן היומיים לא כוללים את התכנון וההכנות לפני התרגיל. וגם ימים אלו נדרש לתמחר	אין שינוי בתנאי המכרז.
6	פרק 5	5.1	אנא הבהירו מדוע ציון האיכות אינו משוקלל בתמחור, קרי, מדוע פתרון האירוח האיכותי ביותר צריך לעלות כמו שאר הפתרונות?	אין שינוי בתנאי המכרז

7		5.3.1.1	מחירים – בהגדרת "מחיר גג" נקבע כי "מחיר הגג" נקבע לצורך התמחור הדינמי. האם ניתן להגיש "מחיר גג" גבוה מהמחיר המומלץ.	לא ניתן להציע מחירים הגבוהים ממחירי הגג. מחירי הגג אינם "מחיר מומלץ", הם מחיר פתיחה לתיחור והינם, כפי ששמש מעיד עליהם, מחירים מירביים
8	פרק 5	5.3.1.4	נבקש להפריד את חשבון החשמל כך שיופקו שתי חשבוניות – אחת בגין השירות ואחת בגין החשמל.	אין שינוי בתנאי המכרז.
9	פרק 5	5.3.1.4	הבהרה: אין הגדרה של "התעריף הרשמי עבור מבנים עסקיים", החיוב מתבצע לפי התעריף הכללי של חברת חשמל.	בכל מקרה התשלום יהיה לפי התעריף לפיו מחייבת חברת החשמל את הזוכה. במידה ובעתיד חברת החשמל (או הגורם הרלוונטי המספק את החשמל) יקבע סיווג נפרד למבנים עסקיים הנמוך מהתעריף הכללי (או יקבע כל סיווג אחר אשר יכול ויוזיל את עלויות צריכת החשמל), באחריות הזוכה לפעול מול החברה לחיוב לפי סיווג שכזה.
10	פרק 5	5.3.1.4	חיוב בגין צריכת החשמל על פי המכרז הינו על פי תחשבי של "מבניים עסקיים", יש צורך לבטל את הסעיף היות וחישוב החשמל במתקנים הוא על פי מתח גבוה. הבקשה במודל הנוכחי יוצרת עיוות בחישוב האמיתי של עלויות צריכת החשמל והמיזוג במתקן	בכל מקרה התשלום יהיה לפי התעריף לפיו מחייבת חברת החשמל את הזוכה. במידה ובעתיד חברת החשמל (או הגורם הרלוונטי המספק את החשמל) יקבע סיווג נפרד למבנים עסקיים הנמוך מהתעריף הכללי (או יקבע כל סיווג אחר אשר יכול ויוזיל את עלויות צריכת החשמל), באחריות הזוכה לפעול מול החברה לחיוב לפי סיווג שכזה.
11	פרק 5	5.3.2	נבקש הבהרות לגבי הטבלה: סעיפים- 7, 9 ו-10 מתייחסים לתשלום שוטף יחידת כלוב בגדלים שונים. מה כולל תשלום זה ואיך הוא מסתדר עם סעיף 1 בטבלה. האם התשלום בסעיף 1 הוא בנוסף לתשלום בעמודות 7,8 ו-10.	תשלום לכלוב כולל את כלל השירותים ולא ישולם דבר מעבר לו (בכפוף לאמור בסעיף 5.2.1) כך, לא ישולם (לפי סעיף 1 בטבלה) בגין ארון המוצב בכלוב. סעיף 1 לטבלה מתייחס לארון המצוי מחוץ לכלוב. בכל מקרה אין כפל תשלום.

12	פרק 5	5.3.2	נבקש להוסיף בפרק 5 התייחסות לעלות של ארון חשמל . אין שינוי בתנאי המכרז.
13	פרק 5	5.3.2	ארון ברוחב 80 ס"מ תופס מקום של יותר מארון רגיל של 60 ס"מ, קרי 3 ארונות 80 שווים 4 ארונות של 60, נבקש תשלום ליח' ארון על פי 60 ס"מ
14	פרק 5	5.3.2	במידה ונדרשים ארונות ברוחב 80 ס"מ נבקש להוסיף עמודת תמחור נוספת בפרק 5.
15	פרק 5	5.3.2	במידה ונדרש ציוד שימצא בשטח שיתופי לארונות MF ותקשורת ברוחב של 25", נבקש להוסיף עמודת תמחור נוספת בפרק 5.
16	פרק 5	5.3.2	כל המחירים המופיעים הסעיף זה הינם נמוכים משמעותית מעלותם בפועל. נבקש להעלות את תעריפי הגג. ***ראה הבהרת עורך המכרז***
17	פרק 5	5.3.2	טבלת מחירים נבקש להפריד את מחירי השוטף ממחירי החד פעמי כגון עלויות הקמה של כלובים וכד'.
18	פרק 5	5.3.2	חשוב לציין שחברת Med-1 לא תוכל להשתתף במכרז במחירים הקיימים
19	פרק 5	5.3.2	טבלת מחירי גג, נבקש לבצע בתיחור הדינמי הפרדה בין עלויות חד פעמיות ובין עלויות שוטפות שכן לא ניתן לתת להם הנחה גורפת זהה. העלויות החד פעמיות הן מיידיות בשונה מעלויות השוטף שניתן לפרוס אותן על שנות ההתחייבות.
20	פרק 5	5.3.2	טבלת מחירי גג – נבקש להעלות את תעריפי הגג גם בעלויות השוטף וגם בעלויות החד פעמיות.

	לדוגמא: עלות הקמת כלוב לספק הינה 2000 ₪ למטר רץ. כלוב של 10 מטר עולה 30000 ₪ בנוסף יש את עלות ארון החשמל שעולה כמה עשרות אלפי שקלים. לדוגמא: עלות של אירוח ארון בודד בחווה 60 ס"מ עולה ללקוחות מעל 5000 ₪. ואילו התיחור מתחיל מ- 4000			
ראה הבהרות עורך.	עלות אירוח ארון נמוכה מאוד ולא מאפשרת לספק רווחיות – אנא הבהירו כיצד חושב מחיר ה"גג"	5.3.2.1	פרק 5	21
ראה הבהרות עורך המכרז.	עלות התקנת ארון נמוכה מאוד ולא מאפשרת לספק רווחיות – אנא הבהירו כיצד חושב מחיר ה"גג"	5.3.2.2	פרק 5	22
ראה הבהרות עורך המכרז.	עלות התקנת ארון בקירור מים משמעותית יותר יקרה מהעלות המצוינת, אנא הבהירו כיצד חושב מחיר ה"גג"	5.3.2.3	פרק 5	23
ראה הבהרות עורך המכרז.	עלות תפעולית של כלוב משמעותית יותר יקרה מהעלות המצוינת, אנא הבהירו כיצד חושבו מחירי ה"גג"	5.3.2.7/8/9	פרק 5	24
אין שינוי בתנאי המכרז.	ראו ההבהרה לסעיף 3.1.6.5.1 לעיל - לא ניתן לגדול במדרגות של 4 מטר.	5.3.2.10/11	פרק 5	25
אין שינוי בתנאי המכרז	לא ניתן לגדול בצריכת חשמל בארון קיים, יש צורך להחליף את ארון החשמל (גורר השבתה של הכלוב ועלויות של פירוק, הרכבה ועלות ארון חשמל חדש גדול יותר)	5.3.2.12	פרק 5	26
אין שינוי בתנאי המכרז.	מחירים – מבקשים לבטל את הדרישה למחיר כולל מיסים, זו דרישה שאינה מקובלת במיוחד לאור שינויים במיסים שחלים לאחרונה.	5.6.1		27

מבקשים לבטל את הסעיף שהמחיר כולל מע"מ, היות והסכם האירוח ניתן להרחבה לתקופה של עד 36 חודש ויותר ואין לנו אפשרות לחזות את שיעור עליית המע"מ בשנים הבאות נראה כי נדרשת חשיבה נוספת שלכם בעניין.	5.6.1		28
אין שינוי בתנאי המכרז..			
האם ניתן לשנות את המחיר כך שלא יכללו מע"מ ואו כל מס אחר הקיים היום ואו יושת בעתיד על מחיר השירות ?	5.6.1, 5.1.3	פרק 5	29
אין שינוי בתנאי המכרז.			
הניסיון שצברנו בפרויקטים דומים ובעבודה עם קב"טים ממשלתיים הפאות הנוספות ואמצעי ההסתרה יקרים משמעותית ממחיר הגג – אנא הבהירו כיצד חושב מחיר ה"גג"	5.6.4		30
אין שינוי בתנאי המכרז.			
בעניין בקשתכם שהמחירים אינם צמודים למדד 18 חודשים, מבוקש לקבל הצמדה למדד למחירי ההצעה המחודש הראשון.	5.5.2		31
אין שינוי בתנאי המכרז.			