



מדינת ישראל

משרד החקלאות ופיתוח הכפר


ועדת המכרזים המרכזית


הנדון: פטור ספק יחיד – תקנה 3 (29) - התקשרות עם חברת יישומי בקרה בע"מ – שדרוג מערכת בקרת מיזוג אוויר. החלטת הוועדה מיום 15.8.2012


פרוטוקול

1. בפני הוועדה בקשת היחידה לאשר לה התקשרות עם יישומי בקרה בע"מ לרכישת הערכות שבנדון.
2. מצ"ב מסמכי הנמקה מאת היחידה מאחר לפיהם חברת יישומי בקרה הינה היחידה שבאפשרותה לספק את הבקרים שביכולתם לפעול מול מערכת התוכנה הקיימת והבקרים הנוספים שמותקנים במערכת. לפיכך חברת יישומי בקרה הינה ספק יחיד בנסיבות העניין. המסמכים מספקים ולא מצאנו לנכון להוסיף עליהם.
3. עלות ההתקשרות הנה: 81,872.8 ₪ כולל מע"מ בהתאם להצעת החברה מיום 28.11.2011 המצ"ב. אילן סבג, מנהל תחום הנדסה מערכות אלקטרו-מכני, אישר את תוקף ההצעה נכון למועד החלטה זו.
4. ההתקשרות מותנית בכך כי לא תקבלנה השגות.
5. תוקף ההתקשרות הנו מיום חתימת הזמנה ע"י מורשה חתימה ועד ליום 31.12.2013.
6. תוקף הפטור הינו עד ליום 31.12.2013.

חנאן טוחי, עו"ד
מ.ו. 41911
ע.ר. לנתני המשפטי
משרד החקלאות ופיתוח הכפר


 יוסי שטיינברג
 חשב


 עו"ד חנאן טוחי
 לשכה משפטית


 אוהד דגמי
 יו"ר הוועדה


 ינקו רבינוביץ'


 מוטי שגיא, חבר
 חבר


 נציג היחידה

טופס: "חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ"

יש למלא את השדות המסומנים באדום בלבד

משרד החקלאות	
יחידה מזמינה/מכון:	נב"מ
תאריך חוות דעת:	158.2012
בקשה מס' (פנימי):	

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה (29)3 / (31)3 לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

האם קיים בנושא ההתקשרות מכרז חשכ"ל: כן לא

סוג ההתקשרות:

טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק:	יישומי בקרה
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	511718413
ספק זה הנו:	<input type="checkbox"/> ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	81,872.8 ₪, כולל מע"מ
תקופת ההתקשרות:	15/8/2012 עד 31/12/12

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה) = מפרט טכני

החלפת בקרים עיקריים (5) + אביזרים נלווים

- בבניין ההנהלה מותקנת מערכת בקרה אשר תפקידה לשלוט על מערכת מיזוג אוויר המרכזי של בניין המיניסטריון.
- המערכת מתיישנת ונדרש להחליף את 5 הבקרים המרכזיים של המערכת.
- למען הסר ספק מובהר בזאת כי השגה שתקבל, ככל שתקבל, תיבחן לאור המפרט הטכני והנימוקים המתוארים בפסקה הבאה ובחינת הנסיבות הרלוונטיות.

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).

2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)

3. נימוקים והערות נוספות

3.1 הבקרים הינם תוצרת חב' Uni-Point אשר משווקים ומתוחזקים בלעדית ע"י חב' יישומי בקרה.

3.2 תפקידם של אותם חמשת הבקרים לאגור את האינפורמציה המתקבלת מכל אותם הבקרים הקטנים המפוזרים בבניין ולהעביר את המידע בסופו של דבר ללב המערכת, לקבלת תמונה מלאה (שו"ב = שליטה ובקרה).


3.3 הבקרים מעבירים את המידע ב"שפה" הייעודית לבקרים של Uni-Point.

3.4 היות ואנו מחליפים חלק קטן של הערכת, הבקרים חייבים להמשיך "לדבר" Uni-point ולכן הדרישה לספק יחיד מול חב' יישומי בקרה הבלעדית הנותנת שירות לבקרי Uni-Point ולהתממשקות עם לב המערכת.

3.5 הערה: הבקרים אשר עתידיים להחליפם יודעים "לדבר" ב- 2 השפות: Uni- Point וגם OPC (Open Protocol Controller)

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז. חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	מנהל תחום הנדסה מערכות אלקטרו-מכני	אילן סבג
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית