

טופס: "חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ"

יש למלא את השדות המסומנים באדום בלבד

מינהל המחקר החקלאי	משרד החקלאות
האגף לרכש נכסים ולוגיסטיקה	יחידה מזמינה/מכון:
11.12.12	תאריך חוות דעת:
307	פטור מס' (פנימי):

אל: **ועדת המכרזים**

הנדון: **חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ**

הבקשה מסתמכת על תקנה 3(29) / 3(31) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2

האם קיים בנושא ההתקשרות מכרז חשכ"ל: כן לא

סוג ההתקשרות:

טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק:	חב' אורד
מספר הספק (ח.פ./ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	510538168
ספק זה הנו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	9,460 ₪ ללא מע"מ 11,068.12 ₪ כולל מע"מ
תקופת ההתקשרות:	1.1.2013 – 31.12.2013

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה) = מפרט טכני

הנושא: **חידוש הסכם שרות למערכות גילוי וכיבוי אש** - *אלקטרה חברת*
 חברת אורד התקינה מערכות גילוי וכיבוי אש במבנים גידולי שדה ומטעים. *אלקטרה*
 מאז התקנת המערכות החברה נתנה שרות תחזוקה.
 ההסכם כולל שרות ביקורת שגרתית המבוצעת פעמיים בשנה לפי תקן 1220/11 וכוללת:
 בדיקת תקינות של המערכות.
 הענות לפניות לתיקון תקלות תוך 24 שעות משעת הקריאה.
 השרות כולל החלפת חלפים פגומים ללא חיוב נוסף.
 חברת אורד הינה החברה היחידה המורשית על ידי מכון התקנים למתן שירות וחלפים למערכת הנ"ל.

- למען הסר ספק מובהר בזאת כי השגה שתתקבל, ככל שתתקבל, תיבחן לאור המפרט הטכני והנימוקים המתוארים בפסקה הבאה ובחינת הנסיבות הרלוונטיות.

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת
2. ממצאי הבדיקה
3. נימוקים והערות נוספות


חב' אורד התקינה את מערכות גילוי וכיבוי אש ונתנה שרות למערכות אלו מאז התקנתן. (חברת Cerberus) המערכת מתוצרת צרברוס.

חב' אורד הינה החברה היחידה המורשת ע"י מכון התקנים למתן שרות וחלפים למערכת הנ"ל ולכן יש לראות בה ספק יחיד על פי תקנה 3(29).

בהתאם להוראות תקן ישראלי 1220 חלק 11 מוטלת על בתי עסק חובה לתחזק באופן שוטף את מערכות גילוי אש המותקנות על ידם לרבות ביצוע בקורות תקופתיות. מצ"ב אישור מכון התקנים. כידוע מערכת גילוי האש הינה מערכת בטיחותית אשר חיי אדם תלויים בפעילותה התקינה. אי תקינות המערכות עשוי להסב נזקים כבדים לרכוש ולחיי אדם.

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לחדש הסכם השירות בהליך פטור ממכרז. חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	מרכז בכיר חשמל	בוריס קיפניס
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית