



מדינת ישראל
המדפיס הממשלתי – ועדת המכרזים

ט"ז תמוז, תשע"ג
24 יוני, 2013

ומ – 102-2013

הנדון: שאלות מציעים ותשובות למכרז פומבי 6/2013
לשדרוג אחזקה ותחזוקה שוטפים של מערכות אבטחה מתח נמוך כולל מערכות בקרה גלוי
וטלויזיה במעגל סגור (וטמ"ס) במדפיס הממשלתי

להלן השאלות והבהרות שהועלו למכרז שבנדון והתשובות:

מס' סידורי	הסעיף במכרז שלגביו נשאלת השאלה	עמוד	פירוט השאלה	תשובה
1	כתב כמויות	106-116	האם אפשר לקבל את הטבלה באקסל או בינארית?.	קובץ אקסל יפורסם באתר המדפיס הממשלתי. למען הסר ספק הוועדה תתבסס רק אל ההצעות שיוגשו על גבי מסמכי המכרז החתומים כנדרש.
2	כתב כמויות	106-116	האם ניתן להגיש מחיר 0 או כלול במידה והסעיף לא רלוונטי ו/או מופיע בכמות לא נכונה ו/או במספר מקומות שונים?.	לא ניתן להציע מחיר 0 ולא ניתן לרשום לא רלוונטי. יש להציע מחיר בעבור כל פריט וכל שורה.
3	כתב כמויות	106-116	הכמות בטבלת התוספות אינם הגיוניות (סעיפים 2.32, 2.33, 2.35 לדוגמא בעמוד 111 וסעיפים אחרים חוזרים על עצמם מספר פעמים) האם ניתן להוריד את הכמויות ל 1 יחידה / מטר? יהיה הוגן כלפי כל המתמודדים.	הכמויות הנקובות לא ישונו. יש לתת מחיר בהתאם לכמויות הנקובות במכרז.
4	2.1.1	38	מבקשים לקבל פירוט מדויק של הציודים כולל יצרן דגם וכמות מדויקת של כל ציוד ומערכת.	בסיור הקבלנים הוצג הציווד הקיים. להלן רשימת הציווד הקיים כיום במדפיס הממשלתי: <ul style="list-style-type: none"> • 32 מצלמות אנלוגיות שונות. • 2 מחשבי DVR.

עמוד 1 מתוך 5

חותמת

חתימת המורשים



מדינת ישראל
המדפיס הממשלתי – ועדת המכרזים

מס' סידורי	הסעיף במכרז שלגביו נשאלת השאלה	עמוד	פירוט השאלה	תשובה
				<ul style="list-style-type: none"> • מחשב בקרת כניסה ויסוניק. • 8 בקרי כניסה + 14 דלתות מבוקרות. • 5 רכזות בקרת פריצה פימא. • אינטרקום AIPHONE הכוללת 2 שלוחות חיצוניות.
5	3.7.4	47	האם ניתן לקבל תוכנית ו/או את כמות אביזרים של כל מערכת עפ"י ריכוז?.	יש להתבסס על הכמויות בכתב הכמויות ועל המפרט הטכני שבמסמכי המכרז.
6	כתב כמויות	106-116	האם מחירי התוספות יחושבו במחיר הסיכום הכללי של המציע?	כל הסעיפים בהם נדרשו המציעים לציין מחיר, יבואו בחשבון בחירת ההצעה הזוכה, בהתאם לאמות המידה והמנגנונים שבמסמכי המכרז.
7	פרק 8	115	האם ניתן לספק % ממחיר המערכת עבור חוזה תחזוקה שנתי או שחייבים לכתוב מחיר בשקלים?.	חובה לציין מחיר בשקלים כפי שנדרש במסמכי המכרז. לא ניתן להציע הצעת מחיר חלופית.
8	פרק 9	115	האם אפשר לקבל את המחירון של המאגר המאוחד ממנו נדרש לספק % הנחה. (לא כל המציעים רכשו את המינוי)?	פירוט הסעיפים הרלוונטיים יפורסם באתר המדפיס הממשלתי.
9	כללי	כללי	האם אפשר לקבל את המכרז בקובץ פתוח כדי להשתמש בו למענה?.	לא ניתן לקבל את המכרז כקובץ פתוח.
10	כללי	כללי	האם אפשר להגדיר במכרז לכל המגישים להשתמש בציווד חדש בלבד ולא בציווד קיים? (לקבלן הבית יש יתרון על האחרים).	המכרז הינו שוויוני ואין יתרון לאף מציע. ההצעות תיבחנה תחת מכנה משותף אחד, זהה לכל ההצעות החוקיות שיוגשו: מחיר ואיכות. אנחנו לא מאפשרים לא לתת מחיר על פריט מסוים או הצעה חלקית ולכן אין יתרון לשום מציע.
11			עקב מורכבות הפרויקט, הערכות נדרשות בנושא התשתיות ופנייתנו למספר	מועד ההגשה האחרון לא יידחה ונותר כפי שנדרש, קרי ביום שלישי 2/7/2013 בשעה 12:00.

עמוד 2 מתוך 5

חותמת

חותימת המורשים



מדינת ישראל
המדפיס הממשלתי - ועדת המכרזים

מס' סידורי	הסעיף במכרז שלגביו נשאלת השאלה	עמוד	פירוט השאלה	תשובה
			ספקי ציוד לקבלת הצעות מחיר לנושא התקשורת והבקרה, ולאור העובדה שהצעותיהם עדיין לא התקבלו אצלנו, וכדי לעבד את ההצעות ולתמחר את המכרז בצורה הטובה ביותר אנו מבקשים את אישורכם לדחיית מועד הגשת המכרז בכ- 14 ימי עבודה נוספים.	
12			האם ניתן להציע במסגרת מערכת הטמ"ס מצלמות ומערכת הקלטה וניהול ווידאו אשר תומכים בקצב של 30 FPS (בתאימות מלאה) במקום בקצב הנמוך יותר שצוין 25 FPS?	הציוד הנדרש במכרז חייב לעמוד בדרישות המפרט הטכני .
13			אנא אישורכם לתוכנת הקלטה וניהול ווידאו (לרבות ניתוח תוכן) מבית AXXON . מצ"ב ברושור עבור מערכת זו – עפ"י הנדרש בתנאי המכרז למערכת זו מספר התקנות בקנה מידה דומה לפרויקט הנ"ל בארץ.	בשלב זה איננו מאשרים / פוסלים ציוד. יש להיצמד לדרישות המכרז והמפרט הטכני ככתבן וכלשונו.
14	4.7.2	63	מה דגם מערכת האינטרקום הקיימת (יצרן, דגם וגרסת תוכנה) ?	AIPHONE . MP3S
15	4.7.2	63	מהן הדרישות לרכיבי מערכת האינטרקום המופיעים בסעיפים 1.30 עד 1.34 בכתב הכמויות?.	בשל טעות סופר הושמטו סעיפים אלו ממסמכי המכרז. קובץ ובו הדרישות הטכניות יפורסם באתר המדפיס הממשלתי.
16	3.8.3	49	על מנת להעריך עלויות תשתיות וכבילה נבקש	לא ניתן לקבל תוכניות מבנה. כדי לאמוד את המרחקים בוצע סיור שבין

עמוד 3 מתוך 5

חותמת

חתימת המורשים



מדינת ישראל
המדפיס הממשלתי - ועדת המכרזים

מס' סידורי	הסעיף במכרז שלגביו נשאלת השאלה	עמוד	פירוט השאלה	תשובה
			לקבל תוכניות מבנה (כולל סימוני תעלות ופירים) עם מיקום האביזרים המפורטים במכרז.	היתר כלל הצגת המבנה. יחד עם זאת מציע שמעוניין יוכל להגיע בתאום מוקדם עם הקב"ט מר אבשלום מורג, ולעיין בתוכניות כדי למדוד את המרחקים.
17	3.8.3	49	האם ניתן למקם ארונות ריכוז תקשורת בכל אחת מהקומות?	בעקרון המציע הזוכה נדרש להגיש תוכנית ביצוע ופריסה בהתאם לעקרונות ולדרישות הכלליות של המזמין. במסגרת תוכנית זו המזמין ישקול את התוכניות שהוגשו לו מתוך ראייה מנחה של התקנה מקצועית בהתאם לכללים ולמפרטים, חסכון בעלויות ושיקולים נוספים שיישקלו ע"י המזמין לצורך כך.
18	3.8.3	49	באילו מיקומים תסופקנה נקודות חשמל ע"י המזמין?	נקודות החשמל שיסופקו ע"י המזמין מפורטות במסמכי המכרז.
19	2.9	109	בסעיף 2.9 בכתב הכמויות כמות המוצר אינה מצוינת.	בסעיף 2.9 נפלה טעות סופר ולא נרשמה כמות היחידות. כמות היחידות שאליה יש להתייחס בסעיף זה היא 4 יחידות . מסמכי ההתקשרות עם הזוכה יעודכנו בהתאם.
20	הצעת מחיר	106	נבקש לקבל את כתב הכמויות בפורמט אקסל	ראה תשובה סעיף 1 לעיל.
21			ישנה טעות בתנאי הסף, תקן ה- ISO צריך להיות 9002 ולא 9001.	התקן הנדרש הינו ISO 9001. מציע שנמצא ברשותו תקן ISO 9002 תקן , יוכל להשתמש בו במקום 9001 ISO.
22			האם עותק המכרז יכול להיות מצולם?	יש להגיש את ההצעה בשני עותקים האחד מקור והשני יכול להיות צילום של המקור.
23			האם נדרש לצרף קטלוגים לכבילה	יש לפעול עפ"י תנאי המכרז.
24			מהן שעות העבודה במדפיס הממשלתי? האם ניתן לעבוד מעבר לשעות	כעקרון שעות העבודה הן 08:00 - 16:00 בימים א'-ה'. יחד עם זאת באם תידרש הרחבה של שעות וימים אלו

עמוד 4 מתוך 5

חותמת

חתימת המורשים





מדינת ישראל
המדפיס הממשלתי - ועדת המכרזים

תשובה	פירוט השאלה	עמוד	הסעיף במכרז שלגביו נשאלת השאלה	מס' סידורי
היא תיבחן בחיוב ובלבד שתוגש בקשה מנומקת ומראש לאישור המזמין.	העבודה? האם ימי שישי וחגים עובדים?			
הציוד שנשאר מפורק ומסולק על חשבון המציע הזוכה.	מה אתם מצפים שנעשה עם הציוד שנשאר?			25

הערה חשובה:
יש לצרף את מסמך שאלות ותשובות זה להצעה, כאשר הוא חתום בחתימה וחותמת על ידי מורשה/ים מטעם המציע בכל עמוד.

חתימה וחותמת המורשים מטעם המציע

תאריך

עמוד 5 מתוך 5

חותמת

חותמת המורשים