

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מינהל המחקר החקלאי / מרכז וולקני
המחלקה למכרזים

דרך המכבים ת.ד. 6 בית דגן 50250 טל': 03-9683774 פקס: 03-9683795

תאריך: 11.11.2013

תשובות לשאלות הבהרה

בעת הגשת ההצעה על הספק להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו.

מכרז מס': 37/2013

נושא: אספקת והתקנת מערכת בקרת אקלים והשקיה לחממות מבוקרות אקלים (עבור 4 חדרי גידול) במרכז מחקר גילת במינהל המחקר החקלאי

מועד אחרון להגשה: 19.11.2013 (עד השעה 12:00)

* * הטופס מפורסם: באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי שכתובתו: <http://www.mr.gov.il/purchasing>
ובאתר האינטרנט של המינהל שכתובתו: <http://www.agri.gov.il/he/pages/923.aspx>

הסעיף המופיע במכרז	פירוט השאלה	תשובה
סעיף מס' 6	האם ישנו צובר קיים של CO ₂ , האם צריך לספק במכרז, האם צריך כמה נקודות פיזור או מפזר אחד בכל חדר ?	לא קיים צובר CO ₂ . יש לספק אותו. יש צורך בשתי נקודות פיזור בכל חדר.
סעיף מס' 7	האם צריך אנלייזר אחד לכל חדר עם שתי נקודות דגימה ?, או אנלייזר אחד לכל 4 החדרים עם דגימה מכל חדר ?	אנלייזר אחד ל 4 החדרים כאשר בכל חדר נקודת דגימה אחת. בכל חדר שתי נקודות הכנסה (המכניסות הן CO ₂ והן אויר).