

18 נובמבר 2013

אל:
משתתפי המכרז

א. ג. נ.,

הנדון: תשובות לשאלות למכרז מס' 100025508
"לאספקה ולאחסון עתודת ציוד לצורך חלוקת מים חליפיים בעת משבר מים"

להלן ריכוז השאלות והתשובות בהקשר למכרז הנ"ל:

מס"ד	פרק	מספר סעיף	שאלה	תשובה
1.	פרק מקצועי - נספח ב'		מה המשמעות של מארז עמיד למים ? באיזה אופן הוא אמור להיות עמיד למים ?	מאפייני המארז: 1. מארז אשר אינו נהרס או מתקלקל משהייה במקום עם לחות או גשם או מים 2. לא ניתן להשתמש במארז עשוי מקרטון 3. המארז יכול להיות מעץ אשר עבר טיפול מתאים או מארז פלסטי 4. המארז יאפשר נידוד מס' רב של פעמים ללא צורך בהחלפתו 5. מידות המארז נדרש שיתאימו לתכולת הערכה המלאה ומתאים למידות הציוד ולמשקלו. 6. בשינוע – נוח להעמסה והובלה.
2.	פרק		כרית 7 קו"ב הינה באורך של קרוב ל – 900	המוצר המבוקש צריך לאפשר אחסון בנפח של 7 קו"ב לכל הפחות הניתן

<p>להובלה ע"ג משאית באורך שלא יעלה על 9 מ' .</p>	<p>ס"מ. האם לכך התכוונתם או שהתכוונתם לכרית באורך 7.0 מטר? לידיעה, אין מתאם 1:1 בין אורך הכרית לנפח. כשהכרית ללא רצועות היא מגיעה לכדי 90% מהאורך (כלומר כרית של 600 ס"מ מספקת נפח של 5,400 ליטר) וכאשר רותמים אותה למשאית הנפח קטן משמעותית לכדי 75% מהאורך (4,500 ליטר בלבד).</p>		<p>מקצועי - נספח ב'</p>	
<p>משאבת המים תצויד ב: <ul style="list-style-type: none"> • בצינור מאושר מזון באורך של 15 מטר , 2 צול עם מחברי שטורץ • צינור 2 צול 2 מטר עם מחברי שטורץ . • 2 מחברי שטורץ חיבור "נקבה" </p>	<p>לא מצוין אם משאבת המים כוללת צנרת. ללא צנרת אין משמעות למשאבה.</p>		<p>פרק מקצועי - נספח ב'</p>	<p>.3</p>
<p>תקן ה ISO 9001 הוא התקן הנדרש למפעל היצור .</p>	<p>מצוינת דרישה ל ISO9001 בסיווג טקסטיל. אבקש לשנות את הסעיף מאחר והסיווג אינו רלוונטי ובתנאי שמדובר בתקן בהתייחסות לייצור של מיכלי אגירה.</p>	<p>4.4.3</p>	<p>פרק מקצועי - נספח ב'</p>	<p>.4</p>
<p>תנאי הסף לא ישונו וכל העומד בהם זכאי להגיש הצעה במסגרת המכרז.</p>	<p>מופיעים תנאי סף למציע. תנאים אלה מתייחסים לאחסון. המכרז הוא מכרז משולב של ציוד ואחסון ואני מניח שמי</p>	<p>5.4</p>		<p>.5</p>

	<p>שייגש אליו תהיינה החברות היצרניות ולא חברות הלוגיסטיקה. הכתוב בסעיף מכוון שלכך שרק חברות הלוגיסטיקה רשאיות לגשת למכרז כי הן היחידות שעומדות בתנאי הסף. כדי שחברות יצרניות יוכלו לגשת (ולקחת חברות לוגיסטיקה כספק משנה לענייני אחסנה) יש לשנות את הכתוב.</p>			
<p>מידות השלט הן במ"מ, מסמכי המכרז יתוקנו בהתאם השלט דו צדדי עומד STAND ALONE (שימת הלב, בשאלה נפלה טעות במידות השלט, המידות המחייבות הן אלו במסמכים המתוקנים).</p>	<p>רשום 1,000*800 ס"מ. להבנתי אמור להיות 100*80 ס"מ. האם השלט הוא לתליה? האם נדרש סטנד?</p>	<p>עמ' 19 בסעיף 8 + בסעיף 4.1.9</p>		<p>.6</p>
<p>לאחר בחינת הטענות בשאלה, לא יהיה שינוי בדרישות שבמסגרת המכרז.</p>	<p>מתייחסים לטכנולוגיה שאינה אפשרית ואינה קיימת. אין אפשרות לתת אלקטרונית תמונת מצב בנקודות החלוקה ובוודאי לא בתוך המיכלים עצמם.</p>	<p>+ 6.3.1.3 6.3.1.5-7</p>	<p>פרק מקצועי - נספח ב'</p>	<p>.7</p>
<p>סעיף א' ו ב' - ר' המענה שלא לות 1 ו-3 לעיל. סעיף ג': לא יהיה שינוי בדרישות שבמסגרת המכרז, ניתן להציע אלמנטים נוספים, ובלבד שעומדים בתנאי הסף.</p>	<p>א. מארזים לעמדות חלוקת מים • האם המארז יכול להיות מקרטון קשיח? • האם המארז צריך לעמוד בתנאי</p>	<p>נספח א'</p>	<p>הצעת מחיר</p>	<p>.8</p>

<p>סעיף ד' : כנ"ל.</p>	<p>אחסון או שינוע כל שהם?</p> <ul style="list-style-type: none"> • לכמה שימושים המארו צריך לעמוד? ב. משאבת מים - ציוד הכרחי שלא צוין ומחייב שימצא בערכה: חסר ציוד נלווה הכרחי לכל משאבה, נבקש לפרט המלצתנו: • צינור 2 צול מאושר לשתיית מים (אישור משרד הבריאות) אורך 2 מטר + צינור כיבוי אש 15 מטר. • 2 מחברי שטורץ 2" הברגה פנימית. ג. תכולת ארגז כלי עבודה: האם צריך להוסיף פריטים חיוניים לתפעול מידי טפלון מעבר שטורץ מ"3 ל"2 ד. ציוד לעמדת חלוקת מים: 			
------------------------	---	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> האם נדרש להוסיף לכל עמדה , צינור כיבוי אש 15 מטר בארגז הכלים? 			
<p>1. סעיף א' – תקן התאמה של כל הציודים שבאים במגע עם מים – "מאושרים לשימוש מזון".</p> <p>2. סעיף ב' – נדרשת ברזיה עם 4-6 ברזים, מרחק בין ברז אחד לשני כ 60 ס"מ, מרחק הברזייה מהמיכל יהיה לפחות 2 מטר, בכל מקרה הברזייה לא תהיה צמודה לבמה.</p>	<p>א. 4.3.7 - אישור מכון תקנים למיכל . האם הכוונה למכל הפנימי ואו גם לחיצוני ? והאם הכוונה לאישור משרד הבריאות או מכון תקנים.</p> <p>ב. 4.3.9 - ברזיה</p> <ul style="list-style-type: none"> מספר הברזים הנדרש האם ברזיה מרוחקת של לפחות 2 מטר או אפשרי ברזיה צמודה לבמה? 	סעיף 4.3	פרק מקצועי - נספח ב'	9.
נדרש גם פאנל בידוד לתקרה.	א. 4.4.2.7 - האם הפאנל המבודד נדרש רק לדפנות או לתקרה.	סעיף 4.4	פרק מקצועי - נספח ב'	10.
הכוונה היא לאספקת הציוד כמפורט במסמכי המכרז.	על איזה רכש מדובר? איזה משמעות כספית יש לכך?	3.1.4.1.2.1 – עמ' 3		11.
באחסנה – במחסן הלוגיסטי יועבר דיווח אחת לחודש על תקינות הציוד, במידה והתגלתה בעיה יועבר דיווח מידי,	דיווח לרשות – האם ישנם מועדים קבועים	3.1.4.1.2.3 – עמ' 3		12.

בפעולה – הדיווח יועבר ע"י מערכת הבקרה עפ"י המפורט בפרק המקצועי.	למשלוח תקינות וזמינות הציוד? לפי דרישה?			
הציוד יישאר בידי רשות המים או בידי כל גורם אחר כפי שהיא תקבע.	מה קורה בתום תקופת החוזה מבחינת הציוד?	4.2 – עמ' 4		13.
כאמור בהוראת התכ"ם הרלבנטית.	מה נחשב לניקוד לפי אמת מידה? האם רק תוצרת ישראל?	7.2 – עמ' 8		14.
ר' סעיף 6(י"ג) בהסכם.	הצמדה חשכ"ל – היכן ניתן לראות את פרטי ההצמדה? מהי תדירות ההצמדה?	8.5 – עמ' 9		15.
ניתן לחרוג מהמידות המצוינות במכרז ב + - 5 ס"מ.	שולחן מתקפל – האם ניתן להגיש הצעה לשולחן עם מימדים דומים במידה ולא בנמצא שולחן במימדים אלה?	4.1 – עמ' 25	פרק מקצועי - נספח ב'	16.
הנוסח המחייב עפ"י המוגדר בטבלה בנספח ב' בסעיף 1.4	נספח ב' עמוד 24 לעומת נספח י"א עמוד 42 – ישנה אי התאמה מבחינת גבולות האזורים, האם אזור הדרום הינו עד קו דימונה-צאלים בדרום או עד אילת כפי שמסומן במפה?	נספח 1.4, י"א – עמ' 24/42		17.
מיכלי המים האישיים יהיו בהתאם לדגם שאושר ע"י רשות המים. ההדפסה ע"ג המיכל: רשות המים, מיכל לחלוקת מים בנפח 4 ליטר, הוראות שימוש יאושרו ע"י רשות המים מול הספק טרם הדפסה.	לגבי מיכלי 4 ליטר אישיים – האם נדרשת הדפסה עליהם? אם כן איזו?	4.1 – עמ' 25	פרק מקצועי - נספח ב'	18.

<p>במרכז הלוגיסטי – המערכת תכלול שליטה ובקרה, גילוי פריצה, אש ומצלמות צפייה והקלטה המצלמות את הציוד – המצלמות יהיו מחוברות למוקד מאויש 24 שעות ביממה.</p>	<p>איזה מערכות גילוי שליטה ובקרה נדרשים?</p>	<p>6.2.4 – עמ' 28</p>		<p>.19</p>
<p>עפ"י שווי הסחורה המוצעת ע"י החברה.</p>	<p>מהי העלות/השווי של הסחורה המאוחסנת לצורכי הביטוח?</p>	<p>סעיף 4 – עמ' 54</p>	<p>הסכם</p>	<p>.20</p>

בברכה,

ועדת מכרזים