

מענה לשאלות ההבהרה במכרז פומבי מס' 115/2013 –

לרכישה/ התקנה/ השמשת מערכת קיימת ומתן שירות שנתי

למערכות גילוי וכיבוי אש ועשן במבני הרשות

מספר סידורי	מספר סעיף במסמכי המכרז	תוכן השאלה/הבקשה	תוכן התשובה
1.	16.8	ביטול דרישת הסף הטכנולוגית המופיעה בסעיף 16.8	סעיף 16.8 יבוטל ולא יהיה דרישת סף. יחד עם זאת במפרט הטכני, נספח ג' למכרז יתווסף לסיפא של סעיף 5 שכותרתו קבלני משנה המשפט הבא: "יחד עם זאת, על המציע הזוכה להצהיר כי לרשותו תעמוד תחנה מאושרת למילוי גז של יצרן ויבואן מערכות." הודעה רשמית על ביטול דרישת הסף תפורסם בשני עיתונים יומיים ובאתר האינטרנט של הרשות.
2.	16.9	ביטול דרישת הסף הטכנולוגית המופיעה בסעיף 16.9	סעיף 16.9 יבוטל, דהיינו דרישת הסף בסעיף זה מבטלת. הודעה רשמית תפורסם בשני עיתונים יומיים ובאתר האינטרנט של הרשות.
3.	כללי	האם יתקיים סיוור קבלנים?	לא יתקיים סיוור קבלנים. המציעים רשאים לתאם מראש הגעה פרטנית למול הקב"טים המחוזיים כדי לסייר עימם במתקני הרשות להלן פרטי ההתקשרות: מחוז מרכז – עידן – 0504046152 מחוז ירושלים – אורי – 0504046073 מחוז צפון – יותם – 050-4046063 מחוז דרום – נועם – 0527799897
4.	כללי (נספח ח)	האם יש מפרט כמויות ופירוט המערכות המותקנות בכל אתר?	לא קיים מפרט כמויות ובאחריות המציע לבצע בדיקה באתרי הרשות טרם הגשת הצעה.
5.	נספח ג'- מפרט טכני, ראש פרק- תיאור העבודה, ס' 3 עמ' 62 למכרז	האם נדרש אישור מכון תקנים לכל אתר, גם אם זה רק תיקון מערכת בלבד ולא התקנה חדשה?	כן, נדרש אישור של מעבדה מאושרת.
6.	6.1.3	נוכח מורכבותו המכרז האישורים הנדרשים בו מבוקש בזאת דחיית מועד הגשת ההצעות ב-14 ימים לפחות ובהתאמה גם דחיה של מועד הגשת שאלות ההבהרה.	מועד הגשת הצעות למכרז זה נדחה ליום 23/1/2014 בשעה 12:00. הודעה רשמית תפורסם בשני עיתונים יומיים ובאתר האינטרנט של הרשות.
7.	19.7	מי הן החברות המתחזקות כיום	לא ניתן למסור רשימת חברות מאחר

והמערכות לא מתוחזקות כיום.	את מערכות גילוי וכיבוי אש ועשן בגין כל אתר שברשימה שצורפה למכרז והאם ניתן לקבל רשימה של אותן החברות?		
לא מאחר ואין בידנו אישורים כאלה. על הספק הזוכה לדעת כי עליו לספק אישור עדכני של מעבדה מאושרת לכל אתר ואתר הן עבור אתרים בהם הותקנו מערכות חדשות והן בעבור אתרים בהן מערכות שודרגו או הושמשו.	האם ניתן לקבל אישור מעבדה מוסמכת בגין עמידה בתקן ישראלי ת"י 1220/3 (התקנה) עבור כל אתר שברשימה שצורפה למכרז.		8.
אין ברשותנו מידע בנושא.	האם בוצעו שינויים בכל אחד מהאתרים במבנה מיום בדיקת המעבדה המוסמכת ועד היום? למי תועבר בעלות הציוד לאחר פירוק המערכות?		9.
ראו סעיף 2.7 בגוף המכרז.	נבקש לבצע שינוי בסעיף, לנוסח להלן: "לרשות המציע תעמוד תחנת מילוי גז"	2.7	10.
ראה תשובה לשאלה מספר 1.	האם כוונת הרשות בסעיף הנ"ל ללוח המשנה של רכזת הבקרה המוצעת?	16.8	11.
כן.	האם ניתן לקבל רשימה של לוחות החשמל מעל A100 הקיימים כיום במתקני הרשות.	16.9	12.
לא כי אין ברשותנו.	7 – תיאור העבודה – נספח ג' מפרט טכני		13.
מסמכי המכרז לא ישונו.	בקשה להגבלת אחריות הזוכה בנזיקין – "על אף האמור בכל מקום אחר, מוסכם, כי אחריותו של הזוכה מוגבלת לכל היותר לאחריותו החוקית על פי דין ובשום מקרה לא תעלה על הסכום כולל ומצטבר של התמורה המשולמת לזוכה במסגרת הסכם זה, למקרה ולתקופה. למען הסר ספק מובהר, כי בשום מקרה לא יישא הזוכה באחריות לאובדן ו/או הפסד ו/או נזקים ישירים או עקיפים כלשהם, אשר עלולים לנבוע כתוצאה מחבלה או זדון או על ידי כוח עליון (force majeure) לרבות פגעי טבע (כגון שיטפונות, פגיעה בקווי מתח וכיוב') או מטיפול לא נכון, אשר בוצע על ידי מכבי ו/או צד ג', בניגוד להנחיותיו המפורשות של הזוכה".	13 להסכם ההתקשרות	14.
הרשות רואה שאלה זו כמתייחסת לסעיף 14.3.1 ובהתאם לכך מאשרת את ההבהרה.	יובהר כי חבות הקבלן המכוסה הינה על פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים.	14.1.1	15.
הרשות מאשרת את ההבהרה.	יובהר לעניין סעיף זה ולעניין סעיף 14 המקביל שבאישור עריכת הביטוח, כי הפוליסה כוללת תקופת גילוי בת 6 חודשים ובלבד שלא נרכשה על ידי הקבלן פוליסה אחרת המכסה אותה חבות.	14.3.5	16.

17.	14.3.6	במקום המילים "וכל הפועלים מטעמו", נבקש כי יירשם: - "לרבות אחריות השילוחית של הספק למעשי ו/או מחדלי הפועלים מטעמו". נבקש כי סעיף 15 המקביל שבאישור עריכת הביטוח יתוקן בהתאם.	הרשות דוחה את הבקשה.
18.	סעיף 17 – נספח ביטוח – נספח 2	יובהר כי ההודעה תינתן רק במידה שהביטול או הצמצום נעשה במשך תקופת הביטוח.	הרשות דוחה את הבקשה.
19.	סעיף 21 – נספח ביטוח – נספח 2	יובהר כי הקדימות הינה רק ביחס לפעילות נשוא אישור זה.	הרשות מאשרת את ההבהרה.
20.	נספח ביטוח – נספח (2)	יובהר כי גבולות האחריות/סכומי הביטוח המצוינים באישור הביטוח יחולו על כל העבודות/פעילויות (באופן כולל) של כלל המבוטחים בפוליסות הנ"ל (ביחד), לרבות העבודה נשוא אישור זה.	הרשות מאשרת את הבקשה ככל שהספק הזוכה ידאג שהמבטח יטביע חותמת בנוסח האמור על אישור הביטוח.
21.	פרק ג' – הצעת המחיר (עמוד 13)	האם ניתן לקבל מידע לגבי מספר המקומות בהם נדרשת התקנה חדשה או החלפה של המערכת הקיימת ובכמה מקומות נדרשת עבודות תחזוקה בלבד.	ראו תשובה לשאלה 4.
22.	פרק ג' – הצעת המחיר (עמוד 13)	האם ניתן לקבל מידע לגבי כמות הגלאים הקיימת היום בכל אחד מהסניפים או לחילופין כמות הגלאים הנדרשת להתקנה.	ראו תשובה לשאלה 4.
23.	פרק ג' – הצעת המחיר (עמוד 13)	האם ניתן לקבל הערכת כמות החדרים בהם נספק את השרות/התקנה בכל אחד מהסניפים	לא.
24.	פרק ג' – הצעת המחיר (עמוד 13)	האם ניתן לקבל פרטי קשר (טלפון) של הסניפים המפורטים במכרז על מנת לקבל פרטים/לתאם הגעה במקרה הצורך	ראה תשובה בסעיף 3 לעיל.
25.	16.8	האם ניתן להגיש את ההצעה ולהסתמך על תחנת מילוי גז של יצרן ויבואן המערכות.	ראו תשובה לשאלה מס' 1
26.		האם עניינו של המכרז הוא שדרוג מערכות קיימות?	ראו פרק א' סעיף 1.
27.		היכן כתב הכמויות ?	ראו תשובה בשאלה מס' 4.
28.		מהן המערכות המותקנות כיום במתקנים?	ראו תשובה בשאלה מס' 4.
29.		האם המערכות המותקנות במתקני הרשות מתוחזקות לפי התקן 1220/11.	המערכות לא תוחזקו במהלך השנה האחרונה.
30.		האם המערכות במתקני הרשות הותקנו לפי תקן 1220/3?	חלקם. באחריות המציע לבצע בדיקה באתרי הרשות טרם הגשת הצעה.
31.	עמ' 5 סעיף 9	במכרז נכתב כי יש לצרף ערבות בנקאית בסך של 25,000 ₪ ואילו בעמוד 56 – כתוב כי נדרשת ערבות בסך של 50,000 - מהו הנכון מבין השניים?	שתי הדרישות נכונות וקיימות במכרז. הערבות בעמ' 5 סעיף 9 היא ערבות נלווית להצעה כמפורט בסעיף 9 והערבות המפורטת בסעיף 17 להסכם היא ערבות ביצוע שהספק הזוכה במכרז יצטרך להגיש עם

החווה החתום לרשות.			
שאלה זו לא רלבנטית למכרז.	האם קיימות דרישות כיבוי אש חדשות בחלק ו/או בכל האתרים?		.32

בכבוד רב,

דגנית סמי
מרכזת ועדת המכרזים