









אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

יחידה מזמינה :	אגסק	מס' ועדה :	131217
מחות הרכישה :	ערנג / א.ס.ל		
סכום הרכישה מטבע ספק :	ס 5553 ₪	ערך נשקלים :	
ספק פוטנציאלי :	פ.א.ס		

הוועדה התכנסה בתאריך 21/11 ואשרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם

המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29)

חתימת המאשרים :		חתימת המאשרות	
		ענייד רוזנברג	
		מוכיל ארנאני	

מרכז רפואי תל אביב ע"ש אליאס סוראסקי
מחלקת שרדותים טכניים

תאריך: 01.12.20013
מספרנו: 1204-2013

לכבוד
וועדת מכרזים

הנדון: מערכת חום ופ"ל לטו יחיד

ביה"ח ערד סקר שוקקים לצורך ביצוע פי"ל לטו של ההתכנות וכדאיות התקנת משאבת חום לחימום מים לרחצה ויצירת מים קרים לשמוש במיזוג אוויר.
לאור החדשנות הטכנולוגית בקיש ביה"ח מחברות שעסקו בנושא הצעות לביצוע הפיילוט ללא תשלום, רק חברת פאבוס נעתרה לפנייה והציבה מערכת ניסיונית להדגמה ולימוד שפועלת במשך שנה וחצי.
בעקבות הניסיון המוצלח של תוצאות הפיילוט ולאור החיסכון הכספי שהוכח בו יצא ביה"ח למכרז בנושא.
חברת גאדיר זכתה ועובדת על הצבת מספר מערכות בבית החולים.
כיום המערכת הניסיונית של חב' פאבוס עדיין פעילה, וביה"ח מעוניין מתאמי חסכון והתייעלות להמשיך ולנצל אותה בשנים הקרובות.
רכישה של מערכת חדשה זוהה מחברת גאדיר תעלה למעלה מ 50% יותר מאשר הסכום שיידרש ביה"ח לשלם לחברת הפיילוט – פאבוס.
בנסיבות אלו ניתן לראות לגבי המערכת הניסיונית את פאבוס כספק יחיד ולאשר רכישתה בעלות שלא תעלה על מחצית סכום החיסכון לביה"ח כתוצאה מהפעלתה, והמשך אחזקתה בשנים בקרובות.

בכבוד רב
דרורי בנימין