

טופס: "חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ"

| | |
|--------------------|----------------------------|
| משרד החקלאות | מינהל המחקר החקלאי |
| יחידה מזמינה/מכון: | האגף לרכש נכסים ולוגיסטיקה |
| תאריך חוות דעת: | 16.12.13 |
| פטור מס' (פנימי): | 530 |

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה 3(29) / 3(31) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

האם קיים בנושא ההתקשרות מכרז חשכ"ל: כן לא

סוג ההתקשרות:

טובין שירותים ביצוע עבודה

| | |
|--------------------------------------|--|
| שם הספק: | ג'י פור אס טכנולוגיות מיגון (ישראל) בע"מ |
| מספר הספק (ח.פ./ח.צ.ע.מ./מספר עמותה) | 520039306 |
| ספק זה הנו: | <input type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ |
| אומדן / שווי ההתקשרות: | 216,524 כולל מע"מ (כולל אופציות) עפ"י הפירוט שלהלן: תחזוקה שוטפת: 48,262 ₪ לשנים 2014-2015 לפי הצעת המחיר לכל שנה, עם אופציה להארכה לשנתיים נוספות. תוספות וחלפים במידת הצורך: עד 60,000 ₪ לשנים 2014-2015 עם אופציה להארכה לשנתיים נוספות |
| תקופת ההתקשרות: | 1.1.2014 - 31.12.2014 |

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה) = מפרט טכני

הנושא: חידוש הסכם שרות למערכות גילוי וכיבוי אש לשנת 2014

חברת השמירה התקינה מערכות גילוי וכיבוי אש במבנה בנק הגנים. החברה הוסמכה ע"י חב' "נוטפייר" לתת שרות ותחזוקה למערכות אלו.

על פי אישור החברה האמורה חברה זו היא הספק היחיד בארץ אשר רשאי לתת שירות למערכת שלה. בהתאם להוראות התקן הישראלי 1220 חלק 11 מוטלת על בתי עסק חובה לתחזק באופן שוטף את מערכות גילוי אש המותקנות ברשותם לרבות ביצוע בקורות תקופתיות.

מחיר למילוי גז קידה 380 ₪ לק"ג
מחיר לפירוק והרכבת מיכל גז 400 ₪

- למען הסר ספק מובהר בזאת כי השגה שתתקבל, ככל שתתקבל, תיבחן לאור המפרט הטכני והנימוקים המתוארים בפסקה הבאה ובחינת הנסיבות הרלוונטיות.

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ


נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת
2. ממצאי הבדיקה
3. נימוקים והערות נוספות

חב' ג'י פור אס טכנולוגיות התקינה את מערכות כיבוי וגילוי אש בהתאם להוראות התקן הישראלי 1220 חלק 11 מוטלת על בתי העסק חובה לתחזק באופן שוטף את המערכות המותקנות על ידם לרבות ביצוע בקורות תקופתיות כידוע מערכת גילוי אש הינה מערכת בטיחותית אשר חיי אדם תלויים בפעילותה התקינה. אי תקינות המערכות עשוי להסב נזקים כבדים לרכוש ולחיי אדם. על פי אישור היצרן זוהי החברה היחידה בארץ אשר מוסמכת לבצע עבודה את השרות והתחזוקה המבוקשים. לכן יש לראות בה ספק יחיד בנסיבות הענין על פי תקנה 3(29) מצ"ב אישור מכון התקנים.

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לחדש הסכם השירות בהליך פטור ממכרז. חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

| | | |
|---|---------------------------|------------------------|
|  | מרכז בכיר חשמל | בוריס קיפניס |
| חתימה | תפקיד בעל הסמכות המקצועית | שם בעל הסמכות המקצועית |