



מינהל תמיכה לוגיסטית



שרות בתי הסוהר

| מחלקת רכישות | |
|--------------|---|
| תאריך | : א' באדר ב', התשע"ד 03/03/2014 |
| תיק | : נציבות: מחלקת רכישות: צוות מכרזים: מכרזים: הודעו ת: תיקון; # 15829214 |
| אסמכתא | : 15829214 |

לכבוד
משתתפי המכרז

הנדון : מכרז פומבי מס' 6/2014 תכנון, ייצור, רכש, הרכבה ואחזקת מערכות לשאיבת אדי צבע במפעלים בשב"ס הודעת תיקון מס' 1

1. במענה לשאלות מציעים פוטנציאלים ולאחר התייחסות הגורמים המקצועיים להלן הבהרותינו:

שאלה:

באיזה סוג מפוח אתם מעוניינים? מוגן פיצוץ? מוגן ניצוצות? הנעה ישירה?

תשובה:

מפוח צנטריפוגלי
מוגן פיצוץ— לא
מוגן ניצוצות— לא
הנעה ישירה— כן

שאלה:

מה אורך התעלות לפני המפוח ולאחריו? האם נדרש זווית?

תשובה:

עד 25 מטר
כן, נדרשת זווית .

שאלה:

האם נדרש מד לחץ הפרשי?

תשובה:

לא.

שאלה:

היכן תתבצע ההקמה?

תשובה:

ביחידות שב"ס, ראה סעיף 6.2 של המכרז.

רכישות - שב"ס זה העסק שלנו

מינהל תמיכה לוגיסטית, מחלקת רכישות ת.ד 81 רמלה 72100 טל': 08-9776847 פקס: 08-9776470/6340



מינהל תמיכה לוגיסטית



שרות בתי הסוהר

שאלה:

האם יבוצע סיור מקדים באתר (לפני הגשת הצעה?)

תשובה:

לא.

שאלה:

עמ' 47 סעיף 4.א כתוב: "הספק מתחייב לספק את המערכת בפרק זמן שלא יעלה על 25 ימים קלנדריים מיום קבלת הזמנה"

עמ' 47 סעיף 5.1 כתוב: "הספק יספק מערכות לשאיבת אדי צבע במפעלים בשב"ס, בהתאם להזמנות כפי שיוצאו מעת לעת וזאת, בתוך חמישה שבועות ממועד ההזמנה"

ראשית מה נכון? שנית 25 ימים לחוץ מדי ולא נכון.

תשובה:

25 ימי עבודה.

2. יתר הפרטים נותרו ללא שינוי.
3. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, עליכם לחתום עליה ולהגישה בצירוף הצעתכם.
4. להזכירכם המועד האחרון להגשת הצעות הוא עד לתאריך 24/03/2014 שעה 12:00.

**בברכה,
ענף מכרזים
מחלקת רכישות**

רכישות - שב"ס זה העסק שלנו

מינהל תמיכה לוגיסטית, מחלקת רכישות ת.ד 81 רמלה 72100 טל': 08-9776847 פקס: 08-9776470/6340