

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מינהל המחקר החקלאי / מרכז וולקני
המחלקה למכרזים

דרך המכבים ת.ד. 6 בית דגן 50250 טל': 03-9683774 פקס: 03-9683795

תאריך:

תשובות לשאלות הבהרה

בעת הגשת ההצעה על הספק להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו.


מכרז מס': 15/2014

נושא: חידוש בתי צמיחה : בית רשת מס' 330 וחממה מס' 343
במכון למדעי הצמח במינהל המחקר החקלאי

מועד אחרון להגשת הצעות: **10/08/2014** (עד השעה 12:00)

* הטופס מפורסם: באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי שכתובתו: <http://www.mr.gov.il/purchasing>
 ובאתר האינטרנט של המינהל שכתובתו: <http://www.agri.gov.il/he/pages/923.aspx>

הסעיף המופיע במכרז	פירוט השאלה	תשובה
כתב כמויות סעיף 03.3 (עמוד 45)	חממה 343 מה גובה המזחלת (תעלת פח)?	חממה 343 – גובה המזחלת יהיה 2.75 (2.25+50) U.K = + 2.75
כתב כמויות סעיף 01.1 (עמוד 56)	בית רשת 330 מה גובה המזחלת (תעלת פח)?	בבית רשת 330 גובה המזחלת יהיה 2.45 (2.20+25) U.K = + 2.45
ד'11 (עמוד 11)	"רצוי לצרף העתק" – האם הכוונה לכל המכרז או רק לכתבי כמויות?	לכל המכרז
סעיף 10 העדפת תוצרת הארץ	אבקש הבהרות לגבי הצורך במסמך.	מציע של טובין מתוצרת הארץ כתנאי לקבלת ההעדפה האמורה בסעיף 10 יהיה חייב לצרף להצעתו הצהרה מטעם המציע בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי המגובה באישור רואה חשבון - נספח 10. שיעור המרכיב הישראלי הנדרש לשם קבלת ההעדפה הינו לפחות 35% ממחיר ההצעה.
סעיף 3.א.13	האם יש צורך בערבות מכרז.	לא. הזוכה ימציא ערבות ביצוע.

 מוטי ניר חבר ומ"מ יו"ר הועדה	 אילנית ארנר חשבת המינהל	 עו"ד מיכל סופר נציגת היועצת המשפטית	 אמיר גנאור יו"ר הועדה
---	---	--	---

שם המציע חותמת וחותימה