

משרד הבריאות



המרכז הרפואי ע"ש א. וולפסון

משרד מהנדס ראשי

30 יוני, 2014

לכבוד,

ועדת הרכישות

הנדון: תיקון צינור שנבקע במרפאת ילדים

בתאריך ה-26.14.6⁵ בשעות הערב נבקע צינור מיזוג אוויר, ומים החלו לזרום במחלקה.

טכנאי ביה"ח סגרו את הזנת המים הקרים לאזור שבו קרתה התקלה, וכתוצאה מכך הופסקה הספקת מיזוג האוויר למרפאה ולסביבותיה. הופעל נוהל הזמנה דחופה לצורך הגעה מיידיית של קבלן חיצוני שיתקן בדחיפות את הצנרת (חיתוך מקטע הצנרת שנפגעה והחלפתה בצנרת חדשה). רק לאחר סיום עבודת הקבלן ניתן להחזיר את אספקת מיזוג האוויר לאזור.

בברכה,

גדי דוידוביץ

מהנדס ראשי