



30 יוני, 2014

לכבוד,

ועדת הרכישות

הנדון: תיקון פיצוץ בצנרת במיון נשים ובמחלקת יולדות

בשעה 11:15 נבקע צינור הזנת מיזוג אוויר למערכת מיזוג האוויר המצויה במחלקת נשים – מיון נשים. כתוצאה מהבקע החלה הקומה להתמלא במים שהתחילו לזרום לכיוון המעליות ולקומות התחתונות. צוות ביה"ח סגר את המים לאזור, הפעיל נוהל הזמנה דחופה והמתין לתיקון הצנרת. כחצי שעה לאחר מכן התרחש בקע דומה בצנרת מחלקת יולדות (קומת ק"ע), גם שם התברר שצינור ההזנה למערכת מיזוג האוויר נבקע ומים החלו לזרום במחלקה, גם במקרה זה סגור טכנאי ביה"ח את הזנת המים לאזור והמתינו להגעת הקבלן.

רק לאחר סיום עבודת הקבלן, ניתן להחזיר את המים ולספק מיזוג אוויר לאזורים אלו.

בברכה,

גדי דוידוביץ

מהנדס ראשי