







מכסה מיציקת פלדה עבור שוחת הארקה
לתאורה בקוטר ø50 ס"מ
מסוג B125
לפי ת"י 489



הערות:

1. מוליך הארקה מנחושת גלוי ושזור בחתך לפי המפורט בתוכנית.
2. אורך האלקטרודה יהיה באורך הדרוש לקבלת ההתנגדות הדרושה כחוק בכל מקרה לא יפחת מ-3 מטר.

תאריך	תאור השינוי	מהדורה
07.07.14	לביצוע	0
19.02.14	לאישור	P0

שם התכנית: יוקנעם עילית
שכונת שער הגיא
פרטים לתאורה
פרט אלקטרודת הארקה

תכנן: שריה
שרטט: מאשה
אשר: שריה
תאריך 19.02.14

● **לבצוע**
○ **למכרז**
○ **לאישור**
○ **לעיון**

המזמין: משהב"ש
תכנית מס': 1022.7-DT6

מסי הקובץ : 1022.7-DT6
דף 1 **מתוך** 1
קנ"מ: %

ISO 9001:2008 RONET
מערכת ניהול איכות מאושרת
ANAB ACCREDITED

ר. כהן ושות'
מהנדסים יועצים לחשמל ואוטומציה בע"מ
www.rcohen.com
חיפה : דרך יפו 145, חיפה, מיקוד 35251
טל': 04-8536666, פקס': 04-8537771
E-mail: haifa@rcohen.com
רמת-גן: רח' מנחם בגין 42, מיקוד 52462
טל': 03-6124888 פקס': 03-6124999
E-mail: tel-aviv@rcohen.com