

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מינהל המחקר החקלאי / מרכז וולקני
המחלקה למכרזים

דרך המכבים ת.ד. 6 בית דגן 50250 טל': 03-9683385 פקס: 03-9683795

תאריך: 30.10.2014

תשובות לשאלות הבהרה

בעת הגשת ההצעה על הספק להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו.

מכרז מס': 23/2014

נושא: ביצוע הצללה בגן הזיכרון במינהל המחקר החקלאי

מועד אחרון להגשת הצעות: 17/11/2014 (עד השעה 12:00)

*** הטופס מפורסם: באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי שכתובתו: <http://www.mr.gov.il/purchasing>**

ובאתר האינטרנט של המינהל שכתובתו: <http://www.agri.gov.il/he/pages/923.aspx>

תשובה	פירוט השאלה	הסעיף המופיע במכרז
לא ניתן להסיר. דרישת סף במכרז.	אבקש להסיר את הדרישות בתנאי הסף המתייחסות לצרוף רישיון קבלן מטעם משרד הבינוי והשיכון רשם הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות בסווג קונסטרוקציה פלדה (150 א סוג א).	דרישות סף סעיף 6א'
לא ניתן להסיר. דרישת סף במכרז.	להסיר צרוף אישור בתוקף מטעם הועדה הבין משרדית למסירת עבודות קבלנים לפיו הינו קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות בסיווג המופיע בסעיף 6-א.	דרישת סף סעיף 6ב'
כן, חובה גיליון חס. מופיע במפרט המיוחד ב'עבודות מסגרות פלדה'	עמודי מתכת-האם הגיליון צריך להיות גיליון חס בלבד.	מפרט טכני (עמוד 37)
כן, חובה צבע חס בתנור. מופיע במפרט המיוחד ב'עבודות מסגרות פלדה'	האם הצביעה הינה צבע חס בתנור או אופציה לצביעה בצבע דו רכיבי פולאוטני רטוב	מפרט טכני (עמוד 37)
הביסוס צריך להיות מתוכנן ע"י מהנדס קונסטרוקציה. ביצוע מאושר ע"י מהנדס קונסטרוקציה. מופיע במפרט המיוחד ב'הצללה מסוג מפרש או ממברנה'	ביסוס- באישור ובתכנון מהנדס קונסטרוקציה בטון מזויין מסוג B-300 בלבד.	מפרט טכני (עמוד 37)
כל החלקים צריכים לעבור אישור קונסטרוקטור ולעמוד ב תקני מכון התקנים. מופיע במפרט המיוחד ב'הצללה מסוג מפרש או ממברנה'	נועלי כבל Uהאם נדרש אביזרי מתכת מגלוונת מותחני אירופה בעל תקן ישראלי 565. roberתוצרת	כללי
האריג חייב להיות אלסטי. על הספק לתת אחריות לטיב האריג, כולל אלסטיות נדרשת לקירוי. כפי הנדרש בכתב הכמויות.	אריגים- האריג חייב להיות בעל אלסטיות ויציבות גם לאחר מתיחה (רוב) יחזור למצבו הקודם	הצללה מסוג מפרשים או ממברנה
נדרש לעמוד בתקן. כפי הנדרש בכתב הכמויות.	האם נדרש תקן ישראלי 5093 (תקן עמידות לאש)	הצללה מסוג מפרשים או ממברנה
בוודאי יש להשתמש באותו סוג אריג שאושר כדוגמא. האריג צריך להיות בעל אישור מכון התקנים והצהרת הספק כי משתמש בחומר שאושר כדוגמא. מופיע במפרט המיוחד ב'דוגמאות ואישורים'	האם דוגמת אריגים מקורית עם הגשת המכרז.	הצללה מסוג מפרשים או ממברנה
כן. יש להציג אישור היצרן. כפי הנדרש בכתב הכמויות.	האם נדרש אישור עמידות באש של יצרן האריג המקורי?	הצללה מסוג מפרשים או ממברנה
לא סביר לבצע בדיקות כאלו בשטח. על הספק לצרף אישור מכון התקנים לחומרים. לעבור בדיקה של המתקן בשטח (לא החומרים) ע"י מכון התקנים. הצהרת הספק לשימוש בחומר שהוצג כדוגמא. אחריות של 8 שנים לפחות לטיב המוצר (כולל החלפה של האריג באם נדרש) מופיע במפרט הבין משרדי- מפרט כללי לעבודות בניה. מוקדמות 0083 סעיף ח.	האם יבוצעו בדיקת האריג בשטח העומד בכל הדרישות והתקנים הנדרשים.	הצללה מסוג מפרשים או ממברנה