PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

MITSUBISHI
PEFY-P250
95500 Btu/h
הזנה פנימית
0.7Kw(1ph)
תריס אויר צח
עם מסנן עם ווסת כמות
50/20
אולם
דפוס
מחסן
ריצוף
כניסה מקורה

הערה : על הקבלן המבצע להמציא אישור מכון התקנים
לפי תקן 1001 ישראלי ועל חשבונו .

על קבלן המיזוג לתאם בשטח עם החשמלאי
הזנות החשמל ניקוז עם אינסטלטור ועל אחריותו

יחידות המיזוג יכללו אלמנט התנעה רכה

מקרא :

ת.א.ק.— תריס אויר קירי

ת.א.ת.— תריס אויר תקרתי

ת.א.ח.— תריס אויר חוזר

ת.א.צ.— תריס אויר צח

ת.י. — תריס יניקה

ב.א. — בידוד אקוסטי

ב.ת. — בידוד תרמי

ל.ב. — ללא בידוד

Y — חיבור ניקוז

הערה:

כל המעברים על הגג על שולחנות מגלוונות+גומיות מחורצות

▦ מפזר אויר תקרתי לזריקה ישירה 30/30+ ווסת

מפזר אויר תקרתי "12"/12+ווסת

מפזר אויר תקרתי "9"/9+ ווסת

מפזר אויר צידי לאויר צח 20/10+ וווסת

תריס יניקה עגול "ø6+ ווסת

תריס אויר צח עם מסנן עם ווסת כמות

תריס אויר חוזר עם מסנן

מפזר אויר תקרתי "ø30+ווסת

NFPA

ASHRAE

	תואר השינוי	תאריך	חתימה
1			
2			
3			

לעיון	לאישור	למכרז	לביצוע
○	○	●	○

הקבלן אחראי למידות ועליו לבקר אותן.
על כל סטיה או סתירה או אי התאמה עליו להודיע למתכנן בטרם ימשיך בעבודתו .
אין לקבוע גדלים ומידות ע"י מדידה בשרטוט.

אדריכל: יורם פרידמן+יורק פלוך

מזמין: ישראל חדד

תכנן: א.ש.
תאריך : 03.04.14

פרויקט: מבנה שירות מוטורולוגי

אשר: א.פ.
תאריך : 03.04.14

תוכנית: קומת קרקע

עבודה מס'	תכנית מס'	קנה מדה:
2307	AC-02	1:50

מסמך זה הינו רכוש
אין להעבירו או להעתיקו
ללא רשות המתכנן

אוסאמה פרח AF מהנדסים יועצים
מיזוג אויר-אנסטלציה הסקה-כיבוי אש-בטיחות
◆ שכונת שנלר - נצרת ◆
טלפון : 04-6021943 פקס : 04-6000149
נייד : 052-2660625
e-mail:sf_osamaf@bezeqint.net
כתובת: נצרת ת.ד 3030. מיקוד 16130