Internal View



SCALE
1: 25

מידות	גובה	63 ס"מ	רוחב	79 ס"מ	עובי קיר	20 ס"מ	גבר חוץ	טיח	גבר פנים	טיח	
תאור	חלון תלוי מטה (קיפ) חד אגפי נפתח כלפי פנים מדגם אקסטל U-11 (ROM-LINE) או שווה איכות (כלפי ת"י 1068).										
פרטים	אביזרי הפרזול יהיו לפי מפרטי חב' אקסטל או שו"ע ומתאימים לדרישות התקן הישראלי ת"י 1068 בעמידות בבדיקת תא מלח ל-96 שעות.										
	אטמי הזיגוג יהיו מ- E.P.D.M בלבד.										
	הנעילה לאגף תבוצע בעזרת ידית נעילה סיבובית בדוגמת MANON 870.2 של חב' SAVIO, או שוות איכות, הכוללת										
	מערכת נעילה פנימית ספויה בחלל הפרופיל, משולבת בסנגוני העברת תנועה לנעילה היקפית ובמגביל פתיחה "בלתי פריק".										
משקוף	ללא משקוף סמוי										
זיגוג	זכוכית כפולה בעובי 24.76 מ"מ, הכוללת זכוכית פנימית רבודה ושקופה בעובי 4+0.76+3 מ"מ, מרווח										
	אוויר בעובי 12 מ"מ לפחות, וזכוכית חיצונית בעובי 5 מ"מ מוקשית (מחוסמת), מסוג Low-E GLASS, מדגם										
	SOLARBAN 70XL CLEAR, מתוצרת חב' P.P.G או שוות איכות, לפי ת"י 1099, בעלת מקדם הצללה Shading Coefficient										
	של 32% ומעבר אור של 64%.										
גוון	פרופילי האלומיניום, יסופקו בגוון מטאלי RAL 9006, באמבקה מסוג SUPER DURABEL, לפי ת"י 4402 ח-2 (רמה משופרת - רמה 2).										
	גוון אביזרי הפירזול יהיה זהה לגוון פרופילי האלומיניום או בגוון לבחירת האדריכל לפי ת"י 4402 ח-2 .										
הערות	האטימה תבוצע על ידי שימוש בסיליקון ניטראלי בדוגמת DOWCORNING 917 או שו"ע בלבד.										
	בתוספת שימוש בירעות EPDM או שימוש בחומר אטימה SIKAFLEX 11FC או שו"ע בלבד.										
	ההתקנה תבוצע בעזרת ברגיי נירוסטה בלבד, ותהיה סמויה בפרופיל.										
מיקום	מחסן										
קומה	מרתף	קרקע	קומה א'	קומה ב'	קומה ג'	סה"כ					
כמות	--	1	--	--	--	1					

לעיון ○
למכרז ●
לביצוע ○

מהדורה
30.11.12

על המבצע לקחת מידות במקום ולקבל אישור האדריכל והיועץ לפרטים לפני ביצוע התכנית. כיוון הפתיחה לפי תכניות עבודה.

AL - 19

רשימת אלומיניום

Cohen Ronen - Rontec
Aluminum Systems Consultants
Address - P.O.BOX 5392 Ashkelon, Israel
tel: 972-8-865.86.68 fax- 972-8-865.86.67 E.Mail - rontec@netvision.net.il

RONTEC

מלון דן בית אלדלדים

אשקלון

עמ' 1

אלומיניום

גל גל

לשימוש המשרד: E:\PROJECTS\Arch\Salo\Beit Dagan\Alumlist-M0-30.11.12.dwg