


אדריכלות:


סלון בן נחמי אדריכלים



פרויקט:

השירותות המקצועיות
 בית דגן

Internal View



SCALE
 1: 25

מידות	גובה 110..116 ס"מ רוחב 105..110 ס"מ שובי קיר 20 ס"מ גמר חוץ טיח גמר פנים טיח
תאור	חלון תכלי מסה (קיפי) חד אגפי נפתח כלפי פנים, עם קבוע אינטגרלי בחלקו העליון, מדגם אקסטל U-11H (ROM-475) או שווה איכות (לפי ת"י 1068).
פרטים	אביזרי הפרדול יהיו לפי מפרטי חב' אקסטל או שיוע ומתאימים לדרישות התקן הישראלי ת"י 1068 בעמידות בבדיקת תא מלח ל-96 שעות. אטמי הויגוג יהיו מ- E.P.O.M בלבד. הנעילה לאגף תבוצע בעזרת ידית נעילה סיבובית כדוגמת MANON 870.2 של חב' SAVO, או שווה איכות, הכוללת מערכת נעילה פנימית סמויה בחלל הפרופיל, משולבת במנגנוני העברת תנועה לנעילה היקפית ובמגביל פתיחה יבלתי פריק.
משקוף	כלא משקוף סגור
זיגוג	זכוכית כפולה בעובי 24.76 מ"מ, הכוללת זכוכית פנימית רבודה ואטומה (חלבית), בעובי 4+0.76+3 מ"מ, מרווח אוויר בעובי 12 מ"מ לפחות, וזכוכית חיצונית בעובי 5 מ"מ מוקשית ומחוסמת, מסוג Low-E GLASS, מדגם SOLARBAN 70XL CLEAR, מתוצרת חב' P.P.G או שווה איכות, לפי ת"י 1099, בעלת מקדם הצללה Shading Coefficient של 32% ומעבר אור של 64%.
גוון	פרופילי האלומיניום, יסופקו בגוון מטאלי RAL 9006, באבקה מסוג SUPER DURABEL, לפי ת"י 4402 ח-2 (רמה משופרת - רמה 2), גוון אביזרי הפירדול יהיה זהה לגוון פרופילי האלומיניום או בגוון לבחירת האדריכל לפי ת"י 4402 ח-2.
הערות	האטימה תבוצע על ידי שימוש בסייליקון ניטראלי כדוגמת 917 DOWCORNING או שיוע בלבד. בתוספת שימוש ביריעות EPDM או שימוש בחומר אטימה SIKAFLEX 11FC או שיוע בלבד.
מיקום	ההתקנה תבוצע בעזרת ברגי נירוסטה בלבד, ותהיה סמויה בפרופיל. חדרי שירותים
קומה	מרתף
כמות	קרקע 3 קומה א' 6 קומה ב' 3 קומה ג' 6 סה"כ 18
<div> <div> <p>מחזורת 30.11.12</p> </div> <div> <p>לעיון</p> <p>למכרז</p> <p>לביצוע</p> </div> </div> <div> <p>על המבצע לקחת מידות במקום ולקבל אישור האדריכל והיועץ לפרטים לפני ביצוע התכנית. כיוון הפתיחה לפי תכנית עבודה.</p> </div>	
<div> <div>רשימת אלומיניום</div> <div>AL - 24</div> </div>	