


אדריכלות:


סלון בן נמקי אדריכלים




פרויקט:

השירותים המקצועיים
 בית דגן

Internal View



SCALE
 1: 25

מידות	גובה	49 ס"מ	רוחב	130 ס"מ	עובי קיר	20 ס"מ	גמר חוץ	טיח	גמר פנים	טיח
תאור	חלון קבוע, מדגם אקסטל H-11U (ROM-475) או שווה איכות (לפי ת"י 1068).									
פרטים	אביזרי הפרדול יהיו לפי מפרטי חב' אקסטל או שיוע ומתאימים לדרישות התקן הישראלי ת"י 1068 בעמידות בבדיקת תא מלח ל-96 שעות.									
	אטמי הדיגוג יהיו מ- E.P.O.M בלבד.									
משקוף	כלא משקוף סמזי									
זיגוג	זכוכית כפולה בעובי 25.76 מ"מ, הכוללת זכוכית פנימית רבודה ושקופה בעובי 3+0.76+4 מ"מ, מרווח אוויר בעובי 12 מ"מ לפחות, וזכוכית חיצונית בעובי 6 מ"מ מוקשית (מחוסמת), מסוג Low-E GLASS, מדגם SOLARBAN 70XL CLEAR, מתוצרת חב' P.P.G או שווה איכות, לפי ת"י 1099, בעלת מקדם הצללה Shading Coefficient של 32% ומעבר אור של 64%.									
	פרופילי האלומיניום, יסופקו בגוון מטאלי RAL 9006, באבקה מסוג SUPER DURABEL, לפי ת"י 4402 ח-2 (רמה משופרת - רמה 2), גוון אביזרי הפירדול יהיה זהה לגוון פרופילי האלומיניום או בגוון לבחירת האדריכל לפי ת"י 4402 ח-2.									
הערות	האטימה תבוצע על ידי שימוש בסייליקון ניטראלי כדוגמת 917 DOWCORNING או שיוע בלבד.									
	בתוספת שימוש ביריעות EPDM או שימוש בחומר אטימה SIKAFLEX 11FC או שיוע בלבד.									
מיקום	ההתקנה תבוצע בעזרת ברגיי נירוסטה בלבד, ותהיה סמויה בפרופיל.									
	משרדים									
	קומה	מרתף	קרקע	קומה א'	קומה ב'	קומה ג'	סוף פ'			
כמות	--	--	--	--	1	1				
<div><div><div><div></div><div>מחזור 30.11.12</div></div><div><div>לעיון</div><div>למכרז</div><div>לביצוע</div></div></div><div>על המבצע לקחת מידות במקום ולקבל אישור האדריכל והיועץ לפרטים לפני ביצוע התכנית. כיוון הפתיחה לפי תכנית עבודה.</div></div> <div>רשימת אלומיניום</div> <div>AL - 45</div>										