משרד
תיקרה אקוסטית
מטבח
מחסן
ארכיון
חדר ישיבה
לוח 90
לוח 11
לוח 80
לוח 70
לוח 10
לוח 106
לוח 104
ריצוף
מחסן
רמפה
כניסה מקורה
עמדת כיבוי
דפוס
מעבדה אלקטרונית
מעבדה מכני
חדר עבודה
חשמליה
מעבדה
שירותים
אולם
חדר הקרנה
חדר בחינות
לובי אקוסטית
מבואה
מעלית
מדרגות
כניסה
חיבור לגנרטור
לוח אולם הרצאות
H=+2.68
-1.03
-1.01
-1.54
+0.00
+0.49
+1.95

קומת קרקע
ק״מ 1:50

	מקרא
◫	עמדת שירות לתקשורת D-11
	נקודת טלפון
N-6	בית תקע מוגן מים 16A
	בית תקע 16A
	שקע מיזוג אוויר
☒	ADA (2X TL/N-6)/2X תקשורת)
☒	ADA (1-מפסק תריס/1 מחליף לתאורה מעג׳/שקע 230W 2 שקע תקשורת/1 LT/1 USB/1 שקע מסך מחשב)
▷	מקרן
	לוח חשמל
	נקודת חשמל 5x32A CEE
	צופר מע׳ גילוי אש ועשן
	נקודת חשמל 5x32A CEE
	טלוויזיה
	מפ״ז פקט למזגן צמוד לתיקרה 3X16A
ד-001	דלת מבוקרת
✕	סימן ביטול שקעים
▩	תעלות רשת במסדרון מידות ע״פ חתך
▨	תעלות פח מחורץ עם מכסה מידות ע״פ חתך

תאריך:	תפוצה	מס׳	שינויים	תאריך:
25.08.14	פנים	0	תכנית חשמל לפי מדידות שטח	25.08.14
23.09.14	פנים	1	למכרז	23.09.14

לעיון ○ 25.08.14
לאישור ○
למכרז ● 23.09.14
לביצוע ○

1
23.09.14

אינג׳ ה.ווייס
מהנדסים יועצים בע״מ
ת.ד 17068 רחוב סחרוב 19 ראשל״צ
טלפון: 03-6041911 פקס: 1533-5466137
Email: office@weisz-rrl.co.il

ISO 9001:2008
IQC

תאריך: 14.08.14
שרטט: יבגניה
בקר: עודד
חתימה: עודד

שם הפרויקט:
שרות מטרולוגי

שם התכנית:
תכנית חשמל
קומת קרקע
מצב קיים+תכנון חדש

מס׳ דף: DS
מס׳ עבודה: 6228
מס׳ קובץ: 6228-01G
ק.מ: 1:50

מס׳ תכנית: 6228-2

הקבלן חייב לתאם את חיבור לרשת החשמל עם חברת החשמל וחיבור הטלפון עם חברת בזק.

לפני ביצוע העבודות על הקבלן להזמין פיקוח ולתאם את העבודות עם חברת חשמל וחברת בזק.

יש להודיע למתכנן על כל אי התאמה בין התכנית-המיפרט לנמצא בשטח