יוזן מלוח משנה
קומתי מס' 30
קיים מס' 131
יוזן מלוח ראשי
קומתי מס' 30
יוזן מלוח משנה
קומתי מס' 31
משרד
H=+2.67
H=+2.57
תיקרה
אקוסטית
H=+2.03
חדר
מזוג אוויר
קיר גבס
פתח
ארון
חשמל
ארון
תקשורת
ארון
כבוי
משה
מעלית
חדר UPS
חדר
המכ״מ
חדר
אוכל
תיקרה
בטון
H=+2.68
מחסן
מעקה
+7.66
+6.19
שרותים
אמדת
כיבוי אש
חלל
ארכיון
מעלית
חדר 335
חדר 333
חדר 331
חדר 320
חדר 318
חדר 316
חדר 314
חדר 312
חדר 310
חדר 308
חדר 306
חדר 323
חדר 321
חדר 319
HUB
ארון
מחשב
2 תעלות רשת
10X8.5 לתקשורת
30X8.5 לחשמל
גובה חלון
עד התיקרה
חדר
שרתים
+חלון
H=+1.98
B

מקרא

◫	עמדת שירות לתקשורת D-11
☎	נקודת טלפון
N-6	בית תקע מוגן מים 16A
⋏	בית תקע 16A
מ	שקע מיזוג אוויר
☒	ADA (2X TL/N-6/2X תקשורת)
☒	ADA (1-מפסק תריס/1 מחליף לתאורה מעג׳/שקע 230W / 2 שקע תקשורת/1 LT/1 USB/1 שקע מסך מחשב)
▷	מקרן
⚡	לוח חשמל
⋏	נקודת חשמל 5x32A CEE
▽	צופר מע' גילוי אש ועשן
⋏	נקודת חשמל 5x32A CEE
📺	טלוויזיה
☒	מפ״ז פקט למזגן צמוד לתיקרה 3X16A
001-ד	דלת מבוקרת
✕	סימן ביטול שקעים
▩	תעלות רשת במסדרון מידות ע״פ חתך
▨	תעלות פח מחורץ עם מכסה מידות ע״פ חתך

תאריך:	תפוצה	מס׳	שינויים	תאריך:
23.09.14	פנים	1	למכרז	23.09.14
25.08.14	פנים	0	תכנית חשמל לפי מדידות שטח	25.08.14

לעיון ○ 25.08.14 לאישור ○ למכרז ● 23.09.14 לביצוע ○

1 23.09.14

אינג׳. ה.רדייס
מהנדסים יועצים בע״מ
ת.ד.17068 רחו׳ סחרוב 19 ראשל״צ
טלפון: 03-6041911 פקס: 1533-5466137
Email: office@weisz-rrl.co.il

ISO 9001:2008 IQC

תאריך: 14.08.14
שם הפרויקט: **שרות מטרולוגי**
מס׳ דף: DS
שרטט: יבגניה
מס׳ עבודה: 6228
בקר: עודד
שם התכנית: תכנית חשמל
קומת שניה
מצב קיים+תכנון חדש
מס׳ קובץ: 6228-01G
חתימה: עודד
ק.מ: 1:50
מס׳ תכנית: 6228-4

הקבלן חייב לתאם את חיבור לרשת החשמל עם חברת החשמל וחיבור הטלפון עם חברת בזק.

לפני ביצוע העבודות על הקבלן להזמין פיקוח ולתאם את העבודות עם חברת חשמל וחברת בזק.

יש להודיע למתכנן על כל אי התאמה בין התכנית-המיפרט לנמצא בשטח