



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

תאריך: 24/12/2014

לכבוד משתתפי המכרז

**הנדון : מכרז פומבי מס' 235/2014 הקמת מטבח וחדר אוכל סגל בית סוהר שיטה –
הודעת תיקון מס' 1**

1. במענה לשאלות מציעים פוטנציאלים ולאחר התייחסות הגורמים המקצועיים להלן הבהרותינו :

שאלות ותשובות		מס'
שאלה:	סעיף 12.01.0030 עבודות אלומיניום - האם הכמות של 7 חלונות בקומת קרקע הם נוספים לחלונות שבסעיף 12.01.0010 או אותם חלונות?	1
תשובה:	בכתב כמויות, בסעיף 12.01.0010 – מופיע חלון כנף במידות 190*80, בכמות – 7 יח' ; בסעיף 12.01.0030 מופיע חלון כנף במידות 240*80, בכמות – 10 יח' – לכן אין קשר בין הסעיפים ואין לשייך אחד לשני.	
שאלה:	סעיף 12.01.0050 - כתוב כדוגמת קליל 1700 כחלון קבוע אבל דגם 1700 זה חלון הזזה האם צריך לשנות לדגם אחר אני מבקש הסבר?	2
תשובה:	להלן עדכון לסעיף 12.01.0050 – פרט מ – 5 : 1. בכל מקום כאשר מדובר על פרופיל קליל 1700- יש לשנות לפרופיל 7000. 2. לגבי מילוי/ זיגוג – במקום טריפלקס 3+3 – יש להתייחס לטריפלקס 4+4.	

2. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, עליכם לחתום עליה ולהגישה בצירוף הצעתכם.

3. להזכירכם המועד האחרון להגשת הצעות הוא **עד לתאריך 29/12/2014 שעה 12:00**.

4. יתר הפרטים נותרו ללא שינוי.

**בברכה
צוות מכרזים
מחלקת רכישות**