



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

RFI מס' 268/2014 בנושא: תאורה חיצונית מבוססת LED
הודעת תיקון מס' 1

1. במענה לשאלות מציעים פוטנציאלים ולאחר התייחסות הגורמים המקצועיים להלך הבהרותינו:

שאלות ותשובות		מס'
<p>שאלה: כרגע שב"ס משתמשים בגופי מ"ה 250-400 וואט. מצד שני, המרחק בין העמודים הוא כ-25 מטרים, והדרישה היא ל-25 לוקס $\pm 10\%$ על שטח של 10 מטר מכל כיוון של העמוד(ז"א סה"כ 20 מטר כיסוי לצדדים) ועוד כ-10 מטרים קדימה. שאלתי היא: האם הבנתי נכון? האם הגופים הקיימים כיום מספקים את השטיפה הזאת?</p>		1
<p>תשובה: שב"ס רוצה להגיע לחפיפה בין הגופים. כלומר, שכל גוף ייתן שטיפה של 25 לוקס במרחק 10-12 מטר לכל כוון (ימין-שמאל). במתקני תאורה החדשים יחסית (פחות מ-10 שנים) אנחנו מקבלים את התוצאה הנ"ל בעזרת גופי מטלהלייד על בסיס מערך עמודים בעל תדירות של 20-25 מטרים בין עמוד לעמוד.</p>		
<p>שאלה: מעיון בדרישות המכרז, הוצהר על 20-25 לוקס על גבי הקרקע עד גובה 1 מטר אך אין התייחסות לוורטיקליות. האם יש צורך להתייחס לנתון הנ"ל או לא להתייחס ולענות בהתאם לדרישותיכם במסמך המצורף.</p>		2
<p>תשובה: 1. אין מדובר במכרז, הליך זה הינו RFI – בקשה לקבלת מידע. 2. מבחינת וורטיקליות ואופן נראות אין דרישה מיוחדת. נדרש להתייחס ולענות בהתאם לדרישות שהוצגו: צפיפות שטף אור בעוצמה של 20-25 Lux בגובה של 1 מ' מהרצפה. אחידות פיזור ההארה: $\pm 10\%$.</p>		

2. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, עליכם לחתום עליה ולהגישה בצירוף הצעתכם.
3. להזכירכם המועד האחרון להגשת הצעות הוא **עד לתאריך 26/01/2015 שעה 12:00**.
4. יתר הפרטים נותרו ללא שינוי.

בברכה
צוות מכרזים
מחלקת רכישות