



הנדון: מכרז מס' 141415 שדרוג גופי תאורה במרת"א ע"ש א. סוראסקי

להלן עדכון להצעת מחיר מס' 1 במכרז שבנדון:

סעיף 6.2 מתוקן כדלקמן:

מערכת בעלת הספק חשמלי מינימלי של 17W תקבל ציון מקסימלי המהווה 15% מהציון הכולל. עבור כל תוספת של 0.1W להספק החשמלי של הנורה תיגרע נקודה אחת בציון, כאשר נורה בעלת הספק חשמלי מקסימלי מותר שהינו 18.5W תקבל ציון 0 בסעיף הטכני. לשם דוגמא, נורה בעלת הספק חשמלי של 17.7W תקבל ציון טכני של:
$$.15 - 10 \cdot (17.7 - 17) = 8$$

נספח 1א', סעיף 1.4 מתוקן כדלקמן:

- צריכת ההספק המקסימלית של מערכת המורכבת משתי נורות לד מהדגם המוצע וספק כוח מהדגם המוצע ע"י יצרן הנורה לא תעלה על 18.5W ותפוקת האור ההתחלתית המינימלית של המערכת לא תרד מ 1800lm בנצילות אורית מינימלית של 97lm/W למערכת.

נספח 1א', טבלה 3 מתוקנת כדלקמן:

הספק חשמלי מקסימלי למערכת: 18.5W.

נצילות אורית מינימלית למערכת: 97lm/W.

יתר תנאי המכרז נשארים בהתאם לפרסום המקורי

יורם הלוי
מנהל יחידת מכרזים