

מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער

החלטת ועדת המכרזים מספר 62/15
תכ"מ 3/9 נספח 9

תאריך הדיון/ עריכת הפרוטוקול: 16 באפריל 2015

פרוט תקצוב הנושא: סעיף תקציבי מס' 20450405

הנושא הובא לדיון ע"י/ באחריות: מנהלת בנא"מ כדורי

הנושא: הגדלת התקשרות חוזה שינויים ברשת מתח גבוה בכדורי


מצ"ב פנייתה של מנהלת בנא"מ כדורי.

סה"כ הגדלת התקשרות: 106,200 ₪ כולל מע"מ

החלטת הועדה:


האצרה ממלכית בפני ועדת הפאר המסכדי
לאיש העצום היקר ההתקשרות המבוקש על
צניע מנצח המוצע האיצור גלי גמחון
אין הצלח לחבר א- מנצח ג'י'ס המצב לאוט'סטים
אילכ הכפ' גמחון למנצח 3 א(ג) לבתי"א.

מסמכים מצורפים:


בני אלחול
מנהל אגף בשחזר
חבר הועדה


איריס שלו
יועצת משפטית
חברת הועדה


יוחנן שליו
חשב המינהל
חבר הועדה


חיים ביטון
מנהל אגף א'
יו"ר הועדה

Ministry Of Education
"KADOORIE" Experimental Agricultural
Youth Village (Founded 1933)

19 מרץ, 2015

State Of Israel



מדינת ישראל

משרד החינוך
המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער
כפר הנוער החקלאי ניסויי ע"ש כדורי (נוסד 1933)
סמל מוסד 280065

אל: ועדת המכרזים

המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער

מאת: ורד מצליח

מנהלת בנא"מ כפר הנוער כדורי

הגדון: הגדלת הזמנה לעבודות מתח גבוה בכדורי – הקבלן ת.ח. עבודות חשמל ותקשורת בע"מ

שלום רב,

בפגישה שהתקיימה, עם מהנדס המועצה פרסמן יצחק בתאריך 09.03.15 בנושא חדר חשמל (באזור המשקי) המופיע במכרז, נדרשנו להחליף את החדר לארון חשמל בעלות של 60,000 ש"ח.
כמו כן בעקבות התכנון המחודש שכולל גם את אזור ביה"ס "מול תבור" (חינוך מיוחד) התבקשנו לנצל הזדמנות זו ולחבר את המבנה למתח גבוה בפרויקט הזה עלות התוספת 30,000 ש"ח.
סה"כ הסכום הנדרש 90,000 ש"ח לא כולל מע"מ
מצ"ב – מכתב מהמתכנן ניב רייס
צ"ל - 04-6629501/581

בברכה
ורד מצליח
מנהלת בנא"מ

106,200 ש"ח (כולל מע"מ)

ניב רייס

משרד להנדסת חשמל ומערכות

רחוב גולומב 11, חיפה 33391. טל': 04-8372990, פקס': 04-8362334

דואר אלקטרוני: riessniv@netvision.net.il

11.3.15
5039נ

לכבוד
מר עומר קליין
מפקח

הנדון: עבודת חשמל מ"ג בני"ס כדורי

סיכום פגישה במועצה אזורית עם מהנדס המועצה ב – 9.3.15

1. מהנדס המועצה מרחיב את הגדרת תחום ביה"ס גם לאזור המשקי.
2. לפיכך בהיתר הוא מבקש לפעול לפי הנחיות משרד החינוך למתקני חשמל בחצר ביה"ס.
3. משמעות הדבר, שכשם שתכננו חדר חשמל בחלק העליון של בית הספר ליד המבנה הטכנולוגי יש לבצע חדר חשמל גם באזור החממות רפתות, ולא להסתפק בגומחת בטון המוגנת והנעולה עם שערי ברזל, כפי שיצאנו למכרז.
4. אני ממליץ לקבל את הנחיתו של מהנדס המועצה מר פרסמן
5. מבחינה תכנונית יש לנו את כל החומר במכרז, מבחינה חוזית יש לנו את כל הסעיפים הנדרשים למימוש דרישה זו ואין צורך בניתוח חריגים.
6. אולם נדרשת הוספת תקציב לפרויקט בסך 60,000 ₪ בגין תנאי זה, שנדרש ע"י מהנדס המועצה. הסכום מחושב מסעיפי חוזה של המכרז להקמת חדר חשמל ובקיצוץ סעיפי גומחת הבטון

בכבוד רב
מהנדס ניב רייס.

ניב רייס